

03 ΜΑΡ. 2017
03 ΑΠΡ. 2017



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119

Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα

Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς

Τηλέφωνα: 2106969811

FAX: 210 6969512

E-mail: vouli2@prv.ypoka.gr

Αθήνα 31-3-2017

Αρ. Πρωτ. 272

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Νικήτα Κακλαμάνη

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 2939/27-1-2017 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Νικήτα Κακλαμάνη και σε συνέχεια της υπ' αρ. πρωτ. 2450/19-1-2017 απάντησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επισυνάπτουμε το υπ' αρ. πρωτ. ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ6/8/οικ.173705/22-3-2017 έγγραφο της Δ/σης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Όπως προκύπτει από το ανωτέρω έγγραφο, στη νομοθεσία (ν. 4001/2011) υφίστανται προβλέψεις που αφορούν στην επίλυση διαφορών μεταξύ των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και των πελατών τους.

Σημειώνουμε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν υιοθέτησε σε καμία περίπτωση τους «ισχυρισμούς των εταιριών ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΗ», ούτε βέβαια της εταιρίας που δραστηριοποιείται στην Ελαφόνησο, ακριβώς γιατί το θέμα είναι τεχνικό και όχι πολιτικό. Το ΥΠΕΝ με το ανωτέρω έγγραφό του ενημέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία σχετικά με τις απόψεις των εποπτευόμενων φορέων του. Η πολιτική ηγεσία και οι υπηρεσίες του ΥΠΕΝ δεν έχουν την αρμοδιότητα, αλλά και την τεχνική δυνατότητα, να ελέγξουν αν ο μετρητής που είναι εγκατεστημένος στην επιχείρηση, το επίμαχο χρονικό διάστημα, κατέγραφε ορθά τις καταναλώσεις της. Τυχόν αναγκαιότητα βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου που αφορά στον τρόπο επίλυσης αυτού του είδους των διαφορών, θα εξεταστεί.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Επισυνάπτεται:

Το υπ' αρ. πρωτ. ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ6/οικ.173705/22-3-2017 έγγραφο Δ. ΑΠΕ & Ηλ. Ενέργειας/ΥΠΕΝ (σελ. 7)

Σελίδες απάντησης: 1

Σελίδες συνημμένων: 7

Σύνολο σελίδων: 8

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΔΑΜΗΔΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
Γενική Δ/ση Ενέργειας
Δ/ση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
και Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ταχ. Κώδικας : 101 92
Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Τηλ. : 210 6969414
Fax : 210 6969416



272
Αθήνα, 22.03.2017

Α.Π. ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ6/8/οικ.173705

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.: 1078
Ημερομ.: 22-3-17

Προς: Υ.Π.ΕΝ

Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου,
(Σχετικό: Α.Π. 277/30.01.2017)

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αρ. 2939/27.01.2017 Ερώτηση

Σε απάντηση της υπ' αρ.2939/27.01.2017 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή κ. Ν. Κακλαμάνη, σας γνωρίζουμε ότι:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2(στ) του άρθρου 127 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179), σχετικά με τις αρμοδιότητες του ανεξάρτητου Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), ισχύει ότι:


«2. Πέραν των όσων ορίζονται στην Άδεια Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ο Διαχειριστής υποχρεούται ειδικότερα να διασφαλίζει: (στ) Διασφαλίζει την προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση, καλή λειτουργία και αντικατάσταση των μετρητικών διατάξεων που εγκαθίστανται στο ΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ, του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ και τους όρους της Άδειας Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, καθώς και τη συλλογή των σχετικών μετρήσεων.»

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 38 «Διόρθωση Λογαριασμών Κατανάλωσης» του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β'832/09.04.2013), προβλέπονται διατάξεις σχετικά με τις υποχρεώσεις των Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι επιβλήθηκαν, για οποιοδήποτε λόγο, λανθασμένες χρεώσεις σε Πελάτη τους.

Ως προς το θέμα της επίλυσης διαφορών μεταξύ Προμηθευτών και Πελατών, βάσει του άρθρου 50 του ν. 4001/2011 ισχύει ότι:

«Διαδικασίες επίλυσης διαφορών

1. Προμηθευτές και Πελάτες οφείλουν να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ή διαφωνίας προκύπτει ως προς την ερμηνεία, την ισχύ ή την τήρηση όρων της Σύμβασης Προμήθειας και των σχετικών προβλέψεων του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου.
2. Για κάθε διαφωνία μεταξύ Πελάτη και Προμηθευτή, ο Πελάτης μπορεί να απευθυνθεί στον Συνήγορο του Καταναλωτή κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 3297/2004 (Α' 259), όπως ισχύει, ή σε κάθε άλλο αρμόδιο φορέα που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Με τους Κώδικες Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου είναι δυνατόν ρυθμίζονται περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών.»



Στο άρθρο 45 του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες ρυθμίζονται περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 37 του ν. 4001/2011, οργανώνεται μόνιμη διαιτησία στην ΡΑΕ, στην οποία υπάγονται προς επίλυση οι διαφορές μεταξύ πελατών και των επιχειρήσεων που ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες.

Τέλος, σας διαβιβάζουμε το υπ' αρ. ΓρΔ/1492/20.02.2017 έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε. και το υπ' αρ. ΓρΔ/1459/07.02.2017 έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αναφορικά με το θέμα.

Συνημμένα:

- Το υπ' αρ. ΓρΔ/1492/20.02.2017 έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε.
- Το υπ' αρ. ΓρΔ/1459/07.02.2017 έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Μ. ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Αικ. Παπαδογιάννη

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
- Γενική Διεύθυνση Ενέργειας
- ΑΠΕΗΛ / Διευθυντής
- ΑΠΕΗΛ / Τμήμα Γ'



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΑριθμ. Πρωτ.: 712
Ημερομ.: 22-2-17

Αρ./Ημερ.: Γρ.Δ /492/20-2-17

Προς : κ. Γ. Σταθάκη
Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Περίληψη : Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή

Σχετικά : Η υπ' αριθ. 2939/27.01.2017 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Ν. Κακλαμάνη

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ν. Κακλαμάνης, με θέμα «Οι καταναλωτές πληρώνουν τις βλάβες του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ και της ΔΕΗ», κατά το μέρος που αφορά στη ΔΕΗ, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα εξής:

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. συστάθηκε μετά την απόσχιση του κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. και ενεργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων με βάση το νόμο 4001/2011, ανεξαρτήτως του Προμηθευτή που έχει επιλέξει ο εκάστοτε πελάτης. Μπορεί να είναι 100% θυγατρική της ΔΕΗ, ωστόσο είναι ανεξάρτητη λειτουργικά και διοικητικά εταιρεία, η οποία εποπτεύεται από τη ΡΑΕ και όχι από τη ΔΕΗ.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, τα θέματα μετρήσεων είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα του ΔΕΔΔΗΕ, είτε οι πελάτες έχουν επιλέξει τη ΔΕΗ, είτε κάποιο άλλο Προμηθευτή.

Στις περιπτώσεις που τεκμηριώνεται λανθασμένη μέτρηση για τεχνικούς ή άλλους λόγους, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Μετρήσεων & Περιοδικής Εκκαθάρισης (ΦΕΚ 1463/2013), ο ΔΕΔΔΗΕ δύναται να επανεκτιμά τις μετρήσεις παρελθόντων περιόδων. Στη συνέχεια, οφείλει να ενημερώνει τον πελάτη και τον Προμηθευτή του, ο οποίος σύμφωνα με τον Κώδικα Προμήθειας (ΦΕΚ 832/2013) υποχρεούται να προβαίνει άμεσα στη διόρθωση των λογαριασμών κατανάλωσης της παρελθούσας χρονικής περιόδου που επηρεάζονται από τη διόρθωση των μετρήσεων.

Σε κάθε περίπτωση, η ΔΕΗ, όπως και οι λοιποί Προμηθευτές, δεν νομιμοποιείται να προβεί σε οποιαδήποτε διόρθωση των μετρήσεων. Η ΔΕΗ, μόνον για τις περιπτώσεις των πελατών της, που ο ΔΕΔΔΗΕ επανεκτιμά τα μετρητικά δεδομένα, προβαίνει στις αντίστοιχες διορθώσεις των χρεώσεων στους λογαριασμούς ρεύματος. Είναι δε πολύ σημαντικό, τα προβλήματα των μετρήσεων να διαπιστώνονται άμεσα από τον ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να αποφεύγονται τυχόν προστριβές με τους πελάτες μας, για τις οποίες δεν ευθύνεται η Επιχείρηση.

Όσον αφορά στην επικοινωνία των πελατών, τα Καταστήματά μας και οι Υπηρεσίες μας είναι στη διάθεσή τους, για την εξυπηρέτησή τους και την ενημέρωσή τους, στο πλαίσιο φυσικά των αρμοδιοτήτων της ΔΕΗ.

Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

ΜΕ ΤΙΜΗ,

Εμμανουήλ Μ. Παναγιωτάκης



Κοινοποίηση :

- Γενική Γραμματεία Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
Γενική Δ/νση Ενέργειας / Δ/νση ΑΠΕ & Ηλεκτρικής Ενέργειας
Τμήμα Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Αριθμ. Πρωτ.:	408
Ημερομ.:	1-2-17

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Αρ./Ημ.: ΓρΔ/1459/07.02.2017

Προς: κ. Γ. Σταθάκη
Υπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Περίληψη: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή.

- Σχετικά :
- α. Η υπ' αριθ. 591/12.12.2016 Αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Νικήτας Κακλαμάνης
 - β. Το υπ' αριθ. ΓρΔ/13849/21.12.2016 έγγραφο ΔΕΔΔΗΕ
 - γ. Η υπ' αριθ. 2939/27.01.2017 Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Νικήτας Κακλαμάνης.

Κύριε Υπουργέ,

σε απάντηση της ανωτέρω γ' σχετικής Ερώτησης του Βουλευτή κ. Ν. Κακλαμάνη με θέμα «Οι καταναλωτές πληρώνουν τις βλάβες του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ και της ΔΕΗ» και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΔΕΔΔΗΕ, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Ο ΔΕΔΔΗΕ, με το ως άνω β' σχετικό έγγραφό του, ενημέρωσε αναλυτικά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον αναδρομικό καταλογισμό καταναλωθείσας ηλεκτρικής ενέργειας προς την Εταιρία «Σίμος Τουριστικές Επιχειρήσεις ΕΠΕ», ο οποίος προέκυψε λόγω βλάβης σε στοιχείο της μετρητικής διάταξης καταγραφής της ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις της υπόψη Εταιρίας, που είχε ως συνέπεια τη μη ορθή καταγραφή της καταναλισκόμενης ενέργειας (καταγραφή της κατανάλωσης μόνον από τις δύο φάσεις της τριφασικής παροχής της εγκατάστασης για ορισμένο χρονικό διάστημα).
2. Η πρακτική αυτή, δηλαδή η εκ των υστέρων διόρθωση μετρήσεων σε περιπτώσεις εσφαλμένης καταγραφής λόγω βλάβης, στασιμότητας μετρητή κ.λπ. που οδηγεί σε αναδρομική τιμολόγηση των μη καταναλωθεισών, πλην καταναλωθεισών, ποσοτήτων ενέργειας, δεν συνιστά αυθαιρεσία του ΔΕΔΔΗΕ, όπως διατείνεται ο ερωτών Βουλευτής, αλλά είναι θεμιτή και επιβαλλόμενη, προκειμένου οι όποιες αστοχίες, που βεβαίως δεν είναι συχνές είναι όμως υπαρκτές, να μην επιφέρουν αδικαιολόγητη ζημία στους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και στους λοιπούς φορείς τα έσοδα των οποίων εξαρτώνται από τις καταναλώσεις (Διαχειριστές, ΛΑΓΗΕ) και αθέμιτο όφελος στους καταναλωτές, προβλέπεται δε ρητά από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ειδικότερα σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με το «Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου» (ΦΕΚ Β 73/18.12.2015) και ειδικότερα το άρθρο 16 αυτού περί «Διόρθωσης και εκτίμησης μετρήσεων», παράγραφος 5, ο Διαχειριστής του Δικτύου μπορεί τεκμηριωμένα να προχωρά στη διόρθωση των Δεδομένων Μέτρησης παρελθουσών περιόδων καταμέτρησης προσδιορίζοντας το μέγεθος του σφάλματος μέτρησης, το χρόνο εμφάνισης του προβλήματος και την εξέλιξη του σφάλματος. Αναφέρεται επίσης ότι για τον προσδιορισμό των ανωτέρω λαμβάνονται ιδίως υπόψη, αναλόγως της φύσης του



προβλήματος, η εκτίμηση του σφάλματος βάσει των αποτελεσμάτων των ελέγχων ή δοκιμών του μετρητή ή/και ιστορικά στοιχεία μετρήσεων και στατιστικά.

3. Ομοίως στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Απόφασης ΡΑΕ υπ. αριθ. 395/2016) στο άρθρο 93 περί Διόρθωσης και Εκτίμησης Μετρήσεων, παράγραφος 2, αναφέρεται ότι:

ο Διαχειριστής δύναται να διορθώνει Δεδομένα Μετρήσεων παρελθούσης χρονικής περιόδου στην περίπτωση που τεκμηριώνεται εκ των υστέρων λανθασμένος καθορισμός τους, οφειλόμενος σε τεχνικούς ή άλλους λόγους, όπως ενδεικτικά:

(α) Σε περίπτωση που από τακτικό ή έκτακτο έλεγχο ή δοκιμή Μετρητή Φορτίου ή Μετρητή Παραγωγής, διαπιστωθεί ότι το σφάλμα μέτρησης υπερβαίνει τα προκαθορισμένα όρια ή ότι ο Μετρητής λειτουργούσε υπό μη κανονικές συνθήκες που είχαν ως συνέπεια μη ορθή καταγραφή της απορροφούμενης ή παραγόμενης ενέργειας, σε βαθμό που το σφάλμα μέτρησης να υπερβαίνει τα προκαθορισμένα όρια

(β) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται σφάλμα σε Μετρήσεις που έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων Μετρητών και Μετρήσεων σε σχέση με τις αντίστοιχες ενδείξεις του Μετρητή.

4. Στις τριφασικές παροχές χαμηλής τάσης μεγάλης συμφωνημένης ισχύος (άνω των 55 kVA), όπως η επίμαχη παροχή της εν λόγω Εταιρίας συμφωνημένης ισχύος 250 kVA, λόγω των υψηλών ρευμάτων που διαρρέουν τους αγωγούς, η σύνδεση των μετρητών γίνεται μέσω τριών μετασχηματιστών εντάσεως (έναν ανά φάση), που υποβιβάζουν τις εντάσεις σε επίπεδα ανεκτά από τον μετρητή και η κατανάλωση προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των ενδείξεων επί τον συντελεστή μετασχηματισμού των ως άνω μετασχηματιστών. Στην προκειμένη περίπτωση ένας εκ των τριών μετασχηματιστών εντάσεως υπέστη βλάβη με συνέπεια η έξοδος του να μηδενιστεί. Δεδομένου ότι η παροχή είχε ενταχθεί στην τηλεμέτρηση από τον Αύγουστο του 2015, η βλάβη αυτή και η χρονική περίοδος για την οποία η μια εκ των εντάσεων που οδηγούν το μετρητή (δηλ. η ένταση της μιας φάσεως) ήταν μηδενική έχουν καταγραφεί από το Κέντρο Τηλεμέτρησης του ΔΕΔΔΗΕ, από το οποίο και διαπιστώθηκε, στα πλαίσια περιοδικών ελέγχων στους οποίους προβαίνει, ότι ο μηδενισμός της έντασης της μιας φάσεως χρονολογείτο από τις 28.02.2016 (τα σχετικά στοιχεία είναι διαθέσιμα). Τούτο σημαίνει ότι ο μετρητής, για το χρονικό διάστημα από 28.02.2016 μέχρι τις 23.09.2016, οπότε η βλάβη αποκαταστάθηκε, κατέγραφε μόνον την ενέργεια που μετέφεραν οι άλλες δύο φάσεις, και υπό την εύλογη παραδοχή της ισοφόρτισης των τριών φάσεων (για την οποία εν γένει λαμβάνεται μέριμνα στις εγκαταστάσεις σημαντικών καταναλωτών από τους ηλεκτρολόγους τους), όπου κάθε φάση μεταφέρει το ένα τρίτο της καταναλισκόμενης ενέργειας, ο μετρητής κατέγραψε τα δύο τρίτα της πραγματικά καταναλωθείσας ενέργειας στο ως άνω χρονικό διάστημα. Συνεπώς, ως μη καταγραφείσα ενέργεια λογίσθηκε το ήμισυ της καταγραφείσας κατά το διάστημα αυτό ενέργειας, που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο της πραγματικής κατανάλωσης.
5. Το γεγονός ότι η καταγραφή της καταναλωθείσας ενέργειας από την επιχείρηση «Σίμος Τουριστικές Επιχειρήσεις ΕΠ» δεν ήταν ορθή, για μεγάλο χρονικό διάστημα εντός του 2016, επαληθεύεται και από τα ιστορικά στοιχεία ετήσιας κατανάλωσης της επιχείρησης. Πράγματι, για τα έτη 2010 και 2011 η ετήσια κατανάλωση ήταν της τάξεως των 200.000 kWh, για τα έτη 2012 και 2013 της τάξεως των 195.000 kWh, για το έτος 2014 της τάξεως των 200.000 kWh και για το έτος 2015 της τάξεως των

190.000 kWh. Αντιθέτως, η καταγραφείσα κατανάλωση εντός του 2016 ανερχόταν, προ της διόρθωσης, στο επίπεδο των 168.000 kWh, εμφανίζοντας ουσιοδέσστατη μείωση, που δεν συμβαδίζει με την κατά τεκμήριο ιδιαίτερα αυξημένη, τουριστική κίνηση στην Ελαφόνησο το θέρος του 2016. Η επίκληση από τον ερωτώντα Βουλευτή εκθέσεων ανεξάρτητων εμπειρογνομόνων που όρισε η Εταιρία, στις οποίες αυτοί αναφέρουν ότι η μείωση ήταν αναμενόμενη λόγω της τοποθέτησης εξοπλισμού αντιστάθμισης της αέργου ισχύος τον Μάιο 2016 από την Εταιρία, με προσδοκώμενο αποτέλεσμα μειωμένη κατανάλωση από 10% έως 15%, θα ήρθε να συνεκτιμηθεί με την πληθώρα δημοσιευμάτων που στερούνται οποιασδήποτε τεχνικής βάσης και παραπλανούν τους καταναλωτές. Πράγματι, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η εγκατάσταση εξοπλισμού αντιστάθμισης αέργου ισχύος μειώνει την άεργο συνιστώσα του ρεύματος και κατ' επέκταση την άεργο ενέργεια που καταναλώνεται (kVarh), όχι όμως και την ενεργό συνιστώσα του ρεύματος και κατ' επέκταση την ενεργό ενέργεια που καταναλώνεται (kWh), η οποία αυδόλως επηρεάζεται (ενώ η μέτρηση ενεργού και αέργου ενέργειας είναι διακριτή).

Με εκτίμηση

Νικόλαος Χατζηαργυρίου

Κοινοποίηση:

- ΥΠΕΝ
- Τμήμα Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
- ΥΠΕΝ
- Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
- ΔΕΗ Α.Ε.