



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ**

Αθήνα, 13 - 06 - 2017
Αριθ. πρωτ.: 3164

13/6/17

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Θ. Παττασημακοπούλου
Δ. Στεργίου
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364315
Φαξ: 213 136 4934-5
2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouleftikos@ypes.gr
gram.anaplypourgou@ypes.gr

✓ **Προς:**
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Παναγιώτη Μηταράκη
Βουλή των Ελλήνων

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 1933/19-05-2017 Αναφορά

Σε απάντηση της ανωτέρω Αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης Μηταράκης, με θέμα «Πυροπροστασία των κέντρων φιλοξενίας προσφύγων στη Χίο», κατά λόγο αρμοδιότητας σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

- α) Σύμφωνα με τον κανονισμό του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Χίου, απαγορεύεται αυστηρά το άναμα φωτιάς καθώς θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των διαμενόντων.
- β) Για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας ζητήθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία η προσκόμιση επικαιροποιημένων σχεδίων των εγκαταστάσεων του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης καθώς και των οικίσκων που χρησιμοποιούνται. Η σύνταξη των ανωτέρω σχεδίων μόλις ολοκληρώθηκε από το τεχνικό προσωπικό της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και άμεσα πρόκειται να πραγματοποιηθεί η υποβολή τους στην Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς και όλων των συνοδευτικών τεχνικών στοιχείων που απαιτούνται προκειμένου να προχωρήσει η έκδοση του πιστοποιητικού.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι παρά την τυπική εκκρεμότητα ως προς την έκδοση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας, το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης διαθέτει εγκατεστημένο σύστημα πυρόσβεσης καθώς και πυροσβεστικά μέσα, για τη συντήρηση των οποίων μεριμνά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μέσω συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος που υλοποιεί.

Την παρούσα χρονική περίοδο, το ΤΟΣΚΕΔΠ Χίου ολοκληρώνει προμήθειες υλικών και εργασίες επισκευής, συντήρησης και αναβάθμισης των πυροσβεστικών συστημάτων του κέντρου προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο ανωτέρω εξοπλισμός θα είναι πλήρως λειτουργικός ενόψει της αυξημένης επικινδυνότητας /των αυξημένων απαιτήσεων που εγείρονται κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

- γ) Έχει δημιουργηθεί αντιπυρική ζώνη, ελάχιστου πλάτους 5,5 μ., σύμφωνα με τις υποδείξεις της Π.Υ., κατά μήκος όλης της εξωτερικής περιμέτρου του ΚΥΤ.

Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να ενημερώσει τη Βουλή των Ελλήνων είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Εσωτερικών.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ

ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ