



17.07.2017



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς
Τηλέφωνα: 2106969811
FAX: 210 6969512
E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr

Αθήνα 17-7-2017
Αρ. Πρωτ. 2184

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
/ Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.:
1. Βουλευτή κ. Γιάννη Αντωνιάδη
2. Υπουργείο Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 6255/9-6-2017 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής **Ερώτησης** που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Γιάννη Αντωνιάδη, σας γνωρίζουμε ότι η υλοποίηση των έργων Τηλεθέρμανσης Φλώρινας και Τηλεθέρμανσης Μελίτης του Δ. Φλώρινας αποτελεί αρμοδιότητα του οικείου Δήμου και ειδικότερα της Δημόσιας Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.). Για το λόγο αυτό κοινοποιούμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 84369/20-6-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας στην οποία συμπεριλαμβάνεται ενημερωτικό έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. Επίσης, για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής, επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. ΓρΔ/1880/22-6-2017 έγγραφο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. από το οποίο προκύπτει ότι η ΔΕΗ αναμένει τις ενέργειες του Δ. Φλώρινας προκειμένου να εφαρμοστεί η Σύμβαση Πλαίσιο για την «Παροχή Θερμικής Ενέργειας στην περιοχή Φλώρινας».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Επισυνάπτονται:

- ❖ Το υπ' αρ. πρωτ. 84369/20-6-2017 έγγραφο της Α.Δ. Ηπείρου-Δ. Μακεδονίας (σελ.24)
- ❖ Το υπ' αρ. πρωτ. ΓρΔ/1880/22-6-2017 έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε. (σελ.1)

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 25
Σύνολο Σελίδων: 26

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ





ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

2184

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.: 9393
Ημερομ.: 33-6-17

ΑΡ./ΗΜ.: ΓρΔ/1880/22-6-17

Προς: κ. Γ. Σταθάκη
Υπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Περίληψη: Απάντηση στην Ερώτηση του Βουλευτή κου Γ. Αντωνιάδη με θέμα: Νέα εμπόδια στις εξελίξεις των Έργων «Τηλεθέρμανση Φλώρινας» και «Τηλεθέρμανση Μελίτης» του Δήμου Φλώρινας.

Σχετικά: Η υπ' αριθ. 6255/09.06.2017 Ερώτηση Βουλευτή.

Κύριε Υπουργέ,

Αναφερόμενοι στην Ερώτηση του Βουλευτή κου Γ. Αντωνιάδη με θέμα: Νέα εμπόδια στις εξελίξεις των Έργων «Τηλεθέρμανση Φλώρινας» και «Τηλεθέρμανση Μελίτης» του Δήμου Φλώρινας σας γνωρίζουμε ότι τα αναφερόμενα στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και την πρόοδο του έργου Τηλεθέρμανσης Φλώρινας δεν αφορούν στη ΔΕΗ Α.Ε.. Σας γνωρίζουμε επίσης ότι μεταξύ της ΔΕΗ ΑΕ αφενός και του Δήμου Φλώρινας και της ΔΕΥΑΦ αφετέρου, έχει υπογραφεί Σύμβαση Πλαίσιο για την «Παροχή Θερμικής Ενέργειας στην περιοχή Φλώρινας». Η ΔΕΗ Α.Ε. είναι σε ετοιμότητα και αναμένει σχετική ενημέρωση από πλευράς Δήμου Φλώρινας προκειμένου να προχωρήσουν οι προβλεπόμενες στην ανωτέρω σύμβαση ενέργειες.

Με τιμή,

Εμμανουήλ Μ. Παναγιωτάκης

Κοινοποιήσεις:

- ΥΠΕΝ/ Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

Ιωάννινα, 20 Ιουνίου 2017

Αριθ. Πρωτ.: 84369

Ταχ. Δ/ση : Βορείου Ηπείρου 20
454 45 Ιωάννινα
Τηλεφ. : 2651360300, 1, 3, 5, 7
26510 72 164,
Fax : 26510 31224, 2651360304
Ιστοσελίδα : www.apdhp-dm.gov.gr
Email : ekrana@apdhp-dm.gov.gr
Πληροφορίες : Ε.Κρανά

ΠΡΟΣ : Υ.Π.ΕΝ.
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Μεσογείων 119
10192 Αθήνα

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. 2189/12-6-2017 έγγραφο του ΥΠΕΝ

Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου, το οποίο συνοδεύεται από την υπ' αριθμ. 6255/9-6-2017 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Γιάννη Αντωνιάδη, αναφορικά με το θέμα: «Νέα Εμπόδια στις εξελίξεις των έργων Τηλεθέρμανσης Φλώρινας και Τηλεθέρμανσης Μελίτης του Δήμου Φλώρινας» σας αποστέλλουμε:


- 1) Το υπ' αριθμ. 4862/20-6-2017 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. Φλώρινας.
- 2) Το υπ' αριθμ. 104960/873/16-6-2017 έγγραφο της Π.Ε. Φλώρινας.
- 3) Το υπ' αριθμ. 82498/16-6-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Δυτικής Μακεδονίας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Συνημμένα:

- 1) Το υπ' αριθμ. 4862/20-6-2017
- 2) Το υπ' αριθμ. 104960/873/16-6-2017
- 3) Το υπ' αριθμ. 82498/16-6-2017

Ο Συντονιστής



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Βασίλειος Πολ. Μιχελάκης



ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νομός Φλώρινας

Δήμος Φλώρινας

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης &
Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.)

Τεχνική Υπηρεσία

Σπηλιάδου 14 – 53 100 Φλώρινα

Τηλ. 2385024555 & 2385024606

Α.Π. 4862

Φλώρινα, 20-06-2017

ΠΡΟΣ :

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου

Δυτικής Μακεδονίας

Γραφείο Συντονιστή

Βορείου Ηπείρου 20

45445 Ιωάννινα

Τηλ. 2651360300, 1,3,5,7

2651072164

Fax : 2651031224, 2651360304

email : ekrana@apdhp-dm.gov.gr

Κοιν. :

Δήμο Φλώρινας

Γραφείο Δημάρχου

Μεγ. Αλεξάνδρου 107

53100 Φλώρινα

Θέμα : «Υλοποίηση των έργων «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» και
«ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΛΙΤΗΣ»

Σχετ.: αριθμ. πρωτ. 80146/13-06-2017 έγγραφό σας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, που μας κοινοποιήθηκε από τον Δήμο Φλώρινας την 19-06-2017, σας αποστέλλουμε, συνημμένα του παρόντος τις αριθμ. 235/2016 (ΑΔΑ : 7ΦΣ0ΟΕΕΖ-ΕΧΔ) και 89/2017 (ΑΔΑ : ΩΤΧΟΟΕΕΖ-3ΕΤ) Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Φ., που αφορούν στην Πράξη : «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» και ειδικότερα στις ενέργειες που μέχρι σήμερα έχει προβεί η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. για την μετάβαση και ένταξη του έργου από το ΕΣΠΑ 2007-2013 στο ΕΣΠΑ 2014-2020 (έργο Phasing).

Σχετικά με την Τηλεθέρμανση Μελίτης, σας γνωρίζουμε ότι κατά τον σχεδιασμό της πράξης Τηλεθέρμανσης Φλώρινας, λήφθηκε υπόψη η ανάγκη εκτέλεσης της Τηλεθέρμανσης Μελίτης. Η υλοποίηση όμως του έργου της Τηλεθέρμανσης Μελίτης προϋποθέτει την υλοποίηση των υποέργων της πράξης της Τηλεθέρμανσης Φλώρινας, σε βαθμό που συνεπάγεται την έναρξη της λειτουργίας της.

Συνημμένα : αριθμ. 235/2016 και 89/2017 Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Φ.

Εσ. Διανομή :

- Πρόεδρος Δ.Σ.
- Γεν. Δ/ση
- Τ.Υ.
- Γραμματεία

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Φ.

Αντώνιος Ν. Ζαέκης

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

**Της Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.
της 31ης-05-2017**

Σήμερα, στις 31 Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ. συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Φ στην αίθουσα συνεδριάσεων των Ε.Ε.Λ. της Δ.Ε.Υ.Α.Φ, στη Φλώρινα, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 26^{ης}-05-2017 προς όλους τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων για την ίδρυση Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης» με ΑΔΑ:ΨΓΝ3ΟΕΕΖ-Τ6Η. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, εφόσον ήταν παρόντα πέντε (05) μέλη από το σύνολο των οκτώ (08) μελών του Δ.Σ. συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Ζαέκης Αντώνιος Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Φ., Δημοτικός Σύμβουλος	1	
2	Γαζέας Κων/νος Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Φ., Δημότης Φλώρινας	2	
3	Ιωάννης Βοσκόπουλος Μέλος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Φ Δήμαρχος	3	ΑΠΩΝ
4	Γαϊγάνη-Τίτα Παναγιώτα Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Φ. Δημοτικός Σύμβουλος	4	ΑΠΟΥΣΑ
5	Σταύρου- Λιθοξοΐδου Αικατερίνη Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Φ. Δημοτικός Σύμβουλος	5	
6	Κατσάκης Νικόλαος Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Φ. Εκπρόσωπος Εργαζομένων στη Δ.Ε.Υ.Α.Φ.	6	
7	Δεληγιώργης Χρήστος Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Φ. Εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής	7	ΑΠΩΝ
8	Στεργίου Σουζάνα Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Φ., Δημότης Φλώρινας	8	

**Α.Δ.Σ.
αριθμ. 89/2017**

**“Για την αίτηση χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο:
«ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» και κωδικό MIS 5003888”.**

Εισηγούμενη επί του προκειμένου, η Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Φ γνωρίζει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι :

Σε συνέχεια της αριθμ. 1944/10.4g.17.4.1/οικ. 15166/12-12-2016 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΥΔ/ΕΠ - ΥΜΕΠΕΡΑΑ), υποβλήθηκε από τη Δ.Ε.Υ.Α.Φ. η αριθμ. 8309/20-12-2016 αίτηση χρηματοδότησης της Πράξης «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» με κωδικό MIS 5003888 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» (σχετική η αριθμ. 235/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. με Α.Δ.Α. : 7ΦΣ00ΕΕΖ-ΕΧΔ).

Η ΕΥΔ/ΕΠ - ΥΜΕΠΕΡΑΑ με το αριθμ. 5580/02-05-2017 έγγραφο (Α.Π. Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 3088/18-05-2017) ζήτησε συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινήσεις για την εξέταση της εν λόγω αίτησης χρηματοδότησης, καθώς και διορθωμένο και επικαιροποιημένο, σύμφωνα με τις υποδείξεις και παρατηρήσεις του προαναφερόμενου εγγράφου, το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης.

Ακολούθησε η απαιτούμενη αλληλογραφία μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. και των φορέων που εμπλέκονται στην υλοποίηση υποέργων της Πράξης «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» και στη συνέχεια συντάχθηκε από τη Δ.Ε.Υ.Α.Φ. Έκθεση με την Τεχνική Περιγραφή του φυσικού αντικείμενου και την τεκμηρίωση του οικονομικού αντικείμενου του υποέργου.

Τίθενται υπ' όψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι σχετικές αριθμ. 2929/17-05-2017, 2930/17-05-2017, 2931/17-05-2017, 3055/18-05-2017 και 3056/18-05-2017 Εκθέσεις Δ.Ε.Υ.Α.Φ.

Όλα τα ζητούμενα συμπληρωματικά στοιχεία και το διορθωμένο και επικαιροποιημένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης με Α.Π. Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 3350/23-05-2017 υποβλήθηκαν από τη Δ.Ε.Υ.Α.Φ. μέσω του συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 την 24-05-2017 και οι ενέργειες της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. γνωστοποιήθηκαν στην ΕΥΔ/ΕΠ - ΥΜΕΠΕΡΑΑ με το υπ' αριθμ. 3088/26-05-2017 έγγραφο Δ.Ε.Υ.Α.Φ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη της Πράξης : «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» με κωδικό MIS 5003888 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 10 : «Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις Αστικές Περιοχές», που συγχρηματοδοτείται από το

Ε.Τ.Π.Α. , ανέρχεται στο ποσό 40.168.311,96 ευρώ , το συνολικό μη επιλέξιμο ποσό Φ.Π.Α. της Πράξης σε 4.143.732,95 ευρώ και το συνολικό ποσό της ιδιωτικής συμμετοχής σε 9.767.431,41 ευρώ.

Ακολούθησε συζήτηση σχετικά με το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο κάθε υποέργου της Πράξης.

Προτείνεται η λήψη σχετικής απόφασης

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχον υπόψη τα παραπάνω, τις διατάξεις του Ν.1069/1980, καθώς και την αναγκαιότητα υλοποίησης της Β' φάσης της Πράξης «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» με κωδικό MIS 5003888 στη νέα Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 (έργο Phasing), μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις ενέργειες της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. , ως αυτές γνωστοποιήθηκαν στη Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με το αριθμ. 3088/26-05-2017 έγγραφο Δ.Ε.Υ.Α.Φ. και αφορούν ειδικότερα σε συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινήσεις για την εξέταση της αίτησης χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο : « ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» και κωδικό MIS 5003888 , καθώς και στο διορθωμένο και επικαιροποιημένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης με αριθμό πρωτοκόλλου Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 3350/23-05-2017, όπου : Η Πράξη με τίτλο : «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» και κωδικό MIS 5003888 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 10: «Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις Αστικές Περιοχές» , που συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. έχει συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 40.168.311,96 ευρώ, συνολικό μη επιλέξιμο ποσό Φ.Π.Α. 4.143.732,95 ευρώ , συνολική ιδιωτική συμμετοχή 9.767.431,41 ευρώ και διακριτά υποέργα τα :

ΠΡΑΞΗ : «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»				
Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (ευρώ)	Φ.Π.Α. (ευρώ)	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ευρώ)
1.	Αγωγός Μεταφοράς Φλώρινας – Δίκτυο Διανομής Φλώρινας – Αντλιοστάσια	25.797.260,37	-----	6.272.929,05

2.	Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων	760.962,40	227.040,00	185.037,60
3.	Προμήθεια λεβήτων	1.689.240,00	504.000,00	410.760,00
4.	Προμήθεια θερμικών υποσταθμών	7.145.951,75	2.132.059,20	1.737.628,25
5.	Μετασκευές Δ.Ε.Η.	3.338.260,00	996.000,00	811.740,00
6.	Αρχαιολογικές και σωστικές εργασίες	402.200,00	-----	97.800,00
7.	Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου	540.392,50	161.230,98	131.403,25
8.	Διαδικασίες Δημοσιοποίησης	96.528,00	28.800,00	23.472,00
9.	Απαλλοτριώσεις – Οδεύσεις Δουλείας	80.440,00	-----	19.560,00
10.	Διελεύσεις Δικτύου Ο.Σ.Ε.	40.220,00	12.000,00	9.780,00
11.	Δαπάνες Υδρεύσεως, Ηλεκτροδοτήσεως, Επικοινωνιών	276.856,94	82.602,77	67.321,26
	ΣΥΝΟΛΟ	40.168.311,96	4.143.732,95	9.767.431,41

Η παραπάνω απόφαση πήρε αριθμό 89/2017.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22
Της Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.
της 16ης-12-2016

Σήμερα, στις 16 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Φ στην αίθουσα συνεδριάσεων των ΕΕΛ της Δ.Ε.Υ.Α.Φ, στη Φλώρινα, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 12^{ης}-12-2016 προς όλους τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων για την ίδρυση Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης» με ΑΔΑ : 65ΛΩΟΕΕΖ-ΜΣΨ. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, εφόσον ήταν παρόντα επτά μέλη (07) μέλη από το σύνολο των οκτώ (08) μελών του Δ.Σ. συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1 Ζαέκης Αντώνιος	Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Φ., Δημοτικός Σύμβουλος	1	
2 Γαζέας Κων/νος	Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Φ., Δημότης Φλώρινας	2	
3 Ιωάννης Βοσκόπουλος	Μέλος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Φ Δήμαρχος	3	ΑΠΩΝ
4 Γαϊγάνη-Τίτα Παναγιώτα	Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Φ. Δημοτικός Σύμβουλος	4	
5 Σταύρου- Λιθοξοΐδου Αικατερίνη	Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Φ. Δημοτικός Σύμβουλος	5	
6 Κατσάκης Νικόλαος	Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Φ. Εκπρόσωπος Εργαζομένων στη Δ.Ε.Υ.Α.Φ.	6	
7 Δεληγιώργης Χρήστος	Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Φ. Εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής	7	
8 Στεργίου Σουζάνα	Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Φ., Δημότης Φλώρινας	8	

ΑΔΣ αριθμ. 235/2016	“Για την υποβολή πρότασης της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» στον ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» για χρηματοδότηση της Πράξης με τίτλο: «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»”
------------------------------------	---

Εισηγούμενος επί του προκειμένου ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Φ., γνωρίζει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι το παρόν θέμα πρέπει να συζητηθεί ως έκτακτο, εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενη επί του προκειμένου, η Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. γνωρίζει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι:

Σύμφωνα με την ισχύουσα εξυγίανση του προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ κατά το κλείσιμό του την 31/12/2015, η Πράξη με τίτλο: «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» είναι καταχωρημένη ως έργο Phasing, δηλαδή συνεχιζόμενο στη νέα Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020, σε συνέχεια διαδικασίας κατηγοριοποίησης ως Phasing του Μεγάλου Έργου «Τηλεθέρμανση Φλώρινας», που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΥΔ/ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ) – Τομέας: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (τ. ΕΥΔ/ΕΠΠΕΡΑΑ).

Σχετική είναι η υπ’ αριθμ. 125/2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. με ΑΔΑ: 691ΨΟΕΕΖ-2ΡΖ.

Στη συνέχεια, στα πλαίσια του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020, δημοσιεύθηκε η με αρ. πρωτ. οικ. 15166/12-12-2016 (ΑΔΑ: 6ΤΥΝ4653Ο7 – ΩΩΤ) Πρόσκληση με Κωδικό: 10.4g. 17.4.1, Α/Α ΟΠΣ: 1944 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με ΤΙΤΛΟ «Τηλεθερμάνσεις Δ. Μακεδονίας». Τίθενται υπ’ όψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η εν λόγω Πρόσκληση με τα συνημμένα αυτής, που καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας και Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» στον Άξονα Προτεραιότητας 10 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ», που συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.

Ειδικότερα για τη Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας, η Πρόσκληση αφορά στο μεγάλο τμηματοποιημένο έργο της Τηλεθέρμανσης Φλώρινας, που αποτελεί υψηλής προτεραιότητας έργο για την περιοχή της Φλώρινας.

Με την υλοποίηση και λειτουργία της Πράξης: «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» θα ανακτάται η απορριπτόμενη θερμότητα της ηλεκτροπαραγωγικής διαδικασίας στον ατμοηλεκτρικό σταθμό Α.Η.Σ. / Δ.Ε.Η. Μελίστης και θα διατίθεται για αστική χρήση στην πόλη της Φλώρινας. Θα ικανοποιούνται οι ανάγκες των κατοίκων της Φλώρινας σε θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης με τρόπο φιλικό στο περιβάλλον, οικονομικό και ωφέλιμο για την εθνική και τοπική οικονομία, με την καλύτερη αξιοποίηση των εθνικών και τοπικών ενεργειακών πόρων.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. προέβη στις απαιτούμενες παραπέρα ενέργειες για την προετοιμασία της αίτησης για τη χρηματοδότηση της Β' Φάσης της τμηματοποιημένης Πράξης με τίτλο: «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», σύμφωνα με τις οδηγίες που συμπεριλαμβάνονται στην προαναφερθείσα πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

Μετά τις εν λόγω ενέργειες, η προτεινόμενη Πράξη με τίτλο: «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» έχει συνολική δημόσια δαπάνη 54.645.912,50 ευρώ, εκ των οποίων ποσό 4.183.099,20 ευρώ είναι ο Φ.Π.Α., που δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη της Πράξης. Η προτεινόμενη Πράξη αποτελείται από τα παρακάτω διακριτά υποέργα:

ΠΡΑΞΗ: «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»				
Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (ευρώ)	Φ.Π.Α. (ευρώ)	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (ευρώ)
1.	Αγωγός Μεταφοράς Φλώρινας – Δίκτυο Διανομής Φλώρινας – Αντλιοστάσια	32.070.189,42		32.070.189,42
2.	Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων	1.173.040,00	227.040,00	946.000,00
3.	Προμήθεια λεβήτων	2.604.000,00	504.000,00	2.100.000,00
4.	Προμήθεια θερμικών υποσταθμών	11.015.639,20	2.132.059,20	8.883.580,00
5.	Μετασκευές Δ.Ε.Η.	4.712.000,00	912.000,00	3.800.000,00
6.	Αρχαιολογικές και σωστικές εργασίες	500.000,00		500.000,00
7.	Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου	1.550.000,00	300.000,00	1.250.000,00
8.	Διαδικασίες Δημοσιοποίησης	248.000,00	48.000,00	200.000,00
9.	Απαλλοτριώσεις – Οδεύσεις Δουλείας	463.043,88		463.043,88
10.	Διευεύσεις Δικτύου Ο.Σ.Ε.	62.000,00	12.000,00	50.000,00
11.	Δαπάνες Υδρεύσεως, Ηλεκτροδοτήσεως, Επικοινωνιών	248.000,00	48.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	54.645.912,50	4.183.099,20	50.462.813,30

Ακολούθησε συζήτηση σχετικά με το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο κάθε υποέργου της Πράξης.
Προτείνεται η λήψη σχετικής απόφασης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχον υπ' όψη τα παραπάνω, τις διατάξεις του Ν. 1069/1980, το με αρ. C (2012) 6359 τελικό / 11-9-2012 έγγραφο της Ε.Ε. για το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης της Τηλεθέρμανσης Φλώρινας, καθώς και την απόφαση Ε.Ε. C (2014) 2903 final / 06.05.2014 για το μεγάλο έργο «Τηλεθέρμανση Φλώρινας» και την Ε.Ε. C (2015) 9610 final / 16.12.2015 τροποποίησή της, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Εγκρίνει να συζητηθεί το εν λόγω θέμα, ως έκτακτο μετά τα τακτικά θέματα της παρούσας συνεδρίασης.

2) Εγκρίνει να υποβάλει η Δ.Ε. Υ.Α. Φ. πρόταση για τη χρηματοδότηση της Πράξης με τίτλο: «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», με συνολική δημόσια δαπάνη 54.645.912,50 ευρώ, εκ των οποίων Φ.Π.Α. 4.183.099,20 ευρώ και διακριτά υποέργα τα :

ΠΡΑΞΗ: «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»				
Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (ευρώ)	Φ.Π.Α. (ευρώ)	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (ευρώ)
1.	Αγωγός Μεταφοράς Φλώρινας – Δίκτυο Διαμονής Φλώρινας – Αντλιοστάσια	32.070.189,42		32.070.189,42
2.	Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων	1.173.040,00	227.040,00	946.000,00
3.	Προμήθεια λεβήτων	2.604.000,00	504.000,00	2.100.000,00
4.	Προμήθεια θερμικών υποσταθμών	11.015.639,20	2.132.059,20	8.883.580,00
5.	Μετασκευές Δ.Ε.Η.	4.712.000,00	912.000,00	3.800.000,00
6.	Αρχαιολογικές και σωστικές εργασίες	500.000,00		500.000,00
7.	Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου	1.550.000,00	300.000,00	1.250.000,00
8.	Διαδικασίες Δημοσιοποίησης	248.000,00	48.000,00	200.000,00

9.	Απαλλοτριώσεις – Οδεύσεις Δουλείας	463.043,88		463.043,88
10.	Διελεύσεις Δικτύου Ο.Σ.Ε.	62.000,00	12.000,00	50.000,00
11.	Δαπάνες Υδρεύσεως, Ηλεκτροδοτήσεως, Επικοινωνιών	248.000,00	48.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	54.645.912,50	4.183.099,20	50.462.813,30

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020, στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.

Η παραπάνω απόφαση πήρε αριθμό 235/2016.

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο
Ταχ. Δ/ση: 53100 Φλώρινα
Πληροφορίες:
Τηλ.: 23853 504000
Fax: 23853 50401
Email: info@florina.pdm.gov.gr

Φλώρινα, 16/06/2017
Αριθμ. Πρωτ: 104960/873

Προς: Υπουργείο Εσωτερικών
& Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Γεν. Δ/ση Αποκέντρωσης & Τοπ.
Αυτ/σης.
Δ/ση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α.
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Fax: 213-1361230

Θέμα: Πορεία των έργων της τηλεθέρμανσης Φλώρινας και της τηλεθέρμανσης
Μελίτης.
Σχετ: Το υπ' αριθμ. 2189/12-06-2017 έγγραφο του Υ. Περιβάλλοντος &
Ενέργειας.

Σε απάντηση του ως άνω σχετικού του Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, το οποίο συνοδεύεται από την υπ' αριθμ. 6255/09-06-2017 (Υ.Π.ΕΝ.)
ερώτηση του Βουλευτή κ. Ιωάννη Αντωνιάδη, αναφορικά με το θέμα: **«Νέα
εμπόδια στις εξελίξεις των έργων Τηλεθέρμανσης Φλώρινας και
Τηλεθέρμανσης Μελίτης του Δήμου Φλώρινας»**, σας ενημερώνουμε ότι η
Π.Ε. Φλώρινας ουδεμία σχέση έχει με την υλοποίηση των έργων αυτών.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΙΡΟΣ

Υπόψη κ. Κρανα



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
& ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Εστίαση με Fax & Ηλ. ταχυδρομείο

Κοζάνη, 16 / 06 / 2017

Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 82498

Σχτ.: 80785

Ταχ. Δ/ση : Περιοχή Ζ.Ε.Π.
50100 ΚΟΖΑΝΗ
Πληροφορίες : Σ. Δόντσιος
Τηλέφωνο : 24613 – 50190
Fax : 24610 – 53197
E-mail : dontsios@apdhp-dm.gov.gr
Ιστοσελίδα : www.apdhp-dm.gov.gr

Προς : Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
Γραφείο Συντονιστή
Βορείου Ηπείρου 20
45445 – Ιωάννινα
Υπόψη κ. Κρανά Ελισάβετ

Κοιν. : Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης
Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ : Δίνονται πληροφορίες σχετικά με την αριθ. 6255/09.06.2017 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Γιάννη Αντωνιάδη, με θέμα: «*Νέα Εμπόδια στις εξελίξεις των έργων Τηλεθέρμανσης Φλώρινας και Τηλεθέρμανσης Μελίτης του Δήμου Φλώρινας*».

ΣΧΕΤ. : Το με Α.Π. 80146 (σχ. 80140) / 13.06.2017 (Α.Π. ΔΠΕΧΩΣΧ Α.Μ. /ΑΔΗΔΑΜ: 80785/14.06.2017) έγγραφο του Γραφείου Συντονιστή Α.Δ.Η.Δ.Μ. προς την Υπηρεσία μας, με συνημμένη την Ερώτηση του θέματος.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, ως προς τα αναγραφόμενα στην Ερώτηση του θέματος και ύστερα από εξέταση των στοιχείων που τηρούνται στο αρχείο της Υπηρεσίας μας, σας πληροφορούμε τα εξής στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας :

1. Για τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην υλοποίηση των έργων της Τηλεθέρμανσης Φλώρινας & Τηλεθέρμανσης Μελίτης και τίθενται στην Ερώτηση του θέματος (Ερωτήσεις α/α 1 & 2), η Υπηρεσία μας δεν είναι αρμόδια να εκφέρει γνώμη, καθότι δεν εμπλέκεται στην κατασκευή των έργων και ως εκ τούτου είναι αναρμόδια να παράσχει τις σχετικές πληροφορίες που ζητούνται (χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους). Η κατασκευή καθώς και η μετέπειτα ορθή λειτουργία των έργων τηλεθέρμανσης του θέματος αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του φορέα των έργων, δηλ. του Δήμου Φλώρινας (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Φλώρινας).
2. Όσον αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων του θέματος, η Υπηρεσία μας τηρώντας τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) έχει εισηγηθεί θετικά για την έκδοση της με Α.Π. 78629/1884 (σχ. 59898/1446, 59857/1443, 56251/1339) / 11.12.2007 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έργο: «*Τηλεθέρμανση πόλης Φλώρινας και οικισμού Μελίτης*», με χρόνο ισχύος δεκαετίας, δηλ. μέχρι την 11.12.2017 (συν. 1).

Ικανό χρονικό διάστημα πριν τη λήξη των όρων της ανωτέρω ΑΕΠΟ (δύο μήνες), ο φορέας του έργου (Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας) οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή φάκελο ανανέωσης Α.Ε.Π.Ο. σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 5 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ

209/A/11) και τις εξουσιοδοτικές αυτού διατάξεις, με σκοπό την ανανέωση της χρονικής διάρκειας ισχύος των όρων, προϋποθέσεων και περιορισμών που τέθηκαν στην ανωτέρω ΑΕΠΟ.

Υστερα από επικοινωνία με συναρμόδιους Φορείς και Υπηρεσίες της περιοχής, πληροφορηθήκαμε τα ακόλουθα, σχετικά με το ιστορικό υλοποίησης των έργων του θέματος :

Τον Αύγουστο του έτους 2009, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, υποβλήθηκε σχετικό αίτημα χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 70.458.305,37 € (χωρίς Φ.Π.Α.) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και στον Άξονα Προτεραιότητας 1 του τ. Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ) – νυν ΥΠΕΝ, που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. Μετά την αριθμ. C(2012) 6359 τελικό/11.9.2012 Απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) περί καθορισμού καθεστώτος ενίσχυσης, η ανωτέρω πράξη εντάχθηκε με την αριθμ. οικ. 125949/11-12-2012 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α., η οποία δημοσιεύθηκε σε ορθή επανάληψη στις 13-12-2012 (ΑΔΑ: Β4ΜΠΘ – ΕΔ), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Ε.Σ.Π.Α., που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, με Κωδικό MIS 390460 και ενάριθμο έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2012ΣΕ07580324, με φορέα υλοποίησης τη Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας του Δ. Φλώρινας. Σε διαδικασία ένταξης βρίσκεται και η Τηλεθέρμανση του οικισμού Μελίτης.

Η χρηματοδότηση του έργου της Τηλεθέρμανσης Φλώρινας βάσει του ανωτέρω προϋπολογισμού, προβλέπεται να πραγματοποιείται ως εξής:

- Συμμετοχή Η Ε - 40.247.225 € (60,9 %),
- Συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου: 7.423.822 € (10,54 %),
- Ίδια συμμετοχή: 10.787.098 € υπό μορφή κεφαλαίου και 3.000.000 € υπό μορφή δανείου.

Εν κατακλείδι, η ολοκλήρωση και λειτουργία των έργων της Τηλεθέρμανσης Φλώρινας & Μελίτης θα έχουν θετικά αποτελέσματα τόσο για το περιβάλλον, όσο και την εθνική και τοπική οικονομία, λόγω της καλύτερης αξιοποίησης των εθνικών και τοπικών ενεργειακών πόρων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Εσωτερική διανομή:

1. Αρχείο Καταγγελιών - Ερωτήσεων
2. Χρονολογικό Αρχείο
3. Αρμόδιος Υπάλληλος

Συνημμένα:

1. Η με Α.Π. 78629/1884/11.12.2007 ΑΕΠΟ ΓΓΠΑΜ των έργων του θέματος

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Γ.Γ.Α.Δ. Η-Δ.Μ.

Ο Προϊστάμενος Δ/σης
(κ.α.α)

Φιλημέγκα Κων/να
Πολιτικός Μηχανικός
MSc. με Α' βαθμό



Ακριβές Αντίγραφο

Δραγανούδη Ευδοκία



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Κοζάνη, 11 Δεκεμβρίου 2007.

Αριθμ. Πρωτ.: 78629/1884 σχετ.
59898/1446, 59857/1443,
56251/1339

Ταχ. Δ/ση : Περιοχή Ζ.Ε.Π.
50100 ΚΟΖΑΝΗ
Πληροφορίες : Δ.Γαζής-Σ. Δόντσιος
Τηλέφωνο : 24610-53371-53372
Fax : 24610-53381
E-mail : Dipehodom@pathfinder.gr

ΘΕΜΑ : Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «Τηλεθέρμανση
πόλης Φλώρινας και οικισμού Μελίτης» του Νομού Φλώρινας.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α)
2. Το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91^Α/25.04.2002)
3. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678Β) που αναφέρεται στην «κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986».
4. Την ΚΥΑ με αρ. Η.Π. 15393/2332/05.08.2002 (ΦΕΚ 1022Β) που αναφέρεται στην «κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002»
5. Την ΚΥΑ 25535/3281/15.11.2002 (ΦΕΚ 1463Β/20.11.2002).
6. Την ΚΥΑ Η.Π.11014/703/Φ104/20.03.2003 (ΦΕΚ 332Β) που αναφέρεται στη «διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002»
7. Την ΚΥΑ Η.Π.37111/2021/26.09.2003 (ΦΕΚ 1391/29.09.2003), που αναφέρεται στον «Καθορισμό τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν 3010/2002.»
8. Το Ν. 3028/28.06.2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
9. Το Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289/Α) «περί προστασίας των Δασών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας».
10. Την υπ'αρ. 8878/14.12.2005 (ΦΕΚ 1826/23.12.2005) Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας με θέμα «Ορισμός εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με

εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στο Γενικό Δ/ντη, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊστάμενους Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας».

11. Η από 25.07.07 απόφαση (α.α. ΔΠΠΔΣ/ΠΔΣ/Δ 42959/1043/23-5-07) με την οποία μας υποβάλλατε φάκελο με Μ.Π.Ε του εν λόγω έργου σε έξι αντίγραφα και ηλεκτρονική μορφή.
12. Το με Α.Π. 42959/1043/23-5-07 έγγραφο της Δ/σης ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο διαβάστηκε από ένα τεύχος Μ.Π.Ε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Φλώρινας, στην ΚΘ' ΕΠΚΑ, στην 16^η ΒΒΑ, στη Δ/ση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος της Ν.Α. Φλώρινας, και στο Δ/ση Δασών Φλώρινας, και ζητήθηκε η γνωμοδότησή τους επί της ΜΠΕ του έργου του θέματος.
13. Το με Α.Π. 2242/31-5-07 (Α.Π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. 56251/1339/05-6-07) έγγραφο της ΚΘ' Εφορείας Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων.
14. Το με Α.Π. 855/6-6-07 (Α.Π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. 59857/1443/13-6-07) έγγραφο της 16^{ης} Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
15. Το με Α.Π. 54088/2868/11-6-07 (Α.Π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. 59898/1446/13-6-07) έγγραφο της Δ/σης Δασών Φλώρινας.
16. Το με Α.Π. 313/26-7-07 έγγραφο του Νομαρχιακού Συμβουλίου Φλώρινας με το οποίο μας διαβιβάστηκε απόσπασμα του πρακτικού 18/23-7-07 του Νομαρχιακού Συμβουλίου Φλώρινας με θετική γνωμοδότηση για το έργο του θέματος.
17. Το γεγονός ότι το Τμήμα περιβάλλοντος Ν.Α. Φλώρινας δεν γνωμοδότησε εντός της καθορισμένης προθεσμίας.

Αποφασίζουμε

Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου και βαρύνει το φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του, για το έργο «Τηλεθέρμανση πόλης Φλώρινας και οικισμού Μελίτης» του Νομού Φλώρινας.

α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας:

Το έργο αφορά:

- την κατασκευή δικτύου τηλεθέρμανσης για την παροχή θερμικής ενέργειας αστικής χρήσης από τον ΑΗΣ Μελίτης στην πόλη της Φλώρινας (συμπεριλαμβανομένου και του οικισμού Σίμου Ιωαννίδη) και στον οικισμό Μελίτης, για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των κτιρίων.
- την κατασκευή όλων των απαραίτητων εγκαταστάσεων παραλαβής θερμότητας από τον ΑΗΣ, αντλιοστασίων, λεβητοστασίου αιχμής και εναποθηκευτών θερμότητας.

Το σύστημα αποτελείται από:

- Διατάξεις απομάκρυνσης από το κύκλωμα ατμού του ΑΗΣ
- Διατάξεις συμπύκνωσης – θερμαντήρες.
- Αντλιοστάσια διανομής Φλώρινας – Μελίτης.
- Τα δίκτυα διανομής τηλεθέρμανσης των δύο οικισμών θα τροφοδοτούνται με αγωγούς μεταφοράς που θα ξεκινούν από κοινές κτιριακές εγκαταστάσεις αντλιοστασίων (ΜΝΤ/ΠΝΤ/ΠΝΤ/ΠΝΤ Α3 και Α4) ειπός του ηηπέδου του ΑΗΣ Μελίτης και θα κυκλοφορούν στους οικισμούς.
- Προμωμμένοι αγωγοί μεταφοράς υπέρθερμου νερού (θερμοκρασίας προσαγωγής 120° C και επιστροφής 70° C) προς τους οικισμούς Φλώρινας (DN 450 mm μήκους σκάμματος 15,8 χλμ) και Μελίτης (DN 200 mm μήκους σκάμματος 2,9 χλμ) με υπόγεια όδευση. Ο αγωγός μεταφοράς Μελίτης θα συνδέεται απ' ευθείας στο δίκτυο διανομής

τηλεθέρμανσης του οικισμού. Ο αγωγός μεταφοράς της Φλώρινας θα καταλήγει στις εγκαταστάσεις αντλιοστασίου – λεβητοστασίου αιχμής και εφεδρείας που θα κατασκευασθούν στα αγροτεμάχια 2506, 2508 και 2509 του αγροκτήματος Φλώρινας συνολικής έκτασης 18 στρεμμάτων περίπου.

- Στη Μελίτη το δίκτυο διανομής συνδέεται απ' ευθείας με το αντλιοστάσιο Α4 στον ΑΗΣ. Στη Φλώρινα
- Στην δυτική περιοχή της Φλώρινας θα εγκατασταθούν σε μία έως τρεις θέσεις, διατάξεις αποθήκευσης θερμότητας που θα αποτελούνται από συστοιχίες δύο έως τεσσάρων δεξαμενών με θερμό νερό όγκου έως 800 κ.μ, διαμέτρου έως 5 μ. και μέγιστου ελεύθερου ύψους έως 14 μ. η κάθε μία.
- Εντός της πόλης της Φλώρινας θα εγκατασταθούν ένα ή δύο βοηθητικά αντλιοστάσια σε υπόγειες κατασκευές – φρεάτια.
- Η διανομή θερμότητας στους καταναλωτές θα γίνεται με το σύστημα κεντρικού αναλλάκτη νερού-νερού.
- Από τις εγκαταστάσεις αντλιοστασίου – λεβητοστασίου αιχμής και εφεδρείας πλησίον της Φλώρινας θα κατασκευασθεί υπόγειο δισωλήνιο δίκτυο διανομής μέσα στην πόλη της Φλώρινας μήκους 64 χλμ. με διαμέτρους αγωγών από DN2 έως DN 500.
- Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για παροχή από τον ΑΗΣ ισχύος 70 MW.
- Στην πόλη της Φλώρινας το σημερινό ονομαστικό θερμικό φορτίο αιχμής ανέρχεται σε 68 MW και το μελλοντικό σε 96 MW.
- Στο οικισμό Μελίτης το σημερινό ονομαστικό θερμικό φορτίο αιχμής ανέρχεται σε 7,7 MW και το μελλοντικό σε 8,4 MW.
- Η συνολική ονομαστική ισχύς αιχμής του συστήματος τηλεθέρμανσης όλων των οικισμών ανέρχεται σε 113 MW.

Όλα τα παραπάνω σύμφωνα με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τα πνημιμένα σε αυτή σχέδια και διαγράμματα.

β) Ειδικές Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία

Όσον αφορά τις εισομπές αερίων αποβλήτων, αυτές καθορίζονται στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 239^Α).

Όσον αφορά την ατμόσφαιρα, οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρύπων αναφέρονται στις ΠΥΣ 99/10.7.87 (ΦΕΚ 135/Α/28.7.87) και ΠΥΣ 25/18.3.88 (ΦΕΚ 52/Α/22.3.88). Για την ποιότητα των νερών να εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες Νομαρχιακές Αποφάσεις.

γ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου, καθορίζεται στην Υπουργική Απόφαση 17252/20.09.1992 (ΦΕΚ 395Β/19.06.1992).

Για τις εργασίες κατασκευής, όσον αφορά το θόρυβο τα προβλεπόμενα στις

- Υπ. Απ. 2640/270 (ΦΕΚ 689/Β/18.8.78)
- Υπ. Απ. Α5/2375/78 (ΦΕΚ 689/Β/18.8.78)
- Υπ. Απ. 56206/1613/86 (ΦΕΚ 570/Β/9.9.86)
- Υπ. Απ. 69001/1921/88 (ΦΕΚ 751/Β/18.8.88)
- Υπ. Απ. 765/91 (ΦΕΚ 81/Β/21.2.91)
- Υπ. Απ. 37393/2028 (ΦΕΚ 1418Β'/01.10.2003)

δ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν

1. Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους, αφορούν :

- Στον κύριο του έργου
- Στις αρμόδιες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου Υπηρεσίες και Φορείς
- Στους προϊστάμενους των παραπάνω Υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να μεριμνούν για την εφυσμυγή τους και να ελέγχουν την πιστή τήρησή τους
- Σε όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, έγκριση, δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες, που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου.
- Στον ανάδοχο του έργου, στο μέρος που τον αφορούν

2. Κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επίβλεψης, παραλαβής του στο θέμα αναφερομένου έργου, να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:

- η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο,
- η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλόμενων σε ενέργειες ή παραλείψεις του Αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.

3. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου θα πρέπει να χορηγηθούν προηγουμένως όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις και συγκεκριμένα να τηρηθούν οι νόμιμες και προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι υφιστάμενες απαγορεύσεις και περιορισμοί για την προστασία του υδατικού δυναμικού, σύμφωνα και με τα απαγορευτικά και περιοριστικά μέτρα που περιλαμβάνονται στις οικείες Νομαρχιακές Αποφάσεις

4. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή -λειτουργία των έργων, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.

5. Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του στο θέμα έργου, να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης κλπ) καθώς και για την ενδεχομένως απαιτούμενη ανασκαφική έρευνα του Υπουργείου Πολιτισμού.

6. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και να τηρηθούν όλες οι διατάξεις για την προστασία των υδατικών πόρων και του περιβάλλοντος της περιοχής, με την αποφυγή ρύπανσης των επιφανειακών νερών, των υδροφόρων και του περιβάλλοντος χερσαίου χώρου κατά το στάδιο της λειτουργίας του έργου.

7. Να ενταχθούν τα πάσης φύσεως έργα στο περιβάλλον της περιοχής.

8. Οι εκσκαφές να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες.

9. Να εξασφαλισθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής.

10. Την εξεύρεση συγκεκριμένων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων υλικών εκσκαφής με μισοεκκίνηση της ποσότητας και της ποιότητας του προς εξόρυξη υλικού. Επίσης θα πρέπει πριν την έναρξη του έργου να έχουν επακριβώς προσδιορισθεί και εγκριθεί οι χώροι απόθεσης άχρηστων υλικών εκσκαφής. Να ληφθεί μέριμνα για την διαχείριση και διάθεση των

αποβλήτων και απορριμμάτων που θα προκύψουν κατά την φάση κατασκευής και για την αποκατάσταση του χώρου μετά το πέρας των εργασιών.

11. Να αποφεύγεται η συσσώρευση μεγάλων όγκων προϊόντων εκσκαφής.

12. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα σημεία διασταύρωσης του δικτύου της τηλεθέρμανσης με υφιστάμενα δίκτυα υποδομών (οδικό, σιδηροδρομικό, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευσης, αποχέτευσης, κλπ) και ρέματα ή ποταμούς. Όλες οι υποδομές, σημάνσεις, δίκτυα, καλωδιώσεις κλπ πρέπει να αποκαθίστανται μετά την ολοκλήρωση των έργων. Τυχόν ζημιές σε αποκαθίστανται με ευθύνη του εργολάβου.

13. Να κατασκευασθούν όλα τα απαραίτητα τεχνικά έργα με όλα τα αναγκαία τεχνικά εξαρτήματα για την εύρυθμη λειτουργία του έργου.

14. Όλες οι υποδομές σημάνσεις, δίκτυα κλπ θα πρέπει να αποκαθίστανται μετά την ολοκλήρωση του έργου.

15. Για την καλύτερη εποπτεία των εργασιών η εταιρεία εκτέλεσης του έργου οφείλει να προσλάβει, επί συμβάσει, έναν αρχαιολόγο που θα είναι εκπρόσωπος της ΚΘ' ΕΠΚΑ. Οι αρμοδιότητες του υπαλλήλου θα είναι α) η πραγματοποίηση σειράς δοκιμαστικών τομών με σκαπτικό μηχάνημα σε όλο το μήκος του άξονα διέλευσης των αγωγών, οι οποίες θα προηγούνται σε κάθε περίπτωση των εργασιών εκσκαφής. Κατά την διάρκεια των εργασιών για την εγκατάσταση του δικτύου και των αντλιοστασίων και λεβητοστασίων ο υπάλληλος της ΚΘ' ΕΠΚΑ θα αποπειρεί τις απαραίτητες εκσκαφές. Η διάρκεια της σύμβασης του υπαλλήλου θα πρέπει να είναι σχετική με την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών.

16. Ο ή οι υπεύθυνοι του έργου οφείλουν να ειδοποιήσουν τη ΚΘ' ΕΠΚΑ τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν την έναρξη των σκαπτικών εργασιών. Η ειδοποίηση θα γίνεται με γραπτό σημείωμα.

17. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων θα ειδοποιηθούν οι ΚΘ' ΕΠΚΑ και η 16^η ΕΒΑ και οι εργασίες θα διακοπούν, μέχρι την ολοκλήρωση της ανασκαφικής έρευνας και τη λήψη της απόφασης κατά το Νόμο σχετικά με την τύχη τους, η οποία θα κοινοποιείται με έγγραφο στους ενδιαφερόμενους (Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», αρθ. 8 και 10). Η δαπάνη της ανασκαφής θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου (άρθρα 37 και 9 του Νόμου 3028/2002, «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»).

18. Πέραν της παρακολούθησης, ο μηχανικός ή ο εργολάβος που θα επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση της ΚΘ' ΕΠΚΑ και την 16^η ΕΒΑ κατά το Νόμο, σε περίπτωση τυχαίας ανεύρεσης αρχαίων, καθ' όλο το διάστημα των εργασιών, αποφεύγοντας κάθε καταστροφή ή μετακίνησή τους χωρίς την άδεια της ΚΘ' ΕΠΚΑ και της 16^η ΕΒΑ.

19. Πριν την επέμβαση στην δασικού χαρακτήρα εκτάσεις πρέπει να έχει ζητηθεί και να έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 998/1979 η σχετική απόφαση έγκρισης επέμβασης από τη αρμόδια Δασική Υπηρεσία.

20. Για τις πάσης φύσεως εργασίες ή εγκαταστάσεις εντός περιοχών δασικού χαρακτήρα πρέπει προηγουμένως να έχει χορηγηθεί η απαιτούμενη από το Ν. 998/79 έγκριση επέμβασης. Σε περίπτωση κατά την οποία η χάραξη διέρχεται από αναδασωτέα έκταση, να εκδοθεί σχετική απόφαση άρσης αναδάσωσης πριν την λήψη της άδειας έγκρισης επέμβασης.

21. Θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια ώστε: α) κατά την κατασκευή του έργου να ληφθούν μέτρα για την προστασία της εκατέρωθεν δασικής βλάστησης, β) οι εγκαταστάσεις να είναι προσαρμοσμένες στις τοπογραφικές συνθήκες της περιοχής και οι αλλοιώσεις στο περιβάλλον να είναι κατά το δυνατόν οι ελάχιστες, γ) η εναπόθεση των προϊόντων εξόρυξης να γίνει σε κατάλληλο χώρο και όχι σε δρόμους, γειτονικά δάση, ρέματα και δασικές εκτάσεις. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε μιζώωμα ποταμού, χειμάρρου ή ρέματος - μισγάγγειας.

22. Απαγορεύονται αυστηρά οι παντός είδους αυθαίρετες αμμοληψίες. Τα αδρανή υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου θα εξασφαλίζονται από νομίμως λειτουργούντα λατομεία και δανειοθαλάμους που θα έχουν εφοδιαστεί με την απαιτούμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Επίσης πριν την αναζήτηση άλλων

- δανείων υλικών επίχωσης θα πρέπει να εξαντληθούν τα περιθώρια χρήσης των υλικών εκσκαφής.
23. Υπό προϋποθέσεις, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο έργο φερτά υλικά από χείμαρρους της περιοχής. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνει κατάλληλη διαδικασία αδειοδότησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και σε συνεννόηση με όλους τους τοπικούς φορείς και υπηρεσίες.
24. Οι αποθεσιοθάλαμοι, προσωρινοί και μόνιμοι, που θα απαιτηθούν, θα επιλεγούν σε συνεννόηση και με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας και θα εξασφαλισθούν γι' αυτούς όλες οι άδειες και εγκρίσεις που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις συμπεριλαμβανομένης και της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Κατά την αποκατάστασή τους, θα ζητηθεί η άποψη των Αρμοδίων Διευθύνσεων Δασών. Οι αποθεσιοθάλαμοι, προσωρινοί και μόνιμοι θα πρέπει να αναζητηθούν πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου και κατά την φάση εγκατάστασης του εργοταξίου.
25. Η απόθεση των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής να γίνει σε θέσεις που δεν θα επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων, δεν θα είναι δασικού χαρακτήρα και θα απέχουν τουλάχιστον 250 μ. από όρια οικισμού, κτίσματα, νεκροταφεία και δεν θα ευρίσκονται στο περιβάλλον αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. Επιτρέπεται η απόθεση τους για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της περιοχής ή νέων λατομείων - δανειοθαλάμων που θα δημιουργηθούν σύμφωνα με τα προηγούμενα για την κατασκευή του έργου. Σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή παράσυρσης του αποτιθέμενου υλικού από τις βροχές. Απαγορεύεται η ρίψη έστω και προσωρινά μπαζών και άλλων αδρανών στις κοίτες ρεμάτων και κατάντη των δρόμων.
26. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια, παντός είδους ενέματα κλπ θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο των έργων, η δε διάθεση τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ) στην περιοχή των έργων. Ο Ανάδοχος του έργου θα πρέπει να μεριμνά για τη συλλογή και μεταφορά των στερεών απορριμμάτων και πόσης φύσεως στερεών αποβλήτων κατά την κατασκευή του έργου. Η διάθεση των πλεοναζόντων ακατάλληλων υλικών εκσκαφών να γίνει μετά από έγκριση μελέτης διάθεσης στερεών αποβλήτων που θα υποβληθεί στο Τμήμα περιβάλλοντος της Αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σε νομίμως λειτουργούντα ΧΥΤΑ, σε συνεννόηση με τον οικείο ΟΤΑ.
27. Τυχόν τοξικά στερεά όπως μπαταρίες, καθώς και υπολείμματα μετάλλων, ελαστικά κλπ. θα συγκεντρώνονται και θα διατίθενται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
28. Απαγορεύεται η διάθεση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων σε επιφανειακά ύδατα της περιοχής ή στο έδαφος. Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια να συλλέγονται και να παραδίδονται σε αναγνωρισμένες εταιρίες συλλογής και να ενημερώνεται το τμήμα περιβάλλοντος της Ν. Α. Φλώρινας (Π.Δ. 82/2-3-04, ΦΕΚ 64^Α). Η διαχείριση των χρησιμοποιούμενων συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων και λοιπών μηχανημάτων, θα γίνεται σύμφωνα με τα Π.Δ/ματα 115/04 (ΦΕΚ 80Α/04) και 109/04 (ΦΕΚ 75 Α/04) αντίστοιχα.
29. Σε συνεννόηση με καταστήματα της περιοχής θα γίνεται χρήση των χώρων υγιεινής τους από το προσωπικό του εργοταξίου. Σε άλλη περίπτωση θα υπάρχει στην περιοχή του έργου χημική τουαλέτα.
30. Η επιβλεψη εν έργου θα ελέγξει τα μέτρα πυροπροστασίας που έχουν ληφθεί πριν την έναρξη των εργασιών.
31. Δεν επιτρέπεται η διέλευση γεμάτων φορτηγών που μεταφέρουν υλικά για τις ανάγκες των έργων μέσα από τους οικισμούς. Σε έκτακτες ή ειδικές περιπτώσεις τούτο μπορεί να επιτραπεί κατ' εξαίρεση, μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας επιβλεψής, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν την κατ' εξαίρεση από τα παραπάνω διέλευση των φορτηγών, καθώς επίσης το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται τούτο. Σε κάθε περίπτωση εφ' όσον μεταφέρονται χυδην υλικά (άμμος, χαλίκι, μπάζα κλπ), οι καρότσες των φορτηγών θα είναι σκεπασμένες με ειδικό κάλυμμα.
32. Κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών να γίνεται συστηματική διαβροχή των εργοταξιακών υλικών κλπ., έτσι ώστε να περιοριστεί η σκόνη.

- α. Κατά τη θερινή περίοδο απαιτείται τακτική διαβροχή όλων των γυμνών επιφανειών, έτσι ώστε να εμποδίζεται η διασπορά σκόνης.
- β. Να γίνεται διαβροχή των μεταφερόμενων από και προς το έργο προϊόντων εκσκαφών και αδρανών υλικών, καθώς και κάλυψη των βαρέων οχημάτων μεταφοράς με κατάλληλο κάλυμμα.
- γ. Να γίνεται πλύσιμο των τροχών των φορτηγών πριν από την έξοδό τους από το εργοτάξιο και τακτικός καθαρισμός του υφιστάμενου οδικού δικτύου που θα χρησιμοποιείται για την προσέγγιση των εργοταξίων από υπολείμματα υλικών.
33. Δεν προβλέπεται να γίνουν επεμβάσεις στη βλάστηση της περιοχής που να απαιτούν φυτοκομική αποκατάσταση. Κοπή και απομάκρυνση βλάστησης θα είναι ελάχιστη.
34. Οι αποφυλάξεις να περιοριστούν στις απολύτως απαραίτητες και αποκατάσταση των ζωνών επέμβασης για λόγους προστασίας και αισθητικής του τοπίου.
35. Στην κατασκευή του έργου, κατά προτίμηση, θα πρέπει να απασχοληθούν κάτοικοι της γύρω περιοχής.
36. Σχετικά με τον θόρυβο ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου θα πρέπει να συμμορφωθεί προς όλες τις κείμενες διατάξεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μείωση στο ελάχιστο των μεγάλων ηχητικών εκπομπών και να εξασφαλισθεί ότι ο θόρυβος και οι δονήσεις θα βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων κατά τη διάρκεια της κατασκευής των έργων.
37. Ισχύουν όλα τα επανορθωτικά μέτρα που προτείνονται από τη Μ.Π.Ε., εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους προαναφερόμενους περιβαλλοντικούς όρους.
38. Κατά την κατασκευή του έργου θα πρέπει να διατηρηθούν οι προσβάσεις προς τους οικισμούς και τους χώρους διάφορων χρήσεων
39. Απαιτείται η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τις εκπομπές καυσαερίων μηχανημάτων και οχημάτων εργοταξίου. Οι βασικές σχετικές νομικές διατάξεις είναι οι ακόλουθες:
- i. ΥΑ 28432/2447/92 (ΦΕΚ 536/Β/25.8.92), μέτρα για τον περιορισμό της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες ντίζελ.
- ii. ΥΑ 13736/85 (ΦΕΚ 304/Β/20.5.85), μέτρα κατά εκπομπών αερίων από πετρελαιο-κινητήρες προοριζόμενους για την προώθηση οχημάτων.
40. Όσον αφορά στις οριακές τιμές θορύβου, οι φορείς υλοποίησης και εκμετάλλευσης του έργου θα πρέπει να συμμορφωθούν προς όλες τις κείμενες διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας. Πέραν των γενικά αναφερομένων στην παράγραφο (γ) της παρούσας επισημαίνονται τα ακόλουθα:
- i. Απαιτείται η πληροίηση στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου.
- ii. Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την μείωση στο ελάχιστο των μεγάλων ηχητικών εκπομπών και να εξασφαλισθεί ότι ο θόρυβος και οι δονήσεις θα βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων. Μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά την λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται τα 65 dB(A).
41. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα (περιφράξεις, σήμανση κλπ.) για την προστασία των κατοίκων, των εργαζομένων και ιδιαίτερα παιδιών από τους κινδύνους που τυχόν θα δημιουργηθούν από την κατασκευή και λειτουργία του έργου (στόμια αγωγών & γεωτρήσεων, φρεάτια κλπ.) και γενικά σημεία που έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον.
42. Ο κύριος του έργου οφείλει κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επίβλεψης, παραλαβής να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να υλοποιηθούν τα προβλεπόμενα στη ΜΠΕ και στην

παρούσα απόφαση, ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν απρόβλεπτα προβλήματα για το οικοσύστημα της περιοχής.

43. Ο κύριος του έργου οφείλει από τις πιστώσεις για την κατασκευή, λειτουργία του έργου να διασφαλίζει, κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος.

44. Να τηρούνται οι διαδικασίες και οι όροι του Ν. 1739/87 περί διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

45. Να προβλεφθεί η εγκατάσταση κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού στα αντλιοστάσια, ώστε ο εκπεμπόμενος θόρυβος από τη λειτουργία αυτών να βρίσκεται εντός των θεσμοθετημένων ορίων.

46. Κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου να εξασφαλισθεί η κανονική λειτουργία των αρδευτικών και υδραυλικών δικτύων της περιοχής όπου αυτά υφίστανται.

47. Να επιθεωρείται τακτικά για την εύρυθμη και υγιεινή λειτουργία του. Όλα τα φρεάτια του δικτύου θα ελέγχονται δύο φορές το χρόνο και οπωσδήποτε μετά από ισχυρή νεροποντή. Επιτόπια επιθεώρηση θα πραγματοποιείται στο αντλιοστάσιο τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

48. Σύμφωνα με σχετικό (16) έγγραφο του Νομαρχιακού Συμβουλίου Φλώρινας:

- Να εξετασθεί το ενδεχόμενο αναβάθμισης της λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού με προσθήκη εγκατάστασης για την δέσμευση του εκλυόμενου βιοαερίου, ώστε να χρησιμοποιηθεί σαν καύσιμο στο λεβητοστάσιο αιχμής.

- Να διερευνηθεί από οικονομοτεχνικής άποψης η σκοπιμότητα κατασκευής εναλλακτικού λέβητα καύσης βιομάζας για την ενίσχυση του λεβητοστασίου αιχμής και την αξιοποίηση του ανανεώσιμου δυναμικού βιομάζας από αγροτικές καλλιέργειες και τα περιστατικά δάση.

- Να διερευνηθεί η δυνατότητα των καυσαερίων του λεβητοστασίου αιχμής και εφεδρείας για την μείωση των εκπομπών.

- Να γίνει κατάλληλη διαμόρφωση του γηπέδου των εγκαταστάσεων των λεβητοστασίων αιχμής και εφεδρείας (δενδροφυτεύσεις, κλπ) ώστε να μειώνονται οι οχλήσεις προς τι όμορες ιδιοκτησίες και τα διερχόμενα οχήματα.

- Να τηρούνται όλοι οι όροι της με α.π. 311/6/12-3-07 θετικής γνωμοδότησης του Γ.Γ.Π.Δ.Μ. επί της Π.Π.Ε.Α του έργου.

ει) Περιβάλλον της περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία του - Ειδικά προστατευόμενες ζώνες

Το εν λόγω έργο δεν βρίσκεται εντός των ορίων περιοχής που περιλαμβάνεται στον Εθνικό Κατάλογο προστατευόμενων περιοχών για ύψαξη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο «Natura 2000» (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) ούτε η περιοχή μελέτης εντάσσεται σε ειδικό καθεστώς προστασίας.

ε2) Μέτρα και έργα για την διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων

Αρκούν τα μέτρα της παραγράφου δ), που θα πρέπει να τηρηθούν με σχολιαστικότητα.

στ) Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η χορηγούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων -

Προϋποθέσεις για την αναθεώρησή της

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι 11/12/2017 και με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται επακριβώς τα στοιχεία που αναφέρονται στην εγκριθείσα ΜΠΕ, εφ' όσον δεν έρχεται σε αντίθεση με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. Για τη συνέχιση της λειτουργίας του έργου πέραν της παραπάνω ημερομηνίας, ο ενδιαφερόμενος

οφείλει να εφοδιαστεί με νέα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

Η Απόφαση αυτή είναι δυνατόν να προσβληθεί από κάθε ενδιαφερόμενο με προσφυγή ενώπιον του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. είτε απ' ευθείας, είτε δια της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας (Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.) σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3200/1955 για την διοικητική αποκέντρωση όπως ισχύει, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την κοινοποίηση της, μόνο για παράβαση Νόμου (λάθος ερμηνεία ή εφαρμογή νόμου, παράβαση ουσιαστικού τύπου διοικητικής διαδικασίας που πρέπει να τηρηθεί και όχι της ουσίας).

Αλλαγή βασικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη Μ.Π.Ε., με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας είναι δυνατή μόνο εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και μόνο ύστερα από σχετική έγκριση της Δ/σης ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται νέα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

ζ) Τροποποίηση της παρούσας απόφασης είναι δυνατόν να γίνει εάν κατά την κατασκευή ή την λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν πληνταιπείται ~~επαρκώς το περιβάλλον~~, Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 69269/5387/24.10.1990 (ΦΕΚ 6783/25.10.1990).

η) Η παρούσα απόφαση καθώς και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκονται στο έργο και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

θ) Η μη τήρηση των όρων της παρούσας απόφασης ή η καθ' υπέρβασή τους πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται από τις άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπόμενων από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86 κυρώσεων, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91^Α/25.04.2002). Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Φλώρινας στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα Απόφαση, υποχρεούται στη δημοσιοποίησή της σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αρθ. 5 και το παράρτημα Α του αρθ. 8 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Η.Π.37111/2021/26.09.2003 ΦΕΚ 1391/29.09.2003), (προθεσμία 5 ημερών).

Η απόφαση ισχύει από 11/12/2007.



Ακριβές Αντίγραφο

Δραγανούδη Ευδοκία

ΜΒ.Ε.Γ.Γ. Π.Δ.Μ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΟΚΟΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Ν.Α. Φλώρινας
Τμήμα Περιβάλλοντος
Διοικητήριο - 53100, Φλώρινα
2. ΚΘ' Εφορεία Προϊστορικών
και Κλασσικών Αρχαιοτήτων
Σιδ. Σταθμού 8, 53100- Φλώρινα
3. 16^η Εφορεία Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων
Βυζαντινό Μουσείο Καστοριάς
52100 - Καστοριά
4. Δ/νση Δασών Φλώρινας
Διοικητήριο
53100 - Φλώρινα
5. Νομαρχιακό Συμβούλιο Φλώρινας,
Διοικητήριο, 53100, Φλώρινα
(για τη σχετική δημοσίευση)
6. Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε
Γενική Δ/νση Περι/ντος
Δ/νση Περι/κου Σχεδιασμού
Πατησίων 147
Τ.Κ. 11251, ΑΘΗΝΑ
7. Ν.Α. Φλώρινας
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΝΕΧΩΠ), Ν.Α. Φλώρινας
Διοικητήριο, 53100, Φλώρινα
8. ΑΝΚΟ ΑΕ
Φον Καραγιάννη 1-3
50100 Κοζάνη

Εσωτερική διανομή:

1. Αρχείο (Περιβάλλον)
2. Χρονολογικό αρχείο
3. Αρμόδιοι Υπάλληλοι

Συνημμένα:

Ένας φάκελος μελέτης στον
αποδέκτη 8