



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ,
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132161429
Fax : 2105237254
Πληροφορίες :
E-mail : tke@moh.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 21/8/2017

Αρ. Πρωτ.: 51103
(σχετ.: 51112)

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

✓ Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερωτήσεις Βουλευτών

Απαντώντας στις με αρ. 6795/30-6-2017 και 6850/30-6-2017 ερωτήσεις, που κατατέθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Β. Κεγκέρογλου και Λ. Αυγενάκη, σχετικά με τη λειτουργία των κλιματιστικών στο Γ.Ν. Αγίου Νικολάου Κρήτης, σας διαβιβάζουμε το αρ. 1885/18-7-2017 έγγραφο του ΓΝ Λασιθίου-ΓΝΚΥ Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο», προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτές κ.κ. Β. Κεγκέρογλου, Λ. Αυγενάκη


Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ. Αναπλ. Υπουργού
2. Τμήμα Νομ. Πρωτ., Κοιν. Ελέγχου & Κωδικ.

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ



Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 3
Σύνολο σελίδων: 4



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Ταχ. Δ/ση: Κ. Παλιολόγων & Κνωσσού
Ταχ. Κώδικας: 72100, Άγιος Νικόλαος
Πληροφορίες: κ. Κουμάκη Μαρία
Τηλέφωνο: 2841343147
Τηλεομιλία: 28410 83327
Ηλ. Δ/ση: mkoumakis@agnhosp.gr

7 ^η Υ.Π.Ε. ΚΡΗΤΗΣ
Αριθμ. Πρωτ. 12457
Ημερομηνία 19/7/17
Ενέργεια ΚΕΠΥΚΑ
Κατανομή Διοίκησης
Βαθμ. Ασφ.:

Άγιος Νικόλαος, 18/7/2017
Αρ. Πρωτ.: 1885

ΠΡΟΣ: Διοικήτρια 7^{ης} ΥΠΕ Κρήτης

Θέμα: Απάντηση σε ερωτήσεις Βουλευτών αναφορικά με τον κλιματισμό του ΓΝ Αγίου Νικολάου

- Σχετ.: 1. Το με αρ. πρωτ. 11678/5-7-2017 έγγραφό σας
2. Το με αρ. πρωτ. ΕΜΠ 17/5-5-2017 έγγραφό μας προς το ΕΚΕΠΥ
3. Το με αρ. πρωτ. ΕΜΠ 25/10-10-16 έγγραφό μας προς το ΕΚΕΠΥ
4. Η με αρ. 248/16-5-2017 Απόφαση ΔΣ του ΓΝ Λασιθίου-ΓΝ-ΚΥ Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο»
5. Τα με αρ. πρωτ. 4552/22-5-17 και 1457/30-5-2017 έγγραφα μας προς την 7^η ΥΠΕ Κρήτης
6. Το με αρ. πρωτ. 6196/10-7-17 έγγραφό μας προς την 7^η ΥΠΕ Κρήτης (υποβολή ΤΔΕ)

Σε απάντηση του 1 σχετικού αναφορικά με τις με αρ. 6795/30-6-2017 και 6850/30-6-2017 ερωτήσεις των Βουλευτών κ.κ. Αυγενάκη και Κεγκέρογλου, σάς ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017 και ώρα 10:30 π.μ., κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής λειτουργίας του κεντρικού κυκλώματος ψύξης της Νέας Πτέρυγας του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, διαπιστώθηκε διαρροή νερού του κυκλώματος ψύξης από ένα επιδαπέδιο σώμα ψύξης (εξαιτίας οπής που προκλήθηκε στον σωλήνα προσαγωγής του) σε γραφείο της Διοικητικής Υπηρεσίας (Α' όροφος Νέας Πτέρυγας) και μέσω των αρμών και των οπών όδευσης των σωληνώσεων τα νερά εισήλθαν σε κενό χώρο του ισόγειου και στο διάδρομο της αποθήκης υλικού στο υπόγειο.

Η διαρροή απομονώθηκε από το τεχνικό προσωπικό σε χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε λεπτών και κινητοποιήθηκε άμεσα όλο το αρμόδιο προσωπικό του νοσοκομείου για την απομάκρυνση των υδάτων, την καθαριότητα των χώρων και την προληπτική απομάκρυνση συσκευών και εγγράφων για λόγους ασφαλείας και αποφυγής ζημιών.

Δεδομένου ότι επρόκειτο για ελεγχόμενη δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος (οπότε υπήρχε και η ανάλογη προετοιμασία και ετοιμότητα) και χάρη στην ταχύτατη ανταπόκριση των υπαλλήλων του νοσοκομείου δεν διαταράχθηκε η ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου, δεν προέκυψαν υλικές ζημιές ή βλάβες και δεν υπήρξε κίνδυνος για την υγεία των ασθενών και των εργαζομένων (το νερό διαρροής ήταν του δικτύου ψύξης και δεν περιέχει κάποια μολυσματική ή βλαπτική για την υγεία ουσία). Με το 2 σχετικό έγγραφό μας, ενημερώσαμε άμεσα το ΕΚΕΠΥ και την 7^η ΥΠΕ Κρήτης για το συμβάν.

Ο κλιματισμός όλων των άλλων χώρων του νοσοκομείου γίνεται κανονικά ως ακολούθως:

- α) Κεντρικός Κλιματισμός με νωπό αέρα (Χειρουργεία, ΜΕΘ, Μαιευτική)
- β) Αυτόνομες Κλιματιστικές Μονάδες (Εργαστήρια, Αιμοδοσία, Θάλαμοι Ασθενών, γραφεία παλαιάς πτέρυγας, Παιδιατρική Κλινική, Επείγοντα Ιατρεία)
- γ) Μονάδες Στοιχείου Αέρα (fan coils) Κεντρικού Συστήματος Ψύξης (νέα πτέρυγα, γραφεία, εξωτερικά ιατρεία)
- δ) Επικουρικός Κλιματισμός Οροφής για διαδρόμους, γραφεία και Τακτικά Ιατρεία νέας πτέρυγας

Επιπλέον και εξαιτίας αναπαραγωγής ανακριβών δημοσιευμάτων για τη λειτουργία του κλιματισμού και των Τακτικών Ιατρείων κατά τις ημέρες του πρόσφατου καύσωνα (τέλος Ιουνίου), η Διοίκηση εξέδωσε σχετικά δελτία τύπου και απάντησε σε σχετικά ρεπορτάζ τοπικών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών και εφημερίδων.

Παράλληλα, διενεργεί προκαταρκτική εξέταση για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος και τυχόν απόδοση ευθυνών, δεδομένου ότι οι εργασίες κατασκευής των τριών πρώτων ορόφων της Νέας Πτέρυγας ολοκληρώθηκαν πριν από 17 έτη και ως εκ τούτου εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για τη φθορά του δικτύου σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ