



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ,
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132161429
Fax : 2105237254
Πληροφορίες :
E-mail : tke@moh.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 24/8/2017

Αρ. Πρωτ.: 56404

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

✓ Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών

Απαντώντας στην με αρ. 7422/19-7-2017 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Γ. Γκιόκα, Γ. Λαμπρούλη και Δ. Μανωλάκου, σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος κλιματισμού στο ΓΝΕ «Θριάσιο», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με την αρ. 18/4-5-2017 απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου εγκρίθηκε η υπογραφή σύμβασης προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης των πέντε (5) αντλιών θερμότητας, για ένα έτος.

Με το αρ. 7151/Φ 419/20-3-2017 έγγραφο του Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας, ζητήθηκε η ενίσχυση της ψυκτικής εγκατάστασης του Νοσοκομείου με την προμήθεια δύο (2) νέων αντλιών θερμότητας, λόγω παλαιότητας του εξοπλισμού και συμπεριλήφθηκε στην αρ. 10/22-3-2017 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου περί τροποποίησης του Π.Π.Υ.Φ.Υ 2015.

Με το αρ. 30385/7-7-2017 έγγραφο της Διοίκησης της 2^{ης} ΥΠΕ, οριστικοποιήθηκε προς την Επιτροπή Πρόμηθειών Υγείας- και ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ- το αίτημα τροποποίησης του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2015 και αναμένεται η εγκριτική απόφαση.

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν δωρεάς, το Νοσοκομείο έχει προμηθευτεί τέσσερις (4) αυτόνομες τοπικές κλιματιστικές μονάδες, οι οποίες τοποθετούνται ήδη σε ευπαθή τμήματα (ΜΕΘ, ΜΕΚ, Κεντρική Γραμματεία), για την αντιμετώπιση επιπλέον κλιματιστικών αναγκών στους χώρους αυτούς.

Παρά το γεγονός της παλαιότητας της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας του Νοσοκομείου, δεν έχουν διατυπωθεί παράπονα για τη λειτουργία της.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτές κ.κ. Γ. Γκιόκα, Γ. Λαμπρούλη,
Δ. Μανωλάκου

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ. Αναπλ. Υπουργού
2. Τμήμα Νομ. Πρωτ., Κοιν. Ελέγχου & Κωδικ.

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

✓
Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων:
Σύνολο σελίδων: 1

