



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

8
Αθήνα, 25 - 08 - 2017
Αριθ. πρωτ.: 1310

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Θ. Παπασημακοπούλου
Α. Γιαννούλη
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364368
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouleftikos@ypes.gr

✓ **Προς:**
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων


Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Ιωάννη Λαγό
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 7164/11-07-2017 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Λαγός, με θέμα «Εν μέσω καύσωνος και θέρους χωρίς νερό τουριστική περιοχή της Ξάνθης», κατά λόγο αρμοδιότητάς, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 631/18-07-2017 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Αβδήρων, με το οποίο μας ενημερώνει για τα προβλήματα λειτουργίας στο κεντρικό αντλιοστάσιο ύδρευσης, που είχαν ως συνέπεια τη διακοπή της παροχής ύδατος στις δεξαμενές των οικισμών και των παραλιών Αβδήρων, Μυρωδάτου, Γκιώνας και Πεζούλας. Επισημαίνεται ότι το προσωπικό και οι συνεργάτες της ΔΕΥΑ κατέβαλαν υπερπροσπάθεια για την συντομότερη δυνατή επίλυση του προβλήματος.

Με αφορμή το συμβάν, η ΔΕΥΑΑ μας ενημερώνει ότι οι βασικές εγκαταστάσεις ύδρευσης που έχουν περιέλθει στην αρμοδιότητά της είναι πεπαλαιωμένες και παρουσιάζουν συχνά προβλήματα, ενώ από την πλευρά της γίνεται συντονισμένη προσπάθεια σύνταξης μελετών για την αντικατάσταση και ανανέωση μέρους των εγκαταστάσεων.



ΑΠΟΤΕΛΣΜΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΣ
Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:

Τρεις (3) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Τύπου
4. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

3^ο ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ – ΛΑΓΟΥΣ, Τ.Κ. 67100, ΝΕΟΣ ΖΥΓΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΤΗΛ.: 2541352520-9, FAX: 2541352530, E-mail: deya@avdera.gr

Ν. Ζυγός, 18/7/2017
Αρ. πρωτ. 631

Προς: Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Αποκέντρωσης
και Τ.Α.
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Συνημμένα: -

Θέμα: Έλλειψη νερού στο Δήμο Αβδήρων.

Σχετ.: Α. Το υπ' αρ. 23968/14-7-2017 έγγραφό σας.
Β. Η υπ' αρ. 7164/11-7-2017 ερώτηση του βουλευτή κ. Ι. Λαγού.


Σε απάντηση του Α σχετικού και λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο της ερώτησης του Β σχετικού, έχουμε να αναφέρουμε τα εξής:

1. Το απόγευμα του Σαββάτου 8/7/2017, έγινε αντιληπτό μέσω του συστήματος τηλεειδοποίησης που έχουμε εγκατεστημένο στο κεντρικό αντλιοστάσιο ύδρευσης της ΔΕΥΑΑ, στο Νέο Ζυγό Ξάνθης, ότι το αντλιοστάσιο έχει πλημμυρήσει. Σε λίγα λεπτά υδραυλικός της επιχείρησης επισκέφτηκε το αντλιοστάσιο και διαπίστωσε ότι υπάρχει μεγάλης έκτασης διαρροή σε έναν εκ των δύο καταθλιπτικών αγωγών που εξέρχονται του αντλιοστασίου, με συνέπεια να πλημμυρίζει ο χώρος στον οποίο είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν πέντε συνολικά επιφανειακές αντλίες. Ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης, η οποία άμεσα έστειλε όχημα για την άντληση των υδάτων. Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία της άντλησης, που διήρκεσε αρκετές ώρες λόγω της μεγάλης ποσότητας του επιστρεφόμενου νερού, και ενώ είχε πια νυχτώσει, ξεκίνησε η διαδικασία αποκατάστασης τόσο της υδραυλικής βλάβης του δικτύου όσο και των σοβαρότατων βλαβών που υπέστησαν οι κινητήρες των αντλιών. Η διαδικασία αυτή ήταν ιδιαίτερα δυσχερής και επίπονη, διήρκεσε ολόκληρη τη νύχτα και ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 9/7/2017.

2. Συνέπεια των παραπάνω αναφερθέντων συμβάντων ήταν να διακοπεί η παροχή ύδατος στις δεξαμενές των οικισμών και των παραλιών Αβδήρων, Μυρωδάτου, Γκιώνας και Πεζούλας. Εξαιτίας της μεγάλης κατανάλωσης που επικρατεί κατά τη θερινή περίοδο, οι δεξαμενές αυτές μέσα σε λίγες ώρες άδειασαν με συνέπεια την διακοπή νερού στις παροχές των καταναλωτών μας. Για τη συγκεκριμένη εξέλιξη καθώς και για την καθυστέρηση της αποκατάστασής της ενημερώσαμε έγκαιρα (από το απόγευμα του Σαββάτου) μέσω του λογαριασμού της ΔΕΥΑΑ σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης αλλά και μέσω αυτοκινήτων και μεγαφώνων που μας διατέθηκαν από το Δήμο Αβδήρων.
3. Μετά την αποκατάσταση των βλαβών ξεκίνησε η διαδικασία επαναπλήρωσης των δεξαμενών και διάθεσης του νερού στους καταναλωτές, κάτι που έγινε το βράδυ της Κυριακής 9/7/2017 για τους οικισμούς και το πρωί της Δευτέρας 10/7/2017 για τις παραλίες.
4. Η ταλαιπωρία που βίωσαν οι καταναλωτές των περιοχών που υπέστησαν τη διακοπή υδροδότησης, εν μέσω μάλιστα συνθηκών καύσωνα, είναι απόλυτα κατανοητή. Κατανοητή όμως από κάθε καλόβουλο ή κακόβουλο επικριτή μας, επιβάλλεται να είναι και η υπερπροσπάθεια που κατέβαλλαν το προσωπικό και οι συνεργάτες της ΔΕΥΑΑ, δουλεύοντας ασταμάτητα νυχθημερόν για τη συντομότερη δυνατή επίλυση του προβλήματος. Χωρίς την αυταπάρνηση που επέδειξαν, η καθυστέρηση στην αποκατάσταση της ομαλής υδροδότησης θα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Τα σχόλια περί παντελούς αδιαφορίας αδικούν κατάφωρα τον αγώνα που κάνουμε ως μια μικρή επιχείρηση με τεράστιες όμως ευθύνες και αρμοδιότητες.
5. Αφορμής δοθείσης από το συγκεκριμένο συμβάν, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι βασικές εγκαταστάσεις ύδρευσης που έχουν περιέλθει στην αρμοδιότητα της ΔΕΥΑΑ μετά τη διεύρυνση των Δήμων με το σχέδιο Καλλικράτης, είναι πεπαλαιωμένες και παρουσιάζουν πολύ συχνά προβλήματα τα οποία αναμένεται στο προσεχές μέλλον να είναι όλο και συχνότερα με κίνδυνο να αντιμετωπίσουμε και πάλι αντίστοιχες καταστάσεις. Τα τελευταία δύο χρόνια γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια σύνταξης των απαιτούμενων μελετών για την αντικατάσταση και ανανέωση μέρους των παραπάνω εγκαταστάσεων. Θα θέλαμε το ουσιαστικό ενδιαφέρον και τη στήριξη του Υπουργείου σας για την προώθηση και υλοποίηση των έργων

που θα αναβαθμίσουν τη ΔΕΥΑΑ σε τεχνικό επίπεδο και θα βελτιώσουν αισθητά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές μας.

Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.



Ο Γενικός Διευθυντής
Γεωργίος Αποστολίδης
Πολιτικός Μηχανικός
MSc Υδραυλική Μηχανική