



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 21 - 09 - 2017
Αριθ. πρωτ.: 1551**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Θ. Πατσασημακοπούλου
Λ. Σπυρόπουλος
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364405
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouleftikos@ypes.gr

✓ **Προς:**
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Αντώνιο Γρέγο
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 8252/24-08-2017 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Αντώνιος Γρέγος, με θέμα «Σοβαρά προβλήματα υδροδότησης αντιμετωπίζει το Περιβόλι Γρεβενών», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε, το υπ' αριθμ. πρωτ. 126520/04-09-2017 έγγραφο του Γραφείου Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με συνημμένο το υπ' αριθμ. πρωτ. 125249/01-09-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας και το υπ' αριθμ. πρωτ. 1641/04-09-2017 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Γρεβενών (Δ.Ε.Υ.Α.Γ.) σχετικά με τις ενέργειες και τα μέτρα που έχει λάβει η Δ.Ε.Υ.Α.Γ. ως αρμόδια για την αντιμετώπιση του προβλήματος και την εξασφάλιση κατάλληλου πόσιμου νερού, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Συνημμένα:
Πέντε (5) σελίδες



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Τύπου
4. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

Ταχ. Δ/ση : Βορείου Ηπείρου 20
454 45 Ιωάννινα
Τηλεφ. : 2651360300, 1, 3, 5, 7
26510 72 164,
Fax : 26510 31224, 2651360304
Ιστοσελίδα : www.apdhp-dm.gov.gr
Email : ekrana@apdhp-dm.gov.gr
Πληροφορίες : Ε.Κρανά

Ιωάννινα, 4 Σεπτεμβρίου 2017

Αριθ. Πρωτ.: 126520

ΠΡΟΣ : ΥΠ.ΕΣ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & Τ.Α.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
ΤΜ.ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ευαγγελιστρίας 2
10563 Αθήνα

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων

ΣΧΕΤ.: Το υπ'αριθμ.28715/29-8-2017 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου, το οποίο συνοδεύεται από την υπ'αριθμ. 8252/24-8-2017 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Αντώνιου Γρέγου αναφορικά με το θέμα: «**Σοβαρά προβλήματα υδροδότησης αντιμετωπίζει το Περιβόλι Γρεβενών**» σας αποστέλλουμε:

1) Το υπ'αριθμ. 125249/1-9-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Συνημμένα:

1) Το υπ'αριθ. 125249/1-9-2017



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Συντονιστής

Βασίλειος Πολ. Μιχελάκης
κ.α.α

Νικόλαος Παπαευσθυμίου
Αν. προϊστάμενος Γ.Δ.Δ.Α.Υ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κοζάνη, 01 Σεπτεμβρίου 2017
Αριθμ. Πρωτ.: - 125249 -

Ταχ. Δ/ση : Περιοχή Ζ.Ε.Π.
501 00 ΚΟΖΑΝΗ
Πληροφορίες : Γ. Ρακόπουλος
Τηλέφωνο : 24613-50277
Τηλεομοιότυπο : 24610-53280

Προς : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
Βορείου Ηπείρου 20
454 45 Ιωάννινα

ΘΕΜΑ : Απάντηση επί Αποστολής Ερώτησης της Βουλής των Ελλήνων.

ΣΧΕΤ. : 1. Το υπ' αριθμ. 28715/29-08-2017, έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών (Δ/ση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπ. Αυτ/σης).

2. Η συνημμένη Ερώτηση του Βουλευτή Α' Θεσσαλονίκης, κ. Αντώνιου Γρέγου.

Σας ενημερώνουμε ότι σχετικά με το θέμα της παραπάνω ερώτησης, δεν υπάρχει καμία υπόθεση σε γνώση μας, η οποία να άπτεται των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας.



Α.Δ.Η. - Δ.Μ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1-9-2017

Λαβασίδου Ελένη

Με εντολή Συντονιστή
Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Βλατής Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Γ.)**

Ταχ. Δ/ση: Τέλος Κ. Ταλιαδούρη
(κτίριο ΕΟΜΜΕΧ)
Ταχ. κωδικ: 511-00 Γρεβενά
Τηλέφωνο: 2462087162
Fax: 2462025434
Πληροφορ: Τοτίδης Ελαμεινώνδας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΓΡΕΒΕΝΑ 04/09/2017
Αριθ. Πρωτ. 1641

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΗ
1) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
Β. ΗΠΕΙΡΟΥ 20, 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

2) ΔΗΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1, 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ

ΘΕΜΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

- Σχετ. : 1. Το με αρ. πρωτ. 28715/29-8-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας.
2. Η αρ. πρωτ. 8252/24-8-2017 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Αντ. Γρέγου.

Απαντώντας στα αναφερόμενα του υπ. αριθμόν (2) εγγράφου, σας ενημερώνουμε ότι:

Το Περιβόλι Γρεβενών αποτελεί έναν ορεινό οικισμό που κατοικείται περιστασιακά κατά την θερινή περίοδο ενώ το χειμώνα μένει μόνο ο φύλακας του χωριού. Μέχρι την διοικητική μεταρρύθμιση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», ο οικισμός Περιβολίου αποτελούσε αυτόνομη διοικητικά Κοινότητα και από το 2011 και εντεύθεν αποτελεί Τοπική Κοινότητα του διευρυμένου Δήμου Γρεβενών. Η υδροδότηση του οικισμού γίνεται από επιφανειακές πηγές που βρίσκονται πέριξ του οικισμού σε κοντινές αλλά και μακρινές περιοχές με δύσβατη ως επί το πλείστον πρόσβαση. Οι κύριες πηγές που τροφοδοτούν το μεγαλύτερο τμήμα του οικισμού βρίσκονται στην περιοχή του «Σταυρού - Βάλια Κάλντας», περίπου 15 χιλιόμετρα από τον οικισμό. Επίσης, πηγές υπάρχουν στην περιοχή της «Λουμίντσας» σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από τον οικισμό και πέριξ του οικισμού σε αποστάσεις από ένα έως και τρία χιλιόμετρα. Ο οικισμός υδροδοτείται από πέντε δεξαμενές που βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές συνολικής χωρητικότητας 300 m³. Η κάθε δεξαμενή τροφοδοτεί διαφορετική

περιοχή ενώ υπάρχει η δυνατότητα οι υπερχειλίσσεις των τριών δεξαμενών να τροφοδοτούν τις άλλες δεξαμενές. Το εσωτερικό δίκτυο του οικισμού είναι από πλαστικούς σωλήνες PVC διαμέτρων από Φ90 έως και Φ63 και είναι αχαρτογράφητο. Δεν μας παραδόθηκε κατά τη χωρική διεύρυνση της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. στα όρια του διευρυμένου Δήμου Γρεβενών κάποια αποτύπωση, στην οποία να παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία του δικτύου (διατομές αγωγών σε κάθε περιοχή, φρεάτια δικλίδων ελέγχου, φρεάτια καθαρισμών κ.λ.π.). Τέλος οι υψομετρικές διαφορές εντός του οικισμού είναι πολύ μεγάλες και το δίκτυο της κάθε δεξαμενής δεν χωρίζεται σε υψομετρικές ζώνες με σταθερές όσο το δυνατόν πιέσεις, ούτε διαθέτει μειωτές πίεσης, ενώ οι παροχές των ακινήτων δεν διαθέτουν υδρόμετρα.

Επιπλέον να θέσουμε υπόψη σας ότι η μεταβολή του πληθυσμού κατά το χρονικό διάστημα από 20 Ιουλίου έως και 20 Αυγούστου είναι πολύ μεγάλη με κορύφωση την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου.

Επειδή, λοιπόν, η αύξηση του πληθυσμού κατά το διάστημα από 20 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κάθε έτους είναι μεγάλη και δεδομένου ότι στον οικισμό δεν υπάρχουν υδρόμετρα, με αποτέλεσμα να γίνεται πολλές φορές σπατάλη, αφού όλοι οι καταναλωτές πληρώνουν ένα εφ' άπαξ ετήσιο ποσό ανεξαρτήτου καταναλώσεως, αντιμετωπίζαμε προβλήματα επάρκειας κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κάθε χρόνο. Για την ελαχιστοποίηση, λοιπόν, των προβλημάτων επάρκειας και την ομαλότερη υδροδότηση του οικισμού, κάθε χρόνο, το διάστημα από 10 Ιουνίου έως μέσα Ιουλίου γίνονται εργασίες συντήρησης των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων του οικισμού. Το αυτό πράξαμε και φέτος.

Αναλυτικότερα στον οικισμό υπήρξε τεχνικό συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών ή εργολάβος που διαθέτει σύμβαση με την επιχείρηση για αντιμετώπιση προβλημάτων των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης κατά τις ημερομηνίες 24, 25, 26, 27 και 30/6^{ου} κατά τις οποίες προέβη στην αντικατάσταση 200 μέτρων αγωγού από τις πηγές της Λουμίντσας σε περιοχή που κάθε χρόνο παρουσίαζε προβλήματα λόγω ερπυσμού των εδαφών και στον καθαρισμό των καλλιεργειών της δεξαμενής της περιοχής του Ξενοδοχείου και της αποκατάστασης πιθανών βλαβών.

Επίσης, έγινε έλεγχος του κεντρικού εξωτερικού αγωγού των πηγών της περιοχής «Σταυρός – Βάλια Κάλντα» και διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει κάποια βλάβη ή διαρροή.

Περαιτέρω, στις ανωτέρω ημερομηνίες αποκαταστάθηκαν και σπασίματα και βλάβες εντός του οικισμού. Ομοίως αποκαταστάθηκαν βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και στους εξωτερικούς αγωγούς ύδρευσης στις ημερομηνίες 1, 6, 7, 8, 9, 13, 22, 24, 25, 26, 27 και 31/7^{ου} στις 2, 3, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 29, 30, 31 /8^{ου} ενώ στις ίδιες ημερομηνίες τα συνεργεία και οι εξωτερικοί συνεργάτες της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. κατέβαλλαν προσπάθειες να εντοπίσουν και τυχόν αφανείς διαρροές. Μέχρι τις 23 Ιουλίου ο οικισμός είχε επάρκεια νερού και όλες οι δεξαμενές είχαν υπερχειλίσει. Βέβαια στον οικισμό προκύπτουν βλάβες και στην υπόλοιπη διάρκεια του έτους αλλά η ποσότητα του νερού σε συνδυασμό με το ότι ο οικισμός κατοικείται από πολύ μικρό αριθμό ατόμων δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα επάρκειας.

Τέλος, ένας παράγοντας με τον οποίο σχετίζεται άμεσα η ομαλή υδροδότηση του οικισμού είναι η ποσότητα των χιονιών και των βροχοπτώσεων που θα πέσουν στην περιοχή κατά τη διάρκεια του έτους και οι θερμοκρασίες που θα αναπτυχθούν κατά την περίοδο αιχμής. Όπως αναφέραμε και παραπάνω ο οικισμός υδροδοτείται από επιφανειακές πηγές οι οποίες συνδέονται και επηρεάζονται άμεσα από αυτούς τους παράγοντες. Ειδικότερα φέτος από την 15^η Ιουλίου και για σαράντα πέντε ημέρες αφενός δεν έβρεξε αφετέρου είχε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Παρόλα αυτά τα προβλήματα υδροδότησης που αντιμετώπισαν κάποιες περιοχές του οικισμού του Περιβολίου φέτος ήταν αρκετά έντονα κατά το πρώτο εικοσαήμερο του Αυγούστου. Συνοπτικά οι κυριότεροι λόγοι που συνετέλεσαν σε αυτό είναι:

- Η κατασκευή και η παλαιότητα του δικτύου που δεν διαθέτει υδρευτικές ζώνες ανάλογα με τις υψομετρικές περιοχές ή μειωτές πίεσης για την δημιουργία σταθερών πιέσεων ανά περιοχή.
- Ο ερπυσμός των εδαφών που δημιουργεί πολλές βλάβες οι πολλές φορές είναι αφανείς και εντοπίζονται δύσκολα.
- Η απότομή αύξηση του πληθυσμού κατά την περίοδο από 20 Ιουλίου έως και 20 Αυγούστου με κορύφωση τη βδομάδα του Δεκαπενταύγουστου σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι υπάρχουσες υποδομές του οικισμού δεν ήταν σχεδιασμένες για ανάλογο πληθυσμό.
- Η μη ύπαρξη υδρομέτρων στον οικισμό που συντελεί στην υπερκατανάλωση κυρίως από καταναλωτές που δεν αντιλαμβάνονται την ύπαρξη του προβλήματος (καταναλωτές των χαμηλών και μεσαίων περιοχών της κάθε υδρευτικής ζώνης).
- Τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κυρίως κατά την περίοδο αιχμής.

Προκύπτει από όλα τα παραπάνω αναφερόμενα ότι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Γρεβενών (Δ.Ε.Υ.Α.Γ.) για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης του εν λόγω οικισμού, έλαβε όσα μέτρα ήταν δυνατόν τόσο κατά το χρονικό διάστημα πριν την έλευση των επισκεπτών του (αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης 200 m, εργασίες συντήρησης, κ.α.) όσο και κατά την παραμονή του (διαθέτοντας συνεργείο σε καθημερινή βάση).

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Γ.

