



2017



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**  
**ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ**  
**ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119  
Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα  
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς  
Τηλέφωνα: 213-1513811  
FAX: 213-1513512  
E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr

Αθήνα, 8/11/2017  
Αρ. Πρωτ. 2890

**ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων**  
**Τμήμα Ερωτήσεων**

**ΚΟΙΝ.:**  
**Βουλευτή κ. Γεώργιο Κατσιαντώνη**

**ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»**

**ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 8475/5-9-2017 Ερώτηση**

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Γεώργιο Κατσιαντώνη, σας γνωρίζουμε ότι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ελασσόνας που είναι ο καθ' ύλην αρμόδιος φορέας για την εξασφάλιση νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στον πληθυσμό του Δήμου Ελασσόνας, έχει ενεργήσει προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα της υδροδότησης του πληθυσμού του Δήμου. Περισσότερες λεπτομέρειες επί των ανωτέρω περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Αναφορικά με τις παραμέτρους του θέματος της Ερώτησης που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σας γνωρίζουμε ότι στο εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (ΕΛ08), το οποίο έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ' εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007, έχει αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστημάτων και προτείνονται μέτρα, όπου απαιτείται, για τη διατήρηση, προστασία και αποκατάσταση της καλής κατάστασης των υδάτων. Σημαντικό κομμάτι του Σχεδίου Διαχείρισης αποτελεί η αποτύπωση της κατάστασης αναφορικά με την κάλυψη των αναγκών σε νερό, τόσο για την ύδρευση αλλά και για τις άλλες χρήσεις όπως άρδευση, κτηνοτροφία κ.λπ. και ο σχεδιασμός Μέτρων για τη διαχείριση και προστασία των υδατικών συστημάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Επίσης έχουν καταγραφεί τα προγραμματιζόμενα και νέα έργα/δραστηριότητες αξιοποίησης υδατικών πόρων.

Σχετικά με το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης στο Σχέδιο Διαχείρισης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων και μέτρα όπως τα παρακάτω :

- Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) από τις ΔΕΥΑ.
- Λεπτομερής οριοθέτηση ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας υπόγειου νερού (πηγές, γεωτρήσεις) για απολήψεις νερού ύδρευσης >1.000.000m<sup>3</sup> ετησίως.
- Έργα Αποκατάστασης / Ενίσχυσης υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης για την αποτελεσματική κάλυψη των υδρευτικών αναγκών οικισμών και δήμων.
- Προστασία υδροληπτικών έργων επιφανειακών υδάτων για ύδρευση
- Ορισμός ζωνών προστασίας έργων υδροληψίας για άντληση πόσιμου ύδατος.
- Προστασία υπόγειων υδατικών συστημάτων που εντάσσονται στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών πόσιμου ύδατος.

Το Σχέδιο Διαχείρισης διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης υδατικών πόρων και σχετικών μέτρων που συμβάλλουν στην επίλυση των θεμάτων ύδρευσης. Περαιτέρω ζητήματα εξετάζονται διεξοδικά κατά την πρώτη αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, η διαδικασία διαβούλευσης των οποίων βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με την αξιοποίηση των στοιχείων ποιότητας των επιφανειακών και υπόγειων νερών και σύμφωνα με τα κριτήρια της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ, καθορίστηκε με την υπ. αριθμ. 19652/1906/1999 (ΦΕΚ Β' 1212/18-9-2001) ως ευπρόσβλητη ζώνη ως προς νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης η περιοχή του Θεσσαλικού πεδίου. Για την ευπρόσβλητη ζώνη έχει καταρτισθεί και νομοθετηθεί Πρόγραμμα Δράσης που αποσκοπεί στην εξειδίκευση και υλοποίηση των μέτρων για την πρόληψη και τη μείωση της ρύπανσης των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης.

Επίσης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 46399/4352/27.06.86 (ΦΕΚ 438B/3.07.86) «Απαιτούμενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για "πόσιμα" .....» και την ΚΥΑ «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/83/ΕΚ .....» (ΦΕΚ 892B/11.07.2001), η μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση νιτρικών σε ύδατα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση είναι 50 mg/l.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι ο έλεγχος της ποιότητας του πόσιμου νερού και η εφαρμογή των διατάξεων της Υγειονομικής Διάταξης Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/2001) ανήκουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας, των αρμόδιων Διευθύνσεων της οικείας Περιφέρειας για θέματα Δημόσιας Υγείας και του οικείου Δήμου. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των δήμων και των αντίστοιχων ΔΕΥΑ, προγραμματίζονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για αποκατάσταση της υδροδότησης με ποιοτικό πόσιμο νερό, σύμφωνα με τα συνημμένα.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ**

**Επισυνάπτεται:** Το με α.π. 12124/150022/25-9-2017 έγγραφο της Α.Δ. Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας (σελ.7)

Σελίδες απάντησης: 2
Σελίδες συνημμένων: 7
Σύνολο Σελίδων: 9

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΚΥΛΙΔΟΥ ΚΑΤΙΟΠΗ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.: .....
Ημερομ.: .....

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΦΑΞ

2890

Λάρισα 25-9-2017  
Αριθμ. πρωτ.: 12124/150022  
12463/154378  
12729/159278

Πληροφορίες : Χρ. Ζεστούλη  
Τηλέφωνο : 2413 503524  
Fax : 2413 503587  
E-mail : chrysa.zestouli@apdthest.gov.gr

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Περιβάλλοντος,  
και Ενέργειας

FAX: 2131513512

Ταχ. Δ/υση : Σωκράτους 111  
Ταχ. Κώδ. : 413 36 Λάρισα

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. 8475/5-9-2017 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Γ. Κατσαντώνη.

ΣΧΕΤ: Το αριθμ. 2896/7-9-2017 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας η υπ' αριθμ. 8475/5-9-2017 Ερώτηση, σχετικά με το θέμα «*Δηλητηριάζονται οι κάτοικοι της Δολίχης Ελασσόνας στο Νομό Λάρισας, από κατανάλωση νερού γεμάτο νιτρικά- απάθεια ή αδιαφορία των αρμοδίων αρχών*», σας γνωρίζουμε τα εξής:

α) βάσει του με αριθμ. Πρωτ. 1663/19-9-2017 απαντητικού εγγράφου της Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας (φωτοαντίγραφο του οποίου σας διαβιβάζουμε):

Στο δ.δ. Δολίχης έχουν καταγραφεί προβλήματα ποιότητας στο πόσιμο νερό τουλάχιστον από το 2000 και μετά, όπως μας έχουν ενημερώσει οι τότε τοπικές αρχές.

Έχουν μετρηθεί υψηλές συγκεντρώσεις Σιδήρου, Μαγγανίου και Νιτρικών. Καταργήθηκαν κάποιες γεωτρήσεις που είχαν υψηλές συγκεντρώσεις Σιδήρου και τέθηκε σε λειτουργία το 2005 (που τροφοδοτεί το υδρευτικό δίκτυο έως και σήμερα) η γεώτρηση στη θέση Ξερολάκι στην οποία όμως μετρήθηκαν στη συνέχεια αυξημένες συγκεντρώσεις Νιτρικών.

Ανορύχτηκε νέα γεώτρηση στη θέση Καλόγηρος το 2009 η οποία έχει εξαιρετικής ποιότητας νερό αλλά έχει μικρή παροχή και δεν μπορεί να καλύψει εξ ολοκλήρου τις υδρευτικές ανάγκες του χωριού, διότι εξυπηρετεί και άλλες χρήσεις (μπαξέδες, ποιμνιοστάσια).

Κατασκευάστηκε τότε μια νέα δεξαμενή συλλογής η οποία τροφοδοτεί και αυτή το δίκτυο ύδρευσης ταυτόχρονα με την υφιστάμενη δεξαμενή. Το αποτέλεσμα της ανάμιξης των νερών στο δίκτυο κατέβασε τη συγκέντρωση των Νιτρικών κοντά στο όριο των 50 mg/l όπως είναι και σήμερα.

Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. το τελευταίο διάστημα έχει κάνει δειγματοληψίες σε γεωτρήσεις (που έχουν άλλη χρήση) με στόχο να βρεθεί νερό καλής ποιότητας για να τροφοδοτήσει τις υπάρχουσες δεξαμενές.

Δεν βρέθηκε κάτι και ήδη η επιχείρηση έχει δρομολογήσει επείγουσες διαδικασίες (ΑΔΑΜ 17REQ001951674, ΑΔΑ 6ΜΖΦΟΡΣΠ-ΙΧΘ) για σύνταξη υδρογεωλογικής μελέτης σε περιοχή άμορου δ.δ. (Σαραντάπορο) από την οποία θα προκύψει η θέση για ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης.

Μέχρι την ολοκλήρωση των προαναφερθέντων διαδικασιών η Δ.Ε.Υ.Α. θα προσπαθήσει σε συνεργασία με την τοπική αρχή, να περιορίσει δραστικά την κατανάλωση του νερού στο υδρευτικό δίκτυο που γίνεται για άλλες χρήσεις (άρδευση) και εάν δεν επιτευχτεί μείωση της συγκέντρωσης των Νιτρικών κάτω από το όριο να προβεί: α) στη διακοπή της υδροδότησης (πόση) από το δίκτυο β) να κατασκευάσει κοινόχρηστες βρύσες μέσα στο χωριό οι οποίες θα τροφοδοτούνται μόνο από την νέα δεξαμενή που έχει εξαιρετικής ποιότητας νερό.

β) Επίσης σας διαβιβάζουμε το με αριθμ. πρωτ. 5858/22-9-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο οποίο διατυπώνονται οι απόψεις του αναφορικά με το θέμα, καθώς και το με αριθμ. 2911/148977/12-9-2017 έγγραφο της Δ/σης Υδάτων Θεσσαλίας.

**Συνημμένα:**

Σελίδες πέντε (5)

**Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:**


Χρον. Αρχείο

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ**



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

**ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΚΟΥΒΑΝΗ**

CEC  
\*

**Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛ.  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ**

Ελασσόνα: 19-9-2017  
Αριθ. πρωτ.: 1663

Χρ. Βλαχοδήμου 1  
(Πνευματικό κέντρο)  
Τ.Κ.: 402 00 Ελασσόνα  
Τηλ.: 2493025444  
Fax : 2493029527  
e-mail: parras.l@deyael.gr

Προς:  
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ.ΛΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π. ΛΑΡΙΣΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΤΗΣ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
(υπόψη κ. Ζεστούλη)

Πληροφορίες: κ. Πάππα Α.

Κοιν.:

Θέμα: Οριακή υπέρβαση συγκέντρωσης νιτρικών στο πόσιμο νερό του δ.δ. Δολίχης

Σχετ.: α) Έγγραφο σας με Α.Π. 11904/146543 από 8-9-2017 (δικό μας Α.Π. 1609/12-9-2017)

Μετά το α σχετ. σας αναφέρουμε ότι στο δ.δ. Δολίχης έχουν καταγραφεί προβλήματα ποιότητας στο πόσιμο νερό τουλάχιστον από το 2000 και μετά, όπως μας έχουν ενημερώσει οι τότε τοπικές αρχές.

Έχουν μετρηθεί υψηλές συγκεντρώσεις Σιδήρου, Μαγγανίου και Νιτρικών. Καταργήθηκαν κάποιες γεωτρήσεις που είχαν υψηλές συγκεντρώσεις Σιδήρου και τέθηκε σε λειτουργία το 2005 (που τροφοδοτεί το υδρευτικό δίκτυο έως και σήμερα) η γεώτρηση στη θέση Ξερολάκι στην οποία όμως μετρήθηκαν στη συνέχεια αυξημένες συγκεντρώσεις Νιτρικών.

Ανορύχτηκε νέα γεώτρηση στη θέση Καλόγηρος το 2009 η οποία έχει εξαιρετικής ποιότητας νερό αλλά έχει μικρή παροχή και δεν μπορεί να καλύψει εξ ολοκλήρου τις υδρευτικές ανάγκες του χωριού, διότι εξυπηρετεί και άλλες χρήσεις ( μπαξέδες, ποιμνοιοστάσια).

Κατασκευάστηκε τότε μια νέα δεξαμενή συλλογής η οποία τροφοδοτεί και αυτή το δίκτυο ύδρευσης ταυτόχρονα με την υφιστάμενη δεξαμενή. Το αποτέλεσμα της ανάμιξης των νερών στο δίκτυο κατέβασε τη συγκέντρωση των Νιτρικών κοντά στο όριο των 50 mg/l όπως είναι και σήμερα.


Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. το τελευταίο διάστημα έχει κάνει δειγματοληψίες σε γεωτρήσεις (που έχουν άλλη χρήση) με στόχο να βρεθεί νερό καλής ποιότητας για να τροφοδοτήσει τις υπάρχουσες δεξαμενές.

Δεν βρέθηκε κάτι και ήδη η επιχείρηση έχει δρομολογήσει επείγουσες διαδικασίες (ΑΔΑΜ 17REQ001951674, ΑΔΑ 6ΜΖΦΟΡΣΠ-ΙΧΘ) για σύνταξη υδρογεωλογικής μελέτης σε περρωχή όμορου δ.δ. (Σαραντάπορο) από την οποία θα προκύψει η θέση για ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης.

Μέχρι την ολοκλήρωση των προαναφερθέντων διαδικασιών η Δ.Ε.Υ.Α. θα προσπαθήσει σε συνεργασία με την τοπική αρχή, να περιορίσει δραστικά την κατανάλωση του νερού στο υδρευτικό δίκτυο που γίνεται για άλλες χρήσεις (άρδευση) και εάν δεν επιτευχτεί μείωση της συγκέντρωσης των Νιτρικών κάτω από το όριο να προβεί: α) στη διακοπή της υδροδότησης (πόση) από το δίκτυο β) να κατασκευάσει κοινόχρηστες βρύσες μέσα στο χωριό οι οποίες θα τροφοδοτούνται μόνο από την νέα δεξαμενή που έχει εξαιρετικής ποιότητας νερό.

Ο Πρόεδρος

Σερετίδης Ανέστης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ  
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  
& ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο  
Πληροφορίες: Τσαρτσάλης Απ  
Τηλέφωνο: 2413- 506114  
FAX: 2413-506174  
e-mail: a.tsartsalis@thessaly.gov.gr

Λάρισα 22-9-2017  
Αριθμ. πρωτ. 5858

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση  
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας  
Γενική Δνση Εσωτερικής Λειτουργίας  
Δνση Διοίκησης  
Τμήμα Προσωπικού  
Σωκράτους 111  
Τ.Κ. 41336 ΛΑΡΙΣΑ

**ΘΕΜΑ:** «Ποιότητα νερού ύδρευσης της Τ.Κ.Δολίχης του Δήμου Ελασσόνας».

**ΣΧΕΤ:** α. Η Η ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892Β') "Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης", όπως έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ: ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.38295/2007 (ΦΕΚ 630Β').  
β. Η εγκύκλιος ΔΥΓ/οικ.42736/16-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦ5Θ 1Χ8)  
γ. Το οικ. 12489/154879/20-9-2017 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του (β) σχετικού, με το οποίο μας διαβιβάσατε φωτοαντίγραφο της ΕΡΩΤΗΣΗΣ με αριθμ. πρωτ. 8475/5-9-2017 που υποβλήθηκε στην Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή Γεώργιο Κατσαντώνη της «Ένωσης Κεντρώων», σας ενημερώνουμε ότι:

- Στις 7-4-2017 πρωτοκολλήθηκε στην Υπηρεσία μας έγγραφο του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Δολίχης, που απευθύνονταν στην Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας και κοινοποιούνταν στην Υπηρεσία μας, στο οποίο επισημαίνονταν το πρόβλημα της παρουσίας αυξημένης (πέραν του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου των 50mg/l) συγκέντρωσης νιτρικών στο νερό ύδρευσης της Τ.Κ. Δολίχης και ζητούνταν η επίλυση του, από την προαναφερόμενη Δημοτική Επιχείρηση που είναι υπεύθυνη για την παροχή στους καταναλωτές-κατοίκους, νερού κατάλληλου για ανθρώπινη κατανάλωση.
  - Κατόπιν αυτού και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, όπως αυτές καθορίζονται από τις (α) και (β) σχετικές, ως Υπηρεσία που ασκεί εποπτικό έλεγχο των υπευθύνων ύδρευσης (λ.χ. ΔΕΥΑ, Οργανισμών ή Εταιριών ύδρευσης κλπ), ζητήσαμε, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 2533/12-4-2017 έγγραφό μας, από την Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας, να διερευνήσει τις καταγγελίες και να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η παροχή νερού που να πληροί τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, όπως αυτές ορίζονται από την (α) σχετική.
- Συμπληρωματικά, σας ενημερώνουμε ότι στις 28-4-2017 πήραμε δείγμα νερού από το δίκτυο ύδρευσης της Δολίχης και από το αποτέλεσμα της ανάλυσης του, προέκυψε συγκέντρωση νιτρικών 5550mg/l, δηλαδή διαπιστώθηκε υπέρβαση του ανώτατου ορίου των 50mg/l)

Ε.Π.  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ α.α.  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**

Λάρισα, 12/09/2017

Αριθ. Πρωτ.: 2911/14897

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	
Εληφθη:	13 Σεπ. 2017
Αριθ. Πρωτ.	12194/150022

**ΠΡΟΣ:** Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Δ/ση Διοίκησης, Τμήμα Προσωπικού  
Fax:2413-503651, 2413-503587,  
e-mai: chrysa.zestouli@apdthest.gov.gr  
Σωκράτους 111 Τ.Κ. 41336 Λάρισα

Ταχ. Δ/ση : Φαρσάλων 148  
: 41335 - Λάρισα  
Πληροφορίες : Κορκόβελος Αθανάσιος  
Τηλ. : 2410 617174 - 616189  
Fax : 2410 613932  
e-mail : [dydataonthes@apdthest.gov.gr](mailto:dydataonthes@apdthest.gov.gr)

**ΚΟΙΝ:** Γραφείο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας, Σωκράτους 111 Τ.Κ.  
41336 Λάρισα

**ΘΕΜΑ:** Περί ποιότητας νερού Τ.Κ. Δολίχης Λ.Ε Λιβαδίου Λ. Ελασσόνας Π.Ε Λάρισας

**ΣΧΕΤ:**

1. Το με α.π. 3343/20-05-2015 έγγραφο τμήματος Σχεδιασμού Πρόληψης & Αντιμετώπισης Τεχνολογικών & λοιπών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας της Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Παροχή πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο - Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων - Διασφάλιση ποιότητας παροχής πόσιμου ύδατος » (ΑΔΑ: 71Γ1465ΦΘΕ-ΟΝ1))
2. Το με α.π. 11904/146543/08-09-2017 έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού της Δ/σης Διοίκησης της Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας της Α.Δ.Θ.-Στ.Ε σχετικά με την α.π. 8475/05-09-2017 ερώτηση αναφορικά με την ποιότητα νερού Τ.Κ. Δολίχης Δ.Ε Λιβαδίου Δ. Ελασσόνας Π.Ε Λάρισας. (αρ. πρωτ. Δ/σης Υδάτων Θεσσαλίας 2911/14897/12-09-2017).

Σε συνέχεια του ανωτέρω (2.) σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά με την ποιότητα του νερού ύδρευσης της Τ.Κ. Δολίχης της Δημοτικής Ενότητας Λιβαδίου του Δήμου Ελασσόνας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας σας γνωρίζουμε ότι:

Σύμφωνα με το α.π. 3343/20-05-2015 έγγραφο τμήματος Σχεδιασμού Πρόληψης & Αντιμετώπισης Τεχνολογικών & λοιπών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας της Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (1. σχετικό) αναφορικά με τους υπεύθυνους ύδρευσης και τους αρμόδιους φορείς για την διασφάλιση της ποιότητας πόσιμου ύδατος αναφέρει τα ακόλουθα:

Η υποπαράγραφος 6 της παραγράφου 2 Βασικές έννοιες επι λέξη αναγράφει:

« 6. Υπεύθυνοι ύδρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ.8.2, ΚΥΑ 38295/2007, το άρθρο 9 της Υγειονομικής Διάταξης Γ3α/761/1968 και τις υπ' αριθμ. ΔΥΓ2/οικ.42736/16.05.2014 και ΔΥΓ2/οικ. 9283/28.01.2014 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας είναι:

Για το νερό του δικτύου ύδρευσης (δίκτυο ΕΥΔΑΠ, δίκτυο ΔΕΥΑ, πηγή, πηγάδι, γεώληση, μικτής προέλευσης, κλπ):

- Για τις υδρέσεις Δήμων, η Δημοτική Αρχή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 1065/80 «Περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» (ΦΕΚ 168/Α), ή ο αντίστοιχος για την ύδρευση τοπικός Οργανισμός ή Επιχείρηση ή Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων και κατά τα προβλεπόμενα από τον Ν. 1416/84 (Α.χ. Δ.Ε.Υ.Α.), Εταιρίες Ύδρευσης, κλπ.
- Για τις βιομηχανίες, επιχειρήσεις, ιδρύματα κλπ για οτιοια διαθέτουν δική τους ύδρευση, οι νόμιμοι εκιρδσωποι τους.



- Για τις βιομηχανίες που βρίσκονται εγκατεστημένες μέσα σε βιομηχανικές περιοχές με κεντρικό δίκτυο ύδρευσης, η ΕΤΒΑ.
- Για τις ιδιωτικές υδρεύσεις, οι ιδιοκτήτες ή οι νομείς των εγκαταστάσεων ύδρευσης.
- Για το νερό που παρέχεται από βυτία, οι ιδιοκτήτες ή οι υπεύθυνοι των βυτίων.
- Για το νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία προς πώληση, οι ιδιοκτήτες ή οι υπεύθυνοι ποιότητας νερού ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εγκαταστάσεων εμφιάλωσης.
- Για το νερό επιχείρησης παραγωγής τροφίμων, οι ιδιοκτήτες ή οι υπεύθυνοι ποιότητας νερού ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων αυτών.»

Επίσης οι υποπαράγραφοι 7.1 και 7.2.2 της παραγράφου 7 Αρμόδιοι φορείς για την διασφάλιση του πόσιμου ύδατος επι λέξη αναγράφουν:

#### «7. Αρμόδιοι φορείς για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού

Σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που ενδεχομένως επηρεάζουν την ποιότητα του πόσιμου νερού που παρέχεται στον πληθυσμό, σημαντική προτεραιότητα πρέπει να αποπειρεί ο έλεγχος του πόσιμου νερού και η άμεση ανταπόκριση των αρμοδίων αρχών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση του προβλήματος και την άμεση διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Στη συνέχεια παραθέτονται οι αρμόδιοι φορείς για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού κατά βαθμό ευθύνης, όπως αυτός ορίζεται στην υπ' αριθ. ΔΥΓ2/οικ.42736/16.05.2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.»

#### « 7.1. Υπεύθυνοι Ύδρευσης (1ος βαθμός ευθύνης)

Οι Υπεύθυνοι ύδρευσης φέρουν την ευθύνη της μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος ύδρευσης, της διενέργειας υγειονομικών αναγνωρίσεων, εργαστηριακών εξετάσεων, επεξεργασίας του πόσιμου νερού και γενικά της λήψης κάθε μέτρου, προκειμένου να παρέχεται πόσιμο νερό σε ποσότητα επαρκή για τις ανάγκες του υδρευόμενου πληθυσμού, χωρίς διακοπές και το σύστημα ύδρευσης να είναι απαλλαγμένο από κάθε υγειονομικό κίνδυνο (εγκύκλιος υπ' αριθμ. ΔΥΓ2/οικ. 9283/28.01.2014, ΔΥΓ2/οικ. 42736/16.05.2014 Υπουργείου Υγείας & ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΤ/οικ. 38295/2007, άρθρο 1, παρ. 8.2).....»

#### « 7.2. Περιφέρειες (2ος βαθμός ευθύνης)

##### 7.2.1. Περιφερειάρχες

Οι Περιφερειάρχες δύνανται, με προτεραιότητα, να χρηματοδοτούν έργα βελτίωσης και επέκτασης των δικτύων ύδρευσης (υπ' αριθ. ΔΥΓ2/οικ.42736/16.05.2014 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας).

##### 7.2.2. Αρμόδιες Διευθύνσεις των Γενικών Δ/σεων Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας

Οι αρμόδιες Δ/σεις των Γενικών Δ/σεων Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών, όπως αυτές ορίζονται στο Μέρος 2 (παρ. 4) του παρόντος φακέλου (ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΤ/οικ. 38295/2007, άρθρο 1, παρ. 8.1.1):

.....»  
Κατόπιν των ανωτέρω η Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας δεν είναι αρμόδια υπηρεσία σχετικά με την ποιότητα του χορηγούμενου νερού ύδρευσης της Τ.Κ. Δολίχης της Δημοτικής Ενότητας Λιβαδίου του Δήμου Ελασσόνας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση.

Ο Τμηματάρχης  
α.α.

Κορκόβελος Αθανάσιος

Με εντολή Συντονιστή της Α. Δ. Θ. - Στ. Ε.  
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Υδάτων Θεσσαλίας

#### ΕΙΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Φάκελος Επερωτήσεων

