

Αθήνα, 11/01/2018  
Αρ. Πρωτ.: ΔΣ/Κοιν/04

**Προς :** Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών  
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
Τηλ. : 210-6508338  
FAX : 210-6508299  
E-mail : [tkvel@yme.gov.gr](mailto:tkvel@yme.gov.gr)

**ΘΕΜΑ :** Απάντηση στην υπ' αριθμ. 1510/27.11.2017 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης του βουλευτή Κου Νικολάου Νικολόπουλου, με θέμα: «Ο Εγκέλαδος δεν ξεχνά την Αιγιάλεια» και σε ότι αφορά τις δικές της αρμοδιότητες, η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» σας γνωστοποιεί τα εξής σχετικά με την εν θέματι σχολική μονάδα:

Η πρώην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. το 2005 σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, υλοποίησε πρόγραμμα πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου στα σχολικά κτίρια που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν χωρίς Αντισεισμικό Κανονισμό στην περιοχή Αιγίου - Αιγιάλειας. Το πρόγραμμα περιελάμβανε 23 αυτόνομες διοικητικά σχολικές μονάδες που στεγάζονται σε 37 στατικά ανεξάρτητα κτίρια.

Ένας από τους στόχους του πρωτοβάθμιου Ταχύ Οπτικού Ελέγχου ήταν και ο εντοπισμός κτιρίων τα οποία παρουσιάζουν εμφανή τοπικά ή γενικά προβλήματα, με σκοπό στα κτίρια αυτά να γίνουν επεμβάσεις αποκατάστασης των αστοχιών ή και ενίσχυσης τους. Από τις ομάδες μηχανικών που πραγματοποίησαν τις αυτοψίες επισημάνθηκαν περιπτώσεις που έρχονταν άμεσης παρέμβασης από τις, ως εκ του νόμου καθ' ύλην αρμόδιες, Υπηρεσίες των Δήμων.

①  
Την 14.03.2006 με το με ΑΠ 5811 έγγραφό της ΟΣΚ ΑΕ κοινοποιήθηκαν στην Νομαρχία Αχαΐας οι Τεχνικές Εκθέσεις του Επιστημονικά Υπεύθυνου του προγράμματος, Καθηγητή κ. Σταύρου Αναγνωστόπουλου για τις περαιτέρω ενέργειες.

②  
Την 26.02.2008 με το με ΑΠ 4665/26-2-2008 έγγραφό της η ΟΣΚ ΑΕ ενημέρωσε τους Δήμους Αιγίου και Διακοπτού και εκ νέου την Νομαρχία Αχαΐας, για τα αποτελέσματα του Προσεισμικού Ελέγχου.


③  
Μετά από αίτημα του Δήμου Αιγιάλειας, την 12.07.2013 με το με ΑΠ 7939 έγγραφό της η ΟΣΚ ΑΕ διαβίβασε τα ΔΕΛΤΙΑ του Προσεισμικού Ελέγχου, καθώς και πίνακα ιεράρχησης της τρωτότητας των κτιρίων.

③α  
Κλιμάκια μηχανικών της ΚΤΥΠ ΑΕ πραγματοποίησαν Πρωτοβάθμιες Μετασεισμικές Αυτοψίες σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αιγιάλειας μετά τον σεισμό της 07.11.2014 [M=4,8], (Αίτημα Δήμου Αιγιάλειας ΑΠ ΚΤΥΠ ΑΕ 16651/11.11.2014) τα οποία υπεδείχθησαν από την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου. Ελέγχθηκαν 52 στατικά ανεξάρτητα κτίρια στα οποία στεγάζονται 30 αυτοδύναμες διοικητικά σχολικές μονάδες. Όλα τα κτίρια κρίθηκαν κατάλληλα για χρήση.

Την 02.03.2015 η ΚΤΥΠ ΑΕ με το με ΑΠ 3095 <sup>5</sup>έγγραφο της διαβίβασε τα ΔΕΛΤΙΑ του Μετασεισμικού Ελέγχου που διενήργησαν τα κλιμάκια των μηχανικών της, στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας προς ενέργεια ως εκ του νόμου καθ' ύλην αρμοδίου για επισκευές και συντηρήσεις των σχολικών μονάδων. Στο ίδιο έγγραφο η ΚΤΥΠ ΑΕ επισημαίνει τον στόχο αυτών των αυτοψιών (μείωση πιθανότητας θανάτων και τραυματισμών) και τις μεθόδους που επιβάλλεται να τηρηθούν (ΚΑΝ.ΕΠΕ., ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 6 & 8) από τις Υπηρεσίες του Δήμου για τις Μελέτες Αποκατάστασης των σχολικών μονάδων όπου απαιτούνται.


Την 16.12.2015 ο Δήμος Αιγιαλείας με το με ΑΠ 2643 <sup>6</sup>έγγραφο του (ΑΠ ΚΥΤΠ ΑΕ 839/22.01.2015) αιτείται από την ΚΤΥΠ ΑΕ Έλεγχο Στατικής Επάρκειας όλων των σχολικών μονάδων εντός των ορίων του Δήμου Αιγιαλείας.

Την 04.02.2016 η ΚΤΥΠ ΑΕ με το με ΑΠ 1527 <sup>7</sup>έγγραφο της, απαντά στο ανωτέρω αίτημα, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι: για την άσκηση Ελέγχου Στατικής Επάρκειας αρμόδιες εκ του νόμου είναι μόνο οι οικείες ΥΔΟΜ και διενεργείται εφ' όσον επιβάλλεται από τους Μετασεισμικούς Ελέγχους.



Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Βασίλειος Καραγιάννης



**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

①

Αθήνα, 17-04-2006

Αρ. Πρωτ. ΕΓ.2.00/531126

Προς : Την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση  
Αχαΐας

Υπόψη: Νομάρχη κ. Δ. Κατσικοπούλου

Δ/ση: Κορίνθου 327

26110 ΠΑΤΡΑ

**Θέμα : Πρωτοβάθμιος προσεισικός έλεγχος (Ταχύς οπτικός έλεγχος) σχολικών κτιρίων Νομού Αχαΐας**

**Συνοδευτικά :** Οι Τεχνικές Εκθέσεις του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Σαυρού Αναγνωστοπούλου.

Η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών διεξήγαγε στον Νομό σας, πρόγραμμα πρωτοβάθμιου προσεισικού ελέγχου (Ταχύς Οπτικός Έλεγχος) στα σχολικά κτίρια που φερόσθησαν και κατασκευάσθησαν χωρίς Αντισεισμικό Κανονισμό.

Από τις αιτιάες μηχανικών που πραγματοποίησαν τις αιτήσεις επισημασθήκαν περιπτώσεις που χρήζουν άμεσης παρέμβασης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Νομού σας.

Εας κοινοποιούμε τις Τεχνικές Εκθέσεις του Επιστημονικά Υπευθύνου του προγράμματος, Καθηγητή κ. Σαυρού Αναγνωστοπούλου για τις περαιτέρω ενέργειες εκ μέρους σας.

Συμφώνα με την ισχύουσα νομοθεσία:

Ο Δήμος είναι υπεύθυνος για τις επισκευές και συντηρήσεις σύμφωνα με το **Ν. 2218/94 - Φ.Ε.Κ. 90/Α'/13-06-1994 (Άρθρο 41 παρ. 1.1.α)** - Στην αρμοδιότητα των δήμων και των κοινοτήτων ανήκουν ιδίως: "η κατασκευή, επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων"  
Επίσης σύμφωνα με το **Άρθρο 5 παρ. 12 του Ν. 1894/90 ΦΕΚ 110/Α/27-08-1990**, "η ευθύνη και η αρμοδιότητα για επισκευές μεγάλης κλίμακας στο φέρουσα οργανισμό, στις στέγες και στις εγκαταστάσεις των σχολικών κτιρίων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και εφόσον αυτοί δηλώσουν ότι αδυνατούν, ασκείται από τις οικείες νομαρχίες, οι οποίες επικυρώνονται με τις σχετικές πιστώσεις."

Η χρηματοδότηση των επισκευών και συντηρήσεων γίνεται από το ΥΠ.Ε.Σ.Δ.Δ.Α. **Ν. 2880/2001 Φ.Ε.Κ. 9/Α'/30-01-2001 (Άρθρο 13).**



Αποκεντρώσης, που, εγγράφονται στα προϋπολογισμοί δημοσίων επενδύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ-25 του Ν-1828/89, εγγράφονται υποχρεωτικά και πιστώσεις για την επίσκεψη και συντήρηση των σχολικών κτιρίων. Στον αντίστοιχο κώδικα προστίθενται και οι πιστώσεις για την επίσκεψη και συντήρηση των σχολικών κτιρίων του προϋπολογισμού των δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αρμοδία, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, για την εξέταση αιτήματος που αφορά την στατική και δομική ευστάθεια του κτιρίου, είναι η αντίστοιχη Πολεοδομία στην οποία υπάγεται η περιοχή όπου ευρίσκεται το διδακτήριο και η αντίστοιχη τριμελής επιτροπή επικινδύνως ετοιμόρροπων οικοδομών την οποία ορίζει ο Νομάρχης. Συγκεκριμένα στο **Άρθρο 2 του Π.Δ./13-04-1929 (Φ.Ε.Κ. 153/Α'/1929)** «Περί επικινδύνων οικοδομών» αναφέρεται: «Εν πάση περιπτώσει αρμόδια δια την ενάσκησιν του ελέγχου ως προς τον υφιστάμενον κίνδυνον κατασκευών είναι η επι της εφαρμογής του σχεδίου τεχνική υπηρεσία, εις ην και πρέπει να παραπεμπηται πάσα σχετική καταγγελία ή αίτησις.....»

Επίσης θέλουμε να επισημάνουμε ότι το πρόγραμμα πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου που διενεργείται με τη διαδικασία αυτή δεν αναστέλλει τις υποχρεώσεις των αρμοδίων φορέων για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας όσον αφορά την ασφάλεια κτιρίων και εγκαταστάσεων και τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων για την προστασία του κοινού από κτίρια που κρίνονται επικινδύνα.

**Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Σ.Κ. Α.Ε.**


**Παναγιώτης Αλ. Παταργιάς**

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Δ/ντος Συμβούλου
2. Τ.Δ.Φ.Κ.
3. Επιβλέποντα κ. Γ. Οικονόμου

| Ο.Σ.Κ.   | ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                            | ΤΜΗΜΑ                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ημερην   | 31-1-06                                                                             | 31-1-06                                                                             |
| Υπογραφή |  |  |
| Όνομα    | Ρ. Οικονόμου                                                                        |                                                                                     |

ΑΡΧΗΘ



**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Αθήνα, 26.1.2008  
Αρ. Πρωτ. ΕΓ12-00/4665

Προς: ΝΟΜΑΡΧΙΑ.....  
(Υπόψη κ. Νομάρχη)

ΔΗΜΟ.....  
(Υπόψη κ. Δημάρχου)

Κύριε Νομάρχη,  
Κύριε Δήμαρχε,

Όπως γνωρίζετε, ο Ο.Σ.Κ. στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για Προστατικό Έλεγχο των Σχολικών Κτιρίων της χώρας, έχει διενεργήσει Ταχύ Οπτικό Έλεγχο στην περιοχή σας, σε σχολικά κτίρια που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν πριν το 1975.

Με το με αρ. πρωτ. ΕΓ12-00/4665 έγγραφο μας, σας έχουμε υποδείξει σχολικά κτίρια στα οποία απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις και οι οποίες σε μεγάλο βαθμό οφείλονται σε έλλειψη συντήρησης.

Είναι αυτονόητο ότι αυτές οι παρεμβάσεις είναι πρώτης προτεραιότητας και από της παρούσης θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στην ανάγκη άμεσης παρέμβασης, όπως πιθανόν αυτή δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Επίσης θέλουμε να επιστημονούμε ότι το πρόγραμμα πρωτοβάθμιου προστατικού ελέγχου που διενεργείται με τη διαδικασία αυτή δεν αναστέλλει τις υποχρεώσεις των Ο.Ι.Α. και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας (π. 3462/06 ΦΕΚ 113/08-06-06, Ν. 1894/90 ΦΕΚ 110/Α/27-08-90), όσον αφορά την ασφάλεια κτιρίων και εγκαταστάσεων και τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων για την προστασία των χρηστών από κινδύνους που χρήζουν παρεμβάσεων.

Ευχαριστούμε  
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Σ.Κ. Α.Ε.

Παναγιώτης Αλ. Παπαγιάννης



3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΙΤΑΛΕΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
ΣΥΓΚΟΙΝΩΜΑΚΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ,  
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΧΕΙΡΟΣΕΑΤΗΤΙΚΩΝ  
ΕΡΓΩΝ  
ΓΑΧ/Δ/ΝΣΗ: Αρμό. Δόντου 34  
ΓΑΧ/ΚΩΔ.: 251 00  
ΤΗΛ.: 26910 - 25 555 & 23 914  
FAX: 26910 - 26742  
E-mail: [ictn@aitenei.gr](mailto:ictn@aitenei.gr)  
Πληροφορίες: Μ. Γ. Στυλιανίδη


ΛΗΞΗΝΤ  
Αγίου Σπ. Ιωνίου 2013  
Αριθ. Πρωτ. 2-62

ΠΡΟΣ: ✓ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  
Α.Ε. (Ο.Σ.Κ.Α.Ε.)  
Υπ. Συν. Δ/τη Συγκοινωνιών  
& Ηλεκτρ. Δραστηριότητας  
Θεσσαλονίκη - Τ.Κ. 554 01 ΑΘΗΝΑ  
Τηλ. 210-3775426-47

ΘΕΜΑ: Δελτία Προσδομικού Ελέγχου Σχολικών Κτιρίων (Γ.Ο.Ε.)

Σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαμε με τον κ. Στυλιανίδη, ο οποίος λαμβάνοντας γνώση την κατάσταση των σχολικών κτιρίων στα οποία η Υπηρεσία σας προσέβαλε σε προσδομικό έλεγχο, παρακαλούμε όπως μας αποστείлите τα Δελτία Προσδομικού Ελέγχου των Σχολικών Κτιρίων του Δήμου Αιταλίας, στα οποία έχει διατεθεί Γ.Ο.Ε.

Συνημμένα: Πρωτόκολλο Γ.Ο.Ε. Σχολικών Κτιρίων



Παραλαβή  
2-7-2013

| Ο.Σ.Κ.Α.Ε.       | ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ | ΧΡΕΩΣΗ      | Γ.Ο.Ε. Δ/ΝΤΗΣ | ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ |
|------------------|-------------|-------------|---------------|-----------|
| Αριθμ.<br>7939   | Γ.Δ.Ε.      | Επείγουσα   | Δ.Κ.Ε.        |           |
| Ημερ.<br>27/6/13 | 12/13       | Ενταυρωμένη |               |           |



**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.**  
Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών  
Διεύθυνση Κατασκευών Έργων  
Τμήμα Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών

Αθήνα, 17/7/2013  
Αρ. Πρωτ.: ΕΓ: 36.Τ3/7939

**Προς: ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ**  
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
(Υπόψη Αντιδημάρχου κ. Α. Παλαιολόγου)  
Ανδρέα Λόντου 34  
25100 Αίγιο

**ΘΕΜΑ : Δελτία Προσεισμικού Ελέγχου Σχολικών Κτιρίων (Τ.Ο.Ε.)**

Σχετ.: Το υπ. αριθμ. 24687/20-06-2013 (αρ. Ο.Σ.Κ. 7939/27-6-2013) έγγραφο του Αντιδημάρχου Αιγιαλείας κ. Αντ. Παλαιολόγου.

Συν.: Το δελτίο Τ.Ο.Ε. 37 σχολικών κτιρίων  
Το με αρ. ΕΓ 12-00/5811/14-3-2006 έγγραφο της Ο.Σ.Κ. Α.Ε.  
Το με αρ. ΕΓ 12-00/4665/26-2-2008 έγγραφο της Ο.Σ.Κ. Α.Ε.

Μετά το αίτημα του πιο πάνω σχετικού σας αποστέλλουμε τα δελτία του προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου (Τ.Ο.Ε.) τον οποίο διεξήγαγε, στον Δήμο σας, η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, στα σχολικά κτίρια που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν χωρίς Αντισεισμικό Κανονισμό.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε 23 αυτόνομες διοικητικό σχολικές μονάδες σε 37 στατικά ανεξάρτητα κτίρια.

Επίσης σας γνωρίζουμε τα παρακάτω στοιχεία σχετικά με το πρόγραμμα.

Η μέθοδος περιλάμβανε σε άδρες γραμμές τις εξής πέντε επί μέρους ενότητες, οι οποίες αναπτύσσονται χρονικά σε τρεις επιλληλές φάσεις:

(1) Ταχύς οπτικός έλεγχος (Τ.Ο.Ε.) της δομικής και μη δομικής τριτοτέτητας σε όλα τα σχολικά κτίρια (1<sup>η</sup> φάση)

(2) Βαθμονόμηση και αξιολόγηση των δεδομένων που προκύπτουν από τον Τ.Ο.Ε. και επιλογή εκείνης της ομάδας επικρατών κτιρίων για τα οποία απαιτείται οπωσδήποτε περαιτέρω έλεγχος (1<sup>η</sup> φάση)

(3) Εφαρμογή στα κτίρια αυτά επί τόπου μη καταστροφικών δοκιμών, επαλήθευση διαστάσεων και ορίων σε κρίσιμες διατομές, εκτέλεση προσεγιστικών υπολογισμών εντάσης κάμψης και καταγραφή μιας σειράς άλλων δομικών χαρακτηριστικών (2<sup>η</sup> φάση)

(4) Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δεύτερης φάσης και προσδιορισμός εκείνων των κτιρίων που χρήζουν άμεσης αντισεισμικής μελέτης ενίσχυσης σε επίπεδο μελέτης ενίσχυσης (2<sup>η</sup> φάση)

(5) Αξιολόγηση των εντάσεων και αξιολόγηση των ενισχύσεων (3<sup>η</sup> φάση)

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο οπτικού ελέγχου τέθηκαν οι εξής:

α) Επαλήθευση των δεδομένων που προκύπτουν από τα αρχικά τεχνικά ή γενικά προβλήματα.

β) Επαλήθευση των δεδομένων που προκύπτουν από τα αρχικά τεχνικά ή γενικά προβλήματα.

γ) Επαλήθευση των δεδομένων που προκύπτουν από τα αρχικά τεχνικά ή γενικά προβλήματα.



[illegible][illegible][illegible]

| №  | Наименование | Единица измерения | Количество |
|----|--------------|-------------------|------------|
| 1  | Бетон        | м³                | 1          |
| 2  | Кирпич       | шт.               | 1          |
| 3  | Цемент       | т                 | 1          |
| 4  | Песок        | м³                | 1          |
| 5  | Гравий       | м³                | 1          |
| 6  | Арматура     | т                 | 1          |
| 7  | Доска        | м³                | 1          |
| 8  | Лес          | м³                | 1          |
| 9  | Материал     | т                 | 1          |
| 10 | Материал     | т                 | 1          |
| 11 | Материал     | т                 | 1          |
| 12 | Материал     | т                 | 1          |
| 13 | Материал     | т                 | 1          |
| 14 | Материал     | т                 | 1          |
| 15 | Материал     | т                 | 1          |
| 16 | Материал     | т                 | 1          |
| 17 | Материал     | т                 | 1          |
| 18 | Материал     | т                 | 1          |
| 19 | Материал     | т                 | 1          |
| 20 | Материал     | т                 | 1          |



|    |                                                      |   |
|----|------------------------------------------------------|---|
| 13 | 1 <sup>ο</sup> ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΟΥ (ΚΤΙΡΙΟ 2/4)          | Β |
| 14 | 1 <sup>ο</sup> ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΟΥ (ΚΤΙΡΙΟ 3/4)          | Β |
| 15 | 3 <sup>ο</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ (ΚΤΙΡΙΟ 2/2) | Β |
| 16 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ (ΚΤΙΡΙΟ 3/5)                      | Β |
| 17 | 2 <sup>ο</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ               | Γ |
| 18 | 5 <sup>ο</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ               | Γ |
| 19 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΓΓΟΥ ΚΤΙΡΙΟ 2/3                   | Γ |
| 20 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΜΕΝΙΚΟΥ                          | Γ |
| 21 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΓΓΟΥ ΚΤΙΡΙΟ 3/3                   | Γ |
| 22 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΙΚΗ                               | Γ |
| 23 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ            | Γ |
| 24 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟ 2/2                   | Γ |
| 25 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟ 1/2                   | Γ |
| 26 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ (ΚΤΙΡΙΟ 1/5)                      | Γ |
| 27 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ                           | Γ |
| 28 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΙΑ             | Γ |
| 29 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ (ΚΤΙΡΙΟ 1/5)                        | Γ |
| 30 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ (ΚΤΙΡΙΟ 2/5)                        | Γ |
| 31 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ (ΚΤΙΡΙΟ 3/5)                        | Γ |
| 32 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ (ΚΤΙΡΙΟ 4/5)                        | Γ |
| 33 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ (ΚΤΙΡΙΟ 5/5)                        | Γ |
| 34 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ (ΚΤΙΡΙΟ 5/5)                      | Γ |
| 35 | 2 <sup>ο</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ              | Γ |
| 36 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΜΑΡΙΟΥ                           | Γ |
| 37 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΥΣΣΩΝ ΑΙΓΙΟΥ                          | Γ |

Α - πρώτη προτεραιότητα  
Β - δεύτερη προτεραιότητα  
Γ - τρίτη προτεραιότητα

Ο Διευθυντής Συμβούλος Ο.Σ.Κ. Α.Ε.

Ηρακλής Κ. Δρούλιας

Τ.Ο.Ε. ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

| A/A | ΑΡ. ΣΧΟΛ. ΜΟΝ. | ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ                         | ΣΤ. ΑΝΕΞ. ΚΤ. |
|-----|----------------|------------------------------------------|---------------|
| 1   | 1              | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ               | 2             |
| 2   | 1              | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ               | 1             |
| 3   | 1              | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ               | 1             |
| 4   | 1              | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΟΥ                       | 4             |
| 5   | 1              | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ                   | 1             |
| 6   | 1              | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ              | 1             |
| 7   | 1              | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ              | 2             |
| 8   | 1              | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ                         | 5             |
| 9   | 1              | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ               | 1             |
| 10  | 1              | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ                       | 5             |
| 11  | 2              | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΙΑ   | 1             |
| 12  | 1              | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΜΑΡΙΟΥ               | 1             |
| 13  | 1              | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΙΓΙΟΥ             | 1             |
| 14  | 1              | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΜΕΝΗΣ                 | 1             |
| 15  | 1              | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛ. ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΟΣ               | 1             |
| 16  | 1              | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΙΩΝΑ                 | 1             |
| 17  | 1              | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΙΚΗΣ                  | 1             |
| 18  | 1              | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΙΑΣ                  | 2             |
| 19  | 1              | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΜΕΝΙΚΟΥ              | 1             |
| 20  | 1              | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΙΟΥ                   | 3             |
| 21  | 2              | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΒΟΛΑΦΗΣ | 1             |
|     |                |                                          | 37            |





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Ν. ΑΧΑΪΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Αίγιο 11/11/14

Αρ.Πρ.

Ταχ. Δ/ση : Ν. Πλαστήρα 19

Προς: Κτιριακές Υποδομές  
Δ/ση: Φαβιέρου 30

Τ.Κ. : 25 100

Πληροφορίες : κ. Κοόρτη Α.

Τηλ.: 2691 0 26136

FAX: 26910 21320

e-mail: "pronoi@aiγιαleia.gov.gr"

ΘΕΜΑ : Σχετικά με έλεγχο σχολείων.  
Σχετ. :

Ο Δήμος μας επλήγη στις 7/11/14 από ισχυρή σεισμική δόνηση. Ήγινε πρωτοβάθμιος μακροσκοπικός έλεγχος από τους τεχνικούς του Δήμου μας και ζητήθηκε έλεγχος από τα κλιμάκια της ΥΑΣ και του ΤΑΣ. Κατόπιν αυτού έδωσαν κλιμάκια της ΥΑΣ και του ΤΑΣ τα οποία διενεργούν ελέγχους σε κατοικίες δημοτών μας. Καθώς τα παραπάνω κλιμάκια θέλωσαν αναρρόδια για την διενέργεια ελέγχου στα σχολεία, παρακαλούμε όπως αποστείλετε κλιμάκια προκειμένου να ελεγχθούν τα σχολεία της Α/βάθμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας.

Καθώς ο έλεγχος αφορά την ασφάλεια των μαθητών παρακαλούμε για άμεση ανταπόκριση στο αίτημα μας.



Η Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας,  
Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας  
Πολ. Δ/ση Κοινωνικής,  
Πολιτικής Προστασίας  
Αντικληρωσία Δημάρχου

Υποχρ. Βασιλική

Βασιλική Ψυχράκη

ΕΔ  
ΧΑ  
Φ.Δ/κων Θεμάτων

| ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ<br>ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. | ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ | ΧΡΕΩΣΗ    | Γ.Δ. ή Δ/ση  | Τμήμα | Υπάλληλος |
|----------------------------|-------------|-----------|--------------|-------|-----------|
| Αριθμ.<br>16651            | ΔΕΕ         | Ενέργεια  | ΔΕΕ          |       |           |
| Ημερ.<br>11/11/2014        |             | Ενημέρωση | ΤΔΦΚ<br>ΔΗΕΕ |       |           |

ΔΕΕ



ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης  
Διεύθυνση Υποστήριξης Έργων  
Τμήμα Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών

5

Αθήνα, .../ 02/2015  
Αρ. Πρωτ: Δ5-Τ5.3/.....

**Προς:** Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας  
Ν. Πλαστήρα 11, Δήμος Αιγιαλείας  
ΤΚ 25100, Αίγιο,  
Τηλ: 2691025555,  
Fax: 2691068610

**Θέμα:** Έλεγχος στατικής επάρκειας σχολικών μονάδων β/θμιας εκπαίδευσης.

**Σχετ.:** 1. Το με. αριθμ. 1788/05-02-2015 (αρ. Κτ.Υπ. 2389/18-02-2015) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας.  
2. Το με αρ. Φ.3/394/16-01-2015 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας προς τους Δήμους του Νομού.

Απαντώντας στο προαναφερόμενο σχετικό έγγραφό σας [1], σας αποστέλλουμε τα δελτία μετασεισμικών αυτοψιών που πραγματοποιήσαν κλιμάκια μηχανικών της εταιρίας σε σχολικά κτίρια του Δήμου σας, μετά τον σεισμό της 7-11-2014 (M=4.8). Οι συγκεκριμένες σχολικές μονάδες μας υπεδείχθησαν από την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου σας.

Επισημαίνεται ότι οι μετασεισμικές αυτοψίες έχουν κυρίαρχο στόχο τη μείωση της πιθανότητας θανάτου ή τραυματισμού των χρηστών των κτιρίων. Εφ' όσον μια κατασκευή δεν παρουσίασε βλάβες στον φέροντα οργανισμό της από τον κύριο σεισμό, σημαίνει ότι δεν ξεπέρασε το όριο της ελαστικής συμπεριφοράς της και επομένως η πιθανότητα βλάβης και ιδιαίτερα μερικής ή ολικής κατάρρευσης από μετασεισμικά πλήγματα είναι στατιστικά ασήμαντη, δεδομένου ότι ο μετασεισμός έχει μικρότερο μέγεθος από τον κύριο, προέρχεται από το ίδιο τεκτονικό ρήγμα και έχει κατά συνέπεια ομόλογο φάσμα με τον κύριο σεισμό με μικρότερα μέγιστα.

Όσον αφορά τον έλεγχο στατικής επάρκειας, σε κτίρια με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, αυτός διενεργείται σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. (ΦΕΚ 2187/Β/5-9-2013) ενώ για κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 3 και 8 και είναι αρμοδιότητα των φορέων των επιφορτισμένων για την ασφάλεια των χρηστών των σχολικών κτιρίων.

**Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

Ηρακλής Κ. Φρούλιας

Εσωτ. Διανομή:

1. Γραφείο Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου
2. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης
3. Δ/νση Υποστήριξης Έργων
4. Τμήμα Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ      | ΤΜΗΜΑ Τ5.3       | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ5  | Γ.Δ.Α.Τ.Δ2    |
|-----------------|------------------|---------------|---------------|
|                 |                  |               |               |
| 26.02.15        | 26/2/2015        | 26/2/2015     | 26/2/15       |
| Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘ. ΣΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜ. ΣΕΦΕΡΛΗΣ | Μ. ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΣ |



6



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Ν. ΑΧΑΪΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ταχ.Δ/ση : Ν.Πλαστήρα 19  
ΤΚ 25100  
Πληροφορίες: κ.Κούρτη  
Τηλ. 2691 026136  
Fax: 2691021320  
E mail: pronoia@aigialeia.gov.gr

Αίγιο 16/12/15  
Αριθ.Πρωτ. :2643

ΠΡΟΣ: Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.  
Φαβέρον 30  
ΤΚ 10432 Αθήνα

ΚΟΙΝ.: Δ/ση Τεχνικών  
Υπηρεσιών  
Ν.Πλαστήρα 11  
25 100 Αίγιο

ΘΕΜΑ: Έλεγχος στατικής επάρκειας σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.  
Αχαΐας.  
Σχετ.: 1. Το υπ. αρ. Φ.3 /16460 /25-11-2015 έγγραφο της Δ/σης Β/θμιας Εκπ/σης.

Σας διαβιβάζουμε το υπ αρ. Φ.3 16460/25-11-15 έγγραφο της Δ/σης Β/θμιας  
Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας με το οποίο ζητείτε ο έλεγχος στατικής επάρκειας όλων των σχολικών  
μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Αιγιαλείας για δικές  
σας ενέργειες.

Η Υπάλληλος

**ΚΟΥΡΤΗ ΑΡΑΛΙΑ**  
Διοικητικός

Ο Προϊστάμενος

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής  
Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

**Δημήτριος Κατσός**  
ΠΕ Διοικητικού

Συνημμένα:

1.Έγγραφο της Δ/νασης Β/θμιας Εκπ/σης

ΕΔ  
ΧΑ  
Φ.Παιδείας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ  
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διεύθυνση: Γιαννιτσών 5 & Ηλείου,  
262 23 Πάτρα  
Πληροφορίες: Βλασσαπούλου Ε.  
Τηλέφωνο: 2610-465888  
Φαξ: 2610-465860  
Email: mail@dide.ach.sch.gr

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΗΝΟΛΟΓΙΑΣ  
Αριθ. Πρωτ. 2643  
Ημερομηνία 8-12-2015

ΠΑΤΡΑ, 25-11-2015

Αριθμ. Πρωτ. Φ. 3

16460

ΠΡΟΣ :

- **Αντιδημαρχία Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Πατρέων**  
Μέγαρο Λόγου & Τέχνης, Πλατεία Γεωργίου Α', αρ.17,  
4<sup>ος</sup> όροφος  
e-mail: antipaidiaspatras@gmail.com
- **Δήμο Αιγιαλείας**  
Ανδρέου Λόντου 34, Τ.Κ. 25100 Αίγιο  
Fax: 2691062614
- **Δήμο Ερυμάνθου**  
Δημαρχείο Ερυμάνθου Χαλανδρίτσα, 25 008  
e-mail: dimos@erymanthou.gr
- **Δήμο Καλαβρύτων**  
Ευσεβίου Κηπουργού 6, Καλάβρυτα – Τ. Κ. 25001  
e-mail: dimos.kalavriton@1363.syzetxis.gov.gr
- **Δήμο Δυτ. Αχαΐας**  
e-mail: mayor@dimosdymaion.gov.gr

ΘΕΜΑ: « Έλεγχος στατικής επάρκειας σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας»


Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 394/16-01-2015 έγγραφό μας με θέμα: « Έλεγχος στατικής επάρκειας σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας»

Λόγω της μεγάλης σεισμικότητας που παρατηρείται στον ελλαδικό χώρο και ειδικότερο στο νομό Αχαΐας και επειδή οι περισσότερες σχολικές μονάδες στεγάζονται σε παλαιά κτίρια, επανέρχομαστε στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας, καθώς δεν έχουμε λάβει κάποια ενημέρωση για τις μέχρι σήμερα ενέργειές σας και παρακαλούμε να προβείτε άμεσα σε έλεγχο της στατικής επάρκειας όλων των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν στον δήμο σας, σε περίπτωση που δεν το έχετε ήδη κάνει, και να μας κοινοποιήσετε τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Ακριβές αντίγραφο  
Η Προϊσταμένη  
Διοικητικών Θεμάτων

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΠΙΕΡΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ



Γιαννοπούλου Ευαγγελία  
Π.Ε.Β. - Διοικητικός



Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης - ΓΔ2  
Διεύθυνση Υποστήριξης Έργων - Δ5  
Τμήμα Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών - Τ 5.3

Αθήνα, .../02/2016  
Αρ. Πρωτ.: ΕΓ.Τ5.3/.....

**Προς:** τον Προϊστάμενο του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας  
του Δήμου Αγιαλείας, (υπόψη κ. Δημήτρη Καίτσα)  
Ν. Πλαστήρα, 19, Αίγιο,  
Τ.Κ. 25100, Αίγιο,  
Τηλ: 2691-026136, - Fax: 2691-021320

**Κοιν:** Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγιαλείας  
Ν. Πλαστήρα, 11, Αίγιο,  
Τ.Κ. 25100, Αίγιο,  
Τηλ: 2691-025555, - Fax: 2691-068610

**ΘΕΜΑ:** Έλεγχος στατικής επάρκειας σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας.

Σχετ.: 1. Το με αρ. 2643/16.12.15, (αρ. Κτ.Υπ. 839/22.01.16), έγγραφο του Προϊστάμενου του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Αγιαλείας, με θέμα «Έλεγχος στατικής επάρκειας σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας».

Συνημ: 1. Το με αρ. 3095/02.03.15, έγγραφο του Προέδρου & Δ/ντα Συμβούλου της ΚΤΥΠ, κ. Ηρακλή Δρούλια, με θέμα: «Έλεγχος Στατικής Επάρκειας σχολικών μονάδων β/θμιας εκπαίδευσης»

Απαντώντας στο προαναφερόμενο σχετικό έγγραφό σας, σας γνωρίζουμε ότι: όσον αφορά έλεγχο υφιστάμενων σχολικών κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, χωρίς εμφανείς βλάβες ή φθορές, ο έλεγχος στατικής επάρκειας γίνεται σύμφωνα με τις Κανονιστικές Διατάξεις, όπως αυτές διατυπώνονται στον Κανονισμό για τη Μελέτη Επισκευών και Ενισχύσεων (ΚΑΝΕΠΕ). Για τα κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία, απαιτείται συνδυασμός των Κανονιστικών Διατάξεων του Ευρωκώδικα EC6 και EC8. Οι Κανονισμοί αυτοί, πριν την υλοποίηση της μελέτης, προϋποθέτουν την διερεύνηση και την τεκμηρίωση του φέροντος οργανισμού υφιστάμενου σχολικού δομήματος, εργασίες οι οποίες πραγματοποιούνται από ειδικευμένο, διαπιστευμένο ιδιωτικό εργαστήριο.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι με το αρ. 3095/02.03.15, έγγραφο του Προέδρου & Δ/ντα Συμβούλου της ΚΤΥΠ, κ. Ηρακλή Δρούλια, προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιαλείας με θέμα: «Έλεγχος Στατικής Επάρκειας σχολικών μονάδων β/θμιας εκπαίδευσης», είχαν επισημανθεί τα προαναφερόμενα, σχετικά με τον έλεγχο της Στατικής Επάρκειας των σχολικών κτιρίων του Δήμου Αγιαλείας.

Σε περίπτωση που υπάρχουν στα σχολικά κτίρια με εμφανείς βλάβες ή ζημιές, σύμφωνα με το άρθρο 423 παρ. 2 του Π.Δ. 14-7-1999 (ΦΕΚ 580/Δ/1999) «Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας» η μόνη αρμόδια υπηρεσία, ως προς την καταλληλότητα των κτιρίων "εκτίμηση στατικής επάρκειας", είναι η Υπηρεσία Δόμησης στην περιοχή της οποίας υπάγονται τα κτίρια. "Σε κάθε περίπτωση αρμόδια για την άσκηση του ελέγχου ως προς τον υφιστάμενο



Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης – ΓΔ2  
Διεύθυνση Υποστήριξης Έργων – Δ5  
Τμήμα Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών – Τ5.3

κίνδυνο κατασκευών είναι η πολεοδομική υπηρεσία, στην οποία και πρέπει να παραπέμπεται κάθε σχετική καταγγελία ή αίτηση”. Η κατά τόπου Υπηρεσία Δόμησης λοιπόν, μετά από μακροσκοπικό έλεγχο, μπορεί να ζητήσει τον περαιτέρω έλεγχο της κατασκευής με τον Κανονισμό Επισκευών και Ενισχύσεων, ή με το συνδυασμό των Κανονιστικών Διστάξεων του Ευρώκώδικα EC6 και EC8.

Εξάλλου κατά τη διάρκεια ζωής του έργου, με ευθύνη του Δήμου, θα πρέπει να γίνεται η κατάλληλη συντήρηση, ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη αντοχή και ανθεκτικότητα, ιδιαίτερα των σχολικών κτιρίων. Το πρόγραμμα συντήρησης θα πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και περιοδικές επιθεωρήσεις προκειμένου να ανιχνευθούν τυχόν ενδείξεις πιθανών βλαβών ή φθορών, πριν οδηγηθούμε στην πολυπλοκότητα των μελετών «αποτίμησης επάρκειας», ενός δομήματος.

Όσον αφορά βλάβες που οφείλονται σε προϋπάρχοντα κατασκευαστικά προβλήματα, ή κατασκευαστικές αστοχίες, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 περ. στ του Ν.3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) σε συνδυασμό με την παρ. 12 του άρθρου 5 του Ν.1894/1990, η συντήρηση και οι επισκευές (ακόμα και μεγάλης κλίμακας στον φέροντα οργανισμό) είναι αρμοδιότητα των κατά τόπους Δήμων και μάλιστα ανεξάρτητα από την αιτία που τις προκαλεί.

Κατά συνέπεια οποιαδήποτε έκθεση αυτοψίας ή πόρισμα μηχανικών της εταιρίας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.” σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Π.Δ. 14-7-1999, (έκθεση ή πρωτόκολλο επιτροπών), ως προς την καταλληλότητα των κτιρίων και δεν παράγει νόμιμα αποτελέσματα.


Είμαστε στην διάθεσή σας για την οποιαδήποτε συνεργασία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΤΥΠ. ΑΕ.

Νικόλαος Παπαδάκης

Εσωτ. Διανομή:

1. Πρόεδρος ΚΤΥΠ κ. Ιωάννα Κοντούλη
2. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης (ΓΔ2)
3. Διεύθυνση Υποστήριξης Έργων (Δ5)

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                          | ΤΜΗΜΑ [Τ5.3]                                                                        | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ [Δ5]                                                                      | Γ.Δ.Ε. [ΓΔ2]                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| ΗΜ.: 2 / 2 / 2016<br>Γ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ                                                  | ΗΜ.: 2 / 2 / 2016<br>ΑΘ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ                                               | ΗΜ.: 2 / 2 / 2016<br>ΔΗΜ. ΣΕΦΕΡΛΗΣ                                                  | ΗΜ.: 2 / 2 / 2016<br>ΑΕΩΝ. ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ                                                |



|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            |                 |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ |                 |
| ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |                 |
| Ημερομ:                        | 04.12.2017      |
| Αθήνα, 4                       | Δεκεμβρίου 2017 |
| Αρ.πρωτ                        | 2076            |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ  
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ  
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
«Ο.Α.Σ.Π.»**

Τμήμα: Αντισεισμικής Τεχνολογίας  
Πληροφορίες: Δ. Παναγιωτοπούλου  
Γ. Ζάγορα

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών  
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
Τηλ. 210 6508120, 2106508326  
Fax: 210 6508299  
e-mail: tkvel@yme.gov.gr  
(Αποστολή με Fax & e-mail)

**Θέμα:** Απάντηση στο με αρ. πρωτ. Β-3024/29.11.2017 έγγραφό σας που αναφέρεται στην με αρ. πρωτ. 1510/27.11.2017 Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Ι. Νικολόπουλος.

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, σας ενημερώνουμε ότι ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) είναι ο αρμόδιος φορέας για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της αντισεισμικής πολιτικής στην Ελλάδα θέτοντας άξονες προτεραιοτήτων και δράσεων για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής σε όλα τα επίπεδα.

Από το 2001 μέχρι σήμερα, με εποπτεία του Ο.Α.Σ.Π., υλοποιείται το πρόγραμμα «Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων Δημόσιας και Κοινοφελούς χρήσης», το οποίο βρίσκεται στο πρώτο στάδιο, του Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού ελέγχου. Στόχος του πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου των κτιρίων δημόσιας και κοινοφελούς χρήσης είναι η καταγραφή των υφιστάμενων κτιρίων και μία πρώτη εκτίμηση της σεισμικής επάρκειάς τους προκειμένου να καθοριστούν οι προτεραιότητες σε εθνικό επίπεδο για τον περαιτέρω έλεγχο και τη λήψη μέτρων προστασίας, με βάση τα στοιχεία που συλλέγονται και καταγράφονται σε σχετικά δελτία. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται σε κάθε επίπεδο διοικητικής δομής της χώρας από τους φορείς που έχουν την ευθύνη της λειτουργίας και ασφάλειας των κτιρίων και εγκαταστάσεων (έγγραφο Γ.Γ.Π.Π. 2450/9-4-2012).

Μέχρι σήμερα έχουν αποσταλεί στον Ο.Α.Σ.Π. από την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας 217 Δελτία Προσεισμικού Ελέγχου εκ των οποίων 21 προέρχονται από το Δήμο Αιγιαλείας.

Ο προσεισμικός έλεγχος των σχολικών κτιρίων είναι ευθύνη της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. (πρώην Ο.Σ.Κ.), (άρθρο 2, παρ.22 του Ν.3027/28.06.2002).

Η διαδικασία του Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού ελέγχου, δεν αναστέλλει τις ευθύνες και υποχρεώσεις των αρμοδίων φορέων για τη λήψη άμεσων και επειγόντων μέτρων προστασίας του κοινού και των εργαζομένων από κτίρια που κρίνονται επικίνδυνα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Προχώρησε επίσης, μέσω του Ο.Α.Σ.Π., η διαμόρφωση κανονιστικού πλαισίου για την επισκευή και ενίσχυση δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα κάτι που σημειωτέον αποτελεί παγκόσμια πρωτοπορία. Το τελικό κείμενο του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) αφού τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και στάλθηκε σε επιλεγμένα μελετητικά γραφεία για την εκπόνηση επιμέρους Μελετών Εφαρμογής προκειμένου να κριθεί η πληρότητα, η λειτουργικότητα, η επάρκεια και η οικονομικότητα του, εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.




42/B/20.01.2012 (2η Αναθεώρηση Φ.Ε.Κ. 2984/B/30.08.2017). Για την επιμόρφωση των μηχανικών ο Ο.Α.Σ.Π. σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) και τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (Σ.Π.Μ.Ε.) διοργανώνει ημερίδες για την παρουσίαση του ΚΑΝ.ΕΠΕ. Επίσης, από το 2011 συστάθηκε Ομάδα Μελέτης με αντικείμενο τη σύνταξη Κανονισμού για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας (Κ.Α.Δ.Ε.Τ.).

Ο Διευθυντής του Ο.Α.Σ.Π.

Νικήτας Παπαδόπουλος

Εσωτερική Διανομή  
Φ.Δ., Χ.Α., Δ1/γ, Δ1



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
Θάνου 32 15451, Ν. Ψυχικό Τηλ. 210 6728000 Fax 210 6779561, e-mail info@oasp.gr