



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
& ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. δ/νση: Διοικητήριο
Ταχ. κώδικας: 541 23
Πληροφορίες: Π. Γαλαζούλα
Τηλ: 2310 379198
Fax : 2310 263332
E-MAIL: galazoula@mathra.gr

Θεσσαλονίκη, 23-4-2018

Αρ. Πρωτ: 1428

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
Κτίριο Βουλής, 100 21, Αθήνα
Κοιν: Βουλευτή κ. Σταύρου Καλαφάτη

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση του βουλευτή κ. Σταύρου Καλαφάτη

ΣΧΕΤ : Η με αρ. πρωτ. 4940/02.04.2018 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ Σταύρου Καλαφάτη, ως εποπτεύουσα αρχή της ΕΥΑΘ Α.Ε. και κατόπιν σχετικής μας ενημέρωσης, σας γνωρίζουμε τα εξής:

- Ουδέποτε πριν τη διαπιστωθείσα στις 27-03-2018 το πρωί και αποκαλυφθείσα (μέγεθος, είδος βλάβης) στις 27-03-2018 το βράδυ, υπήρξε διαρροή στο εν λόγω σημείο του αγωγού της Αραβησσού. Αυτό εμφανίζεται ξεκάθαρο από τα σχετικά όργανα ενδείξεων πίεσης (αντλιοστάσιο Δενδροποτάμου) και παροχής (αντλιοστάσιο Αραβησσού) του εν λόγω αγωγού. Κατά συνέπεια ουδόλως αληθεύει ότι υπήρξε διαρροή εδώ και τρεις μήνες (πριν τις 27-03-2018).
- Ουδείς άστοχος χειρισμός μηχανήματος έργου έγινε κατά τη φάση αποκάλυψης της βλάβης του αγωγού. Ούτως ή άλλως το μέγεθος της διαρροής (από τη βλάβη) του αγωγού, όταν διαπιστώθηκε επιτόπου από τα αρμόδια συνεργεία της ΕΥΑΘ, ήταν πολύ μεγάλο (εκτίμηση διαρροής $2500\text{m}^3/\text{h}$) και κατά συνέπεια η θραύση του αγωγού είχε ήδη συντελεστεί πριν αρχίσουν να εργάζονται τα μηχανήματα έργου.
- Η μέση ετήσια παροχή νερού της πόλης της Θεσσαλονίκης είναι περίπου $255.000\text{m}^3/\text{h}$. Η βασική υδροδότηση της πόλης της Θεσσαλονίκης γίνεται από τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού από τον ποταμό Αλιάκμονα με μέγιστη παροχή περίπου $143.000\text{m}^3/\text{h}$ και μέσο ημερήσιο $130.000\text{m}^3/\text{h}$ περίπου. Από την Αραβησσό η μέση ημερήσια παροχή είναι περίπου $85.000\text{m}^3/\text{h}$. Η υπόλοιπη ποσότητα καλύπτεται από γεωτρήσεις.
- Δεν μπορούν να προβλεφθούν αντίστοιχες βλάβες, παρά μόνο να ελέγχονται οι παράμετροι λειτουργίας-παροχή και πίεση- του εν λόγω αγωγού, όπως φυσικά και γίνεται καθ' όλο το 24ωρο και καθημερινά. Η παλαιότητα του αγωγού (42

χρόνια από το πέρας κατασκευής του) δεν αποτελεί τον κύριο λόγο θραύσης-βλάβης του. Η πραγματογνωμοσύνη από το ΤΕΕ θα δείξει τους βασικούς λόγους αστοχίας αυτού(αγωγού).

Η ΕΥΑΘ ερευνά την δυνατότητα εφαρμογής, ελέγχου του συγκεκριμένου αγωγού, μιας καινούριας μεθόδου ανίχνευσης αφανών διαρροών δικτύων ύδρευσης, μέσω δορυφορικού συστήματος, η οποία (μέθοδος) εφαρμόστηκε πιλοτικά, προ μηνός, σε εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας
του Υπουργείου Εσωτερικών
(Τομέας Μακεδονίας και Θράκης)
κ.α.α.
Κωνσταντίνος Γκανάτσας

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ

Εσωτερική Διανομή:

Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών
Γραφείο Υφυπουργού