



ΑΡ./ΗΜ.: ΓρΔ/ 1282/14-5-2018

Προς: Υπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας
κ. Γ. Σταθάκη

Περίληψη: Απάντηση στην ερώτηση του Βουλευτή κ. Στάθη Β. Παναγούλη με θέμα «Περιττές και υπέρογκες δαπάνες της ΔΕΗ ύψους 1.700.000€ στην 4^η μονάδα του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β»

Σχετικά: α. Η υπ' αριθ. 5573/02.05.2018 Ερώτηση του Βουλευτή
β. Νόμος 4533/2018, "Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις."

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ως άνω σχετικής ερώτησης του Βουλευτή κ. Στάθη Παναγούλη που αφορά δαπάνες στην 4^η Μονάδα του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Η αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού του συστήματος Αυτομάτου Ελέγχου και Προστασίας του Ατμοστροβίλου της Μονάδας IV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β οφείλεται στο γεγονός ότι το αρχικώς εγκατεστημένο σύστημα στην Μονάδα, η οποία τέθηκε σε εμπορική λειτουργία το 1991, είναι σχεδιασμού του τέλους της δεκαετίας του 1980 και χρήζει αντικατάστασης.

Είναι ευρέως γνωστό σε όλους ότι αποτελεί κοινή τάση και πρακτική στη διεθνή αγορά πληροφορικής, επικοινωνιών και εν γένει νέων τεχνολογιών, άρα και στην περίπτωση της βιομηχανικής πληροφορικής και αυτομάτου ελέγχου βιομηχανικών - ενεργειακών εγκαταστάσεων, η ανακαίνιση και ο εκσυγχρονισμός τέτοιων συστημάτων, με τη μορφή αντικατάστασης εξοπλισμού (hardware) και αναβάθμισης λογισμικού (software), σε τακτά χρονικά διαστήματα, λόγω της ταχύτατης τεχνολογικής εξέλιξης των προϊόντων της εν λόγω αγοράς, προκειμένου να διατηρηθεί η τεχνική υποστήριξή τους σε ανταλλακτικά και υπηρεσίες συντήρησης από τους κατασκευαστές οίκους, οι οποίοι ως γνωστόν, βαθμιαία μετά εύλογο χρονικό διάστημα αποσύρουν την υποστήριξή τους σε παλαιότερα συστήματα.

Αποτελεί επομένως αναγκαιότητα η συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων στην εν λόγω αγορά και η τακτική επένδυση σε νέα συστήματα της αυτής φύσης, προς διατήρηση της διαθεσιμότητας εκμετάλλευσης και ενίσχυση της ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας των εγκαταστάσεων παραγωγής στις οποίες αυτά ενσωματώνονται και κατ' επέκταση της ανταγωνιστικότητας της αντίστοιχης Επιχείρησης.



Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η απόφαση εκσυγχρονισμού του εγκατεστημένου συστήματος που λήφθηκε τελικά τον Ιανουάριο του 2015 όταν και διακηρύχθηκε το σχετικό Έργο, μετά σχεδόν 30ετία από τον αρχικό σχεδιασμό και την είσοδό του στην αγορά από τον κατασκευαστή, είναι απόλυτα δικαιολογημένη αφού το εγκατεστημένο σύστημα δεν υποστηρίζεται πλέον.

Ως αποτέλεσμα της απόφασης αυτής και κατόπιν διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού το Έργο κατακυρώθηκε με Απόφαση του Συμβουλίου Δ/νσης της Επιχείρησης στην Εταιρεία Siemens τον Ιούλιο του 2016, ενώ η σχετική Σύμβαση υπεγράφη τον Ιανουάριο του 2017.

Προκύπτει επομένως ότι οι σχετικές ενέργειες δρομολογήθηκαν και το Έργο του αναγκαίου σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα εκσυγχρονισμού συμβολαιοποιήθηκε πολύ πριν η Μονάδα 4 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β ενταχτεί στο πρόγραμμα αποεπένδυσης.

Περαιτέρω σημειώνονται τα εξής:

1. Με βάση τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση για το χρονοδιάγραμμα και τις προθεσμίες του Έργου η παράδοση του εξοπλισμού ολοκληρώθηκε τελικά εντός του 2^{ου} 15νθημέρου του περασμένου Μαρτίου.

Τούτου δοθέντος και με βάση τον Πίνακα του Τεύχους "Πίνακας Υλικών και Τιμών" της Σύμβασης προκύπτει ότι το ~75% του συνολικού συμβατικού τιμήματος είναι ήδη πληρωτέο (αφορά μελέτες και εξοπλισμό που έχει παραδοθεί) ανεξάρτητα της συνέχισης και ολοκλήρωσης του Έργου που αφορά το τμήμα αποξήλωση παλαιού / εγκατάσταση νέου συστήματος, δοκιμές και θέση σε λειτουργία. Σε περίπτωση δε καταγγελίας της Σύμβασης από την Επιχείρηση, η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Σύμβασης, να καταβάλλει το 90% του Συμβατικού τιμήματος.

2. Με την κράτηση της Μονάδας 4 για προγραμματισμένη συντήρηση, που σύμφωνα με τον προγραμματισμό έτους 2018 είχε καθοριστεί σε συνεργασία με τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) να ξεκινήσει από 11.04.2018, κρίθηκε σκόπιμη και εύλογη και η εγκατάσταση της Αναδόχου Εταιρείας για την ολοκλήρωση του Έργου του εκσυγχρονισμού, ήτοι του τμήματος που αφορά αντικατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία, αφού σε περίπτωση μη συνέχισης των εργασιών θα προέκυπταν απαιτήσεις από την Ανάδοχο Εταιρεία για αναίτια διακοπή συμβολαιοποιημένης εργασίας και δικαστική αξίωση για τυχόν θετικές ή αποθετικές ζημιές.

3. Η ολοκλήρωση της εκτέλεσης της προγραμματισμένης αναβάθμισης της Μονάδας, αποτελεί δέσμευση της Εταιρείας μας όπως συνάγεται από τον πρόσφατα ψηφισθέντα Νόμο (β' σχετικό).

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 3 παράγραφος 9 του Ν. 4533 αναφέρεται ότι "Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της παραγράφου 2 και μέχρι την ολοκλήρωση της αντίστοιχης αγοραπωλησίας μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 7, το Ελληνικό Δημόσιο και η ΔΕΗ Α.Ε. οφείλουν να διατηρήσουν την οικονομική βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα των εισφερόμενων κλάδων και των νέων εταιρειών σύμφωνα με την καλώς νοούμενη επιχειρηματική πρακτική που εύλογα



θα επεδείκνυε κάθε συνετός επιχειρηματίας του αντίστοιχου κλάδου, όπως θα εξειδικεύεται στην ανωτέρω απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής”.

4. Η συγκεκριμένη σύμβαση θα συμπεριληφθεί στο data room στη διαδικασία της πώλησης των Μονάδων. Συνεπώς οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα λάβουν γνώση της αναγκαίας αυτής τεχνολογικής αναβάθμισης της Μονάδας, η οποία προσθέτει αξία στο περιουσιακό στοιχείο.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία.

Με τιμή,

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

Κοινοποιήσεις:

- ΥΠΕΝ/Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου