



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
& ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. δ/ση: Διοικητήριο

Ταχ. κώδικας: 541 23

Πληροφορίες: Π. Γαλαζούλα

Τηλ: 2310 379198

Fax : 2310 263332

E-MAIL: galazoula@mathra.gr

Θεσσαλονίκη, 25-05-2018

Αρ. Πρωτ: 2009

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων

Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

Κτίριο Βουλής, 100 21, Αθήνα

Κοιν: Βουλευτή κ. Θεόδωρο Καράογλου

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση του βουλευτή κ. Θεόδωρου Καράογλου»

ΣΧΕΤ : Η με αρ. πρωτ.5805/09.05.2018 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης του βουλευτή κ. Θεόδωρου Καράογλου, ως εποπτεύουσα αρχή της ΕΥΑΘ Α.Ε. και κατόπιν σχετικής μας ενημέρωσης, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Έχουν γίνει δύο διακοπές υδροδότησης των περιοχών της πόλης της Θεσσαλονίκης, οι οποίες υδροδοτούνται από το κεντρικό αντλιοστάσιο Δενδροποτάμου.

Η πρώτη έγινε στις 07-05-2018 και διήρκησε από τις 14:30 έως τις 20:45 και έχε ως αιτία την αύξηση της θολότητας του εισερχόμενου νερού στη δεξαμενή του αντλιοστασίου.

Η δεύτερη έγινε στις 10-05-2018, διήρκησε από τις 13:30 (10-05-2018) έως τις 19:00 της 11^{ης}-05-2018 και είχε ως αιτία αφενός την πολύ αυξημένη θολότητα του εισερχόμενου νερού και αφετέρου την εισροή νερών από τον περιβάλλοντα (αύλειο) χώρο του αντλιοστασίου εντός της δεξαμενής.

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την Γ1(δ)ΓΠ ΚΥΑ (Β' 3282/19-09-2017) περί ποιότητας ποσίμου νερού, όταν υπάρχει ασυνήθης μεταβολή των συνήθων επικρατουσών παραμέτρων της ποιότητας νερού, απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, κάτι το οποίο και έγινε.

Η πλήρης αποκατάσταση του θραυσθέντος τμήματος του αγωγού της Αραβησσού υλοποιήθηκε στις 30-03-2018.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας
του Υπουργείου Εσωτερικών
(Τομέας Μακεδονίας και Θράκης)
κ.α.α.
Αθανασία Φορτοτήρα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ

Εσωτερική Διανομή:

Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

Γραφείο Υφυπουργού