

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΞΑΝΘΗ (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.)
Γραφείο Προέδρου
Τηλ. 2541100326

ΞΑΝΘΗ 7/6/2018.
ΑΡ. ΠΡΩΤ.2676

ΠΡΟΣ

Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Δ/νση Οικ/μικών Υπηρεσιών
& Διοικητικής Υποστήριξης
Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης
Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών
ΑΘΗΝΑ

Θέμα : Προβλήματα υδροδότησης σε περιοχές του Δ.Ξάνθης
Σχετ.: Η αρ. πρωτ. 6354/30-5-2018 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Λαγού Ιωάννη.

1. Σε απάντηση της από 30-5-2018 ερώτησης του Βουλευτή Β' Πειραιώς του ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ κυρίου Λαγού Ιωάννη, που αφορά την πρόσφατη βλάβη στον αγωγό υδροδότησης της πόλης της Ξάνθης από τις Πηγές Παραδείσου, που μας διαβιβάστηκε με το αρ, πρωτ, 24644/1-6-2018 σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

α) Ο παραπάνω αγωγός κατασκευάστηκε στο τέλος της 10ετίας του 1970 και διανύει μία απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων σε πεδινή περιοχή.

β) Την 10ετία 1990-2000 στην περιοχή κατασκευάστηκε το τμήμα της Εθνικής Οδού Ξάνθης – Καβάλας, για την παράκαμψη των χωριών Μικρού και Μεγάλου Τυμπάνου.

γ) Τμήμα της παραπάνω οδού καθώς και γέφυρα για τη διοχέτευση των ομβρίων υδάτων της περιοχής κατασκευάστηκε επί του αγωγού, με αποτέλεσμα την κάλυψη του αγωγού από μεγάλη ποσότητα μπετόν.

δ) Μέχρι πρόσφατα , ο παραπάνω αγωγός δεν παρουσίασε ιδιαίτερα προβλήματα και βλάβες.

ε) Κατά την αποκατάσταση της βλάβης διαπιστώθηκε μικρή μετακίνηση στο σημείο σύνδεσης δύο αγωγών , η οποία εκτιμάται ότι

δημιουργήθηκε κατά την τοποθέτηση του μπετόν για την κατασκευή των πέλδων της παρακείμενης γέφυρας.

στ) Έλλειψη, κυρίως της πίεσης του δικτύου , και περιορισμένη διακοπή παρουσιάστηκε σε υψηλά σημεία στις περιοχές που αναφέρονται στην ερώτηση και για το χρονικό διάστημα από 22:30 έως 23:30 της 27-5-2018, χρόνος δηλ. που απαιτήθηκε για την πλήρωση των δεξαμενών που υδροδοτούν τις συγκεκριμένες περιοχές.

2. Ήδη, σχεδιάζεται και προγραμματίζεται τροποποίηση της όδευσης του αγωγού στο συγκεκριμένο σημείο, προληπτικά για την ευχερή αποκατάσταση , σε περίπτωση βλαβών στο μέλλον.

3. Συνημμένα υποβάλλονται φωτογραφίες , που καταδεικνύουν το σημείο βλάβης , αλλά και επιβεβαίωση , όπου αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους.



Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. ΞΑΝΘΗΣ

Σδρέβανος Μαρίνος