



Διευθύνων Σύμβουλος

Αρ./Ημ.: ΓρΔ / 3777/25.07.2018

Προς : κ. Γ. Σταθάκη
Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Περίληψη: Απάντηση σε Αναφορά Βουλευτή.

Σχετικά : Η με αριθμό 71/18.07.2018 Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων
ο Βουλευτής κ. Χρήστος Χατζησάββας

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης του Βουλευτή κ. Χρήστου Χατζησάββα, «σχετικά με τις βλάβες, εκρήξεις, και πυρκαγιές που συμβαίνουν στους υποσταθμούς της Δ.Ε.Η. στη Θεσσαλονίκη», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Τα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής τάσης που οφείλει να παρέχει ο ΔΕΔΔΗΕ προσδιορίζονται στο Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ EN 50160 Ε4/2010 «Χαρακτηριστικά της τάσης που παρέχεται από τα δημόσια δίκτυα διανομής», το οποίο βρίσκεται σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN/50160/2010 «Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution systems». Στο πρότυπο αυτό, το οποίο ακολουθείται από όλες τις Εταιρίες Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας, καθορίζονται τα όρια ποιότητας τροφοδότησης (ακριβέστερα τα όρια διαταραχών) τα οποία κάθε καταναλωτής «αναμένει» από το δίκτυο διανομής.

Οι διαταραχές τάσης, στατιστικά και σε συντριπτικό ποσοστό, οφείλονται σε απρόβλεπτους, τυχαίους, εξωγενείς, πρόσκαιρους και μεταβαλλόμενους στη διάρκεια του χρόνου και του τόπου παράγοντες. Είναι καταστάσεις αναπόφευκτες στην πλειοψηφία τους, εμφανίζονται σε όλα τα συστήματα διανομής και υπόκεινται στους παραδοχές που θέτει το Ευρωπαϊκό αυτό Πρότυπο (EN/50160).

Ο ΔΕΔΔΗΕ μελετά και κατασκευάζει τα Δίκτυα Διανομής σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Κανονισμούς και ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική επιθεωρεί, συντηρεί, ανακαινίζει, ενισχύει και επιτηρεί τη λειτουργία τους σε συνεχή βάση για να εξασφαλίζει ένα αξιόπιστο και ασφαλές δίκτυο και για να παρέχει ηλεκτρική τάση σύμφωνα με το ανωτέρω πρότυπο. Ωστόσο παρά τη λήψη όλων των δυνατών μέτρων είναι αντικειμενικά και πρακτικά αδύνατο να αποκλεισθεί παντελώς η εμφάνιση διαταραχών της τάσης που οφείλονται στις προαναφερθείσες αιτίες.



Σχετικά με το 1^ο ερώτημα, το Δίκτυο Διανομής της πόλης της Θεσσαλονίκης και των Υποσταθμών 20/0,4 kV που περιλαμβάνει, το οποίο έχει κατασκευασθεί σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, καλύπτει επαρκώς την υπάρχουσα και μελλοντική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.

Σχετικά με το 2^ο ερώτημα, οι υπόψη Υποσταθμοί εσωτερικού χώρου 20/0,4 kV του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, επιθεωρούνται και συντηρούνται από τα αρμόδια τεχνικά συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως προδιαγράφεται στις αντίστοιχες Οδηγίες Διανομής του ΔΕΔΔΗΕ.

Με εκτίμηση

Θανάσης Νισσανίτης

Κοινοποιήσεις :

- ΥΠΕΝ
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου