

Αρ./Ημ.: ΓρΔ / 9481/13.08.2018

Προς : κ. Γ. Σταθάκη
Υπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Περίληψη : Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή

Σχετικά : Η υπ' αριθ. 546/2.8.2018 Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Γ. Αμυράς

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ως άνω σχετικής ερώτησης του Βουλευτή κ. Αμυρά με τίτλο «Περιστατικό ηλεκτροπληξίας ανηλίκου από κολώνα ηλεκτροφωτισμού της ΔΕΗ» και σε ό,τι αφορά στον ΔΕΔΔΗΕ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η τοπική μας Μονάδα στα Λεχαινά Ηλείας ενημερώθηκε για το συμβάν στις 2.5.2018 από τη μητέρα του παθόντα, παρά το γεγονός ότι, όπως αναφέρεται στη σχετική ερώτηση, το συμβάν έλαβε χώρα στις 10.4.2018.

Στις 7.5.2018 αρμόδιοι τεχνικοί της Υπηρεσίας μας στον Πύργο πραγματοποίησαν αυτοψία στην συγκεκριμένη περιοχή, όπου διαπίστωσαν ότι είχαν εγκατασταθεί δύο κατακόρυφοι μεταλλικοί στυλίσκοι, ο πρώτος εφαιπτόμενα στη συρμάτινη περίφραξη της οικίας του παθόντα και ο δεύτερος στην απέναντι πλευρά του δρόμου, στους οποίους ήταν τοποθετημένο συρματοσχοίνο από όπου είχε αναρτηθεί φωτιστικό σώμα.

Η αυτοσχέδια αυτή κατασκευή δεν κατασκευάσθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ, δεν ανήκει στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ και δεν αποτελεί μέρος του δικτύου της, ενώ δεν διαπιστώθηκε ηλεκτρική σύνδεση της παραπάνω κατασκευής με το δίκτυό μας.


Ακόμα αναφέρουμε ότι από το Δήμο Ανδραβίδας – Κυλλήνης δεν υπήρξε καμία ενημέρωσή μας για το εν λόγω περιστατικό στον άμεσο χρόνο μετά το συμβάν, ούτε ζητήθηκε να γίνουν κάποιες ενέργειες από τον ΔΕΔΔΗΕ, δεδομένου ότι, όπως προαναφέραμε, δεν υπήρχε εμπλοκή της υπόψη αυτοσχέδιας κατασκευής με τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ επιθεωρεί το δίκτυο Μέσης και Χαμηλής Τάσης μια φορά το χρόνο όπως προβλέπεται στον κανονισμό Επιθεώρησης και Συντήρησης Εναέριων Γραμμών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΕΣΥΓΗΕ) που αποτελεί



Νόμο του Κράτους, στη συνέχεια προβαίνει στην αποκατάσταση τυχόν παρατηρήσεων που θα εντοπιστούν, ενώ ανταποκρίνεται άμεσα σε όλα τα αιτήματα των πολιτών για την αποκατάσταση των βλαβών στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ.

Με εκτίμηση



Νικόλαος Χατζηαργυρίου
Πρόεδρος Δ.Σ.

Κοινοποίηση:

- ΥΠΕΝ/

Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου