

Αρ./Ημ.: ΓρΔ / 8861 / 27.07.2018

Προς : κ. Γ. Σταθάκη
Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Περίληψη: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή.

Σχετικά : Η με αριθμό 5879/11.05.2018 Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Θεόδωρος Καράογλου

Κύριε Υπουργέ,

σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης του Βουλευτή κ. Θεόδωρου Καράογλου, αναφορικά με προβλήματα ηλεκτροδότησης την 10^η Μαΐου 2018, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018 και ώρα 13:00 περίπου, εκδηλώθηκαν ακραία καιρικά φαινόμενα με έντονη βροχόπτωση, στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τεθούν εκτός λειτουργίας 12 κύριες γραμμές Μέσης Τάσης με 172 υπόγειους Υποσταθμούς εσωτερικού χώρου, κυρίως λόγω εισροής υδάτων σε αρκετούς από αυτούς.


Στις 18:00 της ίδιας ημέρας, μετά από σειρά επεμβάσεων που έγιναν τόσο από το Κέντρο Ελέγχου Δικτύων Διανομής Θεσσαλονίκης με τηλεχειρισμούς, όσο και επί τόπου από τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, παρά τις έντονες δυσκολίες στις μετακινήσεις, τροφοδοτήθηκε το σύνολο σχεδόν του δικτύου διανομής της πόλης.

Παρέμεινε εκτός τάσης **μικρός** αριθμός μεμονωμένων υπόγειων υποσταθμών εσωτερικού χώρου, οι οποίοι με την απάντληση των υδάτων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις συνεχείς προσπάθειες των συνεργείων καθ' όλη την διάρκεια της νύχτας, τροφοδοτήθηκαν σταδιακά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας.

Σε ό,τι αφορά στις υποδομές του ΔΕΔΔΗΕ στα δίκτυα διανομής της πόλης της Θεσσαλονίκης, θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι, αφενός μεν οι υποδομές αυτές ακολουθούν όλες τις προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Κανονισμών και καλύπτουν επαρκώς την υπάρχουσα και μελλοντική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και αφετέρου η ποιότητα της παρεχόμενης ενέργειας προς τους καταναλωτές πληροί όλα τα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής τάσης που οφείλει να παρέχει ο ΔΕΔΔΗΕ και που προσδιορίζονται στο Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ EN 50160 Ε4/2010 «Χαρακτηριστικά της τάσης που παρέχεται από τα δημόσια δίκτυα διανομής», το οποίο βρίσκεται σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο



EN/50160/2010 «Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution systems».

Με εκτίμηση

Θανάσης Μισδανίτης

Κοινοποιήσεις :

- ΥΠΕΝ

Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου