

Αρ./Ημ.: ΓρΔ/10105/0409.2018

Προς: **κ. Γ. Σταθάκη**
Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Περίληψη: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή


Σχετικά : Η υπ' αριθμ. 970/27.8.2018 Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Γερμενής

Κύριε Υπουργέ,

Αναφερόμενοι στη σχετική ερώτηση του Βουλευτή κ. Γερμενής για τη διακοπή ρεύματος που συνέβη στις 26.8.2018 και ώρα 22:09, σε περιοχή που βρίσκεται στο Ζούμπερι και το Νέο Βουτζά της Ανατολικής Αττικής, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1. Η διακοπή ρεύματος οφειλόταν σε τυχαία βλάβη ενός διακόπτη που βρίσκεται στη Νέα Μάκρη, μιας εκ των πέντε γραμμών Μέσης Τάσης που ηλεκτροδοτούν το Ζούμπερι και το Νέο Βουτζά από τον Υποσταθμό μετατροπής Υψηλής προς Μέση Τάση της Νέας Μάκρης. Επομένως, η εν λόγω διακοπή δεν είχε καμία απολύτως σχέση με τις εργασίες αποκατάστασης των δικτύων λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς, οι οποίες όπως είναι γνωστό έχουν ολοκληρωθεί από τις 12.8.2018.
2. Η διακοπή έγινε άμεσα αντιληπτή από τις αρμόδιες υπηρεσίες μέσω της τηλεπικοινωνίας των γραμμών που διαθέτουν και ως εκ τούτου άμεσα κινητοποιήθηκαν και τα συνεργεία της Εταιρίας για την επανηλεκτροδότηση των καταναλωτών, εκ των οποίων: ποσοστό 50% επανηλεκτροδοτήθηκε στις 23:59 της 26.8.2018, επιπλέον ποσοστό 30% στις 00:16 της 27.8.2018 και τέλος το υπόλοιπο ποσοστό 20% στις 00:39 της ίδιας ημέρας.
3. Λυπούμαστε για την ταλαιπωρία των καταναλωτών εξαιτίας της διακοπής διαβεβαιώνουμε όμως, για άλλη μια φορά, ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την εξυπηρέτησή τους, όπως συνέβη και με την πρόσφατη πυρκαγιά.

Με εκτίμηση,


Θανάσης Μισδανίτης



Κοινοποίηση:

- ΥΠΕΝ/Γενική Γραμματεία Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
Γενική Διεύθυνση Ενέργειας
Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας
- ΥΠΕΝ/Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
- ΔΕΗ Α.Ε