



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφ.: Τέτη Ευστρατίου
E-MAIL: t.efstratiou@pilea-hortiatis.gr
ΤΗΛ: 2310331303

Πανόραμα 16-10-2018
Αρ.Πρωτ. : 477

Προς
Υπ. Εσωτερικών
Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα : «Προβλήματα Σχολικής Στέγης στην ΠΕ Θεσσαλονίκης»

Σχετ. 1. Η αρ.1977/28-9-2018 ερώτηση των βουλευτή κ. Σ. Βαρδαλή και Γ. Δελή»
2. Το με αρ. πρωτ. 7342/11-03-2018 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών και αναφορικά με το περιεχόμενο του θέματος σας κοινοποιούμε το 28068/2018 έγγραφο της Τ.Υ. σχετικά με τις εργασίες που έγιναν στο Δημοτικό Σχολείο Χορτιάτη.



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ- ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η.Μ. ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Φιλίππου 52, Τ.Κ 55535, Πυλαία

Πληροφορίες: Μπουζούδης Άγγελος

Τηλ. : 2313302734 – ΦΑΞ : 2310-334.191

Mail: a.mouzoudis@pilea-hortiatis.gr

Πυλαία 11-10-2018

Αρ. Πρωτ. 28068

Προς: 1. Πρόεδρο Σχολικών Επιτροπών
κ. Παρασκευά

2. Τμήμα Παιδείας

Υπόψη: α) Αντιδημάρχου, κα. Ε. Γιαννούδη

β) κα. Τ. Ευστρατίου

Θ Ε Μ Α : Προβλήματα στο Δημοτικό Χορτιάτη

Σχετ: Το υπ' αριθ. 54506/8-10-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών της Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού σας ενημερώνουμε ότι το πρόβλημα που προέκυψε και πλημμύρησε το υπόγειο του Δημοτικού σχολείου Χορτιάτη αντιμετωπίστηκε α) αντικαθιστώντας τις δύο αντλίες όμβριων που παρουσίασαν πρόβλημα κατά τη λειτουργία τους με καινούργιες, β) έγινε έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και δεν διαπιστώθηκε κανένα πρόβλημα, γ) έγιναν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης του χώρου του υπογείου λόγω του προβλήματος που προέκυψε με χρωματισμό των εσωτερικών τοιχοποιιών.

Συγκεκριμένα για την Δ.Ε. Χορτιάτη γίνονται ετησίως εργολαβίες συντηρήσεων σχολείων προϋπολογισμού της τάξης των 200.000,00 €.

Ειδικότερα στο Δημοτικό Σχολείο Χορτιάτη έχουν γίνει για το σχολικό έτος 2017-2018 οι εξής εργασίες:

- Αποκατάσταση όψεων κτιρίου που παρουσίαζαν φθορές, με εφαρμογή νέων επιχρισμάτων και χρωματισμών
- Υγρομόνωση τμημάτων στέγης με αντικατάσταση κεραμιδιών και αντικατάσταση υδρορροών με νέες εξωτερικές μεγαλύτερης διατομής
- Καθαρισμός υδρορροών στη στέγη
- Διερεύνηση αιτιών εισροής υδάτων στους υπόγειους χώρους του σχολικού κτιρίου και προτάσεις αντιμετώπισης τους με διάνοιξη φρεατίων
- Καθαρισμός και απόφραξη σωλήνων και φρεατίων αποροής στον αύλειο χώρο
- Αποκατάσταση επιχρισμάτων και εφαρμογή χρωματισμών σε εσωτερικούς τοίχους, οροφές και δοκάρια με υγρασία
- Τοποθέτηση θερμοστάτη χώρου στο γραφείο των δασκάλων για έλεγχο κεντρικής θέρμανσης από το χώρο τους
- Τοποθέτηση νέων μεγαφώνων για τις ανακοινώσεις στο προαύλιο
- Τοποθέτηση εξωτερικής σειρήνας συναγερμού
- Ενεργοποίηση υφιστάμενου συναγερμού
- Τοποθέτηση κάρτας μηνυμάτων στο συναγερμό
- Αποκατάσταση προβλήματος ηλεκτροδότησης στο γραφείο του Διευθυντή

- Αντικατάσταση λαμπτήρων που δεν λειτουργούν
- Αντικατάσταση σπιράλ στους νιπτήρες των χώρων υγιεινής
- Αντικατάσταση με νέες βρύσες στους νιπτήρες των χώρων υγιεινής
- Αντικατάσταση με νέα σιφώνια στους νιπτήρες των χώρων υγιεινής
- Απόφραξη φρεατίων στους χώρους υγιεινής
- Τοποθέτηση δύο νέων υποβρυχίων αντλιών όμβριων σε φρεάτια υπογείου.
- Ασφαλτόστρωση τμήματος αυλής στο γήπεδο μπάσκετ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
και ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΟΜΥΤΗΣ

Εσωτερική Διανομή :

1. Χρονολογικό αρχείο
2. ΔΤΥ/κ. Μπουζούδης

