

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Αθήνα 4 Οκτωβρίου 2018
Αρ. πρωτ.:ΓΔΕΦΚ/οικ/1081/ ΓΔη2

Ταχ. Δ/νση : Ι. Κόνιαρη 43 & Λ. Κατσώνη
Ταχ. κωδ. : 114 71 - Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Κατσώλη
Τηλέφωνο : 2108704741
Fax : 2106440362
Email : daefk@ggde.gr

ΠΡΟΣ: ΥΠ.Υ.ΜΕ
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. 15510, Παπάγου
(email: tkvel@yme.gov.gr)

Θ Ε Μ Α : Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Σχίνων Δήμου Ζαχαρίας.

- Σχετ.: α) Η με αρ. πρωτ. 1924/26.09.2018 Ερώτηση που κατατέθηκε στην Βουλή των Ελλήνων.
β) Το με αρ. πρωτ. Β-2231/27.9.2018 διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
γ) Το με αρ. πρωτ. 1578/03.10.2018 έγγραφο του Τ.Α.Π. Ν. Ηλείας.

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε στην Βουλή των Ελλήνων η βουλευτής κ. Γεωργοπούλου-Σαλιάρη Έφη, σχετικά με την αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίου Προδρόμου Σχίνων Δήμου Ζαχαρίας, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/2894/Α325/12.07.16 (ΦΕΚ 2473/Β/11.08.2016) με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 15ης Φεβρουαρίου 2016, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», αρμόδια Υπηρεσία για το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 15^{ης} Φεβρουαρίου 2016, που έπληξε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, είναι ο Τομέας Αποκατάστασης Πυροσλήκτων Ν. Ηλείας (Τ.Α.Π. Ν. Ηλείας).

Σύμφωνα με το (γ) σχετικό έγγραφο του Προϊσταμένου του Τ.Α.Π. Ν. Ηλείας, το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένα, έχει κατατεθεί στον Τ.Α.Π. Ν. Ηλείας φάκελος μελέτης επίσκευής του Ιερού Ναού για χορήγηση άδειας επίσκευής, αρ. πρωτ. Τ.Α.Π. Ν. Ηλείας 238/06.02.2018. Μετά από έλεγχο των στοιχείων του φακέλου διαπιστώθηκαν ελλείψεις οι οποίες έχουν γνωστοποιηθεί τηλεφωνικά στον ιδιώτη μηχανικό που έχει αναλάβει τη μελέτη αποκατάστασης του κτιρίου, ενώ εκκρεμεί και η οριστική έγκριση της μελέτης από το ΥΠΠΟΑ.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Το με αρ. πρωτ. Τ.Α.Π. Ν. Ηλείας/1578/03.10.2018

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Φ.ΓΔΗ2

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΑΝΘΗ
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ (Τ.Α.Π.) Ν.ΗΛΕΙΑΣ

Ταχ.Δ/ση Ν.Ε.Ο. Πύργου – Αρχ.Ολυμπίας
Τ.Κ. :27131
Πληροφορίες : Προϊστάμενος
:26210-29293,26210-35960
Γηλέφωνο :tappyrgl@otenet.gr
fax :tapilias@otenet.gr
email

Πύργος : 3/10/18
Αρ. Πρωτ: 1578

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας &
Ιονίου
Γραφείο Συντονιστή
Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 158
Πάτρα Τ.Κ. 26441

Κοιν.: Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.
Κόνιαρη 43 & Λ. Κατσώνη.
Αθήνα Τ.Κ. 11471

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με το φάκελο μελέτης επισκευής του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Σχίνων. Δήμου Ζαχάρως».

Σχτ.: Το υπ' αρ. πρωτ. 211807/2-10-18 έγγραφο της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. Γραφείο Συντονιστή.

Σε απάντηση του ανωτέρου σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι :

- Έχει κατατεθεί στην Υπηρεσία μας, με αρ. πρωτ. 238/6-02-2018 φάκελος μελέτης επισκευής, για τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Σχίνων, από τον εκπρόσωπο του κ. Διονύσιο Φωτόπουλο λόγω των ζημιών που υπέστη από τον σεισμό της 15^{ης} Φεβρουαρίου 2016.
- Η μελέτη επισκευής χρεώθηκε στις 19/7/2018 στον Πολ. Μηχ. κ. Παναγιώτη Αθανασόπουλο, υπάλληλο του Τ.Α.Σ. Ν. Αχαΐας, λόγω έλλειψης Πολ. Μηχανικών στην Υπηρεσία μας, διότι σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1455/ΣΤ8 Απόφαση (ΦΕΚ 455/Β/25-2/14) , είναι απαραίτητο άρθ. 5 (παρ. 3) για τον έλεγχο μελετών επισκευής όπως περιγράφεται : « Σε κτίρια με βλάβες που επηρεάζουν τη γενική ευστάθεια ο μελετητής, ο επιβλέπων και ο ελεγκτής μηχανικός θα πρέπει να είναι Διπλώματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί με πενταετή (5) τουλάχιστον εμπειρία».
- Με την 111579/4-6-2018 Απόφαση ο Συντονιστής Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. αναθέτει αρμοδιότητες σχετικά με το έργο αποκατάστασης των κτηρίων που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές σε περιοχές της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και στους Τεχνικούς Υπαλλήλους του Τ.Α.Σ. Ν. Αχαΐας να μετακινούνται στον Τ.Α.Π. Ν. Ηλείας για έλεγχο των μελετών Επισκευής . (Σας υπενθυμίζουμε ότι η Υπηρεσία μας διαθέτει μόνο έναν Αρχ. Μηχανικό για τον έλεγχο των μελετών Επισκευής).
- Τα δικαιολογητικά που υπάρχουν στον σχετικό φάκελο μελέτης είναι :

- 1.Γεωτεχνική μελέτη (Ιανουάριος 2014) του Γεωλόγου κ. Περδίκη, (Τεχνικό γραφείο Γεωμέθοδος) για εκτίμηση βλαβών μετά από μετακινήσεις εδάφους.
 - 2.Έκθεση αποτελεσμάτων των μετρήσεων του ελέγχου των ρωγμών της τοιχοποιίας (Νοέμβριος 16- Φεβρουάριος 17) του κ. Περδίκη.
 - 3.Τεχνική έκθεση και στατική επίλυση (2016) κ. Κων/νου Χατζόπουλου Πολ.Μηχ.
 - 4.Συμπληρωματική Τεχνική Έκθεση (8-5-2017).
 - 5.Απόφαση ΥΠ.Π.Ο.Α.
 - 6.Βεβαίωση της Υπηρ. Δόμησης ότι είναι εντός οικισμού.
 - 7.Φωτ. Ταυτότητας του ειδ. Διαχειριστή (Φωτόπουλος Διονύσιος).
 - 8.Υ.Δ. του ειδικού Διαχειριστή και μαρτύρων (όλες οι απαιτούμενες).
 - 9.Έγκριση από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο του ειδ. Διαχειριστή.
 - 10.Αρχιτεκτονική και Ιστορική τεκμηρίωση εγκεκριμένη από την πολεοδομία Ζαχάρως (με όψεις – κατόψεις-τομές) Κων/νος Χατζόπουλος Πολ. Μηχ.– Στεφανίδου Μαρία Αρχ. Μηχ.
- Για την έκδοση της άδειας επισκευής πρέπει να προσκομίσουν επίσης:

~~Ανάθεση μελέτης – επίβλεψης.~~

Οριστική έγκριση μελέτης του ΥΠ.Π.Ο.Α.

Προϋπολογισμό εργασιών κτηρίου.

(ο κ. Αθανασόπουλος έχει επικοινωνήσει επανειλημμένα με τον κ. Χατζόπουλο για τις παραπάνω ελλείψεις και έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον λόγω της σημασίας του έργου).

Συνημμένα:

1. Δελτίο ταχείας αυτοψίας Α 072355 18-2-16
2. Δελτίο επανελέγχου Α 105208 3-3-2016
3. Αντίγραφο αίτησης αρ. πρωτ. 238/6-2-18 Τ.Α.Π. Ν. Ηλείας.
4. Απόφαση του ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΜΒΜΜ/ 428841/42087/3375/799/18-10-17.
5. Μία φωτογραφία όψεως του Ιερού Ναού

Ε.Δ.
1.Χρον. Αρχ.
2.Φ.11



Με εντολή Συντονιστή
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Α.Π.
Ν. ΗΛΕΙΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΑΚΙΡΑΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α' Β



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΧΘΔ Ε. Γ. Γ. Δ. Ε. - Υ. Α. Σ.
Υ. Π. Ν. Ε. Δ. Υ. - Ε. Γ. Υ. - Δ. Κ. Ε. Π. Κ.

A 072355

ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ
(Συμπληρώνεται ένα Δελτίο Αυτοψίας ανά κτίριο και όχι ανά ιδιοκτησία - διαμερίσματα)

A. ΘΕΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Νομαρχία Π.Ε. ΗΛΕΣΣΑΣ

Δήμος / Δ.Δ. ΣΑΧΑΡΟΥΣ

Οδός:

Π.Ε. ΣΑΧΑΡΟΥΣ
Περιοχή:

Αριθ. :

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

X:
Y:

B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Επώνυμο: Παυλίδης

Όνομα: Αντώνιος

Πατρώνυμο:

Τηλ : 2103912000

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Αριθμ. Ορόφων: Αριθμ. Διαμερ. : Υπόγειο: Χρόνος Κατασκευής: 1899-96

Αριθμός αυτοτελών κτισμάτων στο ίδιο οικοπέδο

Είδος φέροντος οργανισμού :

- Σκελετός οπλισμένου σκυροδέματος
- φέρουσα Τσιχποϊία 9x9

- Μικτή Κατασκευή
- Άλλο (περιγραφή)

Χρήση / εις :

- Κατοικία σε χρήση
- Κατοικία εγκαταλελειμένη
- Στάβλος / Αποθήκη
- Επαγγελματικός χώρος
- Βιοτεχνία / Βιομηχανικό κτίριο
- Δημόσια Υπηρεσία
- Σχολείο
- Εκκλησία
- Ξενοδοχείο
- Άλλο (περιγραφή)

Δ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

- Έλεγχος εξωτερικά μόνο
- Έλεγχος εσωτερικά και εξωτερικά

Διευκρινίζονται τα διαμερίσματα των οποίων ο χαρακτηρισμός είναι διαφορετικός από το συνολικό.

- ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ Κτίριο κατάλληλο για χρήση
- ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ Κτίριο προσωρινά κατάλληλο για χρήση (επανελέγχος)

Απαιτείται υποστήριξη του κτιρίου Απαιτείται έλεγχος επικινδυνότητας

ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΗΡΓΗΣΑΝ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑ

Ημερομηνία 12.12.2016

Ωρα

1. Ονοματεπώνυμο: Παυλίδης Αντώνιος

2. Ονοματεπώνυμο: ΚΕΖΕΡΑΝ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ειδικότητα: Πολιτικός Μηχανικός

Ειδικότητα: Πολιτικός Μηχανικός

Υπογραφή

Υπογραφή

ΠΑΡΑΛΗΦΘΗΚΕ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟΨΙΑΣ


Ο Παραλάβων / Η Παραλαβούσα

Όνοματεπώνυμο: Παυλίδης Αντώνιος

- Ιδιοκτήτης
- Διαχειριστής
- Άλλος

Υπογραφή

DATA ENTRY
Κωδικός εισόδου:





A 105208

ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ
(Συμπληρώνεται: ένα Δελτίο Αυτοψίας ανά κτίριο και όχι ανά ιδιοκτησία - διαμερίσματα)

A. ΘΕΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Νομαρχία: Π.Ε. ΗΛΙΑΣ
Δήμος/Τ.Δ.Δ.: ΣΑΧΑΡΟΣ
Οδός:

Περιοχή: Τ.Δ. ΣΧΟΛΙΑΝΩΝ
Αριθ.: Τ.Κ.:

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Map area with grid lines and handwritten coordinates.

B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Επώνυμο: ΓΡΟΣ ΝΙΚΟΣ
Τηλ.:

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Αριθμ. Ορόφων: Αριθμ. Διαμερ.: Πλ. (m²): Υπόγειο: Χρόνος Κατασκευής: 1999
Αριθμός αυτοτελών κτισμάτων στο ίδιο οικοπέδο:

ΕΙΔΟΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ:

- Σκελετός οπλισμένου σκυροδέματος
- Φέρουσα Τοιχοποιία

Χρήση / εις:

- Κατοικία σε χρήση
- Κατοικία εγκαταλελειμμένη
- Σταύλος / Αποθήκη

- Επαγγελματικό χώρο
- Βιοτεχνία / Βιομηχανικό κτίριο
- Λοιπός (περιγράψτε):

- Μικτή Κατασκευή
- Άλλο (περιγράψτε):

- Σχολείο
- Εκκλησία
- Δημόσια Υπηρεσία
- Ξενοδοχείο

Δ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Διακρίνονται τα διαμερίσματα των οποίων ο χαρακτηρισμός είναι διαφορετικός από το συνολικό.
Κτίριο κατάλληλο για χρήση (ΠΡΑΣΙΝΟ) Το κτίριο επιτρέπεται να χρησιμοποιείται.
Κτίριο προσήλογο (ακατάλληλο) για χρήση (ΚΙΤΡΙΝΟ) Το κτίριο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται πριν επισκευαστεί. Απαιτείται έκδοση άδειας επικυρώσεως.
Κτίριο επικίνδυνο για χρήση (ΚΟΚΚΙΝΟ) Το κτίριο ή τμήματά του μπορεί να καταρρεύσουν ξαφνικά. Απαγορεύεται η είσοδος σε αυτό. Ακολουθεί έλεγχος από τριμελή επιτροπή Μηχανικών.
Επίσημη κατάλληλότητα ισχύει για το σύνολο του κτιρίου:
για τμήμα του κτιρίου: Αριθμός νοικοκυριών που μένουν άστεγα:

E. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Απαιτείται να εμποδιστεί η πρόσβαση σε εξεχόμενες αίρες των μπαλκονιών (ΔΥΤΙΚΑ)
Απαιτείται άμεση υποστήριξη του κτιρίου από δομικά στοιχεία
Πρέπει να κατεδαφιστούν ή να απομακρυνθούν τα εξής στοιχεία από την οροφή των μπαλκονιών

ΣΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΠΗΡΑΙΣ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΥΡΙΩΣ
στη οροφή των μπαλκονιών

ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΗΡΓΗΣΑΝ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑ

1. Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Αντωνίου Ημερομηνία: 3/2/2015
Ειδικότητα: Π.Ε. ΗΛΙΑΣ Ώρα: 10:15
2. Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Στάικος
Ειδικότητα: Π.Ε. ΗΛΙΑΣ

ΠΑΡΑΛΗΦΘΗΚΕ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Ο Παραλαβών / Η Παραλαβούσα Κωνσταντίνος Αντωνίου - ΚΑΚΩΣ
Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Αντωνίου
Υπογραφή: [Signature]
 Ιδιοκτήτης
 Διαχειριστής
 Άλλος
Το παρόν δελτίο αποστέλλεται από ενημερωτικό φυλλάδιο με οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειές σας, προκειμένου να γίνει αποκατάσταση των ζημιών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής.
DATA ENTRY Κωδικός υπαλ:

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Τ.Α.Π. ΗΛΕΙΑΣ

①

ΕΠΩΝΥΜΟ: Φετοπούλου ΔΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Υ.Α. ΤΑΡΑΝ
ΟΝΟΜΑ: ΕΚΦΡΟΒΑΝΟΣ ΤΑΝ 1988 ΥΠΕΒΑΤΕ ΧΩΡΟ ΕΠΙΒΑΘΕΥΣΕΩΣ
ΠΑΤΡΟΝ ΥΜΟ: Ν.Α.Β. ΔΙΑ ΤΩΝ Γ.Ε.Ρ.Α. Ν.Α.Ο. Τ.Ι.Μ.Ι.Θ.
ΚΑΤΟΙΚΟΣ: ΣΧΙΝΟΥ ΠΡΟΒΑΡΑΦΟΥ ΣΧΙΝΟΥ Ε.Α.Π.Α.Ο.
ΤΑΧ. ΔΙΑΣΤΗ: 27054 ΚΕΡΑΜΥΝ. 2.Π. ΣΤ. ΒΕΛΕΡΑ ΤΩΝ
15-2-16
ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΧ: 6972200703

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Τ.Α.Π. ΗΛΕΙΑΣ
278
6-2-2018

19-7-18
Κ. ΑΔΑΜ ΒΟΓΔΑΝΙΔΗΣ

ΠΥΡΓΟΣ 6/2/2018

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΑΙΤΟΥΣΑ
[Signature]



Ημ/νία: 18/10/2017

Ημ/νία Έκδοσης 18/10/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖ/ΝΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖ/ΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΥΖ/ΝΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΒ/ΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2017

Αριθ. Πρωτ. :

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΜΒΜΜ/
428841/42087/3375/799

Ταχ. Δ/ση : Τζιραίων 8-10
Ταχ. Κώδικας : 117.42 - Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Αβραμίδου
Ε. Ζαρογιάννη
Τηλέφωνο : 210.32.51.688-90
Fax : 210.32.50.448
E - mail : dabmm@culture.gr

- ΚΟΙΝ:** 1) Γενική Διεύθυνση
Αναστήλωσης Μουσείων
και Τεχνικών Έργων
Πλατεία Καρύτση 10
105.61 - Αθήνα
2) Δ/ση Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων
Μπουμπουλίνας 20-22
106.82 - Αθήνα
3) Κεντρικό Συμβούλιο
Νεωτέρων Μνημείων
Πλατεία Καρύτση 10
105.61 - Αθήνα
4) Εφορεία Αρχαιοτήτων
Ηλείας
Αρχαία Ολυμπία
2 70.65 - Αρχαία Ολυμπία
5) Δήμος Ζαχάρως
Δ/ση ΤΥ, Πολμίας & ΠΕ
270.54 - Ζαχάρω Ηλείας
6) Κ. Χατζόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός
Δαγκλή 22 Τριανδεία
553.37 - Θεσσαλονίκη

ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης συντήρησης
και αποκατάστασης του Ιερού Ναού
Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Σχίνων,
Δήμου Ζαχάρως, Π.Ε. Ηλείας

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις:
 - α. του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002)
 - β. της με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20.1.2004 Υ.Α (ΦΕΚ 70/Β/20.1.2004) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού»
 - γ. του Π.Δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α/28-8-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 31 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/31.10.2014)
 - δ. του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

- Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» και ειδικότερα του άρθρου 1 (ΦΕΚ 114/Α/22.9.2015)
- ε. του ΠΔ 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α/23.9.2015)
- στ. της με αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΔΥΗ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/Α1/272598/33659/30330/23405/6-10.2015 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/706/6-10-2015).
- ζ. την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ31/53438/1456πε/3-7-97 Απόφασης, (ΦΕΚ 716/Β/19-8-97), με την οποία το μνημείο έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο
2. Τη μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Σχίνων Δήμου Ζαχάρως, η οποία συντάχθηκε από την κα. Μ. Στεφανίδου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό - κ. Σ. Περδίκη, Γεωλόγο, τον κ. Κ. Χατζόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό στους οποίους ανατέθηκε η μελέτη από τον Δήμο Ζαχάρως με στόχο την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό του φέροντος οργανισμού του ναού εξαιτίας βλαβών από τους σεισμούς
 3. Το υπ' αριθ. πρωτ 6220πε/16.01.2017 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η μελέτη του θέματος
 4. Το υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/17432/1727/126/20.02.2017 έγγραφό μας, με το οποίο ζητήθηκαν να μας υποβληθούν συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με το θέμα
 5. Το υπ' αριθ. πρωτ. 4225/12.05.2017 έγγραφο του Δήμου Ζαχάρως, με το οποίο μας απεστάλησαν τα συμπληρωματικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής μελέτης και πρόσθετη τεχνική έκθεση της στατικής μελέτης
 6. Το υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/283535/27122/2220/475/19.07.2017 έγγραφο, με το οποίο διαβιβάστηκε η μελέτη του θέματος στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, για την κατά Νόμο γνωμοδότηση
 7. Την ομόφωνη απόφαση του ΚΣΝΜ, για την αναβολή εξέτασης του θέματος, όπως αυτή διατυπώθηκε στην Πράξη του με αριθ. 22/20.07.2017
 8. Το υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΜΒΜΜ/186514/17422/1472/243/01.08.2017 έγγραφο μας προς την ΕΦΑ Ηλείας, μετά την από 20.07.2017 ομόφωνη απόφαση του ΚΣΝΜ
 9. Το υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΜΒΜΜ/358218/34825/2782/651/08.09.2017 έγγραφο, με το οποίο διαβιβάστηκε εκ νέου η μελέτη του θέματος στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, για την κατά Νόμο γνωμοδότηση
 10. Την ομόφωνη απόφαση του ΚΣΝΜ, με την οποία αναβλήθηκε εκ νέου η εξέταση του θέματος, όπως αυτή διατυπώθηκε στην Πράξη του με αριθ. πρωτ. 26/14.09.2017
 11. Το υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΜΒΜΜ/399395/39000/3152/753/03.10.2017 έγγραφό μας προς την ΕΦΑ Ηλείας, μετά την από 14.09.2017 ομόφωνη απόφαση του ΚΣΝΜ
 12. Την από 21.09.2017 επανυποβολή του θέματος στη Γραμματεία του ΚΣΝΜ

13. Την κατά ~~πλειοψηφία~~ γνωμοδότηση του ΚΣΝΜ, όπως αυτή διατυπώθηκε στην Πράξη του με αριθ. πρωτ. 27/21.09.2017

Αποφασίζουμε

Την έγκριση της μελέτης συντήρησης και αποκατάστασης Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Σχίνων, Δήμου Ζαχάρως με τις παρακάτω παρατηρήσεις:

1. Κατά την διάρκεια των εργασιών να πραγματοποιηθούν διερευνητικές εργασίες για την διαπίστωση του τρόπου δόμησης της τοιχοποιίας, το πάχος των εξωτερικών παρεών και του υλικού πλήρωσης, καθώς και των χαρακτηριστικών αυτού (χαλαρό με κενά ή αρκετά συνεκτικό), προκειμένου να εκτιμηθούν, βάσει βιβλιογραφίας και σε συνεργασία με τη ΔΑΒΜΜ, με μεγαλύτερη ακρίβεια τα μηχανικά χαρακτηριστικά της τοιχοποιίας. Η ανάλυση του δομήματος να γίνει και με ισοδύναμη στατική μέθοδο και να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα της έρευνας.
2. Σχετικά με την προτεινόμενη ενίσχυση της θεμελίωσης, να διερευνηθεί η δυνατότητα αύξησης του μήκους των πασσάλων και της κατασκευής του κεφαλόδεσμου με τρόπο ώστε να καταλαμβάνει το σύνολο του πάχους των περιμετρικών τοίχων, προκειμένου να επτευχθεί, μέσω της καλύτερης μεταφοράς των κατακόρυφων φορτίων, η μείωση του αριθμού και της διατομής των προτεινόμενων πασσάλων. Κατά την διαστασιολόγηση να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος του κεφαλόδεσμου και έναντι τέμνουσας.
3. Οι συνθέσεις των κονιαμάτων (αρμολογημάτων και ενεμάτων) να είναι τριμερείς, ασβέστης, θηραϊκή γη και λευκό τσιμέντο απαλλαγμένο από θειικά άλατα και συμβατές ως προς τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά της υφιστάμενης τοιχοποιίας, μετά την εκτέλεση ικανών δειγμάτων. Όπου εντοπιστούν παλαιά κονιάματα να διατηρηθούν
4. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω παρατηρήσεις και μετά την συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων, να υποβληθεί νέο τεύχος υπολογισμών τόσο για την ανωδομή όσο και για τη διαστασιολόγηση των προτεινόμενων πασσάλων στη ΔΑΒΜΜ, που εξουσιοδοτείται για έγκριση του, πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής της θεμελίωσης.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:


1. Τμήμα Μελετών Β.Μ.Μ., ΔΑΒΜΜ
2. Ε. Ζαρογιάννη, ΔΑΒΜΜ
3. Ε. Αβραμίδου, ΔΑΒΜΜ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

ΕΡΓΟ:	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΧΙΝΩΝ	ΑΝΑΘ.:	0
ΤΜΗΜΑ:	ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ		

Φύλλον 20/29



Φ 2: Νότια όψη - Δεικνύεται το νέο σενιά και το νέο αέτωμα.