



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς
Τηλέφωνα: 213-1513811
FAX: 213-1513512
E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr

Αθήνα, 18/1/2019
Αρ. Πρωτ. 82948/2021

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Κόνσολα Μάνο

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 3478/18-11-2018 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής **Ερώτησης** η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Κόνσολα Μάνο, σας ενημερώνουμε ότι:

Η γενική διακοπή ηλεκτρικής ενέργειας στο Ηλεκτρικό Σύστημα (ΗΣ) της Ρόδου η οποία συνέβη στις 09.11.2018 και ώρα 10:17, αποκαταστάθηκε σταδιακά από τις 10:57 έως και τις 13:07. Τη στιγμή του συμβάντος, το εξυπηρετούμενο φορτίο του ΗΣ της Ρόδου ανήρχετο σε 60 MW περίπου, εκ των οποίων περί τα 28 MW προέρχονταν από τρεις μονάδες του Θερμικού Σταθμού Σορώνης, τα 20 MW από δύο μονάδες του νέου Θερμικού Σταθμού Ν. Ρόδου και τα 12 MW από σταθμούς Α.Π.Ε. του νησιού.

Σας γνωρίζουμε επιπρόσθετα ότι, τα Ηλεκτρικά Συστήματα και ιδιαίτερα τα αυτόνομα, όπως της Ρόδου, χαρακτηρίζονται ως προς την επάρκειά τους από την εγκατεστημένη και τη διαθέσιμη ισχύ, συγκριτικά με την αναμενόμενη ζήτηση. Από αυτή την άποψη και μετά την ένταξη του νέου σταθμού, η επάρκεια του νησιού είναι πλήρως εξασφαλισμένη καθώς πρόσφατα (Ιούλιος του 2018) το Ηλεκτρικό Σύστημα της Ρόδου ενισχύθηκε με πρόσθετη ισχύ 120 MW, με την ένταξη του νέου Θερμικού Σταθμού Ν. Ρόδου, ο οποίος διαθέτει επτά μονάδες ισχύος 17 MW εκάστη και βρίσκονται όλες σε λειτουργία.

Τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο του συμβάντος της 9ης Νοεμβρίου, λειτουργούσαν όσες θερμικές μονάδες παραγωγής απαιτούνταν για την κάλυψη της ζήτησης (3 στη Σορωνή και 2 στη Ν. Ρόδο, σύνολο 5 μονάδες), ενώ υπήρχαν ακόμα 9 μονάδες διαθέσιμες. Επομένως, η γενική διακοπή που εκδηλώθηκε δεν σχετίζεται με την επάρκεια παραγωγικής ικανότητας. Άλλωστε, το καλοκαίρι, και ειδικότερα τον Αύγουστο, η ζήτηση ήταν περίπου τετραπλάσια.

Πέραν τούτων, κατά τα δύο τελευταία χρόνια δεν έχει παρουσιαστεί καμία άλλη γενική διακοπή ηλεκτροδότησης, αλλά κάποιες λίγες βλάβες τοπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο κανονικής λειτουργίας ενός ηλεκτρικού δικτύου.

Προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια του υπόψη συμβάντος της 9ης Νοεμβρίου καθώς και του συμβάντος γενικής διακοπής το οποίο σημειώθηκε στις 17.11.2018, υπό συνθήκες κακοκαιρίας, με πρωτογενές αίτιο την πτώση κεραυνών στις γραμμές μεταφοράς οι οποίες συνδέουν τον νέο σταθμό Ν. Ρόδου με το Ηλεκτρικό Σύστημα του νησιού (ώρα συμβάντος 14:14 το οποίο αποκαταστάθηκε σταδιακά από τις 14:30 έως τις 17:52), ο ΔΕΔΔΗΕ, με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης, συνέστησε ειδική επιτροπή, στην οποία εκτός από εξειδικευμένα στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ και της ΔΕΗ συμμετείχε και εξωτερικός εμπειρογνώμονας εγνωσμένου κύρους, με σκοπό να ληφθούν τυχόν πρόσθετα μέτρα διασφάλισης της αξιοπιστίας του συστήματος το συντομότερο δυνατόν.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Σελίδες απάντησης: 2
Σελίδες συνημμένων: 0
Σ ύ ν ο λ ο Σελίδων: 2