

Αρ./Ημ.: **ΓρΔ/ 14031 /19.12.2018**

Προς: **κ. Γ. Σταθάκη**
Υπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Περίληψη: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή

Σχετικά: Η υπ' αριθ. 4195/11.12.2018 Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Ν. Μηταράκης

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης του Βουλευτή κ. Νότη Μηταράκη, αναφορικά με τις διακοπές ρεύματος οφειλόμενες στο Δίκτυο Διανομής που παρουσιάστηκαν κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα στη νήσο Χίο, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Την 01^η .12.2018 προκλήθηκε διακοπή διάρκειας 1,5 ώρας σε περιοχές του νησιού, λόγω θραύσης ξύλινου στύλου σε δυσπρόσιτη περιοχή.

Στις 03.12.2018 παρουσιάστηκαν δύο ολιγόλεπτες διακοπές ρεύματος, μετά από εκδήλωση παροδικού σφάλματος σε υπόγειο καλώδιο γραμμής Μέσης Τάσης που ηλεκτροδοτεί την πόλη της Χίου.

Στις 10.12.2018, παρουσιάστηκαν διακοπές, κατόπιν εκδήλωσης ταυτόχρονων σφαλμάτων σε δύο υπόγεια καλώδια Μέσης Τάσης, τα οποία προκάλεσαν βλάβη στον εξοπλισμό υπόγειου Υποσταθμού Διανομής. Οι διαδοχικές διακοπές, οφειλόταν στη διαδικασία που ακολουθείται για τον εντοπισμό και την απομόνωση των τμημάτων που υπέστησαν βλάβη. Διευκρινίζεται ότι η αντικατάσταση του εξοπλισμού του υποσταθμού με καινούριο, έχει προγραμματιστεί να υλοποιηθεί κατά το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα.

Επίσης, κατά το μήνα Δεκέμβριο, πραγματοποιήθηκαν οκτώ προγραμματισμένες διακοπές, κατόπιν ενημέρωσης των καταναλωτών, σε διάφορα τμήματα του νησιού, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες συντήρησης και ανακαίνισης του Δικτύου.

2. Ειδικότερα για την κατάσταση του Δικτύου της νήσου, επισημαίνεται ότι αυτό κατασκευάζεται, επιθεωρείται και συντηρείται ώστε να είναι σε πλήρη συμφωνία με τους Κανονισμούς για την Εγκατάσταση και Συντήρηση Υπαίθριων Γραμμών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κ.Ε.Σ.Υ.Γ.Η.Ε), που αποτελούν Νόμους του Κράτους, καθώς και με τις Οδηγίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., που είναι απόλυτα εναρμονισμένες με την πρακτική των μεγαλύτερων ομοειδών εταιρειών στις πιο προηγμένες τεχνικά χώρες. Καθημερινά πραγματοποιούνται αντίστοιχες εργασίες κατασκευής, επιθεώρησης και συντήρησης από συνεργεία, τόσο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., όσο και των συνεργαζόμενων ανάδοχων Εταιρειών.
3. Σας πληροφορούμε ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελεστεί στη νήσο Χίο έργα συντήρησης και αναβάθμισης του Δικτύου, συνολικού ύψους άνω των δέκα



εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης, για την προσεχή τριετία, έχει εγκριθεί αντίστοιχη δαπάνη για τα δίκτυα διανομής της νήσου, ύψους άνω των οκτώ εκατομμυρίων ευρώ.

Ωστόσο, παρά τη λήψη όλων των δυνατών μέτρων, είναι αντικειμενικά και πρακτικά αδύνατο να αποκλειστεί η εμφάνιση διακοπών ρεύματος που οφείλονται σε απρόβλεπτους παράγοντες (π.χ. αστοχία υλικών, έντονα καιρικά φαινόμενα, κ.λπ.).

Με εκτίμηση

Στέφανος Φκταποδάς

Κοινοποίηση :

- ΥΠΕΝ/ Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου