



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ Δ/ση : Εθν. Αντίστασης 20
Τ.Κ. : 585 00 ΣΚΥΔΡΑ
Υπεύθ : Διόμπος Αθανάσιος
Τηλέφωνο : 23813-51851
Φαξ : 23813-51852
email : muskydra@otenet.gr

Σκύδρα 17/12/2018

Αριθ.Πρωτ.: 14601

ΠΡΟΣ :
Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Δ/ση Οικονομ.
Υπηρεσιών και Διοικητ.
Υποστηρίξης
Ευαγγελιστρίας 2 -
10563 - Αθήνα
Υπόψη κ. Τσακόπουλου

ΘΕΜΑ : Κοινοβουλευτικός έλεγχος.

Σχετ : οικ. 60244 / 30-10-2018 έγγραφο της υπηρεσίας σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι στο Δήμο Σκύδρας πιστοποιητικό πυρασφάλειας διαθέτει μόνο το κτίριο όπου στεγάζεται το Γυμνάσιο Σκύδρας. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας έχει εκπονήσει μελέτες πυροπροστασίας και για άλλα σχολεία οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί λόγω έλλειψης πόρων.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ

Ε. Δ.



ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αθήνα, 21 / 01 / 2019
Αριθ. Πρωτ: 119998 / 37778


Ταχ. Δ/ση : Κατεχάκη 56
Τ.Κ. : 115 25, Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Κούσουλας
Τηλέφωνο : 213-2035652
FAX : 213-2035746
e-mail : s.kousoulas@attica.gr

✓ ΠΡΟΣ: Υπ. Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Οικ. Υπηρεσιών &
Διοικητικής Υποστήριξης
Δ/ση Διοικ. Υποστήριξης
Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών
Ευαγγελιστρίας 2, Τ.Κ 10563,
Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Ολοκλήρωση διαδικασιών ελέγχων και χορήγησης πιστοποιητικού πυρασφάλειας στις σχολικές μονάδες».

Σχετ: 1) Το υπ' αριθ. πρωτ. 60244/30-10-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών.
2) Τα υπ' αριθ. πρωτ. 97775/31595/02-11-2018 και οικ. 117120/36944/2018 έγγραφα της υπηρεσίας μας προς τους ΟΤΑ αρμοδιότητάς μας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω 1) σχετικού εγγράφου, αναφορικά με την ερώτηση στη Βουλή του βουλευτή κ. Α. Μεγαλομύστακα για την επίτευξη ολοκλήρωσης διαδικασιών ελέγχων και χορήγησης πιστοποιητικού πυρασφάλειας στις σχολικές μονάδες και κατόπιν των σχετικών 2) εγγράφων της υπηρεσίας μας, σας αποστέλλουμε συνημμένα τις έως τώρα απαντήσεις των ΟΤΑ α' και β' βαθμού αρμοδιότητάς μας για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΒΑΡΑ

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Αν. Προϊστάμενος Γεν. Δ/σης Εσωτερικής
Λειτουργίας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Συνημμένα:

- Σχετικές απαντήσεις δήμων

ΣχεΔιο (επ/τέο)



05 Νοε 2018

ΕΓΓΡΑΦΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ.

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

Αθήνα, 2 / 11 / 2018

Αριθ. Πρωτ: 97775 / 31595

**ΠΡΟΣ: ΟΤΑ Α' & Β' βαθμού
αρμοδιότητάς μας
(e-mail)**

Ταχ. Δ/ση : Κατεχάκη 56
Τ.Κ. : 115 25, Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Κούσουλας
Τηλέφωνο : 213-2035652
FAX : 213-2035746
e-mail : s.kousoulas@attica.gr

Θέμα: «Ερώτηση βουλευτή κ. Α. Μεγαλομούστακα»

Σχετ: Το υπ' αριθ. πρωτ. 60244/30-10-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με συνημμένη την από 25-10-2018 ερώτηση.

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο αναφορικά με την επίσπευση της ολοκλήρωσης διαδικασιών ελέγχων και χορήγησης πιστοποιητικού πυρασφάλειας στις σχολικές μονάδες και παρακαλούμε για την ενημέρωσή μας επί των διαλαμβανομένων, μέχρι τη Δευτέρα 12-11-2018. Η απάντηση παρακαλούμε να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokollo@attica.gr.

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Η Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος

ΜΑΡΙΑ - ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗ

2/11/2018

Εσωτ. Διανομή:
-Δ/ση Διοίκησης



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ**

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΑΣΗ

Αριθμός: 5570/1663
Ημερομηνία: 18/11/2019

**Ν. Ιωνία 18 / 01 / 2019
Αρ. Πρωτ. 30060/2018**

Ταχ.Δ/ση: Αγ.Γεωργίου 40
Τ.Κ.: 142.34
FAΧ: 210.2797192
Πληροφορίες: Ε. Κονσόλογλου
Τηλέφωνο: 2132000474

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/ση Διοίκησης
Κατεχάκη αρ: 56, 115 25 ΑΘΗΝΑ
(E-mail: protokollo@attica.gr)

Κοιν.:

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε έγγραφο *Επιστολή Νο 25866/18*
ΣΧΕΤ.: 1. Το υπ' αριθμ. 117120/36944/12-12-18 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Εσωτερικής
Λειτουργίας, Δ/ση Διοίκησης, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
2. Το με αριθμό 25866/04-12-2018 έγγραφό μας

Μετά το παραπάνω σχετικό (1) έγγραφο σας, σας ενημερώνουμε αναφορικά με τη χορήγηση πιστοποιητικών πυρασφάλειας ότι η υπηρεσία μας άμεσα θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοσή του.
Όσον αφορά τις επισκευαστικές εργασίες σας παραπέμπουμε στο με αριθμό 25866/04-12-2018 έγγραφό σας το οποίο συνημμένα σας αποστέλλουμε.



**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΑΒΒΑΣ

Συνημμένα:

Το με αριθμό 25866/18 έγγραφό μας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Χρονολογικό Αρχείο



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2019
Αριθ. Πρωτ. οικ. 9603

Ταχ. Διεύθυνση: Α. Συγγρού 15-17
Ταχ. Κώδικας: 117 43
Τηλέφωνο: 213-2063552-544
E-mail: ld.ergon@patt.gov.gr


ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Γεν. Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/ση Διοίκησης
protokollo@attica.gr

ΚΟΙΝ: Γραφείο Περιφερειάρχη
gperatt@patt.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ερώτηση βουλευτή κ. Α. Μεγαλομύστακα

ΣΧΕΤ: α) Τα με αρ. πρωτ. 98193/31710/5-11-18 και 117120/36944/18-12-18 έγγραφά σας.
(Γραφείο Περιφερειάρχη, αρ. πρωτ. 224857/13-11-18 και 257132/20-12-18 αντίστοιχα)

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών εγγράφων σας, τα οποία αναφέρονται στην από 25-10-18 ερώτηση του Βουλευτή κ. Α. Μεγαλομύστακα, σας ενημερώνουμε ότι: Κατεξοχήν αρμόδιοι για την ενημέρωση ως προς την πρόοδο του Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού ελέγχου στα σχολικά κτίρια καθώς και ως προς τις επισκευαστικές εργασίες που κρίνονται αναγκαίες, είναι ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) και η εταιρεία Κτιριακές Υποδομές (Κτ.Υπ. Α.Ε.). Όσον αφορά στην οικονομική ενίσχυση προς τους Δήμους για την εξεύρεση κονδυλίων, απαραίτητων για τις παραπάνω επισκευαστικές εργασίες, σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Αττικής συνδράμει οικονομικά, κατόπιν τεκμηριωμένων αιτημάτων από τον εκάστοτε Δήμο της χωρικής της αρμοδιότητας.



ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

[Signature]

10/1/2019

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΠΟΥΝΑ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ**

Δ/ση : Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος
Πληρ : Ειρήνη Σιτζίμη

Τηλ : 210-5537200

Fax : 210-5537257

Email : texniki@elefsina.gr



Δήμος Ελευσίνας, 07/01/2019

Α. Π.: 327

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αριθ. Πρωτ

3022/953

Ημερ. Εισόδου

10/1/19

Προς : Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή
Κίμωνος και Παγκάλου ΕΛΕΥΣΙΝΑ
(Υπόψη κου Μενέλαου Μήχα)

✓ Κοιν: ΑΠΟΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(Υπόψη Ε. Κούσουλα για βουλευτή
κ. Α. Μεγαλομύστακα)
Κατέχων 56 11525 ΑΘΗΝΑ

512

ΘΕΜΑ : ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Σχετ. Το με αρ. πρωτ. οικ. 117120/36944/18-12-2018 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σχετικά με την «Υπενθύμιση ερωτήσεων βουλευτή κ. Α. Μεγαλομύστακα»

Σας διαβιβάζουμε το με αρ. πρωτ. Δήμου 18014/20-12-2018 έγγραφο με θέμα «Υπενθύμιση ερωτήσεων βουλευτή κ. Α. Μεγαλομύστακα» και παρακαλούμε για την ενημέρωσή μας επί του πρώτου μέρους του ερωτήματος.

10/1/2019
ΥΠΕΚΔΕΛΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΑΧΑΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α



Δήμος Ελευσίνας, 20/12/2018
Α. Π.: Εισερχ. 18014
Α. Π. Αποστολέα: 117120/36944
Ημ/νία Αποστολής: 18/12/2018

ΕΠΕΙΓΟΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αθήνα, 18 / 12 / 2018

Αριθ. Πρωτ: οικ. 117120 / 36944

ΠΡΟΣ: ΟΤΑ Α' & Β' βαθμού
αρμοδιότητάς μας
(μέσω e-mail)

Ταχ. Δ/ση : Κατεχάκη 56
Τ.Κ. : 115 25, Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Κούσουλας
Τηλέφωνο : 213-2035652
FAX : 213-2035746
e-mail : s.kousoulas@attica.gr

Θέμα: «Υπενθύμιση ερωτήσεων βουλευτή κ. Α. Μεγαλομύστακα»

Σχετ: 1) Τα υπ' αριθ. πρωτ. 60244/30-10-2018 και 60673/31-10-2018 έγγραφα του Υπ. Εσωτερικών με συνημμένες τις από 25-10-2018 ερωτήσεις.

2) Τα υπ' αριθ. πρωτ. 97775/31595/02-11-2018 και 98193/31710/05-11-2018 έγγραφα της υπηρεσίας μας.

Σας υπενθυμίζουμε τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα αναφορικά με τις ερωτήσεις στη Βουλή των Ελλήνων, του βουλευτή κ. Α. Μεγαλομύστακα για την επίτευξη της ολοκλήρωσης διαδικασιών ελέγχων και χορήγησης πιστοποιητικού πυρασφάλειας στις σχολικές μονάδες και για την πραγματοποίηση επισκευαστικών εργασιών στα σχολεία τα οποία έχουν ελεγχθεί και χαρακτηριστεί σεισμικά ανεπαρκή και παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας σε αυτά. Η απάντηση παρακαλούμε να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokollo@attica.gr.



Εσωτ. Διανομή
-Δ/ση Διοίκησης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Η Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος

ΔΕΣΦΟΙΝΑ ΠΑΠΑΔΑ

ΜΑΡΙΑ - ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ. & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Γ. Ζωγράφου 7, 15772
Τηλέφωνο: 213.20.24.168, 170
Πληροφορίες: Α. Ροζολής, Μ. Φώτση

1227/388
7/1/2019
Ζωγράφου 7/1/2019

Αρ. Πρωτ.: 21626, 18503, 18643

Προς :
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Γεν. Δ/ση Εσωτ. Λειτ. - Δ/ση Διοίκησης
email : protokollo@attica.gr

ΘΕΜΑ: Ερωτήσεις βουλευτή κ. Α. Μεγαλομούστακα

Σχετ.: Το υπ' αριθμόν 117120/36944/18-12-2018 έγγραφο της Αποκ. Διοίκησης Αττικής

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας ενημερώνουμε τα κάτωθι :

1. Όλα τα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Ζωγράφου (συνολικά 14) έχουν κατασκευαστεί από τον ΟΣΚ (νυν ΚΤΥΠ ΑΕ) στα περισσότερα εκ των οποίων φέρεται και ως ιδιοκτήτης. Με βάση το αρχείο της Υπηρεσίας μας, κανένα από τα παραπάνω σχολικά συγκροτήματα δεν διαθέτει πιστοποιητικό πυρασφάλειας καθότι στην πλειοψηφία τους έχουν κατασκευαστεί πριν την 17^η /2/89, δεν είχε συνταχθεί μελέτη πυρασφάλειας (παθητική και ενεργητική), η οποία έγινε υποχρεωτική με το ΠΔ 71/88 και δεν έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας όπου να απαιτείται πιστοποιητικό πυρασφάλειας.
2. Επισημαίνεται ότι όλα τα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Ζωγράφου διαθέτουν πυροσβεστήρες και φωτισμό ασφαλείας, τα οποία συντηρούνται με ευθύνη των σχολικών επιτροπών και σε συνεργασία με την Δ/ση του κάθε Σχολείου η οποία οφείλει να εφαρμόζει την κείμενη νομοθεσία. Στα περισσότερα δε σχολικά συγκροτήματα, υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα σχέδια των οικοδομικών αδειών (σε όσα υφίσταται άδεια). Προκειμένου να εκδοθούν πιστοποιητικά πυρασφάλειας για τα σχολικά συγκροτήματα θα πρέπει να γίνει αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης των κτιρίων, ενημέρωση των υπάρχοντων σχεδίων, αλλαγή χρήσεων, τακτοποιήσεις κ.λ.π. Πάνω στα ενημερωμένα σχέδια θα πρέπει να αποτυπωθούν τα μέτρα και τα μέσα πυροπροστασίας που απαιτούνται ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τεχνική έκθεση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, να αξιολογηθούν τα υφιστάμενα και αφού γίνουν οι απαραίτητες εργασίες για την τοποθέτησή τους και να κατατεθεί φάκελος στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για την έκδοση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας. Για τις ανωτέρω μελέτες και υπηρεσίες τεχνικού αντικειμένου θα πρέπει να γίνει ανοικτός διαγωνισμός για την επιλογή κατάλληλου μελετητή, καθώς οι υπηρεσίες του δήμου δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν, καθώς και να διατεθεί ικανή πίστωση για την εφαρμογή των μελετών (τοποθέτηση μέτρων πυροπροστασίας) μέσω σχετικής εργολαβίας.
3. Όσον αφορά το θέμα της σεισμικής επάρκειας, σας ενημερώνουμε ότι ένα κτίριο θεωρείται σεισμικά επαρκές εάν έχει κατασκευαστεί με τις προδιαγραφές που ίσχυαν κατά το έτος κατασκευής του και αρμόδιος φορέας είναι σήμερα η ΚΤΥΠ ΑΕ. Σύμφωνα με το αρχείο της Υπηρεσίας μας, δεν υπάρχει καμία σχολική μονάδα που να έχει χαρακτηριστεί σεισμικά ανεπαρκής.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ILIAS ALEVRAS
Ημερομηνία: 2019.01.07 10:06:35 EET
ΑΛΕΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΔΕ με Α'β

Εσωτ. Διαν : Αντιδήμαρχο κ. Κικάκη.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ**

Δ/ση : Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος
Πληρ : Ειρήνη Σιτζίμη

Τηλ : 210-5537200

Fax : 210-5537257

Email : texniki@elefsina.gr

*Κούσουλα
14/1/19*



Δήμος Ελευσίνας, 07/01/2019

Α. Π.: 326

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αρ. Πρωτ.

3090/959

Ημερ. Εισόδου.

11/1/19

**Προς : Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή
Κίμωνος και Παγκάλου ΕΛΕΥΣΙΝΑ
(Υπόψη κας Μαρούγκα Ντίνας)**

**✓ Κοιν: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(Υπόψη Ε. Κούσουλα για βουλευτή
κ. Α. Μεγαλομούστακα)
ΚΑΤΕΧΑΚΗ 56 11525 ΑΘΗΝΑ**

Ε.Ι.Σ.Τ.


ΘΕΜΑ : ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Σχετ. Το με αρ. πρωτ. οικ. 117120/36944/18-12-2018 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σχετικά με την «Υπενθύμιση ερωτήσεων βουλευτή κ. Α. Μεγαλομούστακα»

Σας διαβιβάζουμε το με αρ. πρωτ. Δήμου 18014/20-12-2018 έγγραφο με θέμα «Υπενθύμιση ερωτήσεων βουλευτή κ. Α. Μεγαλομούστακα» και παρακαλούμε για την ενημέρωσή μας επί του πρώτου μέρους του ερωτήματος.

Ο ΑΝ/ΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΥΔΕ

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΑΧΑΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α**





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ -

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Κ Βάρναλη 67

Ταχ. Κώδικας : 13232

Πληροφορίες : Κρητικού Σοφία

Τηλέφωνο : 213 2024450

FAX : 213 2024474

e-mail : texniki@petroupoli.gov.gr

Πετρούπολη, 03 / 01 / 2019

Αρ. Πρωτ.: 266

774/286

4/1/2019

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Κατεχάκη 56, Αθήνα, Τ.Κ. 115 25

e-mail: protokollo@attika.gr

ΘΕΜΑ : ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΣΧΕΤ. : 1. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 97775/31595/02.11.2018 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής.
2. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 117120/36944/18.12.2018 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετ., η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναζήτησε τις εγκεκριμένες μελέτες πυρόσβεσης και τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην οποία υπάγεται ο Δήμος Πετρούπολης και συγκεκριμένα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αθηνών - Β' Γραφείο - Περιστερί.

Μετά από αλληπάλληλες επισκέψεις, διαπιστώσαμε ότι:

- Για περισσότερες από τις μισές σχολικές μονάδες, δεν έχει κατατεθεί από τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων (σήμερα ΚΤΥΠ Α.Ε.) καμία μελέτη πυροπροστασίας με την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή αν έχει κατατεθεί, έχει απορριφθεί από την Πυροσβεστική, χωρίς ο ΟΣΚ να έχει επανέλθει με διορθώσεις.
- Για τις υπόλοιπες σχολικές μονάδες, έχει υποβληθεί μελέτη πριν την έκδοση της οικοδομικής άδειας, διαδικασία προαπαιτούμενη για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, χωρίς όμως μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του σχολικού κτηρίου να έχουν προχωρήσει οι ενέργειες για επιτόπιο έλεγχο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ώστε να εκδοθεί πιστοποιητικό πυρασφάλειας, με συνέπεια να μην γνωρίζουμε αν με την κατασκευή του κτηρίου, τοποθετήθηκαν τα προβλεπόμενα μέσα πυρόσβεσης.

Εν κατακλείδι, σήμερα από τις 41 σχολικές μονάδες του Δήμου μας, μόνο το 3^ο Λύκειο έχει πιστοποιητικό (λήγει στις 16.10.2019). Επίσης για το πιστοποιητικό του 6^{ου} Γυμνασίου, το οποίο έχει λήξει το 2011, προχωράμε μέσω της διευθύντριας του σχολείου, στην συντήρηση των μέσων πυρόσβεσης και την προμήθεια όσων έχουν καταστραφεί, ώστε να υπάρξει δυνατότητα ανανέωσης του παραπάνω πιστοποιητικού.

Ο Δήμος μας, προτίθεται μέσω της Τεχνικής Υπηρεσίας:

- Σε σχολικές μονάδες που έχουν εγκεκριμένη μελέτη, να προβεί σε ενδελεχή έλεγχο σε όλους τους χώρους των σχολείων, ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός πληρότητας και ανταπόκρισης μέσων πυρόσβεσης στην εν λόγω μελέτη. Στη συνέχεια, να προβεί στην

προμήθεια και τοποθέτηση όσων μέσων πυρόσβεσης λείπουν ή έχουν καταστραφεί, ώστε αυτές οι σχολικές μονάδες να λάβουν πιστοποιητικό πυρασφάλειας.

- Στις σχολικές μονάδες που δεν υπάρχει μελέτη πυροπροστασίας ή η υποβληθείσα μελέτη έχει απορριφτεί, να ανατεθεί σε αρμόδιο τεχνικό γραφείο η σύνταξη νέας μελέτης, ώστε να υποβληθεί προς έγκριση στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Επισημαίνουμε το αδιέξοδο της διαδικασίας, σε κτήρια που η μελέτη έχει απορριφθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, λόγω διαφοροποίησης του κτηρίου από τα εγκεκριμένα σχέδια κατά την κατασκευή του ή λόγω των διαφοροποιήσεων που επήλθαν κατά την λειτουργία των σχολικών μονάδων (με διαχωρισμούς χώρων με σκοπό την δημιουργία επιπλέον αιθουσών διδασκαλίας, ή ενοποιήσεις δύο βοηθητικών χώρων για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των σχολείων). Στις περιπτώσεις αυτές, τις οποίες έχουμε ήδη εντοπίσει, απαιτείται νομιμοποίηση των σχολικών συγκροτημάτων, με τον νόμο περί αυθαιρέτων, από την ΚΤΥΠ. Α.Ε., ως νόμιμου ιδιοκτήτη των κτηρίων. Επίσης, απαιτείται η σύνταξη μελέτης στατικής επάρκειας, η οποία είναι προαπαιτούμενη για την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης, και στη συνέχεια, η σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας και προμήθεια των μέσων πυρόσβεσης.

Σημειώνουμε ότι, το εύρος του προβλήματος επισημάνθηκε και στη σχετική συνάντηση που προκάλεσε ο Δήμος μας με τον Πρόεδρο της ΚΤΥΠ. Α.Ε.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Πετρούπολη 03 / 01 / 2019

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΝΕΛΗ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

1508/462
10/1/19

1508/462
8/1/2019



Δήμος Ελευσίνας, 07/01/2019

Α. Π.: 18014

Απάντηση στο έγγραφο: 18014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Δ/ση : Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος
Πληρ : Ειρήνη Σιτζίμη

Τηλ : 210-5537200

Fax : 210-5537257

Email : texniki@elefsina.gr

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(Υπόψη Ε. Κούσουλα για βουλευτή
κ. Α. Μεγαλομύστακα)

Κατεχάκη 56 11525 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΣΗ

Σχετ. Το με αρ. πρωτ. οικ. 117120/36944/18-12-2018 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σχετικά με την «Υπενθύμιση ερωτήσεων βουλευτή κ. Α. Μεγαλομύστακα»

Σχετικά με την απάντηση του πρώτου σκέλους του ερωτήματος έχουμε διαβιβάσει το με αρ. πρωτ. Δήμου 18014/20-12-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με αρ. πρωτ. 117120/36944/18-12-2018 με θέμα «Υπενθύμιση ερωτήσεων βουλευτή κ. Α. Μεγαλομύστακα» στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή, λόγω αρμοδιότητας, στις 7/1/2019 με τα αρ. πρωτ. 326 και 327 έγγραφά μας για την ενημέρωσή μας ως προς την χορήγηση πιστοποιητικού πυρασφάλειας στις σχολικές μονάδες.

Σχετικά με το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, σας πληροφορούμε ότι έχει δοθεί απάντηση με το υπ' αρ. πρωτ. 14834/13-11-2018 έγγραφό μας και σας έχει αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokollo@attica.gr.

Συνημμένα : Το υπ' αρ. πρωτ. 14834/13-11-2018 έγγραφό μας.

Τα υπ' αρ. πρωτ. 326 και 327/7-1-2019 έγγραφά μας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΗΜΕΡ.: 7/1/2019

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ



Ο Αναπληρωτής Δ/ντής ΤΥΔΕ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΑΧΑΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ**

Δ/νση : Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος
Πληρ : Ειρήνη Σιτζίμη
Τηλ : 210-5537200
Fax : 210-5537257
Email : texniki@elefsina.gr



Δήμος Ελευσίνας, 13/11/2018
Α. Π.: 14834
Απάντηση στο έγγραφο: 14834

**Προς : 1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Κατεχάκη 56, 11525 ΑΘΗΝΑ**

ΘΕΜΑ : 1) "Ερώτημα βουλευτή κ. Α. Μεγαλομύστακα"
2) "Η υπ' αρ. 2046/02-10-2018 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων"

Σε απάντηση των με αρ. πρωτ. 97133/31404/31-10-2018 και 98193/31710/05-11-2018 εγγράφων σας, σας πληροφορούμε τα κάτωθι :

Στα πλαίσια "Προσεισμικού Ελέγχου Κτιρίων Δημοσίας και Κοινοφελούς Χρήσης" του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), ο Δήμος Ελευσίνας διενήργησε Προσεισμικό Έλεγχο των κτιρίων ευθύνης του, αποστέλλοντας στον Ο.Α.Σ.Π. τα σχετικά δελτία καταγραφής για αξιολόγηση.

Με το υπ' αρ. πρωτ. ΕΜΠ 798/05-12-2017 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας το οποίο έλαβε αρ. πρωτ. Δήμου 26243/13-12-2017, κοινοποιήθηκε στο Δήμο Ελευσίνα το υπ' αρ. πρωτ. οικ. 120/06-11-2017 Εμπιστευτικό έγγραφο του Ο.Α.Σ.Π. με συνημμένο τον πίνακα των κτιρίων, που ο Δήμος Ελευσίνας έχει αποστείλει προς τον Ο.Α.Σ.Π. δελτία Προσεισμικού Ελέγχου.

Ήδη με την υπ' αρ. 1162/01-11-2018 Απόφαση, ο Δήμαρχος Ελευσίνας αποφάσισε τη Σύσταση Επιτροπής Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου κτιρίων αρμοδιότητας Δήμου Ελευσίνας, στα πλαίσια του «Σχεδίου δράσεως Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών»

Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το προαναφερθέν έγγραφο του Ο.Α.Σ.Π., ο Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος έχει στατιστικό χαρακτήρα και αποσκοπεί σε μια πρώτη ιεράρχηση με απώτερο στόχο τον περαιτέρω Δευτεροβάθμιο Προσεισμικό Έλεγχο, ο οποίος θα είναι λεπτομερέστερος και θα εκτελείται με βάση τεχνικές προδιαγραφές που θα εκδοθούν από τον Ο.Α.Σ.Π.



**Ο ΑΝ/ΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΥΔΕ
Ι. ΒΡΑΧΑΛΗΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α'**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ

ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ.Δ/ση: Βασ. Κων/νου 25

Τ.Κ. 16672 – Βάρη

Πληροφ.: Γ.Νικολής

Τηλέφωνα: 213 2030460

Fax: 213 2030439

Email: gnikolis@vvv.gov.gr

Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια

Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθητο

Βάρη, 24/12/2018

Αριθ. Πρωτ. 49808

Βαθμός προτεραιότητας : ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Κατεχάκη 56 , Τ.Κ. 115 25
τηλ: 2132035652
fax: 213 2035746
e-mail: protokollo@attica.gr

ΚΟΙΝ: 1) Γραφείο Δημάρχου .
2) Αντιδήμαρχο Τ.Υ. & Υ.ΔΟΜ.
3) Γεν.Γραμματέα του Δήμου
4) Πρόεδρο Επιτροπής Παιδείας.

ΘΕΜΑ: Απάντηση σχετικά με την ερώτηση του Βουλευτή Κου Α. Μεγαλομούστακα .

Σχετ: Το υπ.αριθμ. 49042-20-12-2018 (117120/36944 18-12-2018) έγγραφο.

Σε απάντηση του σχετικού ερωτήματος θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Δήμο μας κάνει τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εκδοθούν πιστοποιητικά πυρασφάλειας στις σχολικές μονάδες σύμφωνα με το ΠΔ 41/2018 .

Είμαστε στη διάθεσή σας για όποιες περαιτέρω διευκρινίσεις .

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αριθ. Πρωτ. 119998/37778
Ημερ. Έγκρισης: 24/12/2018

Ο ΑΝΤΙΧΩΣ Τ.Υ. & Υ.ΔΟΜ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : Διεύθυνση Τ.Υ

Συν/να: Το υπ.αριθμ. 49042-20-12-2018 (117120/36944 18-12-2018) έγγραφο.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Βαθμός Ασφαλείας
Ιλιον 11/12/2018
Αριθ. Πρωτ. 40507
Βαθμός Προτερ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Δημητρακοπούλου
Κάλχου 48 – 50, Τ.Κ. 131 22
ΤΗΛ: 213 20 30 151
FAX: 210 26 91 865
URL: www.ilion.gr
e-mail: a.dimitrak@ilion.gr

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Κατεχάκη 56 – 115 25 Αθήνα
Τηλ.: 2132035699, 602-3
fax.: 2132035700

Θ Ε Μ Α : Η υπ' αριθμ. 2825/25.10.2018 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων

Σ Χ Ε Τ . : α) Το υπ' αριθμ. 60244/30.10.2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών

β) Το υπ' αριθμ. 97775/31595/2 11.2018 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. Δ. Ιλίου 40507/6-11-2018)

Σε απάντηση του υπ' αριθμ. πρωτ. 97775/31595/2.11.2018 εγγράφου σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όλες οι σχολικές μονάδες εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ιλίου, πλην των 3^{ου} και 8^{ου} Δημοτικών Σχολείων, ανήκουν ακόμη ιδιοκτησιακά στις ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.

Επομένως, απαιτείται πρωτίστως η σχετική εκχώρηση αρμοδιοτήτων από τις ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. στο Δήμο Ιλίου, προκειμένου ο τελευταίος να προβεί μέσω την υπηρεσιών του στη διαδικασία απόκτησης του συγκεκριμένου πιστοποιητικού πυρασφάλειας για όλες τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα περισσότερα από τα διδακτήρια διαθέτουν παλαιές οικοδομικές άδειες, εκδοθείσες από τον πρώην Ο.Σ.Κ Α.Ε. (νυν ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.) και κατά τον χρόνο έκδοσής τους δεν προβλεπόταν η υποχρέωση ύπαρξης ανάλογου πιστοποιητικού πυρασφάλειας.

Τέλος θα πρέπει να σας γνωρίσουμε ότι, το κόστος για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση μιας τέτοιας διαδικασίας θα ήταν δυσβάσταχτο για τον Δήμο μας χωρίς κάποια οικονομική ενίσχυση, διότι παράλληλα είναι υποχρεωμένος να ανταπεξέλθει στο μεγάλο εύρος εργασιών επισκευής και συντήρησης για όλες τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του με ιδιαίτερα μειωμένους πόρους εν μέσω οικονομικής κρίσης.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση απαιτηθεί.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΣΗΣ



ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

[Handwritten signature]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κύθηρα, 09/11/2018
Αρ. Πρωτ.: 4363

Προς: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Κατεχάκη 56, 115 25 ΑΘΗΝΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Ερώτηση βουλευτή κ. Α. Μεγαλομύστακα

Αρ. Πρωτ. 107000/3409
Ημερ. Φακ. 23/11/18

Σε απάντηση του αριθμ. 97775/31595/02-11-2018 εγγράφου σας, σας διαβιβάζουμε Πιστοποιητικά Πυρασφάλειας των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Κυθήρων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

★ Ευστράτιος Αθ. Χαρχαλάκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡ/ΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
«ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΥΘΕΙΟΥ
ΠΥΡΑΡΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΣΤΡΗΣ»

Γύθειο, 12/ 05 / 2016

Ταχ. Δ/ση.: 23200 ΓΥΘΕΙΟ
Τηλέφωνο : 27330 23443
Fax : 27330 29109
Αριθμ.Πρωτ. 1398 Φ.700.16

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Πιστοποιείται, χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, ότι όπως προκύπτει από το φάκελο που τηρείται στην Υπηρεσία μας με Α.Μ. 1398/Φ.700.16 1347-Φ ότι η επιχείρηση με τα παρακάτω στοιχεία:

Επωνυμία επιχείρησης:

Χρήση επιχείρησης: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ.

Ιδιοκτησία επιχείρησης: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ.

που βρίσκεται στο Λιβάδι του Δήμου Κυθήρων, Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, έλαβε όλα τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, ύστερα από την προσκόμιση των δικαιολογητικών, που προβλέπονται από το άρθρο 1 της υπ' αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β' 1586/2013), για τον έλεγχο εφαρμογής των μέτρων και μέσων, της υπ' αριθ. Α.Μ. 1347-Φ εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας.

Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει μέχρι 12/ 05 /2021.

Για τους παρακάτω χώρους:

Όροφος
1. Ισόγειο

/ Χρήση
Κεντρική Εγκατάσταση.

/ Περιγραφή

Δύο (2) μήνες πριν τη λήξη του πιστοποιητικού θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση για την ανανέωσή του.



Γεωργιάδης Ν. Ευάγγελος
Πυρηνός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡ/ΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
«ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΥΘΕΙΟΥ
ΠΥΡΑΡΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΣΤΡΗΣ»

Γύθιο, 12/ 05 / 2016

Ταχ. Δ/ση.: 23200 ΓΥΘΕΙΟ
Τηλέφωνο : 27330 23443
Fax : 27330 29109
Αριθμ.Πρωτ. 1396 Φ.700.16

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Πιστοποιείται, χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, ότι όπως προκύπτει από το φάκελο που τηρείται στην Υπηρεσία μας με Α.Μ. 1396/Φ.700.16 1348-Φ ότι η επιχείρηση με τα παρακάτω στοιχεία:

Επωνυμία επιχείρησης:

Χρήση επιχείρησης: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ.

Ιδιοκτησία επιχείρησης: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ.

που βρίσκεται στον Ποταμό του Δήμου Κυθήρων, Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, έλαβε όλα τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, ύστερα από την προσκόμιση των δικαιολογητικών, που προβλέπονται από το άρθρο 1 της υπ' αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β' 1586/2013), για τον έλεγχο εφαρμογής των μέτρων και μέσων, της υπ' αριθ. Α.Μ. 1348-Φ εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας.

Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει μέχρι 12/ 05 /2021.


Για τους παρακάτω χώρους:

Όροφος
1. Ισόγειο

/ Χρήση
Κεντρική Εγκατάσταση.

/ Περιγραφή

Δύο (2) μήνες πριν τη λήξη του πιστοποιητικού θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση για την ανανέωσή του.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡ/ΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
«ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΥΘΕΙΟΥ
ΠΥΡΑΡΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΣΤΡΗΣ»

Γύθειο, 12/ 05 / 2016

Ταχ. Δ/ση.: 23200 ΓΥΘΕΙΟ
Τηλέφωνο : 27330 23443
Fax : 27330 29109
Αριθμ.Πρωτ. 1391 Φ.700.16

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Πιστοποιείται, χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, ότι όπως προκύπτει από το φάκελο που τηρείται στην Υπηρεσία μας με Α.Μ. 1391/Φ.700.16 1345-Φ ότι η επιχείρηση με τα παρακάτω στοιχεία:

Επωνυμία επιχείρησης:

Χρήση επιχείρησης: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.

Ιδιοκτησία επιχείρησης: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ.

που βρίσκεται στον Ποταμό του Δήμου Κυθήρων, Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, έλαβε όλα τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, ύστερα από την προσκόμιση των δικαιολογητικών, που προβλέπονται από το άρθρο 1 της υπ' αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β' 1586/2013), για τον έλεγχο εφαρμογής των μέτρων και μέσων, της υπ' αριθ. Α.Μ. 1345-Φ εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας.

Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει μέχρι 12/ 05 /2021.

Για τους παρακάτω χώρους:

Όροφος
1. Ισόγειο

/ Χρήση
Κεντρική Εγκατάσταση.

/ Περιγραφή

Δύο (2) μήνες πριν τη λήξη του πιστοποιητικού θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση για την ανανέωσή του.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡ/ΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
«ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΥΘΕΙΟΥ
ΠΥΡΑΡΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΣΤΡΗΣ»

Γύθειο, 12/ 05 / 2016

Ταχ. Δ/ση.: 23200 ΓΥΘΕΙΟ
Τηλέφωνο : 27330 23443
Fax : 27330 29109
Αριθμ.Πρωτ. 1389 Φ.700.16

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Πιστοποιείται, χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, ότι όπως προκύπτει από το φάκελο που τηρείται στην Υπηρεσία μας με Α.Μ. 1389/Φ.700.16 1344-Φ ότι η επιχείρηση με τα παρακάτω στοιχεία:

Επωνυμία επιχείρησης:

Χρήση επιχείρησης: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.

Ιδιοκτησία επιχείρησης: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ.

που βρίσκεται στους Καρβουνάδες του Δήμου Κυθήρων, Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, έλαβε όλα τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, ύστερα από την προσκόμιση των δικαιολογητικών, που προβλέπονται από το άρθρο 1 της υπ' αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β' 1586/2013), για τον έλεγχο εφαρμογής των μέτρων και μέσων, της υπ' αριθ. Α.Μ. 1344-Φ εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας.

Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει μέχρι 12/ 05 /2021.

Για τους παρακάτω χώρους:

Όροφος
1. Ισόγειο

/ Χρήση
Κεντρική Εγκατάσταση.

/ Περιγραφή

Δύο (2) μήνες πριν τη λήξη του πιστοποιητικού θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση για την ανανέωσή του.



Διανομή μέσω 'ΙΠΙΔΑ' με UID: 5c505434a6a6850e5cd2a8db στις 12/02/19 11:02
Γεωργίου Ν. Ευάγγελος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/ση : Ελ. Βενιζέλου 14
Τ.Κ. 17121 - Νέα Σμύρνη
Πληρ. : 213.2025861

Ν. Σμύρνη 20-11-2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 25074


106397/33921
21/11/2018

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/ση Διοίκησης
Λ. Κατεχάκη 56
Αθήνα - Τ.Κ. 11525

Εσωτ. διαν.: Γραφείο Παιδείας

Θέμα : Απάντηση σε υπ' αρ. πρωτ. 97775/31595/02-11-2018 (εισ. αρ. πρωτ. 25074/08-11-2018)
εγγραφο της Δ/σης Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με την ερώτηση του
Βουλευτή κ. Α. Μεγαλομύστακα σχετικά με χορήγηση πιστοποιητικών πυρασφάλειας
στις σχολικές μονάδες.

Σε απάντηση του υπ' αρ. πρωτ. 97775/31595/02-11-2018 εγγράφου σας, σας
ενημερώνουμε ότι έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι και οι διαδικασίες για την έκδοση πιστοποιητικών
πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου μας και εντός του α' εξαμήνου του 2019
θα έχουν ολοκληρωθεί και θα έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά πυρασφάλειας στο σύνολο των
σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου.



Δήμαρχος Νέας Σμύρνης

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Τμήμα Έργων

Αρμόδιος: Εμμ. Σάλλας
Ταχ.διεύθυνση: Αγ.Γεωργίου & Φιλ.Λίτσα 29
Ταχ.κώδικας: 152 34 Χαλάνδρι
Τηλ.: 213 2023 975
Φαξ: 213 2023 983
Ηλ.ταχυδρομείο: sallasm@halandri.gr

Χαλάνδρι, 9/11/2018

Α.Π.: 39678

Αρ. Πρωτ.: 103616/33650
Ημερ. Έκδοσης: 20/11/2018

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Αττικής / Γενική Διεύθυνση
Εσωτερικής Λειτουργίας /
Διεύθυνση Διοίκησης
Κατεχάκη 56, 115 25 Αθήνα
(υπόψη κ. Ε. Κούσουλα)

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση βουλευτή κ. Α. Μεγαλομούστακα.

Σχετ. 97775/31595/02-11-2018/Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Επιστ. Κούσουλας Σ.Ι.Ι.Ι.Ι.Ι.
Σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χαλανδρίου απευθύνθηκε στο Θ' Πυροσβεστικό Τμήμα στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται διοικητικά, ώστε να επικαιροποιηθεί το αρχείο των εγκεκριμένων μελετών πυροπροστασίας για τα σχολεία του Δήμου Χαλανδρίου.

Αφού ενημερωθεί η Τεχνική Υπηρεσία για τα ανωτέρω, θα πρέπει να εκπονηθούν μελέτες πυροπροστασίας προκειμένου αυτές να υποβληθούν προς έγκριση στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Μετά την έγκριση των μελετών πυροπροστασίας από την Π.Υ., η Τεχνική Υπηρεσία θα προχωρήσει στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης για υλοποίηση των εγκεκριμένων μελετών πυροπροστασίας μέσω κάποιας διαγωνιστικής διαδικασίας προς εύρεση αναδόχου προς υλοποίηση του εν λόγω έργου ή προμήθειας.

Τέλος μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή του εν λόγω έργου ή προμήθειας, θα κατατεθούν τα απαραίτητα έγγραφα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για την έκδοση Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας για κάθε σχολείο του Δήμου.

Τονίζουμε ότι μετά την έκδοση των πιστοποιητικών πυρασφάλειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι Δ/ντες των σχολείων οφείλουν να μεριμνούν για την συντήρηση και καλή λειτουργία των μέσων πυροπροστασίας που έχουν εγκατασταθεί στη σχολική τους μονάδα.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΟΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
-ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΛΙΟΣΙΩΝ 22
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 104 38 - ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 - 5277530
ΗΛΕΚΤΡ. ΤΑΧ. : m.panagouli@athens.gr

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ


Αρ. Πρωτ.: 104765/33442
Ημερ. Έγκρισης: 16/11/2018

Αρ. Πρωτ. Δ.Αθηναίων



291721 - 14-11-18

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ



Α.Π. 291721
ΗΜΕΡΑ: 14/11/2018

Χρόνος Διατήρησης: 5 Χρόνια
Προτεραιότητα: Κανονικό
Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
• Γραφείο Συντονιστή
Κατεχάκη 56 115 25 Αθήνα

ΚΟΙΝ.: Εσωτερική Διανομή:

- 1) Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- 2) Γραφείο Αντιδημάρχου Αστικής Υποδομής
- 3) Εντεταλμένη Σύμβουλο κα Γκούμα Π.
- 4) Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- 5) Γραφείο Γενικού Διευθυντή κ. Καραλή
- 6) Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής
- 7) Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (2)

ΘΕΜΑ: "Απάντηση στην υπ' αριθμ.: 60244/30-10-2018 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Α. Μεγαλομούστακα με θέμα: «Επίσπευση ολοκλήρωσης διαδικασιών ελέγχων και χορήγησης πιστοποιητικού πυρασφάλειας στις σχολικές μονάδες»"

Σχετ.: α) Το με Α.Η.Π.Δ.Α 282128/06-11-2018 και την επισυναπτόμενη Ερώτηση προς το Δήμο Αθηναίων
β) Το με Α.Η.Π.Δ.Α. 287286/09-11-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής του Δήμου Αθηναίων προς τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

Σε συνέχεια του ως άνω (α) σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά με τα τεθέντα ερωτήματα του βουλευτή κ. Α. Μεγαλομούστακα, του Κοινοβουλευτικού Κόμματος της Βουλής των Ελλήνων «ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ», σας γνωστοποιούμε τα κάτωθι:

Ο Δήμος Αθηναίων, θα προβεί στην έκδοση των πιστοποιητικών πυροπροστασίας σε εξήντα τρία (63) σχολικά συγκροτήματα που στεγάζουν εκατόν εξήντα τρεις (163) σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς του, μέσω της μελέτης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» η οποία βρίσκεται στο στάδιο υπογραφής της σύμβασης.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα σχολικά συγκροτήματα αδειοδοτήθηκαν πριν το έτος 1998, όταν δεν ήταν απαραίτητη η μελέτη πυροπροστασίας για την έκδοση οικοδομικής άδειας.

Για τα υπόλοιπα σχολικά συγκροτήματα αρμοδιότητας του Δήμου Αθηναίων, των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε μετά το έτος 1998, δρομολογείται η ανανέωση των πιστοποιητικών πυρασφάλειας που έχουν λήξει, από τις Σχολικές Επιτροπές.


Κατόπιν των ενεργειών της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, ήδη για είκοσι οκτώ (28) σχολικά συγκροτήματα που στεγάζουν πενήντα (50) σχολικές μονάδες, αναμένεται η έκδοση των εν λόγω πιστοποιητικών από το Α' Γραφείο Πυρασφάλειας, της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δ.Π.Υ Αθηνών.

Παραμένουμε πάντοτε στην διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Συνημμένα: Σχετ. (β)

**ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

ΛΕΥΤΕΡΗ ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ



ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ



Α.Π. 282128
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 06/11/2018

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αθήνα, 02 / 11 / 2018

Αριθ. Πρωτ: 97775 / 31595

ΠΡΟΣ: ΟΤΑ Α' & Β' βαθμού
αρμοδιότητάς μας
(μέσω e-mail)

Ταχ. Δ/ση : Κατεχάκη 56
Τ.Κ. : 115 25, Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Κούσουλας
Τηλέφωνο : 213-2035652
FAX : 213-2035746
e-mail : s.kousoulas@attica.gr

*Προς: ΟΤΑ Α' & Β' βαθμού
αρμοδιότητάς μας
(μέσω e-mail)
- Δ/νση Διαχείρισης
- Δ/νση Οικονομικών
- Δ/νση Τεχνικών Έργων
- Δ/νση Ποιότητας
- Δ/νση Συντονισμού
- Δ/νση Επικοινωνίας
- Δ/νση Εξωτερικών
- Δ/νση Εσωτερικών
- Δ/νση Διοίκησης*

Θέμα: «Ερώτηση βουλευτή κ. Α. Μεγαλομύστακα»

Σχετ: Το υπ' αριθ. πρωτ. 60244/30-10-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με συνημμένη την από 25-10-2018 ερώτηση.

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο αναφορικά με την επίτευξη της ολοκλήρωσης διαδικασιών ελέγχων και χορήγησης πιστοποιητικού πυρασφάλειας στις σχολικές μονάδες και παρακαλούμε για την ενημέρωσή μας επί των διαλαμβανομένων, μέχρι τη Δευτέρα 12-11-2018. Η απάντηση παρακαλούμε να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση prolokollo@attica.gr.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΑΒΑΡΑ

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Η Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος

ΜΑΡΙΑ - ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗ

Εσωτ. Διανομή:
- Δ/ση Διοίκησης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
& ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Αθηνάς 16
Ταχ. Κώδικας : 105 51
Πληροφορίες : Αθανασία Οικονόμου
Τηλέφωνο : 210-3721530
Φαξ : 210-5277722
Ηλ.Ταχ/μείο : a.oikonomou@athens.gr

Αρ. Πρωτ. Δ.Αθηναίων



287286 - 09-11-18

Αθήνα, 09-11-2018

Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθητο
Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
Χρόνος Διατήρησης: διηνεκές

Αθήνα 7-11-2018

ΠΡΟΣ : Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΚΟΙΝ : 1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Αντιδημάρχου Αστικής Υποδομής –
Κατασκευών και Κτιριακών Έργων
4. Δ/νση Κτιριακής Υποδομής
Τμήμα Μελετών, Τεκμηρίωσης και
Προγραμματισμού

Θέμα: Απάντηση στην ερώτηση του βουλευτή Αναστασίου Μεγαλομούστακα σχετικά με τα πιστοποιητικά πυρασφάλειας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αθηναίων


Σε απάντηση του με Α.Π. 282128/06/11/2018 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σχετικά με την από 25-10-2018 ερώτηση του βουλευτή Α. Μεγαλομούστακα, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Ο Δήμος Αθηναίων θα προβεί στην έκδοση των πιστοποιητικών πυροπροστασίας σε 63 σχολικά συγκροτήματα που στεγάζουν 163 σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του, μέσω της μελέτης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», η οποία βρίσκεται στο στάδιο υπογραφής της σύμβασης. Τα εν λόγω σχολικά συγκροτήματα αδειοδοτήθηκαν πριν το 1988, όταν δεν ήταν απαραίτητη η μελέτη πυροπροστασίας για την έκδοση της οικοδομικής τους άδειας.

Για τα υπόλοιπα σχολικά συγκροτήματα αρμοδιότητάς του, με οικοδομική άδεια μετά το 1988 και δεδομένου ότι αυτά διαθέτουν εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας, δρομολογείται η ανανέωση των πιστοποιητικών πυρασφάλειας που έχουν λήξει από τις Σχολικές Επιτροπές. Επισημαίνεται ότι κατόπιν ενεργειών της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, ήδη για 28 σχολικά συγκροτήματα που στεγάζουν 50 σχολικές μονάδες αναμένεται η έκδοση των εν λόγω πιστοποιητικών από το Α' Γραφείο Πυρασφάλειας/Δ.Π.Υ. Αθηνών.

Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΔΑΝΙΗΛ



Αρ. Πρωτ. Δ. Αθηναίων



291721 - 14-11-18

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρ. Πρωτ. Δ. Αθ. 14-11-2018
ΗΜΕΡΟΜ.: 19/11/2018
Αθήνα, 14-11-2018

104 765/3742

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
-ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Χρόνος Διατήρησης: 5 Χρόνια
Προτεραιότητα: Κανονικό
Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2018

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΙΟΣΙΩΝ 22
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 104 38 - ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 - 5277530
ΗΛΕΚΤΡ. ΤΑΧ.: m.panagouli@athens.gr

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

• Γραφείο Συντονιστή
Κατεχάκη 56 115 25 Αθήνα

ΚΟΙΝ.: Εσωτερική Διανομή:

- 1) Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- 2) Γραφείο Αντιδημάρχου Αστικής Υποδομής
- 3) Εντεταλμένη Σύμβουλο κα Γκούμα Π.
- 4) Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- 5) Γραφείο Γενικού Διευθυντή κ. Καραλή
- 6) Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής
- 7) Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (2)

ΘΕΜΑ:

“ Απάντηση στην υπ’ αριθμ.: 60244/30-10-2018 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Α. Μεγαλομύστακα με θέμα: «Επίσπευση ολοκλήρωσης διαδικασιών ελέγχων και χορήγησης πιστοποιητικού πυρασφάλειας στις σχολικές μονάδες» ”

Σχετ.: α) Το με Α.Η.Π.Δ.Α 282128/06-11-2018 και την επισυναπτόμενη Ερώτηση προς το Δήμο Αθηναίων
β) Το με Α.Η.Π.Δ.Α. 287286/09-11-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής του Δήμου Αθηναίων προς τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

Σε συνέχεια του ως άνω (α) σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά με τα τεθέντα ερωτήματα του βουλευτή κ. Α. Μεγαλομύστακα, του Κοινοβουλευτικού Κόμματος της Βουλής των Ελλήνων «ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ», σας γνωστοποιούμε τα κάτωθι:

Ο Δήμος Αθηναίων, θα προβεί στην έκδοση των πιστοποιητικών πυροπροστασίας σε εξήντα τρία (63) σχολικά συγκροτήματα που στεγάζουν εκατόν εξήντα τρεις (163) σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς του, μέσω της μελέτης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» η οποία βρίσκεται στο στάδιο υπογραφής της σύμβασης.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα σχολικά συγκροτήματα αδειοδοτήθηκαν πριν το έτος 1998, όταν δεν ήταν απαραίτητη η μελέτη πυροπροστασίας για την έκδοση οικοδομικής άδειας.

Για τα υπόλοιπα σχολικά συγκροτήματα αρμοδιότητας του Δήμου Αθηναίων, των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε μετά το έτος 1998, δρομολογείται η ανανέωση των πιστοποιητικών πυρασφάλειας που έχουν λήξει, από τις Σχολικές Επιτροπές.

Κατόπιν των ενεργειών της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, ήδη για είκοσι οκτώ (28) σχολικά συγκροτήματα που στεγάζουν πενήντα (50) σχολικές μονάδες, αναμένεται η έκδοση των εν λόγω πιστοποιητικών από το Α' Γραφείο Πυρασφάλειας, της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δ.Π.Υ Αθηνών.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Τερψιχόρης 51
& Αρτέμιδος
Πληροφορίες : Α. Δεκουλάκου
Τηλέφωνο : 2132020256
Fax : 2132020359

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 12/11/2018
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20794

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ση Διοίκησης
Κατεχάκη 56
Τ.Κ. 115-25 Αθήνα

ΘΕΜΑ : Η από 25/10/2018 ερώτηση βουλευτή κ. Α. Μεγαλομύστακα
ΣΧΕΤ. : Το με αρ. πρωτ. 97775/31595/2-11-2018 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. εισερχομένου Δ.Π.Φ 20377/6-11-2018)

Προκειμένου να εκδοθούν πιστοποιητικά πυρασφαλείας για τις 35 σχολικές μονάδες του Δήμου μας απαιτείται σειρά ενεργειών όπως αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των κτιρίων, πολεοδομικός έλεγχος ως προς την συμφωνία ή μη με τις πολεοδομικές κατόψεις οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν ανευρεθεί, πιθανή πολεοδομική τακτοποίηση όπου δύναται και απαιτείται ήτοι εργασίες και μελέτες για τις οποίες δεν έχουν εξασφαλισθεί κονδύλια από την Κεντρική Διοίκηση.

Παρά ταύτα ο Δήμος μας, αφού έχει εξοπλίσει όλες τις σχολικές μονάδες με πυροσβεστήρες, με ίδια μέσα – ίδια έσοδα μηχανικούς της Τ.Υ – έχει ξεκινήσει την διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών πυρασφάλειας καταθέτοντας τους αντίστοιχους φακέλους στην Πυροσβεστική Υπηρεσία όπου αυτό ήταν εφικτό από τα υπάρχοντα στοιχεία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής
Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού
Δ/ΝΣΗ: Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1
Τ.Κ. 144 52
Πληροφορίες: Σοφία Σισμανίδου
213 2012900 (εσωτ.170)
mail:deyterobathmia@metamorfossi.gr

13
103202 | 33047
13-11-18
Μεταμόρφωση: 13/11/2018
Αρ. Πρωτ.: 23526

Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Θέμα: Απάντηση στο υπ' αριθ. πρωτ. 97775/31595/02-11-2018 έγγραφό σας.

Σχετ. με τα υπ' αριθ. πρωτ. 97775/31595/02-11-2018, 60244/30-10-2018, 2825/25-10-2018, 98193/31710/05-11-2018, 60673/31-10-2018, 2786/25-10-2018.

Σε απάντηση των υπ' αριθ. πρωτ. 97775/31595/02-11-2018, 60244/30-10-2018, 2825/25-10-2018, 98193/31710/05-11-2018, 60673/31-10-2018, 2786/25-10-2018, σας ενημερώνουμε ότι οι Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεταμόρφωσης, έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και έχουν αποκτήσει για τις σχολικές μονάδες της εποπτείας τους, Πιστοποιητικά Πυρασφάλειας - Ενεργητικής Πύροπροστασίας.

Επίσης σας αναφέρουμε ότι καμία σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεταμόρφωσης, δεν έχει χαρακτηριστεί σεισμικά ανεπαρκής.





Δήμος
Σπάτων - Αρτέμιδος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφορίες: Μαρία Μαλιαρού

Ταχ. Δ/ση: Δημ.Χρ.Μπέκα & Β.Παύλου

Τ.Κ.19004 Σπάτα Αττικής

Τηλ.: 213 2007 312

Fax: 210 6633 311

Email: mmaliarou@spata-artemis.gr

103070/33006
13-11-18

Σπάτα 09/11/2018

Αριθ. Πρωτ. 31546

Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΠΡΟΣ :

protokollo@attica.gr

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Κατεχάκη 56 Αθήνα ΤΚ:11525

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών


ΣΧΕΤ.: Το υπ'αριθ.πρωτ. 97775/31595/02.11.2018 ερώτημα βουλευτή κ. Α. Μεγαλομούστακα

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού ερωτήματος, σας ενημερώνουμε ότι η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ολοκληρώνει την καταγραφή των πιθανών ελλείψεων στις εγκαταστάσεις πυροπροστασίας των σχολικών κτιρίων καθώς και των υπόλοιπων δημοτικών καταστημάτων. Βέβαια έχει προσφάτως υλοποιηθεί με έργο του Δήμου η σχετική αναγόμωση των πυροσβεστήρων. Η μελέτη συντήρησης της πυροπροστασίας των κτιριακών δομών με την πρόβλεψη για πιστοποίηση από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία προβλέπεται περί τα τέλη του Ιανουαρίου 2019. Αναμένεται σχετική πίστωση από πόρους εκτός Δήμου ώστε να πραγματοποιηθεί η συντήρηση των εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στα δημοτικά κτίρια ενδεικτικού προϋπολογισμού ύψους 650.000,00€ με το ΦΠΑ.



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :

Αρχείο Δ.Τ.Υ.



Δήμος
Σπάτων - Αρτέμιδος
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Μαρία Μαλιαρού
Ταχ. Δ/ση: Δημ. Χρ. Μπέκα & Β. Παύλου
Τ.Κ. 19004 Σπάτα Αττικής
Τηλ.: 213 2007 312
Fax: 210 6633 311
Email: mmaliarou@spata-artemis.gr

103070 | 33006/18
13/11/18

Σπάτα 09/11/2018

Αριθ. Πρωτ. 31546

Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου


ΠΡΟΣ :

protokollo@attica.gr
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Κατεχάκη 56 Αθήνα ΤΚ:11525

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών

ΣΧΕΤ.: Το υπ'αριθ. πρωτ. 97775/31595/02.11.2018 ερώτημα βουλευτή κ. Α. Μεγαλομούστακα

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού ερωτήματος, σας ενημερώνουμε ότι η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ολοκληρώνει την καταγραφή των πιθανών ελλείψεων στις εγκαταστάσεις πυροπροστασίας των σχολικών κτιρίων καθώς και των υπόλοιπων δημοτικών καταστημάτων. Βέβαια έχει προσφάτως υλοποιηθεί με έργο του Δήμου η σχετική αναγόμωση των πυροσβεστήρων. Η μελέτη συντήρησης της πυροπροστασίας των κτιριακών δομών με την πρόβλεψη για πιστοποίηση από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία προβλέπεται περί τα τέλη του Ιανουαρίου 2019. Αναμένεται σχετική πίστωση από πόρους εκτός Δήμου ώστε να πραγματοποιηθεί η συντήρηση των εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στα δημοτικά κτίρια ενδεικτικού προϋπολογισμού ύψους 650.000,00€ με το ΦΠΑ.



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
Αρχείο Δ.Τ.Υ.

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Δ.Τ.Υ.	Κορυδαλλός 12 / 11 / 2018 Αρ. Πρωτ. 20762	
Ταχ. Δ/ση...: Γρ. Λαμπράκη 240 Τ.Κ.: 181.22 Κορυδαλλός e Δ/ση: www.korydallos.gr Τηλέφωνο.....: 210.4990712 FAX.....: 210.4990418	ΠΡΟΣ:	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατεχάκη 56 ΤΚ 115 25 - Αθήνα Email: s.kousoulas@attica.gr

ΘΕΜΑ: Ερώτηση βουλευτή κ. Α. Μεγαλομούστακα

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. 97775/31595/02-11-2018 έγγραφό σας

103068/33005
13-11-18

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού σας ενημερώνουμε ότι:

α) Στο Δήμο μας, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία διαθέτουν το κατάλληλο πιστοποιητικό πυρασφάλειας είναι:

1. 4^ο Δημοτικό Σχολείο (Νέο Κτίριο)
2. 1^ο Δημοτικό Σχολείο
3. 8^ο Δημοτικό Σχολείο
4. 9^ο Δημοτικό Σχολείο
5. 1^ο Λύκειο
6. 2^ο Λύκειο

β) Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για τα οποία είναι εν εξελίξει και έχει ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη, η διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών πυρασφάλειας, αριθμούνται σε 15 και τα οποία είναι:

1. 2^ο Δημοτικό Σχολείο
2. 3^ο Δημοτικό Σχολείο
3. 4^ο Δημοτικό Σχολείο (Παλαιό Κτίριο)
4. 5^ο Δημοτικό Σχολείο
5. 6^ο Δημοτικό Σχολείο
6. 10^ο Δημοτικό Σχολείο
7. 11^ο Δημοτικό Σχολείο
8. 12^ο Δημοτικό Σχολείο
9. 13^ο Δημοτικό Σχολείο
10. 16^ο Δημοτικό Σχολείο
11. 1^ο Γυμνάσιο
12. 2^ο Γυμνάσιο
13. 4^ο Γυμνάσιο

Σελ 1

14. 5^ο Γυμνάσιο
15. 7^ο Γυμνάσιο

γ) Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία δε διαθέτουν το κατάλληλο πιστοποιητικό πυρασφάλειας, αλλά θα γίνει άμεσα νέα μελέτη για αυτά αριθμούνται σε 19 και είναι:

1. 1^ο-25^ο Νηπιαγωγείο
2. 3^ο Νηπιαγωγείο
3. 4^ο Νηπιαγωγείο
4. 5^ο Νηπιαγωγείο
5. 6^ο-16^ο Νηπιαγωγείο
6. 7^ο Νηπιαγωγείο
7. 10^ο-11^ο Νηπιαγωγείο
8. 15^ο Νηπιαγωγείο
9. 17^ο Νηπιαγωγείο
10. 18^ο-19^ο Νηπιαγωγείο
11. 21^ο Νηπιαγωγείο
12. 22^ο Νηπιαγωγείο
13. 23^ο Νηπιαγωγείο
14. 3^ο Γυμνάσιο
15. 8^ο Γυμνάσιο
16. 3^ο Λύκειο
17. 4^ο Λύκειο
18. 5^ο Λύκειο
19. 1^ο ΕΠΑΛ





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ**

Ταχ. Δ/ση : Αριστομένους 8
Πληροφορίες: κ. Δρούτσας
Τηλ. : 2132019358

ΠΡΟΣ

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Γενική Δ/ση εσωτερικής λειτουργίας
Δ/ση διοίκησης
E-mail: protokollo@attica.gr

Θέμα: «Ερώτηση βουλευτή κ. Α. Μεγαλομύστακα»

Σχετ: Το με Α.Π. 97775/31595 έγγραφο της αποκεντρωμένης διοίκησης με ίδιο θέμα.

Σχετικά με πρώτο ερώτημα του βουλευτή κ. Α. Μεγαλομύστακα που αναφέρεται στο ανωτέρω σχετικό, σας ενημερώνουμε ότι όσον αφορά την πυρασφάλεια των σχολείων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, ισχύουν τα εξής:

Δημοτικά:

5 έχουν πυρασφάλεια, αλλά το πιστοποιητικό τους δεν είναι ενεργό (έχει λήξει)

4 δεν έχουν πυρασφάλεια, συνεπώς ούτε και πιστοποιητικό

Γυμνάσια:

1 έχει πυρασφάλεια, αλλά το πιστοποιητικό τους δεν είναι ενεργό (έχει λήξει)

2 δεν έχουν πυρασφάλεια, συνεπώς ούτε και πιστοποιητικό

Λύκεια:

1 έχει πυρασφάλεια, αλλά το πιστοποιητικό τους δεν είναι ενεργό (έχει λήξει)

1 δεν έχει πυρασφάλεια, συνεπώς ούτε και πιστοποιητικό

Νηπιαγωγεία:

8 έχουν πυρασφάλεια, αλλά το πιστοποιητικό τους δεν είναι ενεργό (έχει λήξει)

Συγκεντρωτικά, 15 σχολεία έχουν πυρασφάλεια και 7 δεν έχουν λόγω παλαιότητας. Ο Δήμος ενεργεί για την αποκατάσταση όλων των ατελειών.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις.



Ο Αντής Τ.Υ.
Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Αντώνης Ζωματούρας
Αρχιτέκτων



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
Ταχ. Δ/ση : Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
ΤΑΧ. ΚΩΔ. : 111.46 ΓΑΛΑΤΣΙ
Τηλέφωνο : 2132055328, 407
FAX : 2102143304

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΑΛΑΤΣΙ 9/11/2018
Αριθ. Πρωτ. 26252

ΠΡΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΤΕΧΑΝΗ 56 ΑΘΗΝΑ
ΥΠΟΨΗ:
κ. ΜΑΡΙΑ -ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ
ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗ
ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑ : «Απάντηση στο ερώτημα βουλευτή κ. Α. Μεγαλομύστακα» .

Σε απάντηση του υπ' αριθ. 97775/31595/2-11-2018 εγγράφου σας, σας ενημερώνουμε ότι :

Η διαδικασία ελέγχου αναγόμενης και επανέλεγχου πυροσβεστήρων στα σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου έχει ολοκληρωθεί και τα πιστοποιητικά πυρασφάλειας χορηγήθηκαν από τον ανάδοχο στους Διευθυντές των σχολείων αντίστοιχα και στο γραφείο του Τμήματος Παιδείας του Δήμου μας.

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας
Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού
Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

Μάνος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 415-417
153 43 Αγ. Παρασκευή
Τηλ. Κέντρο: 213 2004500
Πληροφορίες: Α. Τζανή
Τηλέφωνο: 213 2004568
Fax: 213 2004579
E-mail: a.tzani@agiaparaskevi.gr

20
102929/32987
12-11-2018
Αγ. Παρασκευή, 12-11-2018
Αρ. Πρωτ.: ...2.8140.....

Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Αττικής
E mail: protokollo@attica.gr

Θέμα: «Απάντηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Παρασκευής
σχετικά με την από 25.10.2018 Ερώτηση βουλευτή κ. Α. Μεγαλομύστακα»

Σχετικά: «ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 28140/06-11-2018 (97775/31595/02-11-2018) ΕΓΓΡΑΦΟ »

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού, σας διαβιβάζουμε τη σχετική απάντηση με το θέμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Συνημμένα:

Το υπ αριθμ. ΔΥ/12-11-2018 Έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΚΟΝΗΣ ΠΑΝΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ .../.../2018
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΖΑΝΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΖΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ



Χρόνος διατήρησης: έως 31/12/2021
Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθητο
Βαθμός προτεραιότητας: ΚΟΙΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Αγία Παρασκευή 12/11/2018
Αρ. Πρωτ. : -Δ.Υ.-

Ταχ. Δ/ση: Λ. Μεσογείων 415-417
153 43 Αγία Παρασκευή

Τηλ. Κέντρο: 213 2004 500 – 501

Fax: 213 2004 531

E-mail: dimosagiasparaskevis@agiaparaskevi.gr

Πληροφορίες: ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ Ε. – Κ. ΠΑΝΕΝΑΣ

Τηλέφωνο: 213 2004 511 - 518

Fax: 213 2004 513

E-mail: lmamalinga@agiaparaskevi.gr

Προς:

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: «Πιστοποιητικά Πυρασφάλειας στα Σχολεία του Δήμου μας»

Σε συνέχεια του από 9-11-2018 έγγραφο σας, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι.


Για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας στα σχολικά συγκροτήματα, σύμφωνα με την Εγκύκλιο Διαταγή Α.Π.Σ. 7600/700 Φ.51/1/6-7-1960 «Περί υποδείξεως και εφαρμογής προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας» και την Πυροσβεστική Διάταξη υπ' αριθ. 16/2015 (ΦΕΚ Β' 2326) «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εκπαιδευτηρίων», απαιτούνται οι ακόλουθες ενέργειες / στάδια υλοποίησης:

1. Ψηφιοποίηση των έντυπων υφισταμένων σχεδίων κάθε σχολικού συγκροτήματος, με στόχο την δυνατότητα επεξεργασίας τους και την προσθήκη τροποποιήσεων κατά τη διαδικασία της έκδοσης του Πιστοποιητικού Ενεργητικής Πυροπροστασίας,
2. Διενέργεια αυτοψίας: έλεγχος και αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης, επαλήθευση με υφιστάμενα Αρχιτεκτονικά σχέδια:
Απαιτείται επίσκεψη - αυτοψία στο σχολικό συγκρότημα από την ομάδα μελέτης του έργου, αποτελούμενη από τουλάχιστον ένα πολιτικό μηχανικό και μηχανολόγο μηχανικό, κατά την οποία θα γίνει επαλήθευση των διαστάσεων των χώρων καθώς και η ορθή αποτύπωση των χρήσεων τους σε σχέση με τα υφιστάμενα Αρχιτεκτονικά σχέδια.
3. Αποτύπωση υφιστάμενων μέτρων και μέσων πυρασφάλειας και έλεγχος ορθής λειτουργίας τους:
Θα καταγραφούν τα υφιστάμενα μέσα πυρασφάλειας (θέση και αριθμός) και θα εντοπιστούν οι επικίνδυνοι χώροι σε κάθε κτίριο.
4. Ενημέρωση/τροποποίηση Αρχιτεκτονικών σχεδίων: Εφόσον απαιτηθεί από τα συμπεράσματα των σταδίων 1, 2 και 3.

5. Σύνταξη σχεδίων Πυρασφάλειας (κατόψεις και τομές), στα οποία θα αποτυπώνονται τα απαιτούμενα μέσα και μέτρα πυροπροστασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επιπλέον θα καθοριστεί κατά τη σύνταξη των σχεδίων ο αριθμός των απαιτούμενων πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών ερμαρίων σε σύνδεση με το δίκτυο Ύδρευσης κάθε κτιρίου.
6. Σύνταξη τεχνικών περιγραφών για τα μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας, που απαιτούνται σε κάθε κτίριο.
7. Διεκπεραίωση φακέλου στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. Υποβολή σχεδίων και τεχνικών περιγραφών, συλλογή και υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών.
8. Τήρηση του Βιβλίου Ελέγχου & Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας: Στα πλαίσια της παρούσας ενέργειας συμπεριλαμβάνεται η διενέργεια επιθεωρήσεων ανά εξάμηνο με σκοπό τον έλεγχο καλής λειτουργίας και την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας καθώς και η συμπλήρωση / θεώρηση του Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας από αρμόδιο κατά το νόμο μηχανικό.

Η δρομολόγηση και ολοκλήρωση των απαιτούμενων σταδίων εργασιών που αναφέρονται παραπάνω για τα 32 υφιστάμενα σχολικά κτίρια, ήδη οργανώνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας.

Στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.



Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
ΠΕ/Α'