



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τηλ. 22733 53519
Φαξ. 22730 27521

Καρλόβασι 25/02/2019
Αρ.πρωτ. 3029

Προς: Υπουργείο Εσωτερικών
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Σχετ: Έγγραφο από το Υπουργείο Εσωτερικών με αρ.πρωτ.οικ.11002/18.02.2019

Σε απάντηση του ανωτέρου σχετικού σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι :

Την Δευτέρα 14/01/2019 κλιμάκιο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σάμου επισκέφτηκε το 1^ο Δημοτικό Σχολείο Νέου Καρλοβάσου, (Πορφυριάδα), για αυτοψία στο πρόβλημα που προκλήθηκε στον Γενικό Πίνακα της «Πορφυριάδας» το Σάββατο 12/01/2019 .

Η βλάβη προκλήθηκε από κεραυνό που έπεσε στην περιοχή Αλωνάκι, όμορη της Πορφυριάδας. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις που έχουμε ο κεραυνός πέρασε στο κτίριο από το Δίκτυο της ΔΕΗ και σταμάτησε στον κεντρικό ηλεκτρολογικό πίνακα του κτιρίου .

Αμέσως δόθηκε εντολή σε ιδιωτικό συνεργείο ηλεκτρολόγου για την αποκατάσταση των βλαβών ώστε να λειτουργήσει το σχολείο το συντομότερο δυνατό. Όλη την εβδομάδα από 14/01/2019 έως και 20/01/2019, έγιναν οι απαιτούμενες εργασίες, αντικατάσταση πίνακα, αποκατάσταση γυψοσανίδων, χρωματισμοί κτλ και παραδόθηκε το σχολείο σε χρήση με ασφάλεια την Δευτέρα 21/01/2019 .

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου εξέτασε όλα τα αιτήματα που υποβλήθηκαν από την Διευθύντρια του 1^{ου} Δημοτικού Σχολείου με το με αρ.πρωτ. 11/23.01.2019 έγγραφό της και έχει προβεί στις ακόλουθες ενέργειες :

1) Με το υπ' αριθμ. Α.Π.79/15.02.2019 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σάμου διαβιβάστηκε στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων), ο προϋπολογισμός και τα τιμολόγια για ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στο 1^ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Καρλοβάσου συνολικού κόστους 40.000,0€. Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει:

- Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος
- Αντλία θολών και ακαθάρτων , τριφασική , ηλεκτρικός πίνακας και υδραυλικό δίκτυο απορροής .

- Κλιματιστική μονάδα inverter 24.000BTU/h (4 τμχ)

2) Η μόνωση των δωματίων έχει ήδη ανατεθεί σε ιδιωτικό συνεργείο το οποίο καθυστερεί την ολοκλήρωση των εργασιών λόγω συνεχιζόμενων βροχοπτώσεων.

3)Ο Δήμος Σάμου κάνοντας χρήση δικών του συνεργείων:

- Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι χρωματισμοί όλων των αιθουσών του υπαγείου, των διαδρόμων και του κλιμακοστασίου .
- Έχουν καταγραφεί οι υδραυλικές ανάγκες του συγκροτήματος, όπως νέες εξωτερικές βρύσες, επισκευή δικτύου αποχέτευσης εξωτερικών WC κτλ και εντός της τρέχουσας εβδομάδας θα ξεκινήσουν οι εργασίες.

4)Από την ΣΑΤΑ Σχολείων 2018 θα καλυφθούν οι εργασίες για την επισκευή κάποιων ξύλινων κουφωμάτων και την αντικατάσταση οκτώ φωτιστικών εξωτερικού χώρου .

Στην διάθεση σας για περαιτέρω διευκρινήσεις .

Ο Διευθυντής Τ.Υ. Δήμου Σάμου

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μηχ.Μηχανικός



Ο Δήμαρχος Σάμου

ΜΙΧΑΗΛ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Παρασκευάς Ε. Παπαγεωργίου
Αντιδήμαρχος Σάμου