



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
& ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ**

Ταχ. Δ/ση : Σωκράτους 111
Ταχ. Κώδικας : 41336, Λάρισα
Πληροφορίες : Ελένη Κιουρελή
Τηλέφωνο : 2413503584
Fax : 2413503587
E-mail : eleni.kioureli@apdthest.gov.gr

Να σταλεί και με email

Λάρισα 21-03-2019

Αριθ. πρωτ.: 5076/46048

✓ **Προς:** Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Δ/ση Οικον. Υπηρεσιών
και Διοικητικής Υποστήριξης
Δ/ση Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
info@ypes.gr

Θέμα: Απάντηση στις υπ' αριθ. 893/08-03-2019, 895/08-03-2019 και 907/08-03-2019 αναφορές των Βουλευτών κ.κ. Θ.Παφίλη, Ν. Καραθανασόπουλου και Κ. Στεργίου με θέμα: «Ζητήματα σχετικά με την εγκατάσταση αιολικών πάρκων στο Μαρμάρι του Δ. Καρύστου Ευβοίας».

Σχετ.: α) Το υπ' αριθ. πρωτ.: 18731/14-03-2019 έγγραφο σας,
β) Το υπ' αριθ. πρωτ.: 4845/43496/18-03-2019 έγγραφο της υπηρεσίας μας,
γ) Το υπ' αριθ. πρωτ.: 505/45925/20-03-2019 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Α.Δ.Θ.-Στ.Ε.,
δ) Το υπ' αριθ. πρωτ.: 1154/44906/19-03-2019 έγγραφο της Δ/σης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Α.Δ.Θ.-Στ.Ε.,
ε) Το υπ' αριθ. πρωτ.: 719/44401/19-03-2019 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας
στ) Το υπ' αριθ. πρωτ.: 60692/971/19-03-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

Απαντώντας στις αναφορές των Βουλευτών που αναφέρονται στο θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Βάσει του υπ' αριθ. πρωτ.: 505/45925/20-03-2019 (συνημμένο 1) εγγράφου του Τμήματος Φυσικών Πόρων της Δ/σης Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Δ/σης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας σας ενημερώνουμε ότι η ανωτέρω υπηρεσία έχει εκδώσει τις κάτωθι πράξεις για την εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «Δ.Ε.Η. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» :

1. Την με αριθ. πρωτ.: 1365/98511/14-06-2013 Άδεια Εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 4,83 MW, στη θέση «Μαρμάρι ή Αγ. Σπυρίδων», του Δήμου Καρύστου, Π.Ε. Εύβοιας, στην εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «Δ.Ε.Η. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» (Α.Δ.Α.: ΒΕΖ3ΟΡ10-ΗΙ8).

2. Την με αριθ. πρωτ.: 1702/156338/03-09-2015 παράταση Άδεια Εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό Παραγωγής ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 4,83 MW στη θέση «Μαρμάρι ή Αγ. Σπυρίδων» του Δήμου Καρύστου, Π.Ε. Εύβοιας, στην εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «Δ.Ε.Η. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» (Α.Δ.Α.: 7Κ1ΟΟΡ10-25Μ).
3. Την με αρ. πρωτ.: 2166/228651/2017/25-07-2018 Τροποποίηση Άδειας Εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 4,83 MW, στη θέση «Μαρμάρι ή Αγ. Σπυρίδων» του Δήμου Καρύστου, Π.Ε. Εύβοιας στην εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «Δ.Ε.Η. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» (Α.Δ.Α.: 6Ι95ΟΡ10-Ψ4Ψ).

Οι ανωτέρω πράξεις έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα της υπ' αριθ. Δ6/Φ1/οικ.13310/2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ1153/τ.Β'/2007) «Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» και η ανωτέρω άδεια εγκατάστασης είναι σε ισχύ έως 04/04/2020.

Βάσει του υπ' αριθ. πρωτ.: 1154/44906/19-03-2019 (συνημμένο 2) απαντητικού εγγράφου της Δ/σης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Α.Δ.Θ.-Στ.Ε. σας γνωρίζουμε ότι η ανωτέρω υπηρεσία διαβίβασε τις αναφορές των Βουλευτών επί του θέματος στο Δασαρχείο Αλιβερίου η οποία απάντησε αυθημερόν εγγράφως και αναφέρει ότι η εταιρεία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» έχει εγκατασταθεί από την Υπηρεσία τους σε δημόσια έκταση δασικού χαρακτήρα εμβαδού 25.260,39 τ.μ. στην θέση «Μαρμάρι – Αγ. Σπυρίδων» Τ.Κ. Μαρμαρίου Δ.Ε. Μαρμαρίου Δήμου Καρύστου για την υλοποίηση αιολικού σταθμού συν. Ισχύος 5,4 MW, με το από 03-12-2018 έγγραφο εγκατάστασης, εφόσον τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες που η δασική νομοθεσία ορίζει για την επέμβαση αυτή.

Βάσει του υπ' αριθ. πρωτ.: 719/44401/19-03-2019 (συνημμένο 3) εγγράφου του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας της Α.Δ.Θ.-Στ.Ε. σας γνωρίζουμε ότι για την εγκατάσταση των πάρκων στις θέσεις «Αγ. Σπυρίδων» και «ΓΚΟΥΡΙ ΜΑΔΙ» της Τ.Κ. Μαρμαρίου στο Δήμο Καρύστου Νομού Εύβοιας ότι έχει εκδοθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας η αριθ. 2614/12-01-2012 απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (Α.Δ.Α.:

BON27ΛΗ-Φ9B) για την εγκατάσταση αιολικού πάρκου ισχύος 4,83 MW στην «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.»,

Τέλος σας διαβιβάζουμε και το υπ' αριθ. πρωτ.: 60692/971/19-03-2019 (συνημμένο 4) έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όπου εκθέτει όλα τα σχετικά με τις ενέργειες της αρμοδιότητας της.

Συνημμένα:


Τα ανωτέρω (γ,δ,ε,στ) σχετικά


**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Χρονολογικό Αρχείο

Κωνσταντίνος Παππάς





Με e-mail

Λάρισα, 20 Μαρτίου 2019
Αρ. Πρωτ: 505/45925

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Χ. & Π. Π.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 111
ΕΝΤΑΥΘΑ

Ταχ. Δ/ση : Σωκράτους 111
Ταχ. Κώδικας : 413 36, Λάρισα
Πληροφορίες : Α. Βασιλάκος
Τηλέφωνο : 2413 503610
FAX : 2413 503668
E-mail: apostolos.vasilakos@apdthest.gov.gr

ΚΟΙΝ:

Θέμα : Απάντηση σε Αναφορές της Κοινοβ. Ομάδας του ΚΚΕ για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων στην Δημοτική Ενότητα Μαρμαρίου.

Σχετ.: 1. Το με αρ πρωτ. 4845/43496/18-03-2019 έγγραφό σας

2. Οι με αριθμ. πρωτ. 893/08-03-2019, 895/08-03-2019 και 907/08-03-2019 (ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ) Αναφορές προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κοινοβ. Ομάδας του ΚΚΕ για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων στην Δημοτική Ενότητα Μαρμαρίου.

3. Το Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ Α 231/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

4. Η Υπουργική Απόφαση Δ6/Φ1/οικ.13310/2007 (ΦΕΚ 1153 Β/2007) Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το (3) σχετικό η υπηρεσία μας είναι αρμόδια για την έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.), σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το (4) σχετικό:

→ Σε απάντηση του (2) σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας έχει εκδώσει τις κάτωθι πράξεις για την εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.»:

1. Την με αρ. πρωτ. 1365/98511/14-6-2013 Άδεια Εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 4,83 MW, στη θέση «Μαρμάρι ή Αγ. Σπυρίδων», του Δήμου Καρύστου, Π.Ε. Ευβοίας, στην εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» (ΑΔΑ: ΒΕΖ3ΟΡ10-ΗΙ8).

2. Την με αρ. πρωτ. 1702/156338/03-09-2015 Παράταση Άδεια Εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 4,83 MW, στη θέση «Μαρμάρι ή Αγ. Σπυρίδων», του Δήμου Καρύστου,

Π.Ε. Ευβοίας, στην εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» (ΑΔΑ: 7Κ1ΟΟΡ10-25Μ).

3. Την με αρ. πρωτ. 2166/228651/2017/25-07-2018 Τροποποίηση Άδειας Εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 4,83 MW, στη θέση «Μαρμάρι ή Αγ. Σπυρίδων», του Δήμου Καρύστου, Π.Ε. Ευβοίας, στην εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» (ΑΔΑ: 6Ι95ΟΡ10-Ψ4Ψ).

Οι ανωτέρω πράξεις έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα του (4) σχετικού και η ανωτέρω άδεια εγκατάστασης είναι σε ισχύ έως 04/04/2020.

Συνημμένα:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρον. Αρχείο
2. Α. Βασιλάκος


Μ.Ε.Σ.Α.Δ.Θ.Στ.Ε.
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

[Signature]
ΦΑΝΑΡΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ**

(Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Λάρισα 19 - 3 - 2019
Αρ. Πρωτ.: 1154/44906



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ**

ΠΡΟΣ: Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε.
Δ/ση Λοιμικής
Σοκράτους 111, 41336 Λάρισα

Ταχ. Δ/ση : Τσημισκή 5
Ταχ. Κωδ : 41222
Πληροφορίες : Νικόλαος Δαρδιώτης
Τηλέφωνο : 2410-670739
FAX : 2410-623012
E-Mail: nikos.dardiotis@apdthess.gov.gr

Κοιν:**ΘΕΜΑ :** «Αναφορές βουλευτών»

Σχετικό: α) Το αριθ. 4845/43496/18-3-2019 έγγραφό σας.
β) Το αριθ. 1136/44375/19-3-2019 έγγραφό μας.
γ) Το αριθ. 718/44538/19-3-2019 έγγραφο του Δασαρχείου Αλιβερίου.

Κατόπιν του ανωτέρω (α) σχετικού και των επισυναπτόμενων σε αυτό αριθ. 893/8-3-2019, 895/8-3-2019 και 907/8-3-2019 αναφορών που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Θ. Παφίλης, Ν. Καραθανασοπούλου και Κ. Στεργίου, σας γνωρίζουμε ότι με το (β) σχετικό διαβιβάσαμε στο Δασαρχείο Αλιβερίου τις εν θέματι αναφορές που αφορούν στην εγκατάσταση αιολικών πάρκων στο Μαρμάρι του Δ. Καρύστου Ευβοίας, για να εξετάσει τα διαλαμβανόμενα σε αυτή και να μας ενημερώσει εγγράφως.

Η αρμόδια υπηρεσία μας απάντησε με το (γ) σχετικό, το οποίο σας αποστέλλουμε και από το οποίο προκύπτει ότι η ανωτέρω υπηρεσία έχει εγκαταστήσει την εταιρεία ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. σε δημόσια έκταση δασικού χαρακτήρα εμβαδού 25.260,39τ.μ. στη θέση «ΜΑΡΜΑΡΙ- ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ» Τ.Κ. Μαρμαρίου Α.Ε Μαρμαρίου Δήμου Καρύστου για την υλοποίηση αιολικού σταθμού συν. ισχύος 5,4MW, με το από 03-12-2018 πρωτόκολλο εγκατάστασης, κατόπιν της τήρησης όλων των νόμιμων διαδικασιών που η δασική νομοθεσία ορίζει για την επέμβαση αυτή.

**Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών
α.α**

**Νούλα Γεωργία
Δασολόγος**



ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
Ακριβές Αντίγραφο
από το πρωτότυπο

Ηλεκτρονική



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Τσιμισκή 5
Ταχ. Κωδ : 41222
Πληροφορίες : Νικόλαος Δαρδιώτης
Τηλέφωνο : 2410-670739
FAX : 2410-623012
E-Mail: nikos.dardiotis@ypdthcst.gov.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
(Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Λάρισα 19 - 3 - 2019
Αρ. Πρωτ.: 1136/44375

ΠΡΟΣ: Δασαρχείο Αλιβερίου
34500 Αλιβέρι

Κοιν: Δ/ση Δασών Ευβοίας
Χαϊνά 97, 34100 Χαλκίδα


ΘΕΜΑ : «Αναφορές βουλευτών»

Σχετικό: Το αριθ. 4845/43496/18-3-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας.

Σας στέλνουμε φωτοαντίγραφο του ανωτέρω σχετικού και των επισυναπτόμενων σε αυτό αριθ. 893/8-3-2019, 895/8-3-2019 και 907/8-3-2019 αναφορών που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Θ. Παφίλης, Ν. Καραθανασοπούλου και Κ. Στεργίου, που αφορούν στην εγκατάσταση αιολικών πάρκων στο Μαρμάρι του Δ. Καρύστου Ευβοίας, για να μας ενημερώσετε εγγράφως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με κοινοποίηση στη Δ/ση Δασών, αυθημερόν, επί των διαλαμβανομένων σε αυτές.

**Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών
α.α**

**Νούλα Γεωργία
Δασολόγος**



ΣΠΑΝΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΑΛΙΒΕΡΙ 19-03-2019
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 718/44538

Ταχ. Δ/ση : Αλιβέρι
Ταχ. Κώδικας : 34500
Πληροφορίες : Π. Σπυρούλη
Τηλ. : 2223023715
FAX : 2223025811
email: paraskevi.spiroulh@apdthest.gov.gr

ΠΡΟΣ : Δ/ση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών ΑΔΘΣΕ
(dsedason@apdthest.gov.gr)

ΚΟΙΝ: Δ/ση Δασών Ν. Ευβοίας
ΧΑΛΚΙΔΑ
(ddasonevias@apdthest.gov.gr)

ΘΕΜΑ: Απάντηση επί αναφοράς βουλευτών

ΣΧΕΤ: 1. Το αρ.4845/43496/18-03-2019 έγγραφο - Δ/σης Διοίκησης ΑΔΘΣΕ
2. Το αρ. 1136/44375/19-03-2019 έγγραφο Δ/σης Συντ/μού & Επιθ/σης Δασών ΑΔΘΣΕ


Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών, σας αναφέρουμε ότι η εταιρεία ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. έχει εγκατασταθεί από την Υπηρεσία μας, σε δημόσια έκταση δασικού χαρακτήρα εμβαδού 25.260,39τ.μ. στη θέση «ΜΑΡΜΑΡΙ- ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ» Τ.Κ. Μαρμαρίου Δ.Ε. Μαρμαρίου Δήμου Καρύστου για την υλοποίηση αιολικού σταθμού συν. ισχύος 5,4MW, με το από 03-12-2018 πρωτόκολλο εγκατάστασης, το οποίο σας έχει κοινοποιηθεί με το αρ. 2887/194981/03-12-2018 έγγραφό μας, εφόσον τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες που η δασική νομοθεσία ορίζει για την επέμβαση αυτή.

Ο Δασάρχης
[Υπογραφή]
[Σφραγίδα]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ



ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - FAX
Λαμία, 19 Μαρτίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: 719/44401

5

Ταχ. Δ/ση : Θεοδωράτου & Βέλλιου
Ταχ. Κώδικας : 351 00
Πληροφορίες : Ι. Παπαγιαννόπουλος
Τηλέφωνο : 22310-43191
Fax : 22310-42502

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας - Στερ. Ελλάδας
Γραφείο Συντονιστή
Σωκράτους 111
413 36 ΛΑΡΙΣΑ
Fax : 2413 - 503651

e-mail : eleni.kioureli@apdthess.gov.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε αναφορές των βουλευτών Θ. Παφίλη, Ν. Καραθανασόπουλου και Κ. Στεργίου που αφορούν στην εγκατάσταση αιολικών πάρκων στο Μαρμάρι του Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας.

ΣΧΕΤ.: α. Το με αρ. πρωτ.4845/43496/18-3-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης Α.Δ.Θ.Σ.Ε. με το οποίο μας διαβιβάστηκαν οι αρ.893/8-3-2019, 895/8-3-2019, 907/8-3-2019 αναφορές των βουλευτών Θ. Παφίλη, Ν. Καραθανασόπουλου και Κ. Στεργίου.

β. Το αρ.461/28452/20-2-2019 έγγραφό μας.

γ. Η αρ. 2614/12-1-2012 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την εγκατάσταση αιολικού πάρκου από τη "ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε." ισχύος 4.83 MW στις θέσεις «ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ» και «ΓΚΟΥΡΙ ΜΑΔΙ» της Τ.Κ. Μαρμαρίου στο Δήμο Καρύστου Ν. Ευβοίας. (ΑΔΑ : ΒΟΝ27ΛΗ-Φ9Β)

Σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στις πιο πάνω (β) σχετικές αναφορές των βουλευτών Θ. Παφίλη, Ν. Καραθανασόπουλου και Κ. Στεργίου για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων στις θέσεις «ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ» και «ΓΚΟΥΡΙ ΜΑΔΙ» της Τ.Κ. Μαρμαρίου στο Δήμο Καρύστου Ν. Ευβοίας, σας υπενθυμίζουμε το (β) σχετικό έγγραφό μας, με το οποίο απαντώντας σε αντίστοιχη ερώτηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κ.Κ.Ε., σας ενημερώσαμε ότι για τις εν λόγω θέσεις, έχει εκδοθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, η αρ.2614/12-1-2012 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΔΑ : ΒΟΝ27ΛΗ-Φ9Β) για την εγκατάσταση αιολικού πάρκου ισχύος 4.83 MW στην "ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.".

Συνημμένα :

1. Φωτ/φο (β) σχετικού.
2. Φωτ/φο (γ) σχετικής.

Ε.Δ

1. Χρον. Αρχείο
2. Φ. 2019

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΠΑΠΑΡΙΣΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός



ΑΡΧΕΙΟ

Φ 2011.0026



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - FAX
Λαμία, 20 Φεβρουαρίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: 461/28452

Ταχ. Δ/ση : Θεοδωράτου & Βέλλιου
Ταχ. Κώδικας : 351 00
Πληροφορίες : Ι. Παπαγιαννόπουλος
Τηλέφωνο : 22310-43191
Fax : 22310-42502

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας - Στερ. Ελλάδας
Γραφείο Συντονιστή
Σωκράτους 111
413 36 ΛΑΡΙΣΑ
Fax : 2413 - 503651
e-mail : ntaramar@apdthest.gov.gr

71, 20-2-2019

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε ερώτηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κ.Κ.Ε. με θέμα "Να μην εγκατασταθεί από τη ΔΕΗ αιολικό πάρκο πάνω από το Μαρμάρι Ευβοίας".

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ.3302/28329/19-2-2019 έγγραφο της Δ/σης Διοίκησης Α.Δ.Θ.Σ.Ε. με το οποίο μας διαβιβάστηκε η με αρ. πρωτ.369/18-2-2019 ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων.

Σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην αρ.πρωτ.369/18-2-2019 ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων, σας ενημερώνουμε ότι για την εγκατάσταση του αιολικού πάρκου του θέματος ισχύος 4,83 MW από τη "Δ.Ε.Η ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε." στις θέσεις «Αγ. Σπυρίδων και Γκούρι Μάδι» του Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας, έχει εκδοθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, η αρ.2614/12-1-2012 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΔΑ : ΒΟΝ27ΛΗ-Φ9Β).

Ε.Δ

1. Χρον. Αρχείο
2. Φ. Κοινοβ/κού Ελέγχου.

Μ.Ε. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

Χαλκίδα, 12 Ιανουαρίου 2012
Αρ.Πρωτ: 2614
Σχετ: 2497

Ταχ. Δ/ση : **ΧΑΪΝΑ & Ρ. ΦΟΛΕΡΟ**
Ταχ. Κώδικας : **34100**
Πληροφορίες : **Ε. Κουρουμπέτη**
Τηλέφωνο : **2221353442**
Φαξ : **2221036045**

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 4,83 MW λόγω αντικατάστασης δεκαεπτά (17) ανεμογεννητριών, παλαιάς τεχνολογίας με έξι (5+1) σύγχρονες οριζοντίου άξονα και ονομαστικής ισχύος 900kW + 330kW της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» στις θέσεις «ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ» & «ΓΚΟΥΡΙ ΜΑΔΙ» του Δήμου ΚΑΡΥΣΤΟΥ (πρώην Δήμου Μαρμαρίου) Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.1650/86 "για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3010/25-4-02 (ΦΕΚ 91/Α) που αναφέρεται στην "εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις Οδηγίες '97 /11 Ε.Ε και '96/61 Ε.Ε..."
2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/25-10-90 (ΦΕΚ 678/Β/90) ως ισχύει.
3. Την αριθμ.15393/2332/2002 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1022/Β/5-8-2002) που αναφέρεται στην "κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το αρθ.3 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ.1 του Ν.3010/2002".
4. Την αρ.11014/703/Φ104/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 332/Β/20-3-03) "Για τη διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων".
5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 13727/724/2003 (ΦΕΚ 1087/Β/5-8-2003) "Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα"
6. Την αρ.37111/2021/26-9-03 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1391/Β/2003) που αναφέρεται στον "καθορισμό τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διάρκεια Ε.Π.Ο..."
7. Την αρ.104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ ΚΥΑ (ΦΕΚ663/Β/2006) "Για τη διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) σύμφωνα με το αρθ.4 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ.2 του Ν.3010/02."
8. Την αρ.104248/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ ΚΥΑ (ΦΕΚ663/Β/2006) "Για το περιεχόμενο, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία των Προμελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) καθώς και συναφών μελετών περιβάλλοντος, έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)."
9. Την ΚΥΑ Δ6/Φ1/2000/2002 (ΦΕΚ158/Β/2002) "Περί διαδικασίας έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
10. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με Αριθμ. 13727/724/2003 (ΦΕΚ 1087Β/05-08-2003) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την Κ.Υ.Α. με Αριθμ. Δ6/Φ1/οικ. 19500/2004 (ΦΕΚ 1571Β/11-11-2004) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 13727/724/24-07-2003 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ως

- προς την αντιστοίχιση των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στην πολεοδομική νομοθεσία»
11. Την αρ.26298/2003 (ΦΕΚ 1469/Β/10-10-03) Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ "Για Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας".
 12. Την αρ.49828/3-12-08 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2464/Β) "Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού".
 13. Τον Ν.3851/10 (ΦΕΚ 85 Α') Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
 14. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 15. Το Π.Δ.148/2010 (ΦΕΚ241/Α/27.12.2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
 16. Την αριθμ.1168/16-9-11 απόφαση Περιφερειάρχη Στ.Ελλάδας για την υπαγωγή του έργου του θέματος στη διαδικασία ΕΠΟ της υποκατηγορίας Β4 της 4^{ης} σχετικής ΚΥΑ
 17. Την υπ' αριθμ. Δ5/Β/Φ1/οικ.1085/24.01.2002 (ΦΕΚ Β' 92) Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για Α/Π εγκατεστημένης ισχύος 5,1MW, στη θέση «Μαρμάρι» του Δήμου Μαρμαρίου του Νομού Ευβοίας, του ΥΠ.ΑΝ
 18. Την με αριθμ. 221/2008 θετική γνωμοδότηση της ΡΑΕ (ΡΑ 06105) σχετικά μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής στην εταιρεία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ».
 19. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1884/19516/ 27-10-2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης περί μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής στην εταιρεία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ»
 20. Το άρθρο 24 του Ν.3734/2009 (ΦΕΚ 8 Α/28-1-09) σύμφωνα με το οποίο έχει χορηγηθεί για την ανωτέρω προσωρινή άδεια λειτουργίας έως 31-12-2013
 21. Την με αριθμ. Ο-46359/17-2-2011 βεβαίωση ανανέωσης Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, από τη ΡΑΕ για τον Αιολικό Σταθμό ισχύος 5,1 MW λόγω αποξήλωσης και αντικατάστασης του εξοπλισμού
 22. Την με αριθμ. πρωτ. 3010/4-6-2010 Πράξη Χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο Αλιβερίου
 23. Την με αριθμ. πρωτ. 3504/8-9-2010 Βεβαίωση Τελεσιδικίας Πράξης Χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο Αλιβερίου.
 24. Το με αριθμ. πρωτ. Δ3/Δ/3810/1097/9-2-2010 έγγραφο – γνωμάτευση για εγκατάσταση ανεμογεννητριών από το Υπουργείο Υποδομών & Δικτύων / ΥΠΑ/ΓΔΑ/ Δ/νση Αερολιμένων
 25. Το με αριθμ. πρωτ. 703/26-2-2010 έγγραφο της 23^{ης} ΕΒΑ
 26. Το με αριθμ. πρωτ. 751/18-3-2010 έγγραφο της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Αττικής.
 27. Το με αριθμ. πρωτ. 6345/184/ΑΠΕ.715/3-5-2010 έγγραφο – γνωμοδότηση για αντικατάσταση ανεμογεννητριών ισχύος από 5,1 σε 4,83 MW από το Υπουργείο Υποδομών & Δικτύων / ΓΓΕ / ΓΔΕ /Δ/νση Πιστοποίησης/Τμήμα Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας.
 28. Τα με αριθμ. πρωτ. 1160/12-4-10 & 2158/31-5-2010 έγγραφα της ΙΑ' ΕΠ & ΚΑ Χαλκίδας
 29. Το με αριθμ. πρωτ.3564/28-5-2010 έγγραφο – βεβαίωση χρήσεων γης από τη Δ/νση Πολεοδομίας Ν.Α. Εύβοιας
 30. Τις από 18-11-11 & 5-12-11 απήσεις της «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την Έγκριση των παρακάτω Περιβαλλοντικών Όρων η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, για τον εκσυγχρονισμό της εγκατάστασης και λειτουργίας του Σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με ανεμογεννήτριες (Αιολικό Πάρκο), που ανήκει στην εταιρία με την επωνυμία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ» ισχύος 4,83 MW στις θέσεις «ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ» & «ΓΚΟΥΡΙ ΜΑΔΙ» του Δήμου ΚΑΡΥΣΤΟΥ (πρώην Δήμου Μαρμαρίου) Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

Α.Είδος και μέγεθος δραστηριότητας

Πρόκειται για εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας "ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε." Αιολικού Πάρκου (Α/Π), το οποίο βρίσκεται σε λειτουργία από το 1992 και στο οποίο

πρόκειται να αντικατασταθούν οι δεκαεπτά (17) υπάρχουσες, παλαιάς τεχνολογίας Α/Γ, με έξι (6) σύγχρονες

Συγκεκριμένα στην θέση «Άγιος Σπυρίδων» (σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια περιοχή Α) θα αποξηλωθούν οι δεκατέσσερις (14) Α/Γ υπάρχουσες παλαιάς τεχνολογίας ΗΜΖ-300, οριζοντίου άξονα και ονομαστικής ισχύος 300kW και θα τοποθετηθεί **μία (1) σύγχρονη Α/Γ** τύπου Enercon EE-33/330kW οριζοντίου άξονα και ονομαστικής ισχύος 330kW.

Στην θέση «Γκούρι Μάδι» (σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια περιοχή Β) θα αποξηλωθούν τρεις (3) υπάρχουσες, παλαιάς τεχνολογίας Α/Γ ΗΜΖ-300, οριζοντίου άξονα και ονομαστικής ισχύος 300kW και θα τοποθετηθούν **πέντε (5) σύγχρονες Α/Γ** τύπου Enercon EE-44/900kW οριζοντίου άξονα και ονομαστικής ισχύος 900kW

Συγκεντρωτικός Πίνακας Στοιχείων του Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής

Είδος:	Σταθμός Ηλεκτροπαραγωγής με ανεμογεννήτριες (Αιολικό Πάρκο)
Επωνυμία εταιρίας:	«ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ.»
Θέσεις:	Αγ.Σπυρίδων και Γκούρι Μάδι του Δήμου Καρύστου Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας
Θα Περιλαμβάνει:	Έξι (6) ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος 4,83 MW
Είδος γραμμής μεταφοράς	Υπόγεια μέσης τάσης

Το εμβαδόν των ανωτέρω δύο γηπέδων (περιοχή Α & Β) που καταλαμβάνει το Α/Π είναι συνολικά 0,199km²..

Για την ανέγερση των Α/Γ θα απαιτηθεί να διαμορφωθεί ο περιβάλλον χώρος. Πιο συγκεκριμένα, γύρω από τη θέση της κάθε Α/Γ απαιτείται η κατασκευή ενός ισοπεδωμένου πλατώματος διαστάσεων περίπου 35x45m (συνολικά θα γίνει διαμόρφωση εμβαδού 9.450,00 m²).

Η διασύνδεση με το Δίκτυο είναι υφιστάμενο δίκτυο ΜΤ, το οποίο αποτελείται από δύο (2) γραμμές απλού κυκλώματος, οι οποίες ξεκινάνε από τους δύο (2) οικίσκους ελέγχου του Α/Π (ένας οικίσκος σε κάθε περιοχή) και τερματίζουν στο δίκτυο διανομής ΜΤ της ΔΕΗ (όλο το δίκτυο βρίσκεται στον Δήμο Καρύστου (πρώην Δήμος Μαρμαρίου του Νομού Εύβοιας).

Το δίκτυο διασύνδεσης των Α/Γ από εναέριο θα γίνει υπόγειο εντός του Α/Π στους υφιστάμενους δρόμους διασύνδεσης των Α/Γ.

Η πρόσβαση στις δύο (2) περιοχές εγκατάστασης των Α/Γ πραγματοποιείται μέσω υφιστάμενων χωματόδρομων. Για την πρόσβαση στο έργο δεν θα απαιτηθεί βελτίωση υφιστάμενου δρόμου. Επίσης, πιθανόν δεν θα απαιτηθεί βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου, εντός της έκτασης του Α/Π.

Στα έργα εγκατάστασης του Α/Π περιλαμβάνονται

- Κατασκευή θεμελιώσεων και εκσκαφών για κανάλια και βάσεις, πλατείες (Έργα Πολιτικού Μηχανικού)
- Κατασκευή δικτύου διασύνδεσης (Έργα Η/Μ)
- Μεταφορά Α/Γ και πυλώνων στο έργο
- Τοποθέτηση πυλώνων
- Τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικών υλικών (Καλώδια, υποσταθμοί, πίνακες, γειώσεις, τηλεεπίβλεψη κ.λ.π.
- Τοποθέτηση Α/Γ
- Σύνδεση Α/Γ με καλώδια μετασχηματιστές, πίνακες και εσωτερικό δίκτυο

Το έργο σύμφωνα με την ΚΥΑ 15393/2332 ΦΕΚ 1022/05.08.2002 κατατάσσεται στα 'Ειδικά Έργα' της 10ης Ομάδας Β Κατηγορίας / 3ης Υποκατηγορίας (Β3) α/α 11 (Κωδικός ΕΣΥΕ 40).

Με τη 16 σχετική έγινε υπαγωγή στην κατηγορία Β4 και είναι δραστηριότητα μέσης όχλησης, σύμφωνα με την (10) σχετική, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Β.1)Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας ατμόσφαιρας καθορίζονται στις ακόλουθες διατάξεις:

- Κ.Υ.Α. με Αριθμ. Η.Π. 14122/549/Ε.103 (Φ.Ε.Κ. 488Β/30-03-2011) με την οποία καθορίζονται μέτρα για την βελτίωση & ποιότητα της ατμόσφαιρας
- Κ.Υ.Α με Αριθμ. Η.Π.22306/1075/Ε103 (Φ.Ε.Κ. 920Β/08-06-2007) με την οποία καθορίζονται τιμές -στόχοι και όρια εκτίμησης συγκεντρώσεων για το Αρσενικό (As), Κάδμιο (Cd) Υδράργυρο (Hg) Νικέλιο (Ni) Πολυκυκλικοί Υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα.
- και το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.)1180/81 (Φ.Ε.Κ. 293Α/06-10-81).

Η διαχείριση των λιπαντικών ελαίων θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 82/25-2-04 (ΦΕΚ 64/Α/2-3-04).

Β.2) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Οι οριακές τιμές εκπομπής στο περιβάλλον κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους (εργοτάξιο) να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. με αριθμό 37393/2028/2003 (Φ.Ε.Κ. 1418Β/01-10-2003) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως τροποποιήθηκε με την με. Η.Π. 9272/471/2007 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 286Β/02-03-2007).

Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός να φέρει έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή της στάθμης του εκπεμπόμενου θορύβου σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. με αριθμό 69001/1921/1988 (Φ.Ε.Κ. 18-10-1988) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυρογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών».

Κατά την φάση λειτουργίας για τη στάθμη του θορύβου ισχύουν οι οριακές τιμές που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 (Φ.Ε.Κ. 293Α/06-10-1981).

Β.3) Έκθεση σε μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία χαμηλών συχνοτήτων:

Για το ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο των γραμμών μεταφοράς και του μετασχηματιστή τάσης ισχύουν οι βασικοί περιορισμοί και στάθμες αναφοράς της με Αριθμό 3060/(ΦΟΡ)/238/2002 (Φ.Ε.Κ. 512Β/25-04-2002) Κ.Υ.Α. «Μέτρα προφύλαξη του κοινού από τη λειτουργία διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων» [(Διόρθωση Σφαλμάτων (Φ.Ε.Κ. 759Β/19-06-2002)]

Γ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρόπησης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Ο κύριος του έργου οφείλει, κατά τη διαδικασία κατασκευής να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται:

- η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον κατασκευαστή στο μέρος που τον αφορούν
- η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του κατασκευαστή κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.

Β. ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή - λειτουργία του αιολικού σταθμού, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τυχόν επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις (π.χ. μονάδα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος). Κάθε Α/Γ θα συνδέεται σε γραμμή μέσης τάσης που θα κατασκευαστεί εντός του ΑΣΠΗΕ μέσω υποσταθμού ανύψωσης μέσης τάσης. Η γραμμή μέσης τάσης του ΑΣΠΗΕ θα είναι υπόγεια και θα διατρέχει όλο το μήκος του ΑΣΠΗΕ.
2. Απατούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά, μπορούν να εξασφαλισθούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την

απαιτούμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και με την προϋπόθεση ότι αυτοί τηρούνται επακριβώς. Απαγορεύεται η δημιουργία δανειοθαλάμου ή η απόληψη υλικών από κοίτες ποταμών ή χειμάρρων για υλικά που πιθανά απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου.

3. Να ληφθούν όλα τα κατάλληλα πρακτικά μέτρα για τον περιορισμό της ρύπανσης από αέρια απόβλητα :

- Να γίνεται διαβροχή των οδών προσπέλασης των οχημάτων μεταφοράς των υλικών για την κατασκευή του έργου του θέματος και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
- Τα φορτηγά οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των υλικών να είναι κατάλληλα καλυμμένα (να χρησιμοποιούνται σκέπαστρα που θα καλύπτουν τα μεταφερόμενα υλικά).
- Να περιοριστεί στο ελάχιστο η διέλευση των φορτηγών μέσα από οικισμούς, ειδικά των γεμάτων με υλικά.

4. Η οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης θα περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή. Η υλοτομία και απομάκρυνση των δασικών προϊόντων θα προηγηθούν κάθε επέμβασης και θα γίνουν με τις υποδείξεις του αρμόδιου Δασαρχείου.

Η εταιρεία υποχρεούται στη λήψη έγκρισης επέμβασης από την αρμόδια Δασική υπηρεσία για το σύνολο του έργου (συμπεριλαμβανομένων και των συνοδών έργων αυτού) που προβλέπονται να γίνουν σε έκταση δασικού χαρακτήρα.

5. Το δασικό περιβάλλον που θα αλλοιωθεί από την όλη επέμβαση και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών δεν θα καλύπτεται από έργα υποδομής, πρέπει να αποκατασταθεί και προς τούτο επιβάλλεται να συνταχθεί ειδική δασοτεχνική μελέτη. Επίσης όλα τα πρανή που θα δημιουργηθούν από τη διάνοιξη της οδοποιίας πρόσβασης και της εσωτερικής οδοποιίας, καθώς και όλων των επιφανειών που θα δημιουργηθούν στα πλαίσια του έργου και επιδέχονται βλάστηση (πρανή επιχωμάτων, βαθμίδες ορυγμάτων χώροι απόθεσης, νησίδες κ.λ.π.) θα φυτευτούν, κατά προτίμηση με φυτά της αυτοφυούς χλωρίδας της περιοχής, κατόπιν εκπόνησης ειδικών φυτοτεχνικών μελετών.

6. Οι εργασίες φύτευσης να αρχίζουν αμέσως σε κάθε τμήμα πρανούς ή επιφανείας όπου έχουν περατωθεί οι χωματοургικές εργασίες και έχουν διαμορφωθεί τα τελικά υψόμετρα (με προσθήκη φυτικής γης τουλάχιστον 50 εκ.) και να είναι ανάλογες με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε επιμέρους περιοχής. Συγκεκριμένα :

- Για την αποκατάσταση του τοπίου, τις χωματοургικές εργασίες θα πρέπει να ακολουθήσουν έργα αντιδιαβρωτικά που θα εμποδίζουν την απώλεια πολύτιμου εδάφους και τη δημιουργία αυλακωτής διάβρωσης πριν ακόμη αναπτυχθεί επαρκής βλάστηση.
- Όλες οι φυτεύσεις να γίνουν με παράλληλη εξασφάλιση άρδευσης για γρήγορη ανάπτυξη και συντήρηση της βλάστησης.
- φυτική γη που υπάρχει στην περιοχή εκτέλεσης του έργου θα συλλέγεται και θα διαφυλάσσεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες αποκατάστασης. Σε αντίθετη περίπτωση, θα μεταφέρεται για τις ανάγκες του έργου φυτική γη από δανειοθαλάμους που θα εγκριθούν από τη Δ/ση ΠΕ.ΧΩ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
- Όπου αναμένεται απώλεια βιοτόπων φυσικής βλάστησης, διαίρεση ή κατάτμηση των φυσικών οικοτόπων να εφαρμοστούν επανορθωτικά μέτρα όπως είναι η φύτευση.
- Για την αποκατάσταση της δασικής βλάστησης όπου αυτή θιγεί, να συνταχθούν ειδικές δασοτεχνικές μελέτες, σύμφωνα με το αρθ. 16 του Ν.998/79.
- Να χρησιμοποιηθούν αυτόχθονα είδη ώστε να επιτευχθεί η αισθητική και οικολογική ενοποίηση με τον περιβάλλοντα χώρο (την υφιστάμενη δομή και χλωρίδική σύνθεση του τύπου βλάστησης της περιοχής).

7. Η απόθεση των ακατάλληλων ή τελικά πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής να γίνει σε θέσεις με ήπιες κλίσεις όπου δεν θα επηρεάζεται η επιφανειακή ροή των υδάτων, δεν θα είναι δασικές και θα απέχουν τουλάχιστον 250μ από όρια οικισμών, κτίσματα, νεκροταφεία. Απαγορεύεται η ρίψη έστω και προσωρινά μπαζών και άλλων αδρανών στη κοίτη χειμάρρου.

8. Ο κάθε οικίσκος ελέγχου θα κατασκευαστεί σε έκταση χωρίς δασική βλάστηση και με υλικά κατασκευής που θα εναρμονίζονται πλήρως με το φυσικό περιβάλλον.
9. Κάθε μία από τις Α/Γ του ΑΣΠΗΕ καθώς και κάθε κτίριο ελέγχου θα έχουν αλεξικέραυνη προστασία, ενώ επιπλέον ο οικίσκος ελέγχου θα είναι περιφραγμένος.
10. Ο Υ/Σ μέσης τάσης να εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής και η κατασκευή του να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.7 του Π.Δ 24-5-85 (ΦΕΚ 70/Δ).
11. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία είναι υπεύθυνη για την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας των Α/Γ από γειτονικές χρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.12 της (9) σχετικής Κ.Υ.Α.
12. Τα στερεά απόβλητα που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια των εργασιών του εργοταξίου να διαχειριστούν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α 50910/2727/2003. (Φ.Ε.Κ. 1909Β/22-12-2003) σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α) περί περ/κής αδειοδότησης δηλαδή να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες.
Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα (π.χ. υλικά συσκευασίας) που θα προκύπτουν κατά τη λειτουργία του εργοταξίου να συλλέγονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο και να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2939/2001.
Τα αστικά, στερεά απόβλητα, απορρίμματα, και τα λοιπά μη αξιοποιήσιμα απόβλητα που δεν ανήκουν στον κατάλογο των επικινδυνών αποβλήτων που θα προκύπτουν από τη λειτουργία του εργοταξίου να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων και να περισυλλέγονται είτε από τα απορριμματοφόρα της υπηρεσίας καθαριότητας του οικείου Δήμου, είτε από εταιρεία που διαθέτει σχετική άδεια συλλογής-μεταφορά στερεών αποβλήτων από την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος.
Τα υλικά εκσκαφών που δε θα χρησιμοποιηθούν στη διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης του έργου του θέματος, και επομένως θα περισσεύουν, να διατίθενται σε νόμιμους χώρους διάθεσης ή προσωρινής αποθήκευσης
Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους.
Για την διαχείριση των επικινδυνών αποβλήτων να εφαρμόζονται οι διατάξεις της 3588/725/2006 (Φ.Ε.Κ. 383Β/28-3-2006) Κ Υ Α σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α)
Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (π.χ. αντιστροφείς τάσεις, μετασχηματιστές (όχι τα έλαια), ηλεκτρονικά ισχύος, καλώδια, κλπ) που προκύπτει μετά από επισκευές βλαβών, αντικαταστάσεις κλπ, τέλος του κύκλου ζωής του, να διαχειρίζεται σύμφωνα με το Π.Δ. 117/2004 (Φ.Ε.Κ. 82Α/05-03-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ...».
Να μη χρησιμοποιούνται συσσωρευτές για την αποθήκευση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Τυχόν συσσωρευτές, που χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του έργου του θέματος σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης (π.χ. συναγερμός, φωτισμός χώρου, κλπ), να διαχειρίζονται μετά το τέλος του χρόνου ζωής τους να διαχειριστούν σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103 (ΦΕΚ 1625/Β/11-10-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.....»
13. Κατά την φάση κατασκευής του έργου, για το προσωπικό του εργοταξίου (πλύση, WC κ.λ.π) να τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες ώστε να αποφευχθεί η επιβάρυνση από τα αστικά λύματα.
14. Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια, που, τυχόν, προκύπτουν από την συντήρηση των μηχανημάτων του εργοταξίου, και άλλα ελαιώδη υλικά, να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 82/2004 (Φ.Ε.Κ. 64Α/02-03-2004)
15. Τυχόν διαρροές καυσίμων ή ελαίων να αντιμετωπίζονται άμεσα με χρήση προσροφητικών υλικών, όπως άμμου, ροκανιδιού ή και ειδικού γεωυφάσματος, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ρύπανσης των επιφανειακών στρωμάτων του εδάφους ή των απορροών όμβριων.
16. Το εργοτάξιο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ικανοποιητικές ποσότητες προσροφητικών υλικών.

17. Τα ρυπασμένα προσροφητικά υλικά με πετρελαιοειδή ή λιπαντικά από τυχόν διαρροές ή εργασίες συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που αφορά στα επικίνδυνα απόβλητα.
18. Απαγορεύεται η καύση των χρησιμοποιημένων ελαίων, πλαστικών, ελαστικών και στερεών αποβλήτων τόσο σε ανοικτό - υπαίθριο (ανοιχτές εστίες καύσης) όσο και σε κλειστό - στεγασμένο χώρο [Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.) 10315/93 (Φ.Ε.Κ. 369Β/24-05-1993) 11535/93 (Φ.Ε.Κ. 328Β/06-05-1993)].
19. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή του έργου του
20. Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κλπ) να απομακρυνθεί μετά το πέρας κάθε εργολαβίας και ο χώρος θα αποκατασταθεί και τούτο ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε εργοταξιακού χώρου.
21. Τα πάσης φύσεως επί μέρους έργα ή δραστηριότητες που αφορούν την κατασκευή ή λειτουργία του έργου (π.χ εργοταξιακές εγκαταστάσεις) αποτελούν συνοδά έργα του κυρίως έργου και η περιβαλλοντική αδειοδότησή τους γίνεται από την αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του κυρίως έργου αρχή.
22. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο (γ) της παρούσας. Η επιβλέπουσα υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της τήρησης αυτού.
23. Όπου η διαθέσιμη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει αποδεκτά επίπεδα θορύβου, θα πρέπει να τοποθετούνται στους χώρους πρόκλησης του πρόχειρα ηχοπετάσματα.
24. Μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά την λειτουργία των εργασιών ορίζονται τα 65dB.
25. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαγιάς από την λειτουργία των μηχανημάτων.
26. Να αποφευχθεί η υλοποίηση των εργασιών κατασκευής σε ευαίσθητες για την ορνιθοπανίδα χρονικές περιόδους (περίοδος αναπαραγωγής)
27. **Να ειδοποιηθούν εγγράφως οι αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες** τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη των χωματουργικών εργασιών (ΙΑ' ΕΠ & ΚΑ Χαλκίδας, 23^η Ε.Β.Α., Εφορεία Νεωτ. Μνημείων Αττικής).
28. **Να ειδοποιηθεί εγγράφως πριν την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης των Α/Γ το Τμήμα Ηλεκτρικής Συμβατότητας του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων σύμφωνα με την 27 σχετική**
29. Να υπάρχει εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης με έγκριση από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.
30. Να παρακολουθούνται σε ετήσια βάση, τα επίπεδα ηχητικής επιβάρυνσης και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας της περιοχής, που οφείλεται στη λειτουργία του αιολικού πάρκου και τα αποτελέσματα να κοινοποιούνται εγγράφως στις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος.
31. Να γίνει ημερήσια & νυχτερινή σήμανση σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (24 σχετική)
32. Να ισχύουν οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην Μ.Π.Ε που συνοδεύει την παρούσα εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.

Δ) Περιβάλλον της περιοχής - ευαίσθητα στοιχεία του - ειδικά προστατευόμενες περιοχές

Το προτεινόμενο έργο δεν βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή του αρθ.21 του Ν.1650/86, ούτε σε περιοχή NATURA 2000.

Ε) Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η χορηγούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων - Προϋποθέσεις για την ανανέωσή της

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι **ισχύουν για δέκα (10) χρόνια** από την υπογραφή της παρούσας απόφασης και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια. Μετά την ημερομηνία αυτή ο κύριος του έργου οφείλει να εφοδιασθεί με νέα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Αλλαγή βασικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην ΜΠΕ, με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας είναι δυνατή μόνο εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και μόνο ύστερα από σχετική έγκριση της Δ/σης ΠΕ.ΧΩ.Σ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται νέα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κατά την κατασκευή ή την λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον.

Η παρούσα καθώς και η υποβληθείσα ΜΠΕ θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκεται στα γραφεία της επιβλέπουσας υπηρεσίας και να επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η ενδιαφερόμενη εταιρεία με την εγκατάστασή της στην υπόψη έκταση, έχει υποχρέωση πλήρους αποδοχής των πιο πάνω όρων της παρούσας (παράγραφοι Α, Β και Γ).

Η καθ' υπέρβαση των πιο πάνω όρων πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπόμενων στις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, υποχρεούται στη δημοσιοποίηση της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αρθ.5 της αρ.ΗΠ37111/2021/26-9-03 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1391/Β/2003). Τα έξοδα δημοσιοποίησης της παρούσας απόφασης βαρύνουν το φορέα λειτουργίας της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Η παρούσα απόφαση δίδεται χωρίς να εξεταστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων στη ζώνη κατάληψης του έργου, ούτε υποκαθιστά τυχόν απαιτούμενες συμφωνίες με δικαιούχους των εκτάσεων αυτών. Επίσης δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση τυχόν άλλων απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΤΣΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Υ.Π.Ε.Κ.Α.

- α. Ε.Υ.Ε.Π - Τμήμα Α
Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 115 23 ΑΘΗΝΑ
- β. Ε.Υ.ΠΕ
Λ. Αλεξάνδρας 11 - 114 73 ΑΘΗΝΑ
- γ. Δ/ση Χωροταξίας
Αμαλιάδος 17
115 23 ΑΘΗΝΑ

2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

- α. Δ/ση ΠΕΧΩΣ - Θεοδωράτου & Βέλλιου 351 00 ΛΑΜΙΑ
- β. Δ/ση Δασών Ν. Ευβοίας - 341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ
- γ. Δασαρχείο Αλιβερίου - 340 03 ΚΥΜΗ

3. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

- α. Δ/ση Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Πατρόκλου 25 - 351 00 ΛΑΜΙΑ
- β. Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας/
Επιτροπή Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης
Υψηλάντου 1 - 351 00 ΛΑΜΙΑ

4. Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού

- α. 23η Ε.Β.Α
Λεωφ. Αθηνών 24 Β, 341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ

- β. ΙΑ ΕΠΚΑ 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ
γ. ΕΦΟΡΕΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
Λυσίου & κλεψύδρας 1, 105 55 ΑΘΗΝΑ
5. **Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας**
Πειραιώς 132
118 54 ΑΘΗΝΑ (συν. αντίγραφα μελέτης)
6. **Δήμος Καρύστου**
ΚΑΡΥΣΤΟΣ
8. **"Δ.Ε.Η ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε."**
Καποδιστρίου 3, 153 43 Αγ.Παρασκευή (συν. αντίγραφα μελέτης)

Ε.Δ:1.Χρονολογικό Αρχείο
2.Ε.Κουρουμπέτση (συν. Φάκελος Μ.Π.Ε)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/ση : Λ. Καλυβίων 2
35132 ΛΑΜΙΑ
Πληροφορίες : Αντ. Τερζής

Τηλ/νο : +30 22313 52650
ΦΑΞ : +30 22313 52664
e-mail : dpehos@pste.gov.gr

Λαμία 19/03/2019
Αρ. Πρωτ. 60692/971

2013/03/19
5050/45679 ✓
60692/971

Προς: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΑΞ 2413 503587 -2413503651
E MAIL: eleni.kiourelis@apdthestest.gov.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
E MAIL: periferiarxis@pste.gov.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ
ΕΥΒΟΙΑΣ
Κος ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ
E MAIL: grammateia.antip@evia.pste.gov.gr

ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΧΗ
E MAIL: themantiper@viotia.gr

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ
E MAIL: a.papanastasiou@pste.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ζητήματα σχετικά με την εγκατάσταση αιολικών πάρκων στο Μαρμάρι Δ.
Καρύστου Εύβοιας.

ΣΧΕΤ.: Το με αριθμ. πρωτ. 4845/43496/18-03-2019 (αριθμ. Πρωτ. 60692/971/19-03-2019
εισερχόμενο στην υπηρεσία μας) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς
Ελλάδας Γεν. Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας / Δ/ση Διοίκησης με συνημμένα το υπ' αριθμ.
18731/14-03-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών / Δ/ση Διοικητικής Υποστήριξης/
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο διαβιβάστηκαν αναφορές των Βουλευτών κκ Θ.
Παφίλη, Ν. Καραθανασοπούλου και κ. Στεργίου που αφορούν την εγκατάσταση αιολικών
πάρκων στο Μαρμάρι Δ. Καρύστου.

Ύστερα από το παραπάνω σχετικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο διαβιβάστηκαν αναφορές βουλευτών που αφορούν την
εγκατάσταση αιολικών πάρκων στο Μαρμάρι Δ. Καρύστου.

Γίνεται γνωστό ότι με βάση το τηρούμενο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας έχουν εκδοθεί από
Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, της ΑΔΘΣΤΕ, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και αναρτήσεις στην
Διαύγεια, οι παρακάτω αναφερόμενες αποφάσεις:

ΑΔΑ: 4ΑΛΑΙΔΕ-Β - Βεβαίωση για την ανανέωση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ
Δ6/Φ17.1884/19516/27.10.2008 (ΑΔ-01136) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από

αιολικό σταθμό ισχύος 5,1 MW στη θέση «Μαρμάρι» του Δήμου Μαρμαρίου του Νομού Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της εταιρείας «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.» κατόπιν αποξήλωσης και αντικατάστασης του εξοπλισμού

 Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Φορέας: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ)

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 21/02/2011 16:34:47

Είδος: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Θεματικές: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΑΔΑ: 4Α8Κ7ΛΗ-ΠΘΡ - Υπαγωγή υφιστάμενου αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 4,83 MW λόγω αντικατάστασης δεκαεπτά (17) ανεμογεννητριών, παλαιάς τεχνολογίας με έξι (5+1) σύγχρονες οριζοντίου άξονα και ονομαστικής ισχύος 900kW + 330kW της εταιρείας "ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε." στη θέση «ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ» του Δήμου ΚΑΡΥΣΤΟΥ (πρώην Δήμου ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ) Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ στη διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της 4ης υποκατηγορίας της Β' Κατηγορίας του άρθρου 11 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20-3- 03).

 Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/09/2011 10:32:01

Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Θεματικές: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΔΑ: ΒΟΝ27ΛΗ-Φ9Β - Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 4,83 MW της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» στις θέσεις «ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ» & «ΓΚΟΥΡΙ ΜΑΔΙ» του Δήμου ΚΑΡΥΣΤΟΥ (πρώην Δήμου Μαρμαρίου) Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

 Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/01/2012 11:27:40

Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Θεματικές: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΖ3ΟΡ10-ΗΙ8 - Χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 4,83 MW, προϋπολογισμού 5.796.000 €, στη θέση «Μαρμάρι ή Αγ. Σπυρίδων», του Δήμου Καρύστου, Π.Ε. Ευβοίας, στην εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.».

 Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/06/2013 09:33:17

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΙΔΞ-ΗΤ6 - ΒΕΒΑΙΩΣΗ για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1884/19516/27.10.2008 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01136) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. Ο-46359/17.02.2011 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 4,83 MW στη θέση «Μαρμάρι» της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου και Καρύστου, του Δήμου Καρύστου, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.».

 Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Φορέας: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ)

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/01/2014 16:00:07

Είδος: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Θεματικές: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΑΔΑ: Ω8ΘΤΟΡ10-07Ζ - Τροποποίηση άδειας Εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 4,83 MW, προϋπολογισμού 5.796.000 €, στη θέση «Μαρμάρι ή Αγ. Σπυρίδων», του Δήμου Καρύστου, Π.Ε. Ευβοίας, στην εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», λόγω αλλαγής εξοπλισμού και ενσωμάτωσης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ).

 Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/03/2015 09:16:48
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θεματικές: ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Θεματικές: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΑΔΑ: 7Κ10ΟΡ10-25Μ - Παράταση άδειας εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 4,83 MW, προϋπολογισμού 5.796.000 €, στη θέση «Μαρμάρη ή Αγ. Σπυρίδων», του Δήμου Καρύστου, Π.Ε. Ευβοίας, στην εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», βάσει της υποπερίπτωσης δδ της περίπτωσης α της υποπαραγράφου α1 της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 4203/2013.

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/09/2015 14:28:43

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θεματικές: ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΩΕΛΒΙΔΞ-ΘΩΒ - Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01136 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ' αριθμ. Δ5/Β/Φ1/οικ.1085/24.01.2002 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. Δ6/Φ17.1884/19516/27.10.2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και όπως αυτή μεταβλήθηκε με τις υπ' αριθμ. πρωτ. Ο-46359/17.02.2011 και Ο-57250/17.01.2014 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 αρ. 5 του ν. 2006.

/24.01.2002 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΗΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Φορέας: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ)

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/03/2018 09:56:58

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θεματικές: ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΔΑ: Ψ1ΚΧΩΕΦ-Ε32 - Απόφαση 1-2019 Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα "Ψήφισμα για την εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου στο Μαρμάρη"

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/02/2019 13:59:02

Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Θεματικές: ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Οι παραπάνω αποφάσεις αφορούν τον υφιστάμενο αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 4,83 MW λόγω αντικατάστασης δεκαεπτά (17) ανεμογεννητριών, παλαιάς τεχνολογίας με έξι (5+1) σύγχρονες οριζοντίου άξονα και ονομαστικής ισχύος 900kW + 330kW της εταιρείας "ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε." στη θέση «ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ» του Δήμου ΚΑΡΥΣΤΟΥ (πρώην Δήμου ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ) Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ και υπόκεινται σε ένδικο μέσα.

Ε.Δ.

1. Δ/ση Περιβάλλοντος

2. Φ 5-50

ΜΕΠ

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΧΩ.Σ.

ANTONIOS

Date: 2019.03.20

TERZIS

10:39:20 +02'00'

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕΡΖΗΣ

Χημ. Μηχ/κός