

Αρ./Ημ.: ΓρΔ/ 299/29.08.2019

Προς: **κ. Κ. Χατζηδάκη**
Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Περίληψη: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή


Σχετικά : Η υπ' αριθμ. 309/20.8.2019 Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων η Βουλευτής κα Παναγιώτα Δούνια

Κύριε Υπουργέ,

Αναφερόμενοι στη σχετική ερώτηση της Βουλευτού κ. Παναγιώτας Δούνια για υπερτάσεις ή υποτάσεις της τάσης ηλεκτροδότησης καταναλωτών της νήσου Αίγινας, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

1. Ο ΔΕΔΔΗΕ, αναφορικά με την παρεχόμενη στους καταναλωτές τάση, ακολουθεί τα σχετικά Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Πρότυπα EN50160, τα οποία ταυτίζονται και καθορίζουν:
 - 230V, 400V $\pm 10\%$ για τους μονοφασικούς και τριφασικούς καταναλωτές Χαμηλής Τάσης αντιστοίχως και
 - 20kV $\pm 10\%$ για τους καταναλωτές Μέσης Τάσης.
2. Μετά από παράπονα καταναλωτή Χαμηλής Τάσης της Νήσου για υπέρταση, ο ΔΕΔΔΗΕ πραγματοποίησε επί τόπου έλεγχο και διαπίστωσε ότι η παρεχόμενη τάση ευρίσκονταν εντός των ορίων του Προτύπου. Παρά ταύτα, προέβη σε ρύθμιση των τοπικών εγκαταστάσεων του για να τροφοδοτείται ο καταναλωτής με χαμηλότερη τάση, όπως επιθυμούσε.
3. Μετά τα παράπονα του καταναλωτή αλλά και στα πλαίσια των περιοδικών ελέγχων της τάσης του δικτύου, ο ΔΕΔΔΗΕ προέβη σε ευρύτερο δειγματοληπτικό έλεγχο με καταμέτρησή της σε σαράντα Υποσταθμούς Μέσης προς Χαμηλή Τάση της Νήσου και επιβεβαίωσε ότι αυτή κυμαίνεται εντός των επιτρεπόμενων ορίων.

Με εκτίμηση


Στέφανος Οκταποδάς

Κοινοποίηση:

- ΥΠΕΝ/Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου