



6^ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης
Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρμη Θεσ/νίκης
Τηλ. Κέντρο : 2310 470200
Fax : 2310 475935-6

Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Πληροφορίες: Όλγα Μπουντίνα
Συντάξας: Θ. Σιδόντης



Γ.Δ.Σ.Υ

ΕΙΣ: 3573/07/11/2019

Θεσσαλονίκη, 6.11.2019

Αριθμ. Πρωτ: 78554

Κωδ. Εγγρ.: B30/077/AA/ID113238

ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αναστ. 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
Τηλ. 210 - 6508338
Φαξ. 210 - 6508299
Email: tkvel@ymv.gov.gr

ΘΕΜΑ : Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤΙΚΑ : α) Η υπ' αρ. πρωτ. B-1396/30-10-2019 επιστολή του Υπουργείου
Υποδομών & Μεταφορών (ΕΟΑΕ 78298_ID112730/31-10-2019).
β) Η με αριθμ. πρωτ. 1546/29-10-2019 Ερώτηση του Βουλευτή, της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ», κ. Μ. Αθανασίου.

Αποστέλλεται συνημμένα η απάντηση της Υπηρεσίας στη β) σχετική Κοινοβουλευτική
Ερώτηση.

Με εκτίμηση,

Γεώργιος Κωνσταντίνου
Πρόεδρος Δ.Σ.
α/α Γ.Θ. Χ. Τσιγάντε
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Θεσσαλονίκη, 6.11.2019

Αριθμ. Πρωτ.: 78554

Κωδ. Εγγρ.: B30/077/AA/ID113238

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 1546/29-10-2019 που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων η Βουλευτής κα Αθανασίου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ», σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Μετά την επερώτηση της Βουλευτού κας Αθανασίου για δυσλειτουργία του συστήματος εξαερισμού της Υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου – Πρέβεζας, στελέχη της εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ σε συνεργασία με την Ανάδοχο εταιρεία, προχώρησαν σε έλεγχο της εγκατάστασης αερισμού της σήραγγας και των καταγραφών των αέριων ρύπων. Από τις διαθέσιμες καταγραφές των αέριων ρύπων και του επιπέδου ορατότητας, όλες οι μετρήσεις είναι εντός των ορίων που καθορίζει η Διεθνής Ένωση Οδικών Υποδομών (World Road Association) WRA-PIARC Limit Values 2010 ("Road Tunnels: Vehicle Emissions and Air Demand for Ventilation").

Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. κατά τις διελεύσεις οχημάτων μεταφοράς ζώων, ή κατά την διέλευση ιδιαίτερα ρυπογόνων οχημάτων) μπορεί να αναπτυχθούν εντός της σήραγγας στιγμιαία ρύποι ή δυσάρεστες οσμές, μέχρι την έναρξη λειτουργίας του συστήματος αερισμού. Για την διατήρηση της ποιότητας του αέρα εντός της σήραγγας σε αρκετές περιπτώσεις και παρόλο που δεν προβλέπονται σε διεθνείς ή εθνικούς κανονισμούς, πραγματοποιούνται χειροκίνητες εκκινήσεις, επιπρόσθετα των εκκινήσεων που πραγματοποιούνται με βάση τους μετρητές αέριων ρύπων.

Επικοινωνικά σας αναφέρουμε ότι κατά το τετράμηνο Μάιος έως Σεπτέμβριος 2019, λαμβάνοντας υπόψη τις καταγραφές των συστημάτων, παρατηρήθηκε αύξηση των καταναλώσεων ρεύματος που έχουν σχέση με την συχνότερη εκκίνηση των ανεμιστήρων (χειροκίνητα και αυτόματα) για τον ποιοτικότερο εξαερισμό, κατά 53%, σε σχέση τις αντίστοιχες καταναλώσεις του 2018.

Ενημερωτικά θα θέλαμε επίσης να αναφέρουμε τα κάτωθι:

Η συντήρηση και λειτουργία της σήραγγας πραγματοποιείται μέσω της σύμβασης «Προμήθεια Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης της Υποθαλάσσιας Ζεύξης Ακτίου – Πρέβεζας (2016 – 2020) η οποία υπογράφηκε την 20 Δεκεμβρίου 2016 και έχει διάρκεια εξήντα (60) μηνών.



Θεσσαλονίκη, 6.11.2019

Αριθμ. Πρωτ.: 78554

Κωδ. Εγγρ.: B30/077/AA/ID113238

Εντός της σήραγγας, για την αποφυγή συγκέντρωσης επικίνδυνων ρύπων ή την μείωση της ορατότητας, εξαιτίας των εκπομπών καυσαερίων των οχημάτων, έχει εγκατασταθεί ένα αυτόματο σύστημα εξαερισμού αυτής. Ο εξοπλισμός του συστήματος αυτού χρησιμοποιείται και για τον εκκαπνισμό της σήραγγας σε συμβάν πυρκαγιάς.

Ο ανωτέρω εξοπλισμός λειτουργεί και είναι πλήρως λειτουργικός χωρίς έως σήμερα να έχει παρουσιάσει κάποια ουσιαστική δυσλειτουργία. Η αδιάλειπτη λειτουργία του διασφαλίζεται με την τροφοδοσία των ανεμιστήρων μέσω εφεδρικού Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους οι δε μετρητές ποιότητας αέρα και το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου εξοπλισμού (SCADA) από δύο συστήματα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας -UPS. Ο εξοπλισμός συντηρείται και εμποτεύεται, σε συνεχή - προγραμματισμένη βάση, από το προσωπικό της αναδόχου επί τόπου του έργου και από τους εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες, σύμφωνα με τα εγχειρίδια των κατασκευαστών του εξοπλισμού.

Τέλος στο τηλεφωνικό κέντρο της υποθαλάσσιας σήραγγας -1077- που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, αλλά και στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και την Κεντρική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», δεν έχει καταγραφεί κάποια κλήση ή σχετικό παράπονο που να σχετίζεται με την ύπαρξη υψηλών ρύπων - καυσαερίων εντός της σήραγγας.

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ λαμβάνει σοβαρά υπόψη της τις όποιες παρατηρήσεις και τα παράπονα των πολιτών και βρίσκεται σε συνεχή προσπάθεια βελτίωσης των υπηρεσιών σχετικά με την ασφάλεια των χρηστών της οδού. Στην κατεύθυνση αυτή θα προβούμε σε περαιτέρω διερεύνηση και παρακολούθηση του συστήματος αερισμού και του τρόπου λειτουργίας αυτού, προκειμένου να προβούμε, αν απαιτείται, σε πιθανές διορθωτικές ενέργειες.

