



Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
& ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ρέθυμνο, 30-09-2019

Πληροφορίες: Ευαγ. Μαμαγκάκης

Τηλ. : (28310) 27501, 53776

FAX : (28310) 23835

Προς

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Γραφείο Συντονίστριας

Πλατεία Κουντουριώτη,

ΤΚ 71202, Ηράκλειο

Τηλ. 2813 404103

Fax: 2810 244520

e-mail: ggg@apdkritis.gov.gr

Κοινοποίηση

1. Κ. Δ. Κουνενάκη

Πρόεδρο Δ.Σ. Ο.Α.Κ. Α.Ε.

2. κ. Φώτη Καζάση

Διευθύνων Σύμβουλο Ο.Α.Κ. Α.Ε.

ΘΕΜΑ: Νεκρά χρυσόψαρα από ένα παράσιτο.

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 64906/66/27.09.2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος.

Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου σας, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.), ως ο υπεύθυνος φορέας κατασκευής και λειτουργίας των έργων Αποσελέμη, σας ενημερώνει ότι αναφορικά με τα νεκρά ψάρια που είχαν εντοπισθεί στις όχθες του ταμιευτήρα του φρ. Αποσελέμη, έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των φυσικοχημικών, μικροβιολογικών και παρασιτολογικών αναλύσεων, από το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Νερού της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) Αποσελέμη, από διαπιστευμένο εξωτερικό εργαστήριο, καθώς και από το Εργαστήριο Μικροβιολογίας Υδατοκαλλιεργειών του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας & Υδατοκαλλιεργειών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Τα αποτελέσματα του συνόλου των αναλύσεων επιβεβαιώνουν ότι η θνησιμότητα των ψαριών σχετίζεται με έντονο παρασιτισμό από το πρωτόζωο *Ichthyobodo* sp. Η καθημερινή υποβάθμιση της στάθμης του ταμιευτήρα του φρ. Αποσελέμη (περίπου 4 εκατοστά), λόγω της υδροδότησης των ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγ. Νικολάου, είχε ως αποτέλεσμα αρκετός πληθυσμός ψαριών που διαβιεί στον ταμιευτήρα, να εγκλωβιστεί σε ρηχές περιοχές της όχθης του. Ο συγχρωτισμός των ψαριών, η υψηλή θερμοκρασία και η μικρή έως ελάχιστη ανανέωση του νερού, σε συνδυασμό με το μικρό βάθος στις συγκεκριμένες περιοχές, ήταν ιδανικές συνθήκες για την εκδήλωση της ασθένειας που οδήγησε στο θάνατο μεγάλο ποσοστό των εγκλωβισθέντων ψαριών. Πρέπει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο παράσιτο είναι παθογόνο μόνο για τα ψάρια και δεν αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Το σύνολο των νεκρών ψαριών περισυλλέχθηκε και διατέθηκε σε εγκεκριμένη εταιρεία συλλογής και διάθεσης ζωικών υποπροϊόντων, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Ηρακλείου.

Από το σύνολο δε των φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων, που πραγματοποιήθηκαν στα προαναφερόμενα εργαστήρια σε δείγματα εισερχόμενου νερού, επιβεβαιώνεται ότι στον ταμιευτήρα Αποσελέμη δεν υφίσταται ρύπανση από ροή υγρών αποβλήτων.

Στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού, η ποιότητα του εισερχόμενου νερού προς επεξεργασία από τον ταμιευτήρα του φράγματος Αποσελέμη, παραμένει σταθερή και το παραγόμενο επεξεργασμένο νερό που υδροδοτεί τις ΔΕΥΑ Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου με 42.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως είναι εξαιρετικής ποιότητας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παραμένουμε πάντα στη διάθεσή σας.



Εσωτερική Διανομή

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Φάκελος Έργου

Α.Φ.Μ. 997321341 - Δ.Ο.Υ. Χανίων, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125948458000

Έδρα ΧΑΝΙΑ
Γολγοθά 2, Οδός Βαρούπετρου
73100 Χανιά
Τηλ. 2821029200
Fax 2821029250

ΡΕΘΥΜΝΟ
Μ. Πορτάλιου 5-7
74100 Ρέθυμνο
Τηλ. 2831027501
Fax 2831023835

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Μάχης Κρήτης 3
71303 Ηράκλειο
Τηλ. 2810311316
Fax 2810311320

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χορτατσίων 18
72100 Άγιος Νικόλαος
Τηλ. 2841082684
Fax 2841082685