



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 11526 Αθήνα
Πληροφορίες: Σκυλίδου Καλλιόπη
Τηλέφωνα: 213-15 13 510
FAX: 213-15 13 512
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

**Αθήνα, 10-1-2020
Αρ. Πρωτ. 117403/2348**

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Κάτση Μάριο

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Αναφορά»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 471/12-12-2019 Αναφορά

Σε απάντηση της (α) σχετικής **Αναφοράς** που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Κάτση Μάριο, σας επισυνάπτουμε το υπ. αρ. πρωτ. 11544/20-12-2019 έγγραφο του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ. Όπως προκύπτει από το ανωτέρω έγγραφο, η πολύωρη διακοπή στην περιοχή Τ.Κ. Γαρδικίου οφειλόταν σε βλάβες οι οποίες προκλήθηκαν στο δίκτυο από πτώσεις δέντρων και κεραυνών λόγω των ιδιαίτερα έντονων καιρικών φαινομένων οι οποίες έπληξαν την περιοχή. Η αρμόδια Μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή Ιωαννίνων καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προληπτικά και κατασταλτικά, για την ελαχιστοποίηση και αντιμετώπιση των βλαβών στο Δίκτυο ευθύνης του.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ

Επισυνάπτεται: Το υπ. αρ. πρωτ. 11544/20-12-2019 έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ.

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 3
Σ ύ ν ο λ ο Σελίδων: 4