

Αρ./Ημ.: ΓρΔ/11550/20.12.2019

Προς: **κ. Κ. Χατζηδάκη**
Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Περίληψη: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή

Σχετικά: Η υπ' αριθμ. 2500/10.12.2019 Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων η Βουλευτής κ. Αναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης της Βουλευτού κ. Αναστασίας – Αικατερίνης Αλεξοπούλου για προβλήματα ηλεκτροφωτισμού οδών στο Δήμο Κηφισιάς από το μήνα Σεπτέμβριο του 2019, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

Όλες οι περιοχές του Δήμου Κηφισιάς ηλεκτροφωτίζονται από 400 παροχές Χαμηλής Τάσεως περίπου, οι οποίες για την αφή και σβέση των φωτιστικών που είναι εγκατεστημένα επί των στύλων του δικτύου Χαμηλής Τάσεως, λαμβάνουν σήματα ακουστικής συχνότητας μέσω του δικτύου Μέσης Τάσεως.

Το πλήθος των βλαβών που παρουσιάζουν οι ανωτέρω παροχές είναι κατά κανόνα ελάχιστο (μία βλάβη ανά τρεις με τέσσερις ημέρες), αυξάνεται κατά τι την περίοδο των εορτών λόγω του στολισμού και όλες οι βλάβες αποκαθίστανται κατά κανόνα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Εξαίρεση αποτέλεσε η 3^η.11.2019, ημέρα Κυριακή κατά την οποία, λόγω της επικρατούσας έντονης κακοκαιρίας, μία γραμμή Μέσης Τάσης παρουσίασε βλάβη και δεν διήλθε εξ αυτής το σήμα για 40 περίπου παροχές ηλεκτροφωτισμού. Αποτέλεσμα ήταν κάποιες περιοχές της Κηφισιάς, της Ερυθραίας και της Πολιτείας να μην ηλεκτροφωτιστούν. Μόλις αποκαταστάθηκε η λειτουργία της γραμμής η εντολή αφής δόθηκε εκ νέου και ο φωτισμός των εν λόγω περιοχών αποκαταστάθηκε.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση χρειασθείτε.

Με τιμή

Αναστάσιος Μάνος

Κοινοποίηση:

- ΥΠΕΝ/Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
- ΔΕΗ Α.Ε.