

Αρ./Ημ.: ΓρΔ / 9329/24.10.2019

Προς : **κ. Κ. Χατζηδάκη**
Υπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Περίληψη : Απάντηση σε Αναφορά Βουλευτή

Σχετικά : Η υπ' αριθ. 158/11.10.2019 Αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Π. Δαβάκης

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Αναφοράς του Βουλευτή Λακωνίας κ. Αθανάσιου Π. Δαβάκη με θέμα «Διακοπές Ηλεκτροδότησης στο Δήμο Ελαφονήσου», θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως υπεύθυνος για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συντήρηση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας προβαίνει, στο πλαίσιο των ενισχύσεων – βελτιώσεων και της προγραμματισμένης επιθεώρησης και συντήρησης των εγκαταστάσεων Διανομής, σε μια σειρά έργων και μέτρων, εναρμονισμένων με τους διεθνείς και εθνικούς κανονισμούς και πρακτικές που στόχο έχουν τη διασφάλιση συνεχούς και αξιόπιστης ηλεκτροδότησης.
2. Η ηλεκτροδότηση της νήσου Ελαφώνησος πραγματοποιείται από ροηφόρο γραμμή Μέσης τάσης του Υποσταθμού Υψηλής Τάσης Μολάων.
3. Το παραπάνω δίκτυο είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τους Διεθνείς και Εθνικούς Κανονισμούς καθώς και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, συντηρείται όπως προβλέπεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου τελικά να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του και να παρέχει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Όσον αφορά στην εκδήλωση βλαβών σημειώνουμε ότι κατά τη διάρκεια του εννιαμήνου του 2019 έχουν σημειωθεί συνολικά τρεις βλάβες Μέσης Τάσης στο εν λόγω νησί και συγκεκριμένα στις 20.06.2019, 18.08.2019 και στις 24.09.2019. Η τελευταία που προκλήθηκε λόγω της έντονης κακοκαιρίας, εντοπίστηκε σε δύο σημεία της παραπάνω ροηφόρου γραμμής τόσο στο χερσαίο τμήμα αυτής στην πλευρά των Μολάων όσο και σε τμήμα του δικτύου επί της νήσου Ελαφώνησος.



4. Για τα θέματα ποιότητας της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας τηρείται από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50160 / November 1999, με το οποίο βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ EN/50160/25.5.2000, που παραμένει σε ισχύ μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό, «οι τυχαίες διακοπές προκαλούνται από εξωτερικά γεγονότα ή ενέργειες οι οποίες δε μπορούν να αποφευχθούν. Δεν είναι δυνατόν να υποδειχθούν ενδεικτικές τιμές για την ετήσια συχνότητα και τη διάρκεια των διακοπών αυτών. Αυτό οφείλεται στις τεράστιες διαφορές στην τοπολογία και την κατασκευή των συστημάτων στις διάφορες χώρες, καθώς επίσης και στις απρόβλεπτες συνέπειες των ενεργειών τρίτων και των καιρικών συνθηκών».
5. Για την κατά το δυνατόν εξασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας του δικτύου ο ΔΕΔΔΗΕ εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εγκατάστασης και Συντήρησης των Γραμμών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΕΣΥΓΗΕ) ΦΕΚ-608/13/6.10.67 όπως επιθεωρήσεις, συντηρήσεις, κλαδέματα, πλύσιμο μονωτήρων κλπ. Επίσης με χρήση των πιο προηγμένων μέσων, υλικών και μεθόδων και με συνεχείς βελτιώσεις και ενισχύσεις του δικτύου καταβάλλει κάθε προσπάθεια περιορισμού και πρόληψης των διακοπών στα δίκτυα.
6. Τέλος αναφέρουμε ότι για τη διακοπή ρεύματος της 24^{ης} Σεπτεμβρίου, η αρμόδια Μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν ώστε να αποκαταστήσει το συντομότερο δυνατό την ηλεκτροδότηση.

Με εκτίμηση

Αναστάσιος Μάνος

Κοινοποίηση :

- ΥΠΕΝ/Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου