



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119

Ταχ. Κώδικας: 11526 Αθήνα

Πληροφορίες: Κ. Σκυλίδου

Τηλέφωνο: 213-15 13 510

FAX: 213-15 13 512

E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

Αθήνα 17-2-2020

Αρ. Πρωτ. 2528/42

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Μουλκιώτη Γεώργιο

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 2946/9-1-2020 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής **Ερώτησης** που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Μουλκιώτη Γεώργιο, κοινοποιούμε το υπ' αρ. πρωτ. 541/20-1-2020 έγγραφο της εταιρίας «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.».

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στο ανωτέρω έγγραφο, αιτία των καθυστερήσεων στον εντοπισμό και αποκατάσταση των βλαβών στο Δίκτυο οι οποίες προκλήθηκαν από την έντονη κακοκαιρία, η οποία έπληξε τον Ν. Βοιωτίας από 29-12-19 έως 7-1-2020, ήταν η μεγάλη δυσκολία πρόσβασης των συνεργείων. Επίσης, το τηλεφωνικό σύστημα αναγγελίας βλαβών, το οποίο συνεχώς βελτιώνεται, παρά τη μεγάλη διαθεσιμότητα τηλεφωνικών γραμμών, δεν ήταν εφικτό να ανταποκριθεί με ανεκτό χρόνο αναμονής στον εξαιρετικά μεγάλο αριθμό κλήσεων.

Με αφορμή την παρούσα Ερώτηση, επισημαίνουμε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως εποπτεύον Υπουργείο, αναγνωρίζει την προσπάθεια την οποία καταβάλλει η Διοίκηση και το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ ώστε να αποκαθίστανται οι βλάβες το συντομότερο δυνατό ακόμα και σε δυσπρόσιτες περιοχές υπό ακραίες καιρικές συνθήκες, ωστόσο αντιλαμβάνεται πλήρως την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού του Δικτύου. Προκειμένου να υλοποιηθούν επενδύσεις στο Δίκτυο και να περιοριστούν φαινόμενα όπως αυτά που περιγράφονται στην Ερώτηση, απαιτείται η προσέλκυση κεφαλαίων. Για το λόγο αυτό η κυβέρνηση έχει λάβει την απόφαση για τη μερική ιδιωτικοποίηση της εταιρίας σε ποσοστό 49% με ενισχυμένα δικαιώματα μειοψηφίας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ

Επισυνάπτεται: Το υπ' αρ. πρωτ. 541/20-1-2020 έγγραφο

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 2
Σύνολο Σελίδων: 3