



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
Τηλέφωνο: 2106508120
Τηλεομοιότυπο: 2106508299
Δ/νση ηλεκτρον. ταχυδρ.: tkvel@yme.gov.gr

Παπάγου, 11.03.2020

Αρ. Πρωτ. : **B - 127**

Προς
τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση
1. Βουλευτή κ. Ζέττα Μ. Μακρή
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
3. Υπουργείο Εσωτερικών
4. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Δια της Βουλής των Ελλήνων

Θέμα: «Ενέργειες για την αποκατάσταση Φράγματος Παναγιώτικου Ν. Μαγνησίας»

Σχέτ: Η **Ερώτηση 3911/11.02.2020** της Βουλευτή κ. Ζέττας Μ. Μακρή

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε την κυρία Βουλευτή ότι, όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων (ΔΑΦ), σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων (ΚΑΦ) που εγκρίθηκε με την ΔΑΕΕ/οικ.2287/27-12-2016 (ΦΕΚ Β'/4420/30-12-2016) Απόφαση Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών και την Πράξη 1/Συνεδρία 2/22-02-2018 της Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων (ΔΑΦ) που συγκροτήθηκε με την ΔΑΕΕ/οικ.1620/Φ.ΦΡΑΓΜΑΤΑ/11-10-2017 (ΑΔΑ: 6ΞΙΓ465ΧΘΞ-ΦΘ7), ο Κύριος του Έργου (ΚΤΕ) μέχρι τις 10-10-2020 υποχρεούται να δρομολογήσει τις διαδικασίες για την έγκριση του φράγματος υποβάλλοντας στη ΔΑΦ τα στοιχεία που προβλέπονται στο Άρθρο 13 του ΚΑΦ, πλην του Σχεδίου Πρώτης Πλήρωσης.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΚΑΦ, θα πρέπει να υποβληθούν: ο καθορισμός του Φορέα Λειτουργίας Φράγματος (ΦΛΦ), Ενημερωμένο Μητρώο του Φράγματος, το Σχέδιο Παρακολούθησης, το Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης και το Σχέδιο Αντιμετώπισης Επικινδύνων Καταστάσεων (ΣΑΕΚ). Επιπλέον, μέχρι τις 10-10-2021, ο ΚΤΕ υποχρεούται να δρομολογήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, για τη διενέργεια Επιθεώρησης Ασφαλείας. Η επιθεώρηση ασφαλείας επιβάλλει ενδελεχείς ελέγχους του φράγματος οι οποίοι

πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Σχέδιο Παρακολούθησης, προκειμένου να πιστοποιείται η ασφαλής συμπεριφορά του φράγματος.

Η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, με τα υπ' αριθμ. ΔΑΕΕ/οικ.386/16-02-2019 και ΔΑΕΕ/476/ΔΑΦ/21-02-2019 έγγραφά της, ενημέρωσε τις Περιφέρειες για τις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από την τήρηση του ΚΑΦ, καθώς και με το Δ19/οικ.3671/17-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΦΞΓ465ΧΘΞ-7ΩΣ) έγγραφό της διαβίβασε τις διευκρινήσεις της ΔΑΦ επί του ορισμού του Κυρίου του Έργου στον ΚΑΦ.

Μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί στη ΔΑΦ σχετικός Φάκελος που να αφορά το Φράγμα Παναγιώτικου Ν. Μαγνησίας, όπως και δεν έχει υποβληθεί κανένα αίτημα στη Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης & Επεξεργασίας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών από τον Δήμο Νοτίου Πηλίου, για τον χαρακτηρισμό του Φράγματος ως έργου εθνικού επιπέδου, προκειμένου, κατόπιν, να είναι σε θέση η Υπηρεσία να εκπονήσει σχετικές μελέτες και να κατασκευάσει έργα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Ο Υπουργός

Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής

Ακριβές Αντίγραφο
Π. Καμπύλη

Εσωτερική διανομή:

Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών