



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΛΑΜΩΠΙΑΣ

Αριθμός 17 Φεβρουαρίου 2020

Αριθ. Πρωτ. 368

Ταχ. Δ/ση : Πλατ. Αγγελή Γάτσου
Ταχ. Κώδικας : 584 00 Αριδαία
☎ : 23840 24590
Fax : 23840 24999

ΠΡΟΣ :

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
Email : ggrigor@damt.gov.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Γεν. Δ/ση Χωρ/κής και Περι/κής Πολ/κης
Email : gdxon@damt.gov.gr

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ κ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Email : grper@pkm.gov.gr

3. ΔΗΜΟ ΛΑΜΩΠΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Email : svzefxis@0598.svzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ : Κοινοβουλευτικός έλεγχος

ΣΧΕΤ. : Η με αριθμό 3957/12.02.2020 ερώτηση στη Βουλή.

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής ερώτησης, σας αναφέρουμε τα εξής :

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Μετά από ενημέρωσή μας, από τη Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, σχετικά με δείγμα νερού που είχε ληφθεί από το δίκτυο ύδρευσης της πόλης της Αριδαίας, του οποίου η περιεκτικότητα σε αρσενικό υπερέβαινε το όριο με βάση τις υγειονομικές διατάξεις, προβήκαμε στην ενημέρωση του υδρευόμενου πληθυσμού με κάθε πρόσφορο μέσο.

Παράλληλα έγινε προσπάθεια εντοπισμού της αιτίας που δημιούργησε το πρόβλημα της αυξημένης συγκέντρωσης στο πόσιμο νερό του συγκεκριμένου δικτύου. Αυτό που διαπιστώθηκε ήταν, ότι λόγω λειψυδρίας προκλήθηκε βλάβη σε παρακείμενη γεώτρηση και μειώθηκε αισθητά η παροχή του αντλούμενου νερού της, το οποίο τροφοδοτεί την δεξαμενή ύδρευσης της πόλης. Συγκεκριμένα το νερό της παραπάνω γεώτρησης, το οποίο έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε αρσενικό, χρησιμοποιείται για την αραίωση εντός της δεξαμενής ύδρευσης, του νερού των πηγών της πόλης, το οποίο έχει αυξημένη συγκέντρωση σε αρσενικό. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την παροδική αύξηση

του αρσενικού στο δυτικό τμήμα της πόλης της Αριδαίας, αφού η παραπάνω δεξαμενή τροφοδοτεί ουσιαστικά μόνο τη συγκεκριμένη περιοχή.

ΑΙΤΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Η ύπαρξη αρσενικού στους υδροφόρους της περιοχής, είναι ένα γενικό πρόβλημα του λεκανοπεδίου της Αλμωπίας. Οφείλεται στα πετρώματα του υπεδάφους της και όχι σε κάποιο είδος ρύπανσης από τον άνθρωπο. Το πρόβλημα είναι παροδικό και γίνεται εντονότερο λόγω της λειψυδρίας αφού η μείωση του νερού των υδροφόρων προκαλεί αύξηση στη συγκέντρωση του αρσενικού.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Η λύση που επιλέξαμε για να μην υπάρχουν αστοχίες στην αραίωση του νερού της δεξαμενής ύδρευσης, αφού η λειψυδρία συνεχίζεται, ήταν η διακοπή της τροφοδοσίας του «προβληματικού» νερού των πηγών, στην εν λόγω δεξαμενή. Η ενέργεια αυτή όμως είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία προβλημάτων επάρκειας τα οποία λύσαμε προσωρινά με τη σύνδεση νέας ελεγχμένης αρδευτικής γεώτρησης στο δυτικό τμήμα ύδρευσης της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχουν ολοκληρωθεί οι τεχνικές επεμβάσεις για την επάρκεια της ποσότητας και την εξασφάλιση της ποιότητας του νερού της πόλης της Αριδαίας, έχει ληφθεί δείγμα και αναμένουμε τα σχετικά αποτελέσματα για να ενεργήσουμε αναλόγως.



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ