



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ

ΠΡΟΣ

Υπουργείο Εσωτερικών
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Ηράκλειο, 09/03/2020

Αρ. Πρωτ.: οικ. 13958/192

Θέμα: Απάντηση στην με αρ. 2396/05-12-2019 Ερώτηση.

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 14106/27-02-2020 έγγραφό σας.

Αναφορικά με την ως άνω Ερώτηση του Βουλευτή κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, σας διαβιβάζουμε έγγραφα των Δήμων της Κρήτης, σχετικά με το θέμα:

- το με αρ. πρωτ. 3756/04-03-2020 έγγραφο του Δήμου Χερσονήσου,
- το με αρ. πρωτ. 1537/03-03-2020 έγγραφο (με το συνημμένο) του Δήμου Καντάνου-Σελίνου,
- το με αρ. πρωτ. 1285/05-03-2020 έγγραφο του Δήμου Σητείας,
- το με αρ. πρωτ. 3115/05-03-2020 έγγραφο του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων,

και σας ενημερώνουμε ότι έως και σήμερα δεν έχουμε λάβει σχετική απάντηση από τους λοιπούς Δήμους της Κρήτης.

Η Συντονίστρια



Μαρία Κοζυράκη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΉΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ



Γούρνες, 4/3/2020
Αρ. Πρωτ. : 3756

Ταχ. Δ/ση: Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών
Ταχ. Κώδικας: 71500
Πληροφορίες: Γραφείο Αντιδημάρχου
Τηλέφωνο: 2813404670
FAX: 2813404608
Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρ. : kanastasakis@hersonisos.gr

ΠΡΟΣ:
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ggg@apdkritis.gov.gr

Θέμα: Έλεγχος στατικής επάρκειας σχολικών μονάδων
Σχετικά: Το με αριθμό πρωτ. 12198/166 της 28-2-2020 έγγραφό σας.

Σχετικά το με αριθμό πρωτ. 12198/166 της 28-2-2020 έγγραφό σας, που αφορά την ερώτηση του βουλευτή του Βασιλείου Κεγκέρογλου, σχετικά με τη μελέτη στατικής επάρκειας σχολικών μονάδων σας αναφέρουμε ότι:

- Εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χερσονήσου λειτουργούν 36 σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
- Στις Σχολικές Μονάδες έχει γίνει ο Ταχύς Οπτικός Έλεγχος (ΤΟΕ) για μία αρχική αποτίμηση της σεισμικής τους ικανότητας. Δεν έχει όμως εκτιμηθεί επαρκώς η σεισμική τους επάρκεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπήρχαν στατικές μελέτες για πολλές σχολικές μονάδες αλλά και στο φόρτο εργασίας της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου. Ως εκ τούτου οι απαιτούμενες αυτές μελέτες στατικής επάρκειας θα πρέπει να ανατεθούν σε εξωτερικούς μελετητές η οποία προϋποθέτει γενναία χρηματοδότηση του Δήμου για την αντιμετώπιση της δαπάνης και στην συνέχεια να εκτελεστούν οι τυχόν προτεινόμενες παρεμβάσεις που θα προκύψουν απ' αυτές.

Ο Αντιδήμαρχος

Κωνσταντίνος Αναστασιάκης



ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ
Γραφείο Δημάρχου

Παλαιόχωρα, 03.03.2020
Αρ. Πρωτ.: 1537

Ταχ. Δ/ση: Παλαιόχωρα Χανίων
Τ.Κ. : 73001
Τηλέφωνο: 2823340309
Φαξ: 2823041789
Πληροφορίες: Ιωάννα Κορακάκη
e-mail: info@kantanouselinou.gr
Ιστοσελίδα: www.kantanouselinou.gr

Προς:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Γραφείο Συντονίστριας
Mail: ggg@apdkritis.gov.gr

Θέμα: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή κ. Β. Κεγκέρογλου
Σχετ.: Η αρ. 2396/05-12-2019 Ερώτηση Βουλευτή κ. Β. Κεγκέρογλου

Σε απάντηση του ως άνω σχετικού σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου μετά την έντονη σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων μηνών, έστειλε αίτημα στις ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. για να ελεγχθούν οι σχολικές μονάδες του Δήμου μας. Στις 16 Δεκεμβρίου 2019, κλιμάκιο μηχανικών από την ΚΤΥΠ Α.Ε. μετέβη στον Δήμο Καντάνου-Σελίνου και πραγματοποίησε αυτοψία σε όλα τα σχολεία του Δήμου μας. Σας επισυνάπτουμε το πόρισμα αυτοψίας των μηχανικών της ΚΤΥΠ Α.Ε. προς ενημέρωσή σας.

ANTONIOS
PERRAKIS

Digitally signed by
ANTONIOS PERRAKIS
Date: 2020.03.04
14:26:02 +02'00'

Με εκτίμηση,
Ο Δήμαρχος

Αντώνιος Κων. Περράκης



ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

27/12/2019
8669

Χρειαζόμαστε

Αθήνα, 24.12.2019

Αρ. Πρωτ.: 18119

Προς: ΔΗΜΟ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ
Γραφείο Δημάρχου
Παλαιόχωρα Χανίων,
Τ.Κ.: 73 001
Τηλ. 28223 - 40309
Fax: 28230 - 41789
E-mail: info@kantanouselinou.gr

ΘΕΜΑ: Αποστολή έκθεσης μετασεισμικής αυτοψίας σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Καντάνου – Σελίνου του Νομού Χανίων

Σχετικά: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 8224/09.12.2019 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. ΚΤΥΝ 17272/09.12.2019)

Σας διαβιβάζουμε την Έκθεση Μετασεισμικής Αυτοψίας (Ταχύς Οπτικός Έλεγχος) που πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο της Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. στα εν λόγω σχολικά κτίρια στις 16.12.2019.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αθήνα 24/12/2019

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Αθανάσιος Γ. Γιάνναρης

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου
2. Γενική Διεύθυνση Έργων
3. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας
4. Διεύθυνση Μελετών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 οι παρακάτω υπογράφωντες Ηρακλής Ζώταλης Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. και Διονυσία Κοπανά Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π., αμφότεροι υπάλληλοι της "Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.", κατ' εντολή της Διοίκησης της Εταιρείας, ύστερα από αίτημα του Δήμου Καντάνου -Σελίνου λόγω της σεισμικής δραστηριότητας που παρατηρείται στη περιοχή, διενεργήσαμε αυτοψία σε σχολικές μονάδες του οικείου Δήμου.

Ειδικότερα στις παρακάτω σχολικές μονάδες του Δήμου :

1^η Σχολική Μονάδα : Γυμνάσιο – ΕΠΑΛ Καντάνου (Δυναμικό:100 χρήστες)

Από τη διενέργεια του ταχέως οπτικού έλεγχου του κτιρίου, δεν διαπιστώθηκαν εμφανείς βλάβες στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου που έχει κατασκευασθεί το 1956 και είναι σόγεια μεικτή κατασκευή με κεραμοσκεπή από φέροντες τοίχους (φέρουσα τοιχοποιία) με πλάκες και δοκούς από οπλισμένο σκυρόδεμα. Διαπιστώνονται φθορές τοπικού χαρακτήρα στα εξωτερικά επιχρίσματα, τριχοειδής ρηγματώσεις των τοιχοποιιών, οι οποίες κρίνονται φυσιολογικές λαμβανομένης υπόψη της ηλικίας του κτιρίου καθώς και των υγρασιών που είναι εμφανείς σε σημεία του κτιρίου λόγω και του έντονα διαβρωτικού περιβάλλοντος λόγω θέσης (νησιωτική περιοχή).

Από τον μακροσκοπικό έλεγχο που διενεργήθηκε, το κτίριο δύναται να αναλάβει τις δράσεις σχεδιασμού του.

2^η Σχολική Μονάδα : Γυμνάσιο Παλαιόχωρας (Δυναμικό : 120 χρήστες)

Από τη διενέργεια του ταχέως οπτικού έλεγχου του κτιρίου, δεν διαπιστώθηκαν εμφανείς φθορές ή βλάβες στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου που έχει κατασκευασθεί το 2000 και είναι κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το κτίριο είναι τριώροφο χωρίς υπόγειο και αποτελείται από δύο στατικά ανεξάρτητα κτίρια που διαχωρίζονται από αρμό διαστολής ο οποίος έχει ανοίξει λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας που έχει παρουσιαστεί στην περιοχή και θα πρέπει να κλειστεί έντεχνα με κατάλληλο αρμοκάλυπτρο.

Από τον μακροσκοπικό έλεγχο που διενεργήθηκε, το κτίριο δύναται να αναλάβει τις δράσεις σχεδιασμού του.

3^η Σχολική Μονάδα : Λύκειο Παλαιόχωρας (Δυναμικό :100 χρήστες)

Από τη διενέργεια του ταχέως οπτικού έλεγχου του κτιρίου, δεν διαπιστώθηκαν εμφανείς βλάβες στον φέροντα οργανισμό του διώροφου κτιρίου που έχει κατασκευασθεί το 1931 και είναι μεικτή κατασκευή από φέροντες τοίχους (φέρουσα τοιχοποιία) με πλάκες και δοκούς από οπλισμένο σκυρόδεμα. Διαπιστώνονται τοπικού χαρακτήρα φθορές του Φ.Ο., όπως ρηγματώσεις και αποκολλήσεις εξωτερικών επιχρισμάτων λόγω υγρασιών και οξείδωσης των οπλισμών σε σημεία αρχιτεκτονικών προεξοχών του κτιρίου (στέγαστρα εισόδου, στηθαία μη βατού δώματος).

Επίσης διαπιστώνονται μικρές ρηγματώσεις λόγω καθίζησης στα μωσαικά των δαπέδων καθώς και μικρού εύρους οριζόντια ρωγμή σε αίθουσα του δεύτερου ορόφου σε εσωτερική τοιχοποιία που θα πρέπει να επισκευαστεί σε χρόνο μη λειτουργίας του σχολείου(π.χ. περίοδος εορτών Χριστουγέννων).

Οι ως άνω αναφερόμενες φθορές έχουν προκύψει λόγω μη επαρκούς συντήρησης του κτιρίου συνδυαστικά με την παλαιότητά του και οι οποίες εκτιμάται ότι πιθανόν να διευρύνθηκαν λόγω της σεισμικής δραστηριότητας στη περιοχή.

Επισημαίνεται ότι για την ασφαλή χρήση του κτιρίου και για την προστασία των χρηστών από ενδεχόμενη σεισμική δράση, θα πρέπει **άμεσα** να γίνει ενδελεχής έλεγχος από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, για την άμεση απομάκρυνση όλων των σαθρών τμημάτων επιχρισμάτων και επισκευή αυτών.

Από τον μακροσκοπικό έλεγχο που διενεργήθηκε, το κτίριο δύναται να αναλάβει τις δράσεις σχεδιασμού του.

4^η Σχολική Μονάδα : Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρας (Δυναμικό :170 χρήστες)

Από τη διενέργεια του ταχέως οπτικού ελέγχου των κτιρίων που στεγάζεται η εν λόγω σχολική βαθμίδα, δεν διαπιστώθηκαν εμφανείς φθορές ή βλάβες στον φέροντα οργανισμό, αφενός του ισόγειου κτιρίου που έχει κατασκευασθεί το 1925 και είναι μεικτή κατασκευή από φέρουσα τοιχοποιία με πλάκες και δοκούς από οπλισμένο σκυρόδεμα, αφετέρου της κατ'επέκτασης προσθήκης αυτού που έχει κατασκευαστεί το 2000 από οπλισμένο σκυρόδεμα και έχει ένα τμήμα δώροφο και ένα τμήμα ισόγειο.

Στο ισόγειο κτίριο που είναι κατασκευασμένο το 1925 διαπιστώνονται τοπικού χαρακτήρα τριχοειδής ρωγμές σε εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα λόγω υγρασιών και παλαιότητας του κτιρίου που κρίνονται φυσιολογικά να διευρύνθηκαν λόγω της σεισμικής δράσης στη περιοχή.

Στα στέγαστρα των παραθύρων στην πίσω πλευρά του ισόγειου τμήματος του νέου κτιρίου διαπιστώνονται τοπικές αποσαθρώσεις επιχρισμάτων λόγω διαβρωτικού περιβάλλοντος και υγρασιών και θα πρέπει να καθαιρεθούν και να επισκευαστούν.

Από τον μακροσκοπικό έλεγχο που διενεργήθηκε, τα κτίρια δύναται να αναλάβουν τις δράσεις σχεδιασμού τους.

5^η Σχολική Μονάδα : Δημοτικό Σχολείο Κουντούρας (Δυναμικό :60 χρήστες)

Από τη διενέργεια του ταχέως οπτικού ελέγχου του δώροφου κτιρίου, δεν διαπιστώθηκαν εμφανείς φθορές ή βλάβες στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου που έχει κατασκευασθεί το 1985 και είναι κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στο κτίριο διαπιστώθηκαν τριχοειδής ρηγματώσεις στις εξωτερικές τοιχοποιίες που κρίνονται φυσιολογικές.

Από τον μακροσκοπικό έλεγχο που διενεργήθηκε, το κτίριο δύναται να αναλάβει τις δράσεις σχεδιασμού του.

Η παρούσα έκθεση αυτοψίας των ως άνω κτιρίων του Δήμου Καντάνου - Σελίνου, συντάχθηκε βάσει μακροσκοπικού ελέγχου (ταχύς οπτικός έλεγχος) και δεν επέχει θέση βεβαίωσης στατικής επάρκειας αυτών.

Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2019

Ο συντάξαντες

Ηρακλής Ζώταλης

Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π

Διονυσία Κοπανά

Αρχ. Μηχανικός Ε.Μ.Π



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Σητεία: 05 / 03/ 2020

Αρ. Πρωτ. 1285

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Αλ. Παναγούλη 1

Τ.Κ. 72300

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Γραφείο Συντονίστριας

Τηλ. : 28433 -41241

Fax. : 28430 - 20821

Portal : www.sitia.grE-mail : tsouknakis@sitia.gr

Πληροφορίες :

ΘΕΜΑ : Κοινοβουλευτικός έλεγχος.

Απαντώντας στο υπ'αρ 12198/166/28-02-2020 έγγραφό σας με το οποίο ζητάτε την άποψή μας σχετικά με την υπ'αρ. πρωτ. 2326/5-12-19 ερώτηση του Βουλευτή κυρίου Κεγκέρογλου και κατά το μέρος που μας αφορά, σας ενημερώνουμε ότι για το Δήμο μας δεν τίθεται επί του παρόντος θέμα μετασεισμικού ελέγχου στα Σχολεία του Δήμου μας δεδομένου ότι δεν έχει συντελεστεί σεισμός στην περιοχή μας που να είχε σαν συνέπεια την πρόκληση ζημιών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ



ΝΙΚΟΣ Μ. ΤΣΟΥΚΝΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
Γραφείο Δημάρχου**

**Πεζά, 05 Μαρτίου 2020
Αρ. Πρωτ: 3115**

Ταχ. Δ/ση: Πεζά Τ.Κ. 701 00
Τηλ: 2813 401141
Fax: 2810 743734
E-mail: info@0470.syzefxis.gov.gr
web: www.dimos-archanon-asterousion.gr

Προς:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Γραφείο Συντονίστριας

Θέμα: Κοινοβουλευτικός έλεγχος – Απάντηση σε ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Β. Κεγκερογλου
Σχετ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 3115/28-02-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Σε απάντηση του ως άνω σχετικού σας εγγράφου, σας ενημερώνουμε τα εξής:
ο Δήμος Αρχανών-Αστερουσίων έχει θέσει ως βασική του προτεραιότητα την ανακατασκευή, συντήρηση και ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών του μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των μονάδων Προσχολικής Ηλικίας. Προς την κατεύθυνση αυτή, το προηγούμενο διάστημα ανακατασκευάστηκαν στατικά και ενεργειακά τα κάτωθι κτίρια:

- 1) Γυμνάσιο-Λύκειο Χάρακα προϋπολογισμού 600.000 € μέσω προγράμματος ΕΠΕΡΡΑ και ΕΣΠΑ 2007-2013
- 2) Γυμνάσιο-Λύκειο Αρχανών προϋπολογισμού 3.700.000 € μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013
- 3) Γυμνάσιο-Λύκειο Μελεσών προϋπολογισμού 2.200.000 € μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020
- 4) Βρεφονηπιακός Σταθμός Αρχανών προϋπολογισμού 1.400.000 € μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013
- 5) Βρεφονηπιακός Σταθμός Πύργου προϋπολογισμού 1.600.000 € μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020
- 6) Νηπιαγωγείο Πύργου προϋπολογισμού 500.000 € μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020
- 7) 2^ο Δημοτικό Σχολείο Αρχανών, του οποίου η ενεργειακή αναβάθμιση έχει χρηματοδοτηθεί με προϋπολογισμό 800.000 € και δημοπρατείται το επόμενο διάστημα μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ταυτόχρονα, από ΠΔΕ, ΣΑΤΑ και έσοδα του Δήμου έχουν συντηρηθεί και ενισχυθεί με αίθουσες, όπου απαιτούνταν, οι παρακάτω σχολικές μονάδες:

- 1) Αντικατάσταση στέγης και συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τεφελίου προϋπολογισμού 74.000 € μέσω Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
- 2) Ανακατασκευή ΕΠΑΣ Μεσοχωριού σε Δημοτικό Σχολείο Μεσοχωριού προϋπολογισμού 50.000 € μέσω Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ιδίων εσόδων
- 3) Συντήρηση Δημοτικών Σχολείων Πύργου-Χάρακα-Μυρτιάς (μονώσεις, ελαιοχρωματισμοί, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, αντικαταστάσεις κουφωμάτων κ.α.) προϋπολογισμού 150.000 € μέσω προγράμματος ΣΑΤΑ
- 4) Τοποθέτηση σχολικών αιθουσών Δημοτικού Σχολείου Μεταξοχωριού (2 λυόμενες

Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων

- αίθουσες) συνολικού προϋπολογισμού 1570.000 €
- 5) Τοποθέτηση σχολικής αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Μυρτιάς προϋπολογισμού 25.000 € μέσω Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
- 6) Μονώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις Βρεφονηπιακού Σταθμού Πεζών προϋπολογισμού 50.000 € και Νηπιαγωγείου Χουδετσίου προϋπολογισμού 10.000 € από ίδια έσοδα
- 7) Αίθουσα Γυμνασίου Πύργου προϋπολογισμού 100.000 € από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Τα υπόλοιπα συγκροτήματα προσπαθούμε να διατηρούνται σε πολύ καλή κατάσταση και ο Δήμος μεριμνά για την συνεχή συντήρησή τους.

Επίσης, έχουν εγκριθεί οι παρακάτω χρηματοδοτήσεις, οι οποίες θα ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα:

- 1) Κατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ και συντήρηση μονάδων 150.000 € μέσω ΣΑΤΑ
- 2) Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια του Δημοτικού Σχολείου Χουδετσίου και επίκειται η αντικατάσταση 2 λυόμενων αιθουσών προϋπολογισμού 120.000 €
- 3) Αντικατάσταση στέγης Βρεφονηπιακού Σταθμού Χάρακα 50.000 €
- 4) ΣΑΤΑ έτους 2020 180.000 €
- 5) Μελέτες Πυρασφάλειας αξίας 100.000 € μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»
- 6) Ανακατασκευή στέγης και στατική ενίσχυση 3 παλαιών αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Κουνάβων προϋπολογισμού 200.000 € για τις οποίες έχει γίνει η μελέτη
- 7) Έχει ολοκληρωθεί η αγορά οικοπέδου για το 2^ο Νηπιαγωγείο Αρχανών, έχει γίνει η μελέτη και βρισκόμαστε σε φάση έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

Στόχος της Δημοτικής Αρχής, μέχρι το τέλος της θητείας της, είναι να έχουν ανακατασκευαστεί – συντηρηθεί όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου, να έχουν εκδοθεί οι οικοδομικές άδειες και να έχουν τακτοποιηθεί με τον Ν. 4178/2013 όλα τα ακίνητα που αφορούν σε σχολικά κτίρια. Να έχουν ολοκληρωθεί, επίσης, οι μελέτες για πυρασφάλεια και να εκδοθούν πιστοποιητικά πυρασφάλειας σε όσες μονάδες δεν υπάρχουν.

Στις παραπάνω χρηματοδοτήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται τα χρήματα που δαπανώνται από τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σας ενημερώνουμε, ταυτόχρονα, ότι ο Δήμος δεν χρησιμοποιεί μισθωμένες αίθουσες.

Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Ο Δήμαρχος
Αρχανών – Αστερουσίων

Εμμανουήλ Γ. Κοκοσάλης

