

Αρ./Ημ.: ΓρΔ/ 2505/12.03.2020

Προς : **κ. Κ. Χατζηδάκη**
Υπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Περίληψη : Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή

Σχετικά : Η υπ' αριθ. 4558/27.02.2020 Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων
ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Μπούγας

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση στην ως άνω Ερώτηση του Βουλευτή κ. Ι. Μπούγα, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Ο Νομός Φωκίδας εξυπηρετείται από τέσσερις (4) Υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ, σε δύο (2) εκ των οποίων πράγματι η δυνατότητα απορρόφησης νέας ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ έχει πρακτικά εξαντληθεί λόγω της μεγάλης δέσμευσης ισχύος από προγενέστερα αιτήματα, ήτοι από σταθμούς σε λειτουργία, με σύμβαση σύνδεσης και με δεσμευτική προσφορά σύνδεσης σε ισχύ, ενώ υπάρχει ακόμη διαθέσιμο περιθώριο απορρόφησης νέας ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ στους υπόλοιπους δύο Υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ και ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα κορεσμού για το Νομό Φωκίδας ώστε να υπάρξει μελλοντική πρόβλεψη για έργα επέκτασης αυτού.

Περαιτέρω η ενίσχυση της υφιστάμενης υποδομής (επέκταση υφιστάμενων υποσταθμών ή κατασκευή νέων υποσταθμών) για το Νομό Φωκίδας που δεν συνιστά προγραμματισμένο έργο στον ορίζοντα 5ετίας του Σχεδίου Ανάπτυξης του Δικτύου, απαιτεί μεγάλο χρόνο υλοποίησης και σημαντικότερη δαπάνη, η ανάληψη της οποίας δεν είναι δυνατή από τους ενδιαφερόμενους Παραγωγούς.

Ο ΔΕΔΔΗΕ εξετάζει τη δυνατότητα υλοποίησης έργων μικρής έκτασης σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορέσει να δώσει ένα επιπλέον μικρό περιθώριο απορρόφησης νέας ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ, στους δύο (2) Υποσταθμούς στους οποίους το περιθώριο έχει εξαντληθεί.

Στον ιστότοπο της εταιρείας¹ και στην διαδικτυακή εφαρμογή του ΔΕΔΔΗΕ «Δυνατότητες απορρόφησης ισχύος σταθμών ΑΠΕ ανά γεωγραφική περιοχή στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο» αποτυπώνεται η τρέχουσα κατάσταση των υποσταθμών για το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο,¹ προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Με τιμή

Αναστάσιος Μάνος

Κοινοποίηση :

- ΥΠΕΝ Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

¹ <https://apps.deddie.gr/WebAPE/index.html>