

Αρ./Ημ.: ΓρΔ/ 2424/11.03.2020

Προς : κ. Κ. Χατζηδάκη
Υπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Περίληψη : Απάντηση σε Αναφορά Βουλευτών

Σχετικά : Η υπ' αριθ. 797/28.02.2020 Αναφορά που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κ.κ. Νίκος Παπαναστάσης και Νίκος Καραθανασόπουλος

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Αναφοράς των Βουλευτών κ.κ. Ν. Παπαναστάση και Ν. Καραθανασόπουλου που αφορά στην Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θέρμου για λήψη μέτρων για επίλυση προβλημάτων ηλεκτροδότησης στην περιοχή του Δήμου Θέρμου, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα ακόλουθα :

1. Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως υπεύθυνος για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συντήρηση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας προβαίνει, στο πλαίσιο των ενισχύσεων – βελτιώσεων και της προγραμματισμένης επιθεώρησης και συντήρησης των εγκαταστάσεων Διανομής, σε μια σειρά έργων και μέτρων, εναρμονισμένων με τους διεθνείς και εθνικούς κανονισμούς και πρακτικές, που στόχο έχουν τη διασφάλιση συνεχούς και αξιόπιστης ηλεκτροδότησης.
2. Το δίκτυο στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας όπως και ολόκληρο το δίκτυο αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ, είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τους Διεθνείς και Εθνικούς Κανονισμούς καθώς και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, συντηρείται όπως προβλέπεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου τελικά να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του και να παρέχει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.
3. Για τα θέματα ποιότητας της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, τηρείται από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50160 / November 1999, με το οποίο βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ EN/50160/25.5.2000, που παραμένει σε ισχύ μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό, «οι τυχαίες διακοπές προκαλούνται από εξωτερικά γεγονότα ή ενέργειες οι οποίες δεν μπορούν να αποφευχθούν. Δεν είναι δυνατόν να υποδειχθούν ενδεικτικές τιμές για την ετήσια συχνότητα και τη διάρκεια των διακοπών αυτών. Αυτό οφείλεται στις τεράστιες διαφορές στην τοπολογία και την κατασκευή των συστημάτων στις διάφορες χώρες, καθώς επίσης και στις απρόβλεπτες συνέπειες των ενεργειών τρίτων και των καιρικών συνθηκών».
4. Για την κατά το δυνατόν εξασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας του Δικτύου ο ΔΕΔΔΗΕ εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εγκατάστασης και Συντήρησης των Γραμμών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΕΣΥΓΗΕ) ΦΕΚ-608/13/6.10.67 όπως επιθεωρήσεις, συντηρήσεις, κλαδέματα, πλύσιμο μονωτήρων κ.λπ. Επίσης με χρήση των πιο προηγμένων μέσων, υλικών και μεθόδων και με συνεχείς βελτιώσεις και ενισχύσεις του δικτύου, καταβάλλει κάθε προσπάθεια περιορισμού και πρόληψης των διακοπών στα δίκτυα.



5. Ο ΔΕΔΔΗΕ προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης του Δικτύου και σύνδεσης σε αυτό νέων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της τροφοδότησης των χρηστών.
6. Για τις ως άνω προγραμματισμένες διακοπές της τροφοδότησης ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει έγκαιρα τους Χρήστες, ώστε οι τελευταίοι να έχουν την ευχέρεια να προγραμματίζουν αναλόγως τις δραστηριότητές τους και η σχετική όχλησή τους να είναι η μικρότερη δυνατή. Η υπόψη ενημέρωση παρέχεται με διάφορους εναλλακτικούς τρόπους (π.χ. τοποθέτηση σημειωμάτων σε εμφανείς θέσεις πλησίον των επηρεαζόμενων ακινήτων, αποστολή ενημερωτικών ανακοινώσεων στον ημερήσιο τύπο, στις τοπικές αρχές κ.λπ) καθώς και από την ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ (www.deddie.gr).
7. Πέραν των ανωτέρω προγραμματισμένων διακοπών, στο Δίκτυο εκδηλώνονται και απρόβλεπτες, μη προγραμματισμένες διακοπές, που οφείλονται σε βλάβες που εξ' ορισμού δεν είναι δυνατό ούτε να αποκλειστούν ούτε να είναι γνωστός ο χρόνος εμφάνισής τους (πτώση κεραυνών, πρόσκρουση ξένων αντικειμένων, πτώση δέντρων επί του δικτύου και άλλα).
8. Όσον αφορά στις συγκεκριμένες ορεινές και αραιοκατοικημένες περιοχές του Δήμου Θέρμου και συγκεκριμένα στην κύρια γραμμή Μέσης Τάσης που αναφέρεται στην Απόφαση Συμβουλίου του Δήμου Θέρμου ότι υπάρχει έντονο πρόβλημα, σας γνωρίζουμε ότι τα δύο τελευταία έτη έχουν καταγραφεί πέντε διακοπές τροφοδότησης της ροηφόρου γραμμής, κατά τη διάρκεια έντονων καιρικών φαινομένων, από πτώση δένδρων και προσφάτως κατολίσθηση του εδάφους. Σημειώνεται, ότι η εν λόγω γεωγραφική περιοχή ενδιαφέροντος είναι δασική, με τη δυνατότητα πρόσβασης να διακόπτεται συχνά λόγω παγετού ή κατολισθήσεων. Για το λόγο αυτό άλλωστε προ ετών έγινε παραλλαγή Δικτύου στην εν λόγω περιοχή, προκειμένου να διευκολύνεται η επιθεώρηση και η συντήρησή του από τα συνεργεία μας. Ωστόσο ακόμα και με τα υπόψη έργα που πραγματοποιήθηκαν δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν σε όλες τις περιπτώσεις τα προβλήματα που προκύπτουν από την ιδιαίτερη μορφολογία του εδάφους σε συνδυασμό με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.
9. Το σύνολο των βλαβών που εμφανίστηκαν στην περιοχή, ανεξαρτήτως του μεγέθους και της έκτασής τους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας μας, αντιμετωπίστηκαν σε εύλογο χρονικό διάστημα, χωρίς ιδιαίτερη αργοπορία λαμβάνοντας υπόψη και τις γεωμορφολογικές ιδιαιτερότητες της περιοχής, για τις οποίες εκτεταμένα και λεπτομερώς αναφέρουν οι ίδιοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι στη σχετική τους Απόφαση. Εξαίρεση αποτέλεσαν ελάχιστες περιπτώσεις όπου η μη δυνατότητα πρόσβασης λόγω εξωγενών παραγόντων (κατολίσθηση, παγετός σε συνδυασμό με βραδινή ώρα εκδήλωσης της βλάβης και της γεωμορφολογικής ιδιαιτερότητας της περιοχής) κατέστησαν την αποκατάσταση χρονοβόρα. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο η συχνότητα και οι χρόνοι αποκατάστασης σε τέτοιες περιπτώσεις εμφανίζονται βελτιωμένοι σε σχέση με το παρελθόν. Το τελευταίο οφείλεται στα σημαντικά έργα βελτίωσης του Δικτύου που έγιναν τα τελευταία χρόνια. Επιπροσθέτως, εκτός από την επιθεώρηση και συντήρηση του Δικτύου που λαμβάνει χώρα ετησίως σύμφωνα με τους Κανονισμούς, πραγματοποιούνται και εκτάκτως επιθεωρήσεις, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Επιπλέον αναφέρουμε ότι τον τελευταίο χρόνο έγιναν και άλλα έργα βελτίωσης του Δικτύου, όπου αυτά κρίθηκαν προληπτικά απαραίτητα, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των βλαβών το φετινό χειμώνα. Η πλειονότητα των βλαβών που



παρουσιάστηκαν οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες λόγω της φύσης του Δικτύου (εναέριο) και όχι σε θέματα συντήρησης, κατασκευής ή υλικών του Δικτύου ή κάποιας κατασκευαστικής αστοχίας όπως λανθασμένα εικάζεται στην Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

10. Όσον αφορά στην επαναλειτουργία του Γραφείου ΔΕΗ Α.Ε. - ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στο Θέρμο, όπως προτείνεται στην Αναφορά, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα :

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) συστάθηκε με την απόσχιση του κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. σύμφωνα με το Ν.4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής. Είναι κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε., ωστόσο είναι ανεξάρτητη λειτουργικά και διοικητικά, τηρώντας όλες τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας που ενσωματώνονται στο παραπάνω νομικό πλαίσιο.

Η λειτουργία κοινού γραφείου για την εξυπηρέτηση θεμάτων προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτά που περιγράφονται στην πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν είναι συμβατή με την παραπάνω νομοθεσία.

Η εταιρεία μας στα θέματα που την αφορούν, εξυπηρετεί το σύνολο σχεδόν των αιτημάτων ηλεκτρονικά, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας στα γραφεία μας και όπου αυτή απαιτείται ή είναι επιθυμητή από τους χρήστες, γίνεται αποτελεσματικά από την Έδρα της Περιοχής στο Αγρίνιο.

Τέλος θα θέλαμε να τονίσουμε ότι, η αρμόδια Μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση το συντομότερο δυνατό όχι μόνο των συγκεκριμένων βλαβών αλλά και άλλων που εκδηλώθηκαν στα όρια του Νομού, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν και λαμβάνοντας υπόψη το δυσπρόσιτο των σημείων που εκδηλώθηκαν πολλές βλάβες.

Με τιμή

Αναστάσιος Μάνος

Κοινοποίηση :

- ΥΠΕΝ/Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου