



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**

**Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
(ΔΙΠΑ)**

Τμήμα Α'

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΝ

**Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου**

Αμαλιάδος 17, 115 23, Αθήνα

n.mylonas@prv.ypeka.gr

Ταχ. Δ/ση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Ταχ. Κωδ: 114 73

Πληρ.: Α. Καλτσίδου, Γ. Μουζάκης

Τηλ.: 2106417966/821

Fax: 2106430625

E-Mail: sec.dipa@prv.ypeka.gr

a.kaltsidou@prv.ypeka.gr

ΚΟΙΝ: ΥΠΕΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/ση Υ/Α

Τμήμα Εγκαταστάσεων

egatpetrel@prv.ypeka.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αναφορά Βουλής 2942/8.1.2020 σχετικά με την Οδηγία Seveso III.

Σχετ.: α) Η με αριθμό 172058/11.2.2016 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ/Β/17.2.2016) με τίτλο «Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ *‘για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου’* του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ. αριθ. 12044/613/2007 (Β'376), όπως διορθώθηκε (Β'2259/2007)».

β) Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/1975/118/10.1.2020 έγγραφο του Αυτοτελούς τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του υπουργείου μας.

γ) Η με αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/79091/363/8.11.2018 Απόφαση καταχώρησης Μελέτης Ασφαλείας και θεώρηση Φακέλου Κοινοποίηση της εγκατάστασης Coral A.E. Πέραμα Αττικής.

δ) Η με αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/63274/1987/24.9.2018 Απόφαση θεώρησης Φακέλου Κοινοποίηση της εγκατάστασης Avin Oil ΑΒΕΝΕΠ, Νέο Ικόνιο Περάματος Αττικής.

ε) Η με αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/85356/2482/24.9.2019 Απόφαση θεώρησης Φακέλου Κοινοποίηση της εγκατάστασης Oil One ΑΒΕΕ, Δραπετσώνα Αττικής.

Σε απάντηση του (β) σχετικού εγγράφου σας και στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, σας αναφέρουμε ότι στην περιοχή του Περάματος-Δραπετσώνας δραστηριοποιούνται πέντε (5) εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών οι οποίες μας έχουν καταθέσει Μελέτες Ασφαλείας ή/και Φακέλους Κοινοποίησης βάσει του (α) ανωτέρω σχετικού. Πρόκειται για τις κάτωθι:

1. Coral A.E.
2. AvinOil A.B.E.N.E.Π
3. MamidOil- Jet Oil A.E.
4. Eteka A.E.
5. Oil One ABEE (Δραπετσώνα)

Με τις εν λόγω μελέτες ελέγχεται η διαχείριση του κινδύνου στις εγκαταστάσεις αυτές και προτείνονται μέτρα περιορισμού του κινδύνου για την αποφυγή βιομηχανικών ατυχημάτων. Αρμόδιες για θέματα σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης και ενημέρωσης των κατοίκων της περιοχής για τους ενυπάρχοντες κινδύνους και τρόπους αντίδρασης σε περίπτωση ατυχήματος, είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας.

Για τις εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας, όπως ισχύει βάσει προβλεπομένων του άρθρου 11/παρ. Β2, άρθρου 13 και παραρτήματος V της (α) σχετικής ΚΥΑ, δημοσιοποιείται από την Περιφέρεια το Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ (Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης) για κάθε εγκατάσταση στο ενδιαφερόμενο κοινό. Για τις εγκαταστάσεις κατώτερης βαθμίδας, όπως ισχύει βάσει προβλεπομένων του άρθρου 13 και παραρτήματος V της (α) σχετικής ΚΥΑ, οι απαραίτητες πληροφορίες για το ενδιαφερόμενο κοινό παρέχονται με μέριμνα του οικείου περιφερειακού συμβουλίου με 'μόνιμο τρόπο' σε αυτό.

Στις 7 Μαΐου 2019 διενεργήθηκε -υπό τον συντονισμό της Δ/νσης Υ/Α του ΥΠΕΝ- επιθεώρηση/έλεγχος στις εγκαταστάσεις της Coral A.E. επί της Λ. Δημοκρατίας 192 στο Πέραμα σύμφωνα με το άρθρο 19 της (α) ανωτέρω ΚΥΑ στην οποία διαπιστώθηκαν τα αναφερόμενα στην Μελέτη Ασφαλείας και έγιναν συστάσεις προς βελτίωση. Η εγκατάσταση αυτή διαχειρίζεται τον μεγαλύτερο αριθμό δεξαμενών στην περιοχή και σύμφωνα με την Μελέτη Ασφαλείας (Ιούλιος 2018) υπάρχουν συνολικά (97) ενενήντα επτά δεξαμενές.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΑ