

Προς: **κ. Κ. Χατζηδάκη**
Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Περίληψη : Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή

Σχετικά : Η υπ' αριθ. 3818/06.02.2020 Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Γιώργος Αρβανιτίδης

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση των διαλαμβανομένων στην ως άνω Ερώτηση του Βουλευτή κ. Γιώργου Αρβανιτίδη, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Πράγματι η δυνατότητα απορρόφησης νέας ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ, στους υφιστάμενους δύο μετασχηματιστές του Υποσταθμού Σιδηροκάστρου, έχει πρακτικά εξαντληθεί λόγω της μεγάλης δέσμευσης ισχύος από προγενέστερα αιτήματα, ήτοι από σταθμούς σε λειτουργία, με σύμβαση σύνδεσης και με δεσμευτική προσφορά σύνδεσης σε ισχύ.
Περαιτέρω η ενίσχυση της υφιστάμενης υποδομής (επέκταση Υποσταθμού Σιδηροκάστρου), που δεν συνιστά προγραμματισμένο έργο στον ορίζοντα 5ετίας του Σχεδίου Ανάπτυξης του Δικτύου, απαιτεί μεγάλο χρόνο υλοποίησης και σημαντικότερη δαπάνη, η ανάληψη της οποίας δεν είναι δυνατή από τους ενδιαφερόμενους Παραγωγούς.
2. Στον Υποσταθμό Σερρών και στο μετασχηματιστή Νο 2 έχει πράγματι εξαντληθεί η δυνατότητα απορρόφησης νέας ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ λόγω της μεγάλης δέσμευσης ισχύος από προγενέστερα αιτήματα, ήτοι από σταθμούς σε λειτουργία, με σύμβαση σύνδεσης και με δεσμευτική προσφορά σύνδεσης σε ισχύ, ενώ υπάρχει ακόμη διαθέσιμο περιθώριο απορρόφησης νέας ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ στους άλλους δύο μετασχηματιστές του υποσταθμού και ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα κορεσμού του Υποσταθμού Σερρών ώστε να υπάρξει μελλοντική πρόβλεψη για έργα επέκτασης αυτού.
3. Στον ιστότοπο της εταιρείας και στην διαδικτυακή εφαρμογή του ΔΕΔΔΗΕ¹ «Δυνατότητες απορρόφησης ισχύος σταθμών ΑΠΕ ανά γεωγραφική περιοχή στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο» αποτυπώνεται η τρέχουσα κατάσταση των υποσταθμών για το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Κατ' αντιστοιχία η αποτύπωση της δυνατότητας απορρόφησης νέας ισχύος σε επίπεδο γραμμών μέσης τάσης δεν είναι εφικτή.

Με τιμή

Αναστάσιος Μάνος

Κοινοποίηση :

- ΥΠΕΝ/Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

¹ <https://apps.deddie.gr/WebAPE/index.html>