



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
Τηλέφωνο: 2106508316
Τηλεομοιότυπο: 2106508299
Δ/νση ηλεκτρον. ταχυδρ.: tkvel@yme.gov.gr

Παπάγου, 16.04.2020

Αρ. Πρωτ. : **B - 221**

Προς

τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση

1. Βουλευτή κ. Κυριάκο Βελόπουλο
 2. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
- Δια της Βουλής των Ελλήνων**

Θέμα: «Στατικότητα κτηρίων»

Σχετ: **Η Ερώτηση 2618/13.12.2019** του Βουλευτή κ. Κυριάκου Βελόπουλου

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τον κύριο Βουλευτή ότι, από το 2005, η «Κτιριακές Υποδομές Ανώνυμη Εταιρεία» (ΚΤΥΠ ΑΕ) εκκίνησε πρόγραμμα ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών των Πολυτεχνείων της Χώρας δια του οποίου ελέγχθηκαν περί τις 5000 σχολικές μονάδες, αποτελούμενες από περίπου 6.000 στατικά ανεξάρτητα κτήρια, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που κατασκευάστηκαν με τον Αντισεισμικό Κανονισμό του 1959.

Μεταξύ Προσεισμικών και Μετασεισμικών Πρωτοβάθμιων Ελέγχων, η ΚΤΥΠ ΑΕ έχει ελέγξει μέχρι σήμερα περί τα 8.000 σχολικά κτήρια και, σε συνδυασμό με παράλληλους ελέγχους που διενεργήθηκαν από τους Δήμους, έχουν ελεγχθεί άνω των 10.000 σχολικών κτηρίων ανά την Επικράτεια. Όλα τα ΔΕΛΤΙΑ των ΑΥΤΟΨΙΩΝ έχουν αποσταλεί στους οικείους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις ενέργειές τους.

Ο Πρωτοβάθμιος Έλεγχος, που αποτελεί αρμοδιότητα της ΚΤΥΠ ΑΕ, είναι ένας Ταχύς Οπτικός Έλεγχος που σκοπό έχει να ενημερώσει άμεσα τις αρμόδιες Υπηρεσίες αν οι τυχόν απαιτούμενες επισκευές μπορούν να εκτελεστούν με την μονάδα σε χρήση (χαρακτηρισμός Α & Β) ή μη (χαρακτηρισμός Γ, Δ, Ε & ΣΤ).

Στον Πρωτοβάθμιο Μετασεισμικό Έλεγχο που διενεργείται από την ΚΤΥπ ΑΕ, δεν υποδεικνύεται τρόπος αποκατάστασης των ζημιών, καθότι σε τυχόν παρεμβάσεις σε εκπαιδευτικά κτήρια, σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφος Ι περίπτωση στ' 1, του Ν.3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4, περίπτωση 25 του άρθρου 94 του νόμου Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α), σε συνδυασμό με την παρ. 12 του άρθρου 5 του Ν.1894/1990, η συντήρηση και οι επισκευές είναι αρμοδιότητα των κατά τόπους Δήμων, ανεξάρτητα από την αιτία που τις προκαλεί.

Σημειώνεται ότι το πλήθος των σχολικών μονάδων ανέρχεται σε άνω 16.000 κτιριακών εγκαταστάσεων ανά την επικράτεια, γεγονός που καθιστά περιορισμένη, αν όχι απαγορευτική, την όποια ολιστική διεξαγωγή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ από την ΚΤΥπ ΑΕ, όταν μάλιστα οι βασικές της αρμοδιότητες έχουν ως κύριο αντικείμενο τις νέες μελέτες, κατασκευές και τον εξοπλισμό, εκτός των έργων Παιδείας και αυτών, της Υγείας, Δικαιοσύνης, Προστασίας του Πολίτη και άλλων δημοσίων Φορέων.

Γενικότερα, σχετική με την αξία των ελέγχων είναι η συχνότητα της σεισμικής δραστηριότητας στη χώρα, η οποία ακυρώνει τα όποια πορίσματα των προσεισμικών ελέγχων που διενεργούνται στο χρονικό μεσοδιάστημα μεταξύ δύο σεισμικών γεγονότων, ανάγοντας ως είναι επόμενο τις Μετασεισμικές Αυτοψίες στο πλέον αξιόπιστο εργαλείο εκτίμησης της δομικής κατάστασης των κτηρίων.

Από την εμπειρία της ΚΤΥπ ΑΕ, σε ό,τι αφορά τους ελέγχους στα εκπαιδευτικά κτιριακά συγκροτήματα, αναφέρεται ότι η βασικότερη αιτία που οδηγεί σε απαξία τον στατικό φορέα των κτηρίων, πέραν των εξαιρετικά ισχυρών σεισμικών γεγονότων, είναι η πλημμελής ή και η παντελής έλλειψη συντήρησης των κτηρίων, και σε πολλές περιπτώσεις η αστοχία επισκευαστικών εργασιών. Ειδικότερα, η ατελής αντιμετώπιση των υγρασιών, έχει ως μόνιμη κατάληξη την αποφλοίωση των προστατευτικών χρωματισμών, την αποσάθρωση των επιχρισμάτων, την ενανθράκωση του σκυροδέματος και την οξείδωση του οπλισμού του φέροντος οργανισμού.

Ο Υπουργός

Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής

Ακριβές Αντίγραφο
Αναστασία Θηραίου

Εσωτερική διανομή:

Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών

