



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Τηλ.:2613 610-390

Fax.:2610 279-572

E-mail: patrasmayor@gmail.com

Πάτρα, 21/2/2020

Αριθ. Πρωτ.:

ΠΡΟΣ

Υπουργείο Εσωτερικών

Γενική Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην υπ αριθ. 2862/08-01-2020 Ερώτηση του βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλου»

ΣΧΕΤ.: Η με αριθ. 2862/08-01-2020 Ερώτηση του βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλου

Το με 9759/12-02-2020 έγγραφό σας.

Αναφορικά με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα, σας διαβιβάζουμε την απάντηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Πάτρας, κ. Ανδρέα Παπανικήτα με αρ.πρωτ. 4575/17-02-2020 και με θέμα «Απάντηση σε ερώτηση βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλου ».

Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνηση-πληροφορία είμαστε στη διάθεση σας.



Δήμος Πατρέων
Αρ.Πρ. : 8847
Ημ.Πρ. : 24/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Αρμ.Δημ Στεργιόπουλος
Τηλ. 2610366113

Πάτρα: 17/02/2020
Αρ.Πρωτ: 4575 βλ'
214

Προς: Γραφείο Δημάρχου Δήμου Πατρέων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση βουλευτή κ.Βελόπουλου
Σχετικό: 4460Β1- 14/2/2020 Έγγραφο Γραφείου Δημάρχου Πατρέων

Σε απάντηση του πιο πάνω σχετικού εγγράφου, για το ερώτημα του Βουλευτή κ.Βελόπουλου σας ενημερώνουμε ότι:

- Στις 20/11/2019 παρουσιάστηκαν προβλήματα στην υδροδότηση κυρίως στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Παπαφλέσσα, Μαιζώνος, Ιεροθέου και Σολωμού
- Το πρόβλημα οφειλόταν σε αφανή διαρροή, η οποία ήταν δύσκολο να εντοπιστεί
- Στις 21/11/2020 η βλάβη εντοπίστηκε και αποκαταστάθηκε άμεσα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι με το σύστημα Διαχείρισης Πιέσεων που λειτουργεί, η Πάτρα έχει χωριστεί σε ζώνες υδραυλικά ανεξάρτητες μεταξύ τους. Αυτό, έδωσε την δυνατότητα το πρόβλημα να έχει περιοριστεί κυρίως στην περιοχή γύρω από τις πιο πάνω οδούς και να μην έχει επεκταθεί σε όλη την πόλη. Επιπλέον ο χρόνος επίλυσης του προβλήματος θα ήταν πολύ μεγαλύτερος αν δεν υπήρχε σε λειτουργία το σύστημα αυτό.

Η βλάβη ήταν μια τυχαία θραύση αγωγού με αφανή διαρροή νερού. Ο αγωγός αυτός δεν είναι κεντρικός αγωγός υδροδότησης της Πάτρας, όπως αναφέρεται στο σχετικό ερώτημα, ούτε τίθεται θέμα στήριξης-υποστύλωσης κάποιου αγωγού.

Η Υπηρεσία μας ιεραρχεί τις ανάγκες αντικατάστασης δικτύων και επενδύει σε έργα συντήρησης και αντικαταστάσεων ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή υδροδότηση της πόλης τόσο με χρηματοδοτούμενα έργα (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, ΕΣΠΑ) όσο και αυτοχρηματοδοτούμενα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ

