

Αρ./Ημ.: ΓρΔ/ 1413/12.02.2020

Προς : **κ. Κ. Χατζηδάκη**
Υπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Περίληψη : Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή

Σχετικά : Η υπ' αριθ. 3722/03.02.2020 Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων
ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης του Βουλευτή κ. Κυριάκου Βελόπουλου με θέμα «*Συνεχείς διακοπές ρεύματος στα ορεινά χωριά του Δήμου Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας*», θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως υπεύθυνος για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συντήρηση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας προβαίνει, στο πλαίσιο των ενισχύσεων – βελτιώσεων και της προγραμματισμένης επιθεώρησης και συντήρησης των εγκαταστάσεων Διανομής, σε μια σειρά έργων και μέτρων, εναρμονισμένων με τους διεθνείς και εθνικούς κανονισμούς και πρακτικές, που στόχο έχουν τη διασφάλιση συνεχούς και αξιόπιστης ηλεκτροδότησης.
2. Το δίκτυο στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας όπως και ολόκληρο το δίκτυο αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ, είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τους Διεθνείς και Εθνικούς Κανονισμούς καθώς και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, συντηρείται όπως προβλέπεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου τελικά να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του και να παρέχει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.
3. Για τα θέματα ποιότητας της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, τηρείται από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50160 / November 1999, με το οποίο βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ EN/50160/25.5.2000, που παραμένει σε ισχύ μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό, «*οι τυχαίες διακοπές προκαλούνται από εξωτερικά γεγονότα ή ενέργειες οι οποίες δε μπορούν να αποφευχθούν. Δεν είναι δυνατόν να υποδειχθούν ενδεικτικές τιμές για την ετήσια συχνότητα και τη διάρκεια των διακοπών αυτών. Αυτό οφείλεται στις τεράστιες διαφορές στην τοπολογία και την κατασκευή των συστημάτων στις διάφορες χώρες, καθώς επίσης και στις απρόβλεπτες συνέπειες των ενεργειών τρίτων και των καιρικών συνθηκών*».
4. Για την κατά το δυνατόν εξασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας του δικτύου ο ΔΕΔΔΗΕ εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εγκατάστασης και Συντήρησης των Γραμμών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΕΣΥΓΗΕ) ΦΕΚ-608/13/6.10.67 όπως επιθεωρήσεις, συντηρήσεις, κλαδέματα, πλύσιμο μονωτήρων κ.λπ. Επίσης με χρήση των πιο προηγμένων μέσων, υλικών και μεθόδων και με συνεχείς βελτιώσεις και ενισχύσεις του δικτύου, καταβάλλει κάθε προσπάθεια περιορισμού και πρόληψης των διακοπών στα δίκτυα.



5. Ο ΔΕΔΔΗΕ προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης του Δικτύου και σύνδεσης σε αυτό νέων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της τροφοδότησης των χρηστών.
6. Για τις ως άνω προγραμματισμένες διακοπές της τροφοδότησης ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει έγκαιρα τους Χρήστες, ώστε οι τελευταίοι να έχουν την ευχέρεια να προγραμματίζουν αναλόγως τις δραστηριότητές τους και η σχετική όχλησή τους να είναι η μικρότερη δυνατή. Η υπόψη ενημέρωση παρέχεται με διάφορους εναλλακτικούς τρόπους (π.χ. τοποθέτηση σημειωμάτων σε εμφανείς θέσεις πλησίον των επηρεαζόμενων ακινήτων, αποστολή ενημερωτικών ανακοινώσεων στον ημερήσιο τύπο, στις τοπικές αρχές κ.λπ.) καθώς και από την ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ (www.deddie.gr).
7. Πέραν των ανωτέρω προγραμματισμένων διακοπών, στο Δίκτυο εκδηλώνονται και απρόβλεπτες, μη προγραμματισμένες διακοπές, που οφείλονται σε βλάβες που εξ' ορισμού δεν είναι δυνατό ούτε να αποκλειστούν ούτε να είναι γνωστός ο χρόνος εμφάνισής τους (πτώση κεραυνών, πρόσκρουση ξένων αντικειμένων, πτώση δέντρων επί του δικτύου κ.α.).
8. Όσον αφορά στις συγκεκριμένες ορεινές και αραιοκατοικημένες περιοχές του Δήμου Θέρμου για τις οποίες γίνεται μνεία στην παραπάνω σχετική Ερώτηση του Βουλευτή κ. Βελόπουλου, αναφέρουμε ότι τα δύο τελευταία έτη έχουν καταγραφεί πέντε διακοπές τροφοδότησης κατά τη διάρκεια έντονων καιρικών φαινομένων, από πτώση δένδρων και προσφάτως κατολίσθηση του εδάφους. Σημειώνεται, ότι η εν λόγω γεωγραφική περιοχή ενδιαφέροντος είναι δασική, με τη δυνατότητα πρόσβασης να διακόπτεται συχνά λόγω παγετού ή κατολισθήσεων. Για το λόγο αυτό άλλωστε προ ετών έγινε παραλλαγή Δικτύου στην εν λόγω περιοχή, προκειμένου να διευκολύνεται η επιθεώρηση και η συντήρησή του από τα συνεργεία μας. Ωστόσο ακόμα και με τα υπόψη έργα που πραγματοποιήθηκαν δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν σε όλες τις περιπτώσεις τα προβλήματα που προκύπτουν από την ιδιαίτερη μορφολογία του εδάφους σε συνδυασμό με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.
9. Η πλειονότητα των βλαβών που παρουσιάστηκαν οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες λόγω της φύσης του Δικτύου (εναέριο) και όχι σε θέματα συντήρησης, κατασκευής ή υλικών του Δικτύου.

Τέλος θα θέλαμε να προσθέσουμε ότι η αρμόδια Μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση το συντομότερο δυνατό όχι μόνο των συγκεκριμένων βλαβών αλλά και άλλων που εκδηλώθηκαν στα όρια του Νομού, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν και λαμβάνοντας υπόψη το δυσπρόσιτο των σημείων που εκδηλώθηκαν πολλές βλάβες.

Με τιμή

Αναστάσιος Μάνος

Κοινοποίηση :

- ΥΠΕΝ/Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου