



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητο

Αθήνα,

Βαθμός Προτεραιότητας : **Επείγον**

Ταχ. Δ/ση : Λεωφ. Μεσογείων 119, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 10192
Πληροφορίες : Μ. Χρυσικοπούλου
Αρ. Τηλεφώνου : 2131513102
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2131513214
Ηλεκτρον. Δ/ση : m.xrysikopoulou@prv.ypoka.gr

ΠΡΟΣ: Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Μεσογείων 119 10192 – Αθήνα

ΚΟΙΝ:

Θέμα: Απάντηση σε Ερώτηση

Σχετ: Η α.π. 7034/2-06-2020 Ερώτηση του Βουλευτή Κ. Βελόπουλου (α.π. ΣΕΝΕ/53005/3497/04-06-2020).

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής, σας γνωρίζουμε ότι από την υπηρεσία μας είχε διενεργηθεί έλεγχος στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου της ΔΕΗ στη θέση «Λιμανάκι Αγ. Νικολάου» στο Κερατσίνι, προκειμένου να διερευνηθούν καταγγελίες σχετικά με τη ρύπανση της θάλασσας.

Η υπηρεσία μας πραγματοποίησε δύο αυτοψίες στις 12-9-2013 και στις 12-12-2013 και έλαβε δείγματα.

Στην πρώτη αυτοψία ελήφθησαν δείγματα τόσο από τη θάλασσα από τον ασβεστολιθικό βράχο κάτω από τις δεξαμενές του ατμοηλεκτρικού σταθμού και συγκεκριμένα από το στρώμα σχιστολίθου που εμφανιζόταν εμποτισμένο με μαύρη ουσία πιθανόν από στερεοποιημένο μαζούτ. Η δειγματοληψία έγινε με σκοπό την ταυτοποίηση ή μη των δύο δειγμάτων. Τα δείγματα δόθηκαν για ανάλυση στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων τα δύο δείγματα ήταν διαφορετικής προέλευσης.

Στη δεύτερη αυτοψία ελήφθησαν δείγματα από τη θάλασσα και από τα φρεάτια που βρίσκονταν κάτω από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ. Και αυτά τα δείγματα δόθηκαν για ανάλυση στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων τα δείγματα ταυτίζονται μερικώς.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής είχε επιβληθεί στον ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου Κερατσινίου πρόστιμο ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €) για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Το συγκεκριμένο πρόστιμο επιμερίζεται ανά παράβαση σε 12.000€ για πρόκληση ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος στον όρμο του Αγ. Νικολάου από διαρροή πετρελαιοειδών και σε 8000 € για τη μη συμμόρφωση της εταιρείας με τους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

Επίσης κατά δήλωση του υπεύθυνου της ΔΕΗ βρισκόταν σε εξέλιξη, διαγωνισμός για την απορρύπανση του χώρου στο λιμανάκι του Αγ. Γεωργίου.

Η υπηρεσία μας διενεργεί ελέγχους τόσο στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου των τακτικών επιθεωρήσεων το οποίο λόγω covid-19 βρίσκεται σε καθυστέρηση υλοποίησης, όσο και έκτακτους ελέγχους σε εκτέλεση εισαγγελικών παραγγελιών ή /και μετά από έκτακτα περιστατικά / ατυχήματα, και επομένως προηγούνται των λοιπών επιθεωρήσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4014/2011, πέραν της υπηρεσίας μας περιβαλλοντικοί έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται και από την αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τα ΚΕΠΠΕ.

Η Προϊσταμένη ΣΕΝΕ

Σ. Ελευθεριάδου

Εσωτερική Διανομή:

1. Αρχείο Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
2. Φ. Βουλή
3. Μ. Χρυσικοπούλου