



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 11526 Αθήνα
Πληροφορίες: Μυλωνάς Νεκτάριος
Τηλέφωνα: 213-1513811
FAX: 213-1513512
E-mail: vouli4@prv.ypeka.gr

**Αθήνα 4-8-2020
Αρ. Πρωτ. 57513/1775**

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων

ΚΟΙΝ.:

- 1. Βουλευτή κ. Μπακαδήμα Φωτεινή**
- 2. Υπουργείο Υγείας**
- 3. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη**

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 7424/16-6-2020 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής **Ερώτησης** που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τη Βουλευτή κ. Μπακαδήμα Φωτεινή, κοινοποιούμε το υπ' αρ. πρωτ. 57513/1619/7-7-2020 έγγραφο της Δ/σης Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων/ΥΠΕΝ. Όπως προκύπτει από το ανωτέρω έγγραφο, η εγκατάσταση υπόγειων δεξαμενών υγραερίου χωρητικότητας 200 κ.μ. στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων δεν είναι επιτρεπτή βάσει του σχετικού Κανονισμού. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου θα διερευνήσει τη σκοπιμότητα επικαιροποίησης του Κανονισμού σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία. Επισημαίνουμε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας παρακολουθεί την εφαρμογή της νομοθεσίας αρμοδιότητας του και λαμβάνει ιδιαίτερα υπ' όψιν τις απόψεις των άμεσα ενδιαφερομένων.

Ο Υφυπουργός

Δημήτριος Οικονόμου

Επισυνάπτεται: Το υπ' αρ. πρωτ. 57513/1619/7-7-2020 έγγραφο

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 1
Σύνολο Σελίδων: 2

