

Αρ./Ημ.: ΓρΔ/ 7231/22.07.2020

Προς : **κ. Κ. Χατζηδάκη**
Υπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Περίληψη: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή

Σχετικά : Η υπ' αριθ. 8233/14.07.2020 Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων
ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση στην ως άνω Ερώτησης του Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλου, αναφορικά με τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση των παράλιων περιοχών του Δήμου Αγιάς της Π.Ε. Λάρισας, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

Η βλάβη που προέκυψε το Σάββατο 20.06.2020, οφείλεται σε δέντρο το οποίο ήλθε σε επαφή με το εναέριο δίκτυο της Εταιρίας και η οποία είχε ως αποτέλεσμα την διακοπή της ηλεκτροδότησης. Η επαφή προκλήθηκε εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που παρουσιάστηκαν τη συγκεκριμένη ημέρα στην ευρύτερη περιοχή.

Για τις δύο (2) βλάβες που προέκυψαν το Σάββατο 27.06.2020 και την Κυριακή 28.06.2020, τα αίτια είναι υπό διερεύνηση, δεδομένου ότι καθ' όλη την εβδομάδα που ακολούθησε των βλαβών πραγματοποιήθηκε έκτακτος, ενδεδειγμένος έλεγχος του συνόλου του Δικτύου από το οποίο ηλεκτροδοτούνται τα παράλια του Δήμου Αγιάς και δεν προέκυψε ουδέν σχετικό εύρημα. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκαν τα τελειότερα μέσα που υφίστανται παγκοσμίως (θερμοκάμερες και drones) για αυτού του είδους τις εργασίες (επιθεώρηση και εντοπισμός πιθανών σημείων πρόκλησης βλαβών).

Το εξειδικευμένο συνεργείο από την Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας (ΔΠΚΕ) μετέβη στην περιοχή και έλεγξε τον αναφερόμενο διακόπτη χωρίς να αναφέρει κανένα πρόβλημα στη λειτουργία του.

Επιπρόσθετες ενέργειες στις οποίες έχει ήδη προβεί η Εταιρία και οι οποίες θα εξακολουθήσουν να πραγματοποιούνται, είναι η επιθεώρηση του Δικτύου και οι εργασίες Συντήρησης αυτού, σύμφωνα με τους Κανόνες της Επιστήμης και της κείμενης Νομοθεσίας. Επιπλέον, έπειτα από κάθε έκτακτο γεγονός που προκύπτει (π.χ. κακοκαιρία), τα αρμόδια όργανα της Εταιρίας, προβαίνουν σε έκτακτη επιθεώρηση και εργασίες συντήρησης, προκειμένου να εξαλείψουν οποιεσδήποτε πιθανές αιτίες πρόκλησης βλαβών στο Δίκτυο.



Επίσης το προσωπικό του Υποπρακτορείου Αγιάς με τη συνδρομή συνεργείων από την περιοχή Λάρισας βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα αποκατάστασης τυχόν δυσλειτουργιών στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή για το σύνολο της καλοκαιρινής περιόδου.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι από την Κυριακή 28.06.2020 και μέχρι σήμερα δεν παρουσιάστηκε κανένα πρόβλημα στην ομαλή τροφοδότηση της περιοχής με ηλεκτρική ενέργεια.

Με εκτίμηση

Αναστάσιος Μάνος

Κοινοποίηση:

- ΥΠΕΝ/Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου