



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119

Ταχ. Κώδικας: 11526 Αθήνα

Πληροφορίες: Χ.Εισαγγελέα

Τηλέφωνα: 213-1513506

FAX: 213-1513512

E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr

Αθήνα 28-9-2020

Αρ. Πρωτ. 67874/2092

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων

ΚΟΙΝ.:

- 1. Βουλευτή κ. Τζούφη Μερόπη**
- 2. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων**
- 3. Υπουργείο Υγείας**

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Αναφορά»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 2063/10-7-2020 Αναφορά

Σε απάντηση της (α) σχετικής **Αναφοράς** που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από την Βουλευτή κ. Τζούφη Μερόπη, σας γνωστοποιούμε ότι επί του ζητήματος που τίθεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία με το υπ' αρ. πρωτ. 57513/1775/4-8-2020 έγγραφό του - απάντηση (επισυνάπτεται) σε σχετική Ερώτηση Βουλής. Όπως προκύπτει από το ανωτέρω έγγραφο, η εγκατάσταση υπόγειων δεξαμενών υγραερίου χωρητικότητας 200 κ.μ. στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων δεν είναι επιτρεπτή βάσει του σχετικού Κανονισμού. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου θα διερευνήσει τη σκοπιμότητα επικαιροποίησης του Κανονισμού σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία. Επισημαίνουμε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας παρακολουθεί την εφαρμογή της νομοθεσίας αρμοδιότητάς του και λαμβάνει ιδιαίτερα υπ' όψιν τις απόψεις των άμεσα ενδιαφερομένων.

Ο Υφυπουργός

Δημήτριος Οικονόμου

Επισυνάπτεται: Το υπ' αρ. πρωτ. 57513/1775/4-8-2020 έγγραφο

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 2
Σύνολο Σελίδων: 3