



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
Τηλέφωνο: 2106508120
Τηλεομοιότυπο: 2106508299
Δ/ση ηλεκτρον. ταχυδρ.: tkvel@yme.gov.gr

Παπάγου, 03.11.2020

Αρ. Πρωτ. : **B - 757**

Προς

τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση

1. Βουλευτή κ. Χαρούλα (Χαρά) Καφαντάρη
2. Βουλευτή κ. Δημήτρη Βίτσα
3. Βουλευτή κ. Ιωάννη Δραγασάκη
4. Βουλευτή κ. Αθανάσιο Παπαχριστόπουλο
5. Υπουργείο Εσωτερικών
6. Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Δια της Βουλής των Ελλήνων

Θέμα: «Διευθέτηση προβλημάτων σχολείων στον Δήμο Αιγάλεω»

Σχετ: Η **Ερώτηση 9672/16.09.2020** των κ.κ. Βουλευτών Χαρούλας Καφαντάρη, Δημήτριου Βίτσα, Ιωάννη Δραγασάκη & Αθανάσιου Παπαχριστόπουλου

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, σας γνωρίζουμε ότι η «Κτιριακές Υποδομές Ανώνυμη Εταιρεία (ΚΤΥΠ ΑΕ)» διενήργησε αυτοψίες Πρωτοβάθμιου Μετασεισμικού Ελέγχου σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Αιγάλεω που κατά την κρίση των Τεχνικών του Υπηρεσιών έπρεπε να ελεγχθούν από την ΚΤΥΠ ΑΕ, τα αποτελέσματα των οποίων διαβιβάστηκαν αρμοδίως στον Δήμο Αιγάλεω την 08, 09 και 21.08.2019.

Ο Πρωτοβάθμιος Μετασεισμικός Έλεγχος είναι ένας Ταχύς Οπτικός Έλεγχος που σκοπό έχει να ενημερώσει άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες αν οι τυχόν απαιτούμενες επισκευές μπορούν να εκτελεστούν με την μονάδα σε χρήση (χαρακτηρισμός Α & Β) ή μη (χαρακτηρισμός Γ, Δ, Ε & ΣΤ).

Από τον Πρωτοβάθμιο Μετασεισμικό Έλεγχο που διενεργείται από την ΚΤΥΠ ΑΕ δεν υποδεικνύεται τρόπος αποκατάστασης των ζημιών. Η κατά περίπτωση, ειδική υπόδειξη απλής απομάκρυνσης ή καθαίρεσης περιορισμένων σε έκταση δομικών στοιχείων που η πτώση τους εγκυμονεί κίνδυνο, χωρίς το κτήριο στο σύνολό του να είναι επικίνδυνο, δεν άπτεται του ζητήματος των επισκευών.

Στον Δήμο Αιγάλεω ελέγχθηκαν 15 Σχολικές Μονάδες, από την 02.08.2019 έως την 19.08.2019: 1^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΕΣΠΕΡΙΝΟ, 11^ο ΔΣ, 1^ο ΔΣ, 7^ο ΔΣ, 5^ο ΝΓ, 6^ο ΓΕΛ, ΕΝΕΓΥΛ, ΙΕΚ, ΕΕΕΕΚ, 9^ο ΝΓ, ΕΙΔ. & 17^ο ΔΣ, 2^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, 3^ο ΔΣ, 10^ο ΔΣ, και το 13^ο ΔΣ.

Από αυτές, μόνο δύο χαρακτηρίστηκαν Ακατάλληλες, καθόσον απαιτούντο επισκευές, πριν την χρήση τους: το 1^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΕΣΠΕΡΙΝΟ, όπου το ανεξάρτητο στατικώς Παλαιό Κτήριο χαρακτηρίστηκε Ακατάλληλο, με ένδειξη Γ ενώ το νεότερο τμήμα, της στατικώς ανεξάρτητης προσθήκης κτηρίου Κατάλληλο, με ένδειξη Β.

Ομοίως για το 11^ο Δημοτικό Σχολείο, όπου το Κτήριο 1, επί της οδού Μίνωος, χαρακτηρίστηκε Ακατάλληλο με ένδειξη Δ ενώ το Κτήριο 2, επί της οδού Προμηθέως, χαρακτηρίστηκε Κατάλληλο με ένδειξη Β.

Σημειώνεται σε ό,τι αφορά τυχόν παρεμβάσεις σε εκπαιδευτικά κτήρια, σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφος Ι περίπτωση στ' 1, του Ν.3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4, περίπτωση 25 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α), σε συνδυασμό με την παρ. 12 του άρθρου 5 του Ν.1894/1990, η συντήρηση και οι επισκευές είναι αρμοδιότητα των κατά τόπους Δήμων, ανεξάρτητα από την αιτία που τις προκαλεί.

Ο Υπουργός

Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής

Εσωτερική διανομή:

Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών