



Προς : Υπουργό Περιβάλλοντος &
Ενέργειας
κ. Κ. Χατζηδάκη

Περίληψη : Απάντηση στην υπ' αριθ. 8775/6.8.2020 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου.

Σχετικά : α. Η υπ' αριθ. 8775/6.8.2020 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου
β. ΔΕΗ/ΓρΔ/1396/01.07.2020
γ. ΔΕΗ/ΓρΔ/1479/09.07.2020

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ανωτέρω Επίκαιρης Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής του ΚΙΝΑΛ κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος με θέμα «Τηλεθέρμανση Μεγαλόπολης», σας πληροφορούμε ότι η ΔΕΗ έχει ήδη εκφράσει τις απόψεις της με τα β' και γ' σχετικά. Ανακεφαλαιώνοντας, σημειώνουμε ότι:

1. Η ΔΕΗ έχει συνάψει με την αρμόδια Δημοτική Επιχείρηση και το Δήμο Μεγαλόπολης, Σύμβαση Παροχής Θερμικής Ενέργειας (ΣΠΘΕ) από τη Μονάδα 3 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης με ισχύ έως τις 31.12.2020, την οποία και δεν προτίθεται να ανανεώσει, ενόψει και της αναμενόμενης παύσης λειτουργίας της εν λόγω Μονάδας.
2. Για να μην υπάρχουν επιπτώσεις από την παύση της λειτουργίας της Μονάδας 3, στο πλαίσιο του προσφάτως συμφωνηθέντος Μνημονίου, η ΔΕΗ έχει ήδη αναθέσει την εργολαβία για την εγκατάσταση θερμικού λέβητα ισχύος 10 MW_{th} με καύσιμο LPG ή/και φυσικό αέριο στο χώρο του λεβητοστασίου της τηλεθέρμανσης και ταυτόχρονα την κάλυψη του κόστους λειτουργίας του για τη θερμαντική περίοδο 2020-2021 με κόστος σαφώς χαμηλότερο από εκείνο με χρήση πετρελαίου. Ο λέβητας αυτός θα παραμείνει σε λειτουργία για την κάλυψη των εφεδρειών ή/και των εκτάκτων αναγκών, υπό την ευθύνη και λειτουργία της Δημοτικής Επιχείρησης, ως Ενδιάμεση Λύση.
3. Αναφορικά με τη δυνατότητα σύνδεσης της Τ/Θ με τη Μονάδα 5, οι απόψεις της ΔΕΗ είναι και παραμένουν αυτές που εκφράσθηκαν στα ανωτέρω β' και γ' σχετικά, τόσο για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των αναγκαιών έργων όσο και για το κόστος υλοποίησής τους. Επιπλέον, η ΔΕΗ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την αδιάλειπτη παροχή Θ/Ε από τη Μονάδα 5, η οποία πολλές φορές σταματά και επανεκκινεί ακόμη και εντός της ημέρας κατόπιν σχετικών εντολών του λειτουργού της αγοράς, πολύ δε περισσότερο όταν η ανταγωνιστικότητά της επιβαρυνθεί λόγω της λειτουργίας της Τ/Θ.
4. Στην ενδεχόμενη περίπτωση που ο Δήμος και η Δημοτική Επιχείρηση θα επιθυμούσαν τη συνέχιση της λειτουργίας της Τ/Θ με σύνδεση με τη Μονάδα 5, τότε θα πρέπει να προηγηθεί η υπογραφή των αναγκαιών συμβάσεων (Σύμβαση-Πλαίσιο, Σύμβαση Κάλυψης



από το Δήμο και τη Δημοτική Επιχείρηση του κόστους των αναγκαίων επενδύσεων που θα υλοποιήσει η ΔΕΗ μέσα στη Μονάδα 5, και για λογαριασμό των οποίων αυτές θα γίνουν, και τέλος Σύμβαση Παροχής Θ/Ε) προκειμένου να αρχίσουν τα έργα. Είναι αυτονόητο ότι παράλληλα πρέπει να υλοποιηθεί από την πλευρά του Δήμου και της Δημοτικής Επιχείρησης και το έργο κατασκευής του διπλού συνδετήριου αγωγού μεταφοράς ζεστού νερού μεταξύ της Μονάδας 5 και του Λεβητοστασίου της Τ/Θ. Το κόστος των παραπάνω επενδύσεων εκτιμάται στα 10 εκ. € και το τίμημα της Θ/Ε στα 25 €/MWh_{th}, όπως αναφέρονται στο γ' σχετικό.

5. Επισημαίνεται ότι η λύση αυτή είναι ακριβότερη, λιγότερο ασφαλής και απαιτεί μεγαλύτερο χρόνο υλοποίησης ακόμα και από την παραπάνω αναφερόμενη Ενδιάμεση Λύση (λέβητας LPG και φυσικού αερίου) με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στο γ' σχετικό.

Με τιμή,

Γεώργιος Ι. Στάσης

Κοινοποίηση :

- ΥΠΕΝ/Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου