

Αρ./Ημ.: ΓρΔ/12486/06.11.2020

Προς: **κ. Κ. Χατζηδάκη**
Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Περίληψη: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή

Σχετικά: Η υπ. αριθμ. 1074/26.10.2020 Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων η Βουλευτής κ. Σοφία Σακοράφα

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης της Βουλευτή κ. Σοφίας Σακοράφα, αναφορικά με σοβαρές προβληματικές διαστάσεις σε συμβάσεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για το έργο «*Οπτική Επιθεώρηση με Θερμική Απεικόνιση*» στις Διοικητικές Περιοχές Ρεθύμνου και Ρόδου, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την παράγραφο Α.2 του Άρθρου 213 των Κανονισμών για την Εγκατάσταση και Συντήρηση Υπαίθριων Γραμμών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κ.Ε.Σ.Υ.Γ.Η.Ε.), που είναι νόμοι του κράτους (ΦΕΚ 608/Β/06.10.67, ΦΕΚ 476/Β/25.07.69, ΦΕΚ 829/Β/19.12.69 και ΦΕΚ 687/Β/24.08.71), οι γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας και ο εξοπλισμός τους πρέπει να επιθεωρούνται συστηματικά από τα υπεύθυνα για τις εγκαταστάσεις πρόσωπα. Η υποχρέωση αυτή έχει συμπεριληφθεί και σε εσωτερικές οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ, από τις οποίες προσδιορίζεται ότι τα Δίκτυα Μέσης και Χαμηλής Τάσης πρέπει να επιθεωρούνται κάθε χρόνο την κατάλληλη εποχή. Επιπλέον, στα Δίκτυα αυτά, τα οποία εκτός των άλλων φέρουν εναέριες κατασκευές συνδέσεων και επαφών, προβλέπεται μεταξύ άλλων, να ελέγχονται προληπτικά και με κάμερα θερμογραφικής απεικόνισης, για την έγκαιρη διάγνωση των εξελισσόμενων βλαβών υπερθέρμανσης των συνδέσεων και την άμεση αποκατάσταση αυτών, με σκοπό την αποφυγή της μετέπειτα εκδήλωσης σοβαρότατων και επικίνδυνων ζημιών.

Αν και από τις Διοικητικές Περιοχές του ΔΕΔΔΗΕ γίνονταν προσπάθειες για την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους του αντικειμένου «*Οπτική Επιθεώρηση με Θερμική Απεικόνιση*» από το διαθέσιμο προσωπικό, η εκπλήρωση της εν λόγω συνολικής υποχρέωσης με ίδια μέσα, εξαιτίας της επί σειρά ετών μείωσης του προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων, δεν είναι δυνατόν να συντελεστεί καθ' ολοκληρία και άρτια. Ως εκ τούτου, λόγω της κρισιμότητας του αντικειμένου του έργου, των μικρών χρονικών περιθωρίων και της συχνότητας που πρέπει να πραγματοποιείται, κρίθηκε αναγκαία η αναζήτηση και ανάληψη των υπόψη εργασιών, μέσω της συνεργασίας της εταιρείας με Αναδόχους παροχής υπηρεσιών.

Προς τούτο, εξαιτίας και του γεγονότος ότι παρόμοια προσπάθεια διενέργειας συστηματικής επιθεώρησης η οποία περιλαμβάνει την διενέργεια ταυτοχρόνως πολλαπλών δράσεων, αλλά και υψηλών προδιαγραφών ποιότητας του παραδοτέου έργου, διενεργήθηκε από τη Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών του ΔΕΔΔΗΕ **πιλοτική** εφαρμογή Σύμβασης ανάθεσης εργασιών Επιθεώρησης Δικτύου σε Ανάδοχο, μέσω διαπραγματεύσεων, στις Περιοχές Ρεθύμνου και Ρόδου. Μέσω αυτής πραγματοποιήθηκε **αναλυτική** καταγραφή των στοιχείων



του Δικτύου Μέσης Τάσης, λήψη φωτογραφίας κάθε στύλου, καθώς και λήψη θερμικής εικόνας των προβλεπόμενων κατασκευών, προκειμένου να διαπιστωθούν οι δυνατότητες ανταπόκρισης σε εργασίες επιθεώρησης αυτής της μορφής κάθε εργολαβικού συνεργείου, σε ημερήσια βάση. Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι, οι εν λόγω συμβάσεις υπηρεσιών δεν έχουν καμία απολύτως σχέση ή δυνατότητα σύγκρισης ως προς τον όγκο, αλλά και την ποιότητα και ποσότητα των προβλεπόμενων εργασιών, με τις απλές συμβάσεις οπτικής επιθεώρησης με κυάλια στις οποίες γίνεται αναφορά στην Ερώτηση.

Ειδικότερα το θέμα του προσδιορισμού - καθορισμού της τιμής μονάδας (αντιτίμου), προέκυψε μετά από μετρήσεις των απαιτούμενων ανθρωποωρών (Α/Ω) ανά χιλιόμετρο Δικτύου που απαιτήθηκαν για την εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών από τεχνικό προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ. Το δε κόστος των ημερομισθίων προέκυψε με βάση τα ημερομίσθια και ημερήσια μισθώματα, όπως καθορίζονται στο «Πρακτικό Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων» της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις ως άνω πιλοτικές συμβάσεις και προκειμένου να καταστεί δυνατή η άρτια και ποιοτική διεξαγωγή της επιθεώρησης του Δικτύου κατά το επόμενο έτος, η Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών θα προκηρύξει ανοιχτούς διαγωνισμούς για την ανάδειξη Αναδόχων που θα πραγματοποιήσουν το εν λόγω αντικείμενο στις επιμέρους Διοικητικές Περιοχές αυτής.

Στις συμβάσεις αυτές θα προβλέπονται (περιληπτικά) οι παρακάτω απαιτήσεις από τον κάθε ενδιαφερόμενο Ανάδοχο:

Δίκτυο Μέσης Τάσης:

- Καταγραφή του συνόλου των στύλων, των κατασκευών αυτών, καθώς επίσης και του είδους των στοιχείων των κατασκευών (είδος μονωτήρων κ.λπ.).
- Λήψη φωτογραφίας **κάθε** στύλου.
- Καταγραφή των σημείων που πρέπει να αποψιλώνονται την κατάλληλη εποχή.
- Καταγραφή των δέντρων που πρέπει να κλαδεύονται με αντίστοιχη λήψη φωτογραφίας.
- Λήψη θερμοσκόπησης κάθε κατασκευής που διαθέτει συνδέσεις.
- Παράδοση των παραπάνω, καθώς και των ευρημάτων που χρήζουν αποκατάστασης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Δίκτυο Χαμηλής Τάσης:

- Επιθεώρηση του Δικτύου σύμφωνα με το έντυπο και τα καθορισμένα στη σχετική Οδηγία Διανομής.
- Λήψη φωτογραφίας σε σημεία που εντοπίζεται πρόβλημα.

Σημειώνεται ότι, οι τιμές μονάδας είναι τιμές προϋπολογισμού Ανοικτού Διαγωνισμού ανάδειξης Αναδόχων για τις εργασίες που προαναφέρθηκαν κι έχουν προκύψει σύμφωνα με τον τρόπο υπολογισμού των τιμών μονάδας εργασιών των Συμβάσεων της Εταιρείας, μη λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες του νησιωτικού περιβάλλοντος, το περιορισμένο ενδιαφέρον των τοπικών αγορών, καθώς και τη μικρή και προβληματική εξεύρεση και διαθεσιμότητα προσωπικού από Αναδόχους.

Τούτων δοθέντων, η ανάδειξη Αναδόχων για την εκτέλεση εργασιών επιθεώρησης Δικτύων Μέσης και Χαμηλής Τάσης, μέσω Ανοικτού Διαγωνισμού, είναι εκ των πραγμάτων αναγκαία,



όχι μόνο εξ' αιτίας του γεγονότος ότι οι εργασίες επιθεώρησης του Δικτύου Διανομής διέπονται από τη σχετική νομοθεσία, αλλά και την επιβεβλημένη αναγκαιότητα άρσης των επισφαλών συνθηκών που δημιουργούνται από τη μη έγκαιρη και ελλιπή παρακολούθηση των εγκαταστάσεων του Δικτύου, που πρέπει να επιτυγχάνεται κατά το δυνατόν άμεσα και με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Εν κατακλείδι, σημειώνουμε ότι η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και δυνατοτήτων της, θα συνεχίσει να μεριμνά και να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαρκή παρακολούθηση, επιθεώρηση και βελτίωση του Δικτύου Διανομής, προκειμένου να παρέχει στους καταναλωτές ασφαλή, απρόσκοπτη, αξιόπιστη και ποιοτική ηλεκτροδότηση.

Με εκτίμηση

Αγαστάσιος Μάνος

Κοινοποίηση:

- ΥΠΕΝ/Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου