

Αρ./Ημ.: ΓρΔ/15281/29.12.2020

Προς : **κ. Κ. Χατζηδάκη**
Υπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Περίληψη : Απάντηση σε Αναφορά Βουλευτή

Σχετικά : Η υπ' αριθ. 935/22.12.2020 Αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Νεοκλής Δ. Κρητικός

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ανωτέρω Αναφοράς του Βουλευτή Λακωνίας κ. Νεοκλή Δ. Κρητικού που αφορά σε υπόμνημα της Ένωσης Επιχειρηματιών Μονεμβασίας σχετικά με προβλήματα που αντιμετωπίζουν εξαιτίας συνεχών διακοπών ηλεκτροδότησης, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Η περιοχή της Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας Λακωνίας τροφοδοτείται από τη ροηφόρο γραμμή Ρ-24 του Υποσταθμού 150/20 KV Μολάων, με το συνολικό μήκος αυτής να ξεπερνά τα 90 χιλιόμετρα.

Παρά το γεγονός ότι ο ΔΕΔΔΗΕ μελετά και κατασκευάζει τα δίκτυά του σύμφωνα με Κανονισμούς και Πρότυπα ανάλογα με εκείνα που ισχύουν σε χώρες της ΕΕ και τις ΗΠΑ και ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική, λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα, όπως π.χ. περιοδική επιθεώρηση - συντήρηση εγκαταστάσεων, επιτήρηση δικτύων, εγκατάσταση αλεξικέραυνων, κλάδεμα δένδρων, για να εξασφαλίσει ένα αξιόπιστο και ασφαλές δίκτυο, είναι πρακτικά αδύνατο να αποκλεισθεί παντελώς η εμφάνιση απρόβλεπτων συμβάντων. Ιδιαίτερα σε ένα τόσο εκτεταμένο δίκτυο, εκτεθειμένο στις εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές και κλιματολογικές συνθήκες.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, σε αντίθεση με όσα αναφέρονται στη σχετική Αναφορά, ο ΔΕΔΔΗΕ και στη συγκεκριμένη περιοχή υλοποιεί την επιθεώρηση - συντήρηση καθώς και την εκτέλεση εργασιών και έργων ενίσχυσης, ανακαίνισης και επέκτασης του δικτύου του, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών και την ποιότητα ηλεκτροδότησης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μόνο για την περιοχή της Μονεμβασίας (χωρίς να συμπεριλάβουμε τον υπόλοιπο Δήμο) τα έργα - εργασίες που εκτελέστηκαν την τελευταία πενταετία ξεπερνούν τα 500.000€. Το σημαντικό αυτό ποσό αποδεικνύει ότι, όχι μόνο δεν είναι ανύπαρκτη η συντήρηση και οι εργασίες βελτίωσης της λειτουργίας του δικτύου, αλλά αντίθετα καταδεικνύεται η πρόβλεψη και η επιμέλεια του ΔΕΔΔΗΕ για τη συγκεκριμένη περιοχή.

Επιπροσθέτως, είναι γνωστό ότι στη Μονεμβασία έχει κατασκευαστεί έργο υπογειοποίησης μέρους του δικτύου Μέσης και Χαμηλής τάσης, ποσού που ξερνάει τα 200.000€. Η δαπάνη έχει καλυφθεί εξολοκλήρου από το ΔΕΔΔΗΕ. Με το έργο αυτό πέραν της αισθητικής αναβάθμισης της αντίστοιχης περιοχής, μειώνονται και οι εξωγενείς επιδράσεις που υπάρχουν στα εναέρια δίκτυα και έχουν ως αποτέλεσμα τις μη προβλέψιμες διακοπές ηλεκτροδότησης. Τα έργα αυτά ωστόσο δεν έχουν ολοκληρωθεί διότι ο Δήμος Μονεμβασίας, παρά τις συνεχείς μας οχλήσεις και πιέσεις, δεν έχει προχωρήσει στην



εγκατάσταση δικτύου δημοτικού φωτισμού, ώστε να καταστεί δυνατή η κατάργηση των εναερίων υποσταθμών μας και του αντίστοιχου εναερίου δικτύου και να ολοκληρωθεί η μετάβαση της ηλεκτροδότησης από το νέο υπόγειο δίκτυο.

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι σε μια τόσο εκτεταμένη εναέρια γραμμή 20.000V, εκτεθειμένη στις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, και παρά την αποδεδειγμένη επέμβαση και συντήρηση του ΔΕΔΔΗΕ, είναι πρακτικά αδύνατο να μην εμφανίζονται διακοπές ρεύματος, στις οποίες ο ΔΕΔΔΗΕ άμεσα ανταποκρίνεται για την αποκατάστασή του.

Οι διακοπές λόγω απρόβλεπτης βλάβης ωστόσο δεν διαφέρουν από, παρόμοιου μήκους δικτύου ή αριθμού πελατών Περιοχές ΔΕΔΔΗΕ, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαιτερότητες της Περιοχής. Τα προβλήματα ηλεκτροδότησης που αναφέρονται προφανώς αφορούν στις προγραμματισμένες διακοπές που έχουν προκύψει τους τελευταίους μήνες για τις οποίες ωστόσο ενημερώνονται εγκαίρως οι καταναλωτές. Οι διακοπές αυτές οφείλονται στο μεγαλύτερο ποσοστό σε αιτήματα του ΑΔΜΗΕ για παραλλαγή του δικτύου μας, λόγω εμπλοκής του κατά την ανάπτυξη – κατασκευή της νέας γραμμής Μεταφοράς του δικτύου ΑΔΜΗΕ προς τη Νεάπολη. Η γραμμή αυτή αφορά στην ηλεκτροδότησης της διασύνδεσης Πελοποννήσου - Κρήτης, έργο εξαιρετικά σημαντικό και Εθνικής αναγκαιότητας. Κατά την όδευση της γραμμής επιβλήθηκε να πραγματοποιηθούν αρκετές προγραμματισμένες διακοπές για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών. Οι διακοπές αυτές επιβάρυναν όχι μόνο τη Μονεμβασία αλλά ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μονεμβασίας.

Πέραν των παραπάνω, προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης υλοποιούνται για την εκτέλεση όλων των λοιπών προγραμματισμένων εργασιών, όπως συντήρησης, ανακαίνισης και επέκτασης του δικτύου, και εν γένει όλων των έργων που εκτελεί ο ΔΕΔΔΗΕ για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου, για τις οποίες όμως ειδοποιούνται εγκαίρως οι καταναλωτές.

Τέλος θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι προβλέπεται η κατασκευή νέου Υποσταθμού 150/20 KV στην περιοχή της Νεάπολης Βοιών, ο οποίος αναμένεται να κατασκευαστεί μετά την τρέχουσα πενταετία αφού επιτευχθεί η οριστικοποίηση του χώρου εγκατάστασης και η σχετική του αδειοδότηση. Ο νέος αυτός Υποσταθμός θα συμβάλει καταλυτικά στη διασφάλιση της σταθερότητας της ηλεκτροδότησης των περιοχών Μονεμβασίας, Ελαφονήσου, Νεάπολης και Κυθήρων.

Με εκτίμηση

Αναστάσιος Μάνος

Κοινοποίηση:

- ΥΠΕΝ/Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου