



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Κατερίνη, 15 Ιανουαρίου 2021
Αριθμ.Πρωτ.:680

ΠΡΟΣ

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Δημαρχείου 2
Τ.Κ.: 601 33 Κατερίνη
Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου
(Λιακόπουλος Κωνσταντίνος)
Γεν. Γραμματέας Δήμου Κατερίνης)
☎: 2351350536
FAX: 2351045802
✉: g.grammateas@katerini.gr

Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών & Διοικ.
Υποστήριξης
Δ/ση Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Τεχν. Υπηρεσιών

Ταχ. Δ/ση: Ευαγγελίστριας 2
Τ.Κ.: 105 63 Αθήνα
Υπόψη: κ. Π. Τζακόπουλος

ΘΕΜΑ: «Έλλειψη στατικής επάρκειας του κτηρίου της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Κατερίνης»

ΣΧΕΤ: Το αρ. πρωτ. 1321/12-01-2021 έγγραφο της Δ/σης Διοικητικής Υποστήριξης του ΥΠΕΣ

Σε απάντηση στο ανωτέρω σχετικό σας γνωρίζουμε τα εξής:

Τον Αύγουστο του 2018 έγινε η Δήλωση Ένταξης στο **N.4495/2017 (Α/Α 10473901)** με περιγραφή ακινήτου: «Τακτοποίηση Δημοτικού Κτιρίου – Χώρος Συνάθροισης Κοινού» για το κτήριο του θέματος, την οποία σας υποβάλουμε συνημμένα. Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση αυτής «...**πρόκειται για τακτοποίηση δημοτικού κτιρίου που χρησιμοποιείται ως χώρος συνάθροισης κοινού**....», ενώ η Τεχνική Έκθεση (Μακροσκοπικός Έλεγχος) από διπλωματούχο Μηχανικό του Δήμου της 20^{ης} -03-2020 (επισυνάπτεται) αναφέρει ότι:

- 1) Δεν παρατηρούνται καθιζήσεις του εδάφους.
- 2) Δεν παρατηρούνται ρωγμές ή αλλοιώσεις στα φέροντα στοιχεία αυτού και παρατηρούνται ρωγμές μικρού εύρους στα σημεία επαφής των τοίχων με τα στοιχεία σκυροδέματος (υποστυλώματα, δοκούς) μόνο σε τμήμα του ισογείου (πίσω αριστερά).
- 3) Δεν παρατηρήθηκαν τυχόν άλλες αστοχίες....

Συνημμένα: 1. Δήλωση Ένταξης
2. Τεχνική Έκθεση Αυτοψίας



Ο Δήμαρχος Κατερίνης

Κώστας Κουκοδήμος

